

PREGLED POSTUPKA #45232

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA
PIB	02751372
E-mail	office@cges.me
Telefon	020/407-682
Internet adresa	www.cges.me
Fax	020/244-492, 020/407-604
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Ispitivanje električnih (0,23/0,4 kV) i gromobranskih instalacija
Status	U toku
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Vladan Raonić
Kontakt	+382(20) 414-753
Datum objave	18.04.2023. 12:20

Napomena	Ponuđač čija je ponuda izabrana kao ekonomski najpovoljnija treba da dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza kojima se dokazuju uslovi za učestvovanje u postupku utvrđeni zahtjevom, najkasnije u roku od osam dana od dana dostavljanja zahtjeva naručioca. Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija treba da dostavljeni ugovor potpiše i vrati naručiocu u roku od deset dana od dana dostavljanja ugovora. Ako ponuđač ne postupi na način iz prethodnog stava, smatra se da je odbio da zaključi ugovor o jednostavnoj nabavci i naručilac može da zaključi ugovor sa drugorangiranim ponuđačem, pod uslovom da cijena njegove ponude nije veća od 10% u odnosu na prvobitno izabranu ponudu ili može da poništi postupak jednostavne nabavke.
----------	--

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Ispitivanje električnih (0,23/0,4 kV) i gromobranskih instalacija	18.04.2023 12:20	24.04.2023 08:00	24.04.2023 08:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Mjesto izvršenja ugovora: Objekti naručioca dati u tehničkoj specifikaciji.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja ugovora je 2 mjeseca od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja
Rok plaćanja je: U roku od 30 dana od dana dostavljanja svakog pojedinačnog stručnog nalaza i prijema uredno ispostavljene fakture.	Rok plaćanja
Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na OBRASCU 2	ESPD
Ponuđač je dužan u ponudi dostaviti važeće rješenje za obavljanje poslova zaštite i zdravlja na radu izdato od Ministarstva ekonomskog razvoja (čl. 41 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu ("Službeni list Crne Gore", br. 34/14 i 44/18)).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izvršilac je dužan da najkasnije 30 dana nakon završetka ispitivanja preda Naručiocu izvještaje o ispitivanju u dva štampana primjerka.	Drugi uslovi
Rok važenja ponude: Minimum 90 dana od dana otvaranja.	Rok važenja ponude
Ispitivanja treba obaviti u skladu sa zahtjevima zakonskih propisa, tehničkih propisa i pripadajućih standarda: • Zakona o zaštiti i zdravlju na radu (Sl. list CG br. 034/14 od 08.08.2014, 044/18 od 06.07.2018.); • Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl. list RCG br. 53/88 i 54/88 i Sl. list SRJ br. 28/95); • Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja (Sl. list SRJ br. 11/96); • Pravilnika o zaštitnim mjerama protiv opasnosti od električne struje u radnim prostorijama i na radilištima (Sl. list RCG br. 6/86 i 16/86).	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 10.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA	TS 400/220/110 kV P l j e v l j a 2 723 m2	1,00 komplet
2	ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA	TS 110/35 kV P l j e v l j a 1 510 m2	1,00 komplet
3	ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA	TS 400/110/35 kV R i b a r e v i n e 790 m2	1,00 komplet
4	ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA	TS 220/110/35 kV M o j k o v a c 395 m2	1,00 komplet
5	ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA	TS 110/35 kV Berane 352 m2	1,00 komplet
6	ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA	TS 110/35 kV B a r 377 m2	1,00 komplet
7	ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA	TS 110/35 kV Ulcinj 462 m2	1,00 komplet
8	ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA	TS 110/35 kV H e r c e g N o v i 318 m2	1,00 komplet
9	ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA	TS 110/35 kV T i v a t 348 m2	1,00 komplet

10	ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA	TS 110/35 kV Kotor 349 m2	1,00 komplet
11	ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA	TS Lastva 400/110/35 kv Komandno-pogonska zgrada (zgrada ima dva sprata, data je površina osnove) 482 m2 Zgrada GIS 400kV 497 m2 Zgrada GIS 110kV 268 m2	1,00 komplet
12	ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA	TS 110/35 kV B u d v a 499 m2	1,00 komplet
13	ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA	TS 110/35 kV Virpazar 167 m2	1,00 komplet
14	ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA	TS 110/35 kV N i k š i ć 545 m2 Zgrada DV ekipe Nikšić 301 m2	1,00 komplet
15	ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA	TS 110/35 Brezna 380,5 m2	1,00 komplet
16	ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA	TS 110/35 kV C e t i n j e 458 m2	1,00 komplet
17	ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA	TS 110/35 kV D a n i l o v g r a d 463 m2	1,00 komplet
18	ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA	TS 400/110 kV P o d g o r i c a 2 1316 m2	1,00 komplet

19	ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA	TS 220/110/35 kV P o d g o r i c a 1 1148 m2	1,00 komplet
20	ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA	NDC (Moskovska 39 Podgorica) 1530 m2	1,00 komplet
21	ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA	UPRAVNOJ ZGRADI (Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 18, Podgorica - 1/2 prizemlja, II i III sprat) 1840 m2	1,00 komplet
22	ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA	ZGRADI Službe održavanja u Zagoriču 780 m2	1,00 komplet
23	ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA	TS 110/10 kV K l i č e v o 293 m2	1,00 komplet
24	ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA	zgrada DV EKIPE Bijelo Polje (Tršova bb B. Polje) 193 m2	1,00 komplet
25	ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA	TS 110/20 kv M r k e (površina osnove) + pomoćni objekat 289,60 m2 + 84,80 m2	1,00 komplet
26	ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA	TS 110/20 kv Mateševo (površina osnove) + pomoćni objekat 289,60 m2 + 88,80 m2	1,00 komplet