

I DRŽAVNU IMOVINU PODGORICA			
Primljeno:	20. 04. 2023.		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
	01-012/23-8596/1		

Pojašnjenje Zahtjeva za dostavljanje ponuda broj 45246 od 19.04.2023. godine.

Privredni subjekat, koji je na CEJN-u izvršio uvid u Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavnu nabavku - Radovi na izvođenju elektroenergetskog priključka na objektu, na UP br.10, u zahvatu DUP-A "Nova Varoš – Kwart A" na KP broj 3814/1, KO Podgorica II, broj postupka 45246 od 19.04.2023. godine, dostavio je zahtjev za pojašnjenje

ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE:

Poštovani,

Potrebno nam je pojašnjenje tenderske dokumentacije br.45246 od 19.04.2023. godine, bitne katakteristike predmeta nabavke za stavku 1.

1

Elektromontažni radovi

Nabavka, transport i polaganje niskonaponskog energetskog kabla sa izolacijom i plaštom od PVC mase, prema DIN VDE 276-620. Kablovi se polažu djelimično na pripremljenoj posteljici kroz zemljani rov i kroz kablovsku kanalizaciju. Ovom pozicijom je obuhvaćeno: razvlačenje kablova provlačenje kablova kroz kablovsku kanalizaciju izrada strujnih veza na oba kraja kabla tip kabla XP00 4x240 mm², 1/0.6kV (povezivanje na NN TS sa jedne strane i GRT objekta sa druge strane)

185 m

Naše pitanje glasi da li je kabal XP00 4x240mm²- 185m bakarni ili aluminijski?

POJAŠNJENJE:

Kabal je bakarni.

Predsjednik komisije za sprovođenje jednostavne nabavke

Dragan Dabić

