

PREGLED POSTUPKA #46440

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	AERODROMI CRNE GORE
PIB	02305623
E-mail	marko.djurovic@apm.co.me
Telefon	020/444-222
Internet adresa	www.montenegroairports.com
Fax	020/444-221
Adresa	Golubovci bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Zamjena baterija za UPS uređaj Pyramid
Status	Čeka na objavu
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Marko Đurović
Kontakt	020/444-239
Datum objave	15.05.2023. 14:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja je sačinjena na OBRASCU 2, propisanom Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Sl.list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023.godine).	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora: 60 kalendarskih dana od dana potpisivanja Ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja
Rok plaćanja je 30 (slovima: trideset) kalendarskih od dana prijema uredno dostavljenje fakture.	Rok plaćanja
Garantni rok na baterije je minimum 12 mjeseci, što se dokazuje potpisanom i pečatiranom izjavom Ponuđača.	Garantni rok
Mjesto izvršenja ugovora je aerodrom Podgorica i aerodrom Tivat.	Mjesto izvršenja ugovora
Ponuđač je dužan da preuzme stare baterije i da iste odnose na reciklažno postrojenje, što se dokazuje izjavom Ponuđača.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 24.100,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Isporuka i ugradnja baterija za UPS Pyramid 60 kVA -PDSP 33060, Aerodrom Podgorica	Baterije karakteristike : - Nazivni napon: 12V - Nominalni kapacitet: min 65 Ah - Optimizovane za kratko vrijeme pražnjenja - Veoma niska stopa samopražnjenja - Kratko vrijeme punjenja - Potpuno reciklabilno - Bez održavanja (bez dopune vode) tokom cijelog radnog vijeka - Proektni vijek 10-12 godina -dug životni vijek prema klasifikaciji EUROBAT 2015 razvijeno u skladu sa IEC 60896 -21/-22 - Rešetkaste ploče od odličnoe legure olova i kalcijuma - Dimenzije baterija kojim se vrši zamjena su LxWxH 320x170x171 mm , dimenzije su bitne zbog smiještanja istih u postojećim ormarima - Veza F – M6 - Izvršiti kalibraciju , podešavanje i usaglašavanje baterija i UPS-a - Testiranje i provjera UPS - Testiranje i provjera autonomije samog UPS-a	64,00 komad

2	Isporučka i ugradnja baterija za UPS Pyramid 60 kVA -PDSP 33060, Aerodrom Tivat	Baterije karakteristike : - Nazivni napon: 12V - Nominalni kapacitet: min 65 Ah - Optimizovane za kratko vrijeme pražnjenja - Veoma niska stopa samopražnjenja - Kratko vrijeme punjenja - Potpuno reciklabilno - Bez održavanja (bez dopune vode) tokom cijelog radnog vijeka - Projektni vijek 10-12 godina -dug životni vijek prema klasifikaciji EUROBAT 2015 razvijeno u skladu sa IEC 60896 -21/-22 - Rešetkaste ploče od odlične legure olova i kalcijuma - Dimenzije baterija kojim se vrši zamjena su LxWxH 320x170x171 mm , dimenzije su bitne zbog smještanja istih u postojećim ormarima - Veza F – M6 - Izvršiti kalibraciju , podešavanje i usaglašavanje baterija i UPS-a - Testiranje i provjera UPS - Testiranje i provjera autonomije samog UPS-a	62,00 komad
---	---	---	-------------