

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Zamjena baterija za UPS uređaj Pyramid

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

AERODROMI CRNE GORE

PIB:

02305623

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja je sačinjena na OBRASCU 2, propisanom Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Sl.list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023.godine).	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora: 60 kalendarskih dana od dana potpisivanja Ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja
Rok plaćanja je 30 (slovima: trideset) kalendarskih od dana prijema uredno dostavljenje fakture.	Rok plaćanja
Garantni rok na baterije je minimum 12 mjeseci, što se dokazuje potpisanom i pečatiranom izjavom Ponuđača.	Garantni rok
Mjesto izvršenja ugovora je aerodrom Podgorica i aerodrom Tivat.	Mjesto izvršenja ugovora
Ponuđač je dužan da preuzme stare baterije i da iste odnose na reciklažno postrojenje, što se dokazuje izjavom Ponuđača.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja je sačinjena na OBRASCU 2, propisanom Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Sl.list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023.godine).	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora: 60 kalendarskih dana od dana potpisivanja Ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja
Rok plaćanja je 30 (slovima: trideset) kalendarskih od dana prijema uredno dostavljenje fakture.	Rok plaćanja
Garantni rok na baterije je minimum 12 mjeseci, što se dokazuje potpisanom i pečatiranom izjavom Ponuđača.	Garantni rok
Mjesto izvršenja ugovora je aerodrom Podgorica i aerodrom Tivat.	Mjesto izvršenja ugovora
Ponuđač je dužan da preuzme stare baterije i da iste odnose na reciklažno postrojenje, što se dokazuje izjavom Ponuđača.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
24100.00	1	Isporuka i ugradnja baterija za UPS Pyramid 60 kVA -PDSP 33060, Aerodrom Podgorica	Baterije karakteristike : - Nazivni napon: 12V - Nominalni kapacitet: min 65 Ah - Optimizovane za kratko vrijeme pražnjenja - Veoma niska stopa samopražnjenja - Kratko vrijeme punjenja - Potpuno reciklabilno - Bez održavanja (bez dopune vode) tokom cijelog radnog vijeka - Projektni vijek 10-12 godina -dug životni vijek prema klasifikaciji EUROBAT 2015 razvijeno u skladu sa IEC 60896 -21/-22 - Rešetkaste ploče od odličnoe legure olova i kalcijuma - Dimenzije baterija kojim se vrši zamjena su LxWxH 320x170x171 mm , dimenzije su bitne zbog smiještanja istih u postojećim ormarima - Veza F – M6 - Izvršiti kalibraciju , podešavanje i usaglašavanje baterija i UPS-a - Testiranje i provjera UPS - Testiranje i provjera autonomije samog UPS-a	64.00	komad

24100.00	2	Isporučka i ugradnja baterija za UPS Pyramid 60 kVA -PDSP 33060, Aerodrom Tivat	Baterije karakteristike : - Nazivni napon: 12V - Nominalni kapacitet: min 65 Ah - Optimizovane za kratko vrijeme pražnjenja - Veoma niska stopa samopražnjenja - Kratko vrijeme punjenja - Potpuno reciklabilno - Bez održavanja (bez dopune vode) tokom cijelog radnog vijeka - Projektni vijek 10-12 godina -dug životni vijek prema klasifikaciji EUROBAT 2015 razvijeno u skladu sa IEC 60896 -21/-22 - Rešetkaste ploče od odličnoe legure olova i kalcijuma - Dimenzije baterija kojim se vrši zamjena su LxWxH 320x170x171 mm , dimenzije su bitne zbog smještanja istih u postojećim ormarima - Veza F – M6 - Izvršiti kalibraciju , podešavanje i usaglašavanje baterija i UPS-a - Testiranje i provjera UPS - Testiranje i provjera autonomije samog UPS-a	62.00	komad
----------	---	---	--	-------	-------

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

24100.00	1	Isporuca i ugradnja baterija za UPS Pyramid 60 kVA -PDSP 33060, Aerodrom Podgorica	Baterije karakteristike : - Nazivni napon: 12V - Nominalni kapacitet: min 65 Ah - Optimizovane za kratko vrijeme pražnjenja - Veoma niska stopa samopražnjenja - Kratko vrijeme punjenja - Potpuno reciklabilno - Bez održavanja (bez dopune vode) tokom cijelog radnog vijeka - Projektni vijek 10-12 godina -dug životni vijek prema klasifikaciji EUROBAT 2015 razvijeno u skladu sa IEC 60896 -21/-22 - Rešetkaste ploče od odličnoe legure olova i kalcijuma - Dimenzije baterija kojim se vrši zamjena su LxWxH 320x170x171 mm , dimenzije su bitne zbog smiještanja istih u postojećim ormarima - Veza F – M6 - Izvršiti kalibraciju , podešavanje i usaglašavanje baterija i UPS-a - Testiranje i provjera UPS - Testiranje i provjera autonomije samog UPS-a	62.00	komad
	2	Isporuca i ugradnja baterija za UPS Pyramid 60 kVA -PDSP 33060, Aerodrom Tivat	Baterije karakteristike : - Nazivni napon: 12V - Nominalni kapacitet: min 65 Ah - Optimizovane za kratko vrijeme pražnjenja - Veoma niska stopa samopražnjenja - Kratko vrijeme punjenja - Potpuno reciklabilno - Bez održavanja (bez dopune vode) tokom cijelog radnog vijeka - Projektni vijek 10-12 godina -dug životni vijek prema klasifikaciji EUROBAT 2015 razvijeno u skladu sa IEC 60896 -21/-22 - Rešetkaste ploče od odličnoe legure olova i kalcijuma - Dimenzije baterija kojim se vrši zamjena su LxWxH 320x170x171 mm , dimenzije su bitne zbog smiještanja istih u postojećim ormarima - Veza F – M6 - Izvršiti kalibraciju , podešavanje i usaglašavanje baterija i UPS-a - Testiranje i provjera UPS - Testiranje i provjera autonomije samog UPS-a	62.00	komad