

Broj: 203/5-JN/23-1135/5
Podgorica, 13.06.2023. godine

**OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA
JEDNOSTAVNE NABAVKE**

I PODACI O NARUČIOCU

Naručilac: Crnogorski elektroprenosni sistem AD	Lice za davanje informacija: Dejan Drašković
Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18	Poštanski broj: 81000
Sjedište: Podgorica	PIB : 02751372
Telefon: +382 20 414 700	Faks: -
E-mail adresa: dejan.draskovic@cges.me	Internet stranica: www.cges.me

II Predmet nabavke:

Robe

III Opis predmeta jednostavne nabavke:

Nabavka sistema klimatizacije za server salu RDC-a

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a 10.000,00 EUR;

V Ishod postupaka jednostavne nabavke je

Izbor najpovoljnije ponude

VI Razlozi za poništenje postupka jednostavne nabavke:

Nema

VII Rang lista ponuda po silaznom redosledu:**- Ispravne ponude:****ETG GRUPA**

Ponuda je sačinjena u skladu sa zahtjevom. Uz ponudu je dostavljena izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja je sačinjena na obrascu 2. U odnosu tehničku specifikaciju iz zahtjeva za dostavljanje ponuda, ponuđač je dao finansijski dio ponude, sa ukupnom ponuđenom cijenom u iznosu od 9.922,50 EUR, bez PDV-a. Provjerom finansijskog dijela ponude utvrđeno da je isti dat u odnosu na sve stavke tehničke specifikacije, sa zahtijevanim opisom, bitnim karakteristikama i količinom predmeta nabavke. Ponuđač je ispunio sve uslove u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke predviđene zahtjevom.

- Neispravne ponude:**DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, INŽENJERING, CENTRALNA GRIJANJA, KLIMATIZACIJU I VENTILACIJU "TERMING-DANILOVGRAD" DOO DANILOVGRAD**

U odnosu tehničku specifikaciju iz zahtjeva za dostavljanje ponuda, ponuđač je dao finansijski dio ponude, sa ukupnom ponuđenom cijenom u iznosu od 9.799,48 EUR, bez PDV-a. Provjerom finansijskog dijela ponude utvrđeno je da stavka br.1 „Isporuka i ugradnja single split sistema, tip 1“ i stavka br.2 „Isporuka i ugradnja single split sistema, tip 2“ nijesu ponuđene u skladu sa zahtijevanim bitnim karakteristikama. Za stavku br.1 u tehničkoj specifikaciji „Isporuka i ugradnja single split sistema, tip 1“ tražena SEER performansa pri hlađenju je 8.0, a ponuđena SEER performansa pri hlađenju je 7.0. (veći SEER broj znači bolja efikasnost uređaja). Za stavku br.2 u tehničkoj specifikaciji „Isporuka i ugradnja single split sistema, tip 2“ tražena energetska klasa grijanje/hlađenje je: A++/A++, a ponuđena energetska klasa grijanje/hlađenje je: A+/A++ (veći broj pluseva znači bolja energetska klasa uređaja, tj. veća ušteda energije). Na osnovu prethodno navedenog, ponuda je neispravna u smislu člana 17 stav 1 tačka 1 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 16/23, 20/23 i 36/23).

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom parametru i ukupno, kako slijedi:

Šifra ponude	Naziv ponuđača	Ponuđena cijena	Dodijeljen broj bodova
64452	ETG GRUPA	9.922,50 EUR	100,00

Na osnovu prosječnog broja bodova dodijeljenih ponudama utvrđena je sledeća rang lista ponuda po silaznom redosledu:

	Šifra ponude	Naziv ponuđača	Ukupan broj bodova
1.	64452	ETG GRUPA	100,00

VIII Naziv ponudjača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija:

Ponuđač: ETG GRUPA	Kontakt-osoba: Mladen Bajković
Adresa: Ul. 8. marta br. 36	Poštanski broj: 81000
Grad: Podgorica	Identifikacioni broj (PIB): 02264498
Telefon: +382(0)20241064	Fax: -
Elektronska adresa (e-mail): office@etggrupa.me	Internet adresa: -

IX Cijena najpovoljnije ponude

9.922,50 EUR bez uračunatog PDV-a

X Sa izabranim ponuđačem naručilac

će zaključiti ugovor

Ovlašćeno lice naručioca : Ivan Asanović, izvršni direktor



Manolita

