

PREGLED POSTUPKA #52062

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA
PIB	02751372
E-mail	office@cges.me
Telefon	020/407-682
Internet adresa	www.cges.me
Fax	020/244-492, 020/407-604
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Održavanje SBN-a proizvođača "Benning" sa kapacitivnom probom baterija
Status	U toku
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Dejan Drašković
Kontakt	Krsto Radulović +382 20 414 711
Datum objave	19.09.2023. 10:40

Napomena	Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija treba da dostavljeni ugovor potpiše i vrati naručiocu u roku od deset dana od dana dostavljanja ugovora. Ako ponuđač ne postupi na način iz prethodnog stava, smatra se da je odbio da zaključi ugovor o jednostavnoj nabavci. U slučaju iz prethodnog stava, narucilac može da zaključi ugovor sa drugorangiranim ponuđačem, pod uslovom da cijena njegove ponude nije veća od 10% u odnosu na prvobitno izabranu ponudu ili može da poništi postupak jednostavne nabavke.
----------	--

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavnu nabavku	19.09.2023 10:40	25.09.2023 11:00	25.09.2023 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok izvršenja ugovora je 6 mjeseci od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora su sledeći objekti CGES-a: - Nacionalni Dispečerski Centar, TS 110/35 kV Brezna, TS 110/35 kV Kotor, TS 400/110/35 kV Lastva, TS 110/35 kV Virpazar, 33/110 kV VP Možura, TS 110/10 kV Kličevo i TS 110/10 kV Podgorica 5.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: u roku od 30 dana po ispostavljanju fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: virmanski.	Način plaćanja
Kontrolu kvaliteta vrši osoblje Naručioca na terenu i kroz izvještaje koje Izvršilac šalje nakon svakog izlaska na teren. Nakon svakog završenog objekta, Izvršilac je dužan da sačini tehnički izvještaj sa pregledom stanja predmetne opreme.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2.	Drugi uslovi
Ponuđači su dužni da u ponudi dostave dokaz da mogu obavljati poslove koji su predmet nabavke i to: Ovlašćenje proizvođača ispravljača i invertora „Benning“ da može vršiti servis nad istim.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **14.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Redovan servis ispravljača i invertora proizv. "Benning"	Potrebno je izvršiti redovan servis Benningove opreme za SBN u objektima CGES-a: - Nacionalni Dispecerski Centar: - Thyrottronic D400G216/400B - Thyrottronic D400G216/400B - Thyrottronic D400G48/60B - Thyrottronic D400G48/60B - Thyrottronic D400G24/60B - Invertronic G220D400/1152rfg-WDG - Invertronic G220D400/1152rfg-WDG - TS Kotor: - 110 VDC-Tebechop 3000HDI - 110VDC/230AC Invertronic G220E230 - TS Klicevo: - 110 VDC-Tebechop 3000HDI - 110VDC/230AC Invertronic G220E230 - TS Brezna: - 110 VDC-Tebechop 3000HDI - Thyrottronic D400G220/80B - TS Lastva: - Thyrottronic D400G220/125B + G20/50 - Thyrottronic D400G220/125B + G20/50 - 220VDC/230AC Invertronic 2xG220E230 - TS Podgorica 5 - Thyrottronic D110V/80A - VP Možura - 110 VDC-Tebechop 3000HDI Po završenom poslu potrebno je dostaviti pisani izvještaj o izvršenoj kontroli i redovnom servisu predmetne opreme	1,00 komplet

2	Kapacitivna proba glavnih staničnih baterija	Potrebno je izvršiti kapacitivnu probu glavnih staničnih baterija u sledećim trafo-stanicama CGES-a: 1. Nacionalni Dispecerski Centar, dvije stanicne AKU baterije 220 V DC, po 1000 Ah 2. TS Kotor, jedna stanicna AKU baterija 110 V DC, 300 Ah 3. TS Klicevo, jedna stanicna AKU baterija 110 V DC, 350 Ah 4. TS Brezna, jedna stanicna AKU baterija 220 V DC, 250 Ah 5. TS Lastva, dvije stanicne AKU baterije 220 V DC, po 420 Ah 6. TS Podgorica 5, jedna stanicna baterija 110 V DC, 180 Ah. 7. TS Virpazar, jedna stanična baterija 110 V DC, 250 Ah 8. VP Možura, jedna stanična baterija 110 V DC, 250 Ah Potrebno je dostaviti izvještaj o svakoj pojedinačnoj izvršenoj kapacitivnoj probi stacionarnih AKU baterija.	1,00 komplet
3	Isporuka novog ispravljačkog modula proizv. "Benning"	Ispravljački modul proizv. BENNING, tip Tebechop 3000, izlazni napon 110 V DC, In = 20A, Pmax = 2700 W	2,00 kom