

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Održavanje i servis agregata, po partijama

Vrsta predmeta:

Usluge

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH
SANKCIJA

PIB:

02000458

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi	Da
2.Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2 iz Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG”, broj 16/23, 20/23,036/23).	Obavezni uslovi	Da
3.U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekt koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenje ili potvrde organa uprave nadležng za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekt ima sjedište.	Obavezni uslovi	Da
4.6 mjeseci od dana zaključenja ugovora. Rok odziva prilikom problema u radu sistema i pristupanje otkaljanju problema je maksimum 12 h. partija I	Rok izvršenja ugovora	Ne
5.Servis za partiju II I III potrebno je uraditi u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora	Ne
6.Mjesto izvršenja ugovora je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija u Podgorici i Bijelom Polju.	Mjesto izvršenja ugovora	Da
7.Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dan dostavljanja mjesečnih faktura i izvještaja za prethodni mjesec.	Rok plaćanja	Ne

8.Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dan dostavljanja fakture i izvještaja za servisiranja navedenih agregata Partija II i partija III	Rok plaćanja	Ne
9.Način plaćanja je: Virmanski.	Način plaćanja	Da
10.60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude	Da
11.Napomena: Stavka broj 4 kod servisiranja agregata agregat, partija II (Agregat C38D5) nalazi se u Bijelom Polju tako da u cijenu treba uključiti sve troškove prilikom servisiranja.	Drugi uslovi	Ne
12.PARTIJA I: IZLAZAK PO POZIVU : Obaveza Izvođača je da po pozivu (Telefonskim, pismenim putem, faxom ili meilom) za hitan servis i intervenciju, reaguje u najkraćem roku i preduzme sve radnje po proceduri proizvođača opreme. Vreme izlaska na lice mjesta po pozivu je minimum 3 (tri) sata u radno vrijeme i 5 (pet) sata vikendom i praznicima.	Drugi uslovi	Ne
13.PARTIJA I: Dokaz, izdat od strane proizvođača upravljačkog modula za kontrolu rada dizel elektro agregata na ime pravnog lica (ili lica zaposlenog u pravnom licu) o obučenosti za rad na upravljačkom modulu i pripadajućem proizvođačkom softveru.	Drugi uslovi	Ne
14.PARTIJA I: Izjava Ponuđača da će za nuđene agregate koristiti licencirani softver za konekciju dizel elektro agregat.	Drugi uslovi	Ne
15.Dokaz, izdat od strane proizvođača opreme (ili distributera proizvođačke opreme) da je ponuđač, kao pravno lice, ovlašćen za: održavanje, servis i popravku dizel električnih agregata na teritoriji Crne Gore; kao i za prodaju i ugradnju originalnih rezervnih djelova za dizel agregate;	Drugi uslovi	Ne
16.Licenca ovlašćenog inženjera elektrotehnike, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/2019). Ovaj dokaz se dokazuje dostavljanjem radne knjizice, prijave za osiguranje Ili ugovora o radu sa traženom Licencom. (partija I)	Stručna i tehnička sposobnost	Ne

17.PARTIJA I: Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: ISO 27001	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke	Ne
--	---	----

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropškog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi	Da
2.Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2 iz Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG”, broj 16/23, 20/23,036/23).	Obavezni uslovi	Da
3.U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekt koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenje ili potvrde organa uprave nadležng za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekt ima sjedište.	Obavezni uslovi	Da

4.6 mjeseci od dana zaključenja ugovora. Rok odziva prilikom problema u radu sistema i pristupanje otkaljanju problema je maksimum 12 h. partija I	Rok izvršenja ugovora	Ne
5.Servis za partiju II I III potrebno je uraditi u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora	Ne
6.Mjesto izvršenja ugovora je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija u Podgorici i Bijelom Polju.	Mjesto izvršenja ugovora	Da
7.Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dan dostavljanja mjesečnih faktura i izvještaja za prethodni mjesec.	Rok plaćanja	Ne
8.Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dan dostavljanja fakture i izvještaja za servisiranja navedenih agregata Partija II i partija III	Rok plaćanja	Ne
9.Način plaćanja je: Virmanski.	Način plaćanja	Da
10.60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude	Da
11.Napomena: Stavka broj 4 kod servisiranja agregata agregat, partija II (Agregat C38D5) nalazi se u Bijelom Polju tako da u cijenu treba uključiti sve troškove prilikom servisiranja.	Drugi uslovi	Ne
12.PARTIJA I: IZLAZAK PO POZIVU : Obaveza Izvođača je da po pozivu (Telefonskim, pismenim putem, faxom ili meilom) za hitan servis i intervenciju, reaguje u najkraćem roku i preduzme sve radnje po proceduri proizvođača opreme. Vreme izlaska na lice mjesta po pozivu je minimum 3 (tri) sata u radno vrijeme i 5 (pet) sata vikendom i praznicima.	Drugi uslovi	Ne
13.PARTIJA I: Dokaz, izdat od strane proizvođača upravljačkog modula za kontrolu rada dizel elektro agregata na ime pravnog lica (ili lica zaposlenog u pravnom licu) o obučenosti za rad na upravljačkom modulu i pripadajućem proizvođačkom softveru.	Drugi uslovi	Ne
14.PARTIJA I: Izjava Ponuđača da će za nuđene agregate koristiti licencirani softver za konekciju dizel elektro agregat.	Drugi uslovi	Ne

15.Dokaz, izdat od strane proizvođača opreme (ili distributera proizvođačke opreme) da je ponuđač, kao pravno lice, ovlašten za: održavanje, servis i popravku dizel električnih agregata na teritoriji Crne Gore; kao i za prodaju i ugradnju originalnih rezervnih djelova za dizel agregate;	Drugi uslovi	Ne
16.Licenca ovlaštenog inženjera elektrotehnike, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/2019). Ovaj dokaz se dokazuje dostavljanjem radne knjizice, prijave za osiguranje Ili ugovora o radu sa traženom Licencom. (partija I)	Stručna i tehnička sposobnost	Ne
17.PARTIJA I: Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: ISO 27001	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke	Ne
Na ugrađene djelove i materijal potrebno je dati garanciju od minimum 12 mjeseci. Ponuđač je dužan da dostavi izjavu kojom garantuje da će na ugrađene djelove i materijal dati garanciju od minimum 12 mjeseci.	Garantni rok	Ne

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da

Tehnička specifikacija prije izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	Održavanje ispravnosti i funkcionalnosti dizel agregata • Cummins Power GenerationC55D5e • Cummins Power GenerationC55D5e • Cummins Power GenerationC66D5e • Cummins Power GenerationC110D5e (Partija I)	3820.00	1	Održavanje ispravnosti i funkcionalnosti dizel agregata • Cummins Power GenerationC55D5e • Cummins Power GenerationC55D5e • Cummins Power GenerationC66D5e • Cummins Power GenerationC110D5e (Partija I)	Obaveza Ponuđača je da jednom mjesečno izvrši preventivni pregled i radove koje podrazumjevaju preventivno održavanje za normalan rad agregata u periodu od 6mjeseca za agregate Cummins Power GenerationC55D5e, Cummins Power GenerationC55D5e, Cummins Power GenerationC66D5e, Cummins Power GenerationC110D5e U ove radove spada: • Provjera nivoa i dosipanje ulja u motoru; • Provjera nivoa goriva; • Provjera rashladne tečnosti u hladnjaku (nivo, kvalitet i dosipanje); • Provjera čistoće filtera vazduha; • Ispuštanje vode iz predfiltera za gorivo; • Provjera i u zavisnosti od vrste akumulatora dosipanje elektrolita aku baterija; • Provjera dotegnutosti svih spojeva na dizel motoru, genaratoru; • Provjera ispravnosti elektro upravljačkog ormara agregata; • Start agregata u program rada (ispravnost gen seta); • Kontrola rada punjača akumulatorske	4.00	komad

- baterije (napon i struju punjenja);
- Kontrola rada grijača rashladne tečnosti bloka motora;
- Kontrola zategnutosti kaiševa;
- Provjera položaja u kom se nalazi glavna strujna sklopka na DEA;
- Provjera rada tastera za hitno isključenje;
- Kontrola napona i frekvencije DEA, pritiska ulja i ostalih instrumenata i indikatora;
- Provjera zaptivenosti sistema za: hlađenje, gorivo i izduvne gasove;
- Kontrola boje izduvnih gasova;
- Provjera automatskog startovanja;
- Provjera parametara modula upravljačkog dijela agregata i po potrebi kalibrisanje;

servis i termovizijsko snimanje za aggregate Cummins Power GenerationC55D5e, Cummins Power GenerationC55D5e, Cummins Power GenerationC66D5e, Cummins Power GenerationC110D5e
Termovizijsko snimanje se radi jednom i obuhvata:

- Termovizijsko snimanje DATA CENTRA
- Termovizijsko snimanje F PAVILJONA
- Termovizijsko snimanje Upravne

zgrade

- Termovizijsko snimanje ISTRAGE
- Termovizijsko snimanje ATS i BYPASS oramara
- Termovizijsko snimanje DEA i električnih spojeva u DEA
- Termovizijsko snimanje ostalih glavnih niskonaponskih tabli vezanih za DATA CENTAR, DEA i UPS

polje Snimanje se vrši u skladu sa standardom EN 13187:1998 CEN/TC 89. Za urađeno termovizijsko snimanje ponuđač mora generisati Izvještaj.

Servis agregata:
Pod servisom agregata podrazumjeva se obavezno servisiranje opreme koja je direktno vezana sa garancijom (ukoliko je ima), a radi se po preporukama proizvođača opreme, u garantnom i vangarantnom roku. Ti radovi se rade jednom godišnje ili do 250 časova rada i podrazumjevaju sljedeće radnje:

- zamjena motornog ulja po preporuci proizvođača opreme
- zamjena potrošnog materijala (filter goriva, filter ulja) po preporuci proizvođača opreme

Sve ostale radnje se rade po preporuci proizvođača opreme:

					• zamjena rashladne tečnosti po preporuci proizvođača. • zamjena filtera vazduha po potrebi. • zamjena aku baterije po preporuci proizvođača opreme. Godišnji servisi I termovizijsko snimanje se izvode u sklopu mjesečnog održavanja agregata. IZLAZAK PO POZIVU : Obaveza Izvođača je da po pozivu (Telefonskim, pismenim putem, faxom ili meilom) za hitan servis i intervenciju, reaguje u najkraćem roku i preduzme sve radnje po proceduri proizvođača opreme. Vreme izlaska na lice mjesta po pozivu je minimum 3 (tri) sata u radno vrijeme i 5 (pet) sata vikendom i praznicima. Za intervencije po pozivu naručilac se obavezuje da će da plaća potrošni materijal nakon ispostavljanja računa ponuđača. Intervencije za koje ponuđač smatra da ne spadaju u sitne, zamjene razvodnih tabli, generalni remont generatora, motora ili zamjena agregata ili si može izvoditi na osnovu prihvaćene ponude od strane naručioca.		
--	--	--	--	--	--	--	--

2	Servis agregata	6300.00	1	Agregat Cummins marka AC350 350 kva	-zamjena motornog ulja -zamjena fitera ulja -zamjena filtera nafte -promjena rashlane tečnosti -zamjena filtera vazduha -zamjena seta kaiševa	2.00	komad
			2	Agregat Cummins marka C55D5 , 55 kva	-zamjena motornog ulja -zamjena fitera ulja -zamjena filtera nafte -promjena rashlane tečnosti -zamjena filtera vazduha -zamjena seta kaiševa	1.00	komad
			3	Agregat Cummins ELCOS, 55 kva	-zamjena motornog ulja -zamjena fitera ulja -zamjena filtera nafte -promjena rashlane tečnosti -zamjena filtera vazduha -zamjena seta kaiševa	1.00	komad
			4	Agegat Cummins C38d5 55 kva (Bijelo Polje)	-zamjena motornog ulja -zamjena fitera ulja -zamjena filtera nafte -promjena rashlane tečnosti -zamjena filtera vazduha -zamjena seta kaiševa -zamjena separatora nafte	1.00	komad
3	Servis agregata (green power i catapillar)	2144.00	1	Agregat Green power GP100S/D 100kva	zamjena motornog ulja -zamjena fitera ulja -zamjena filtera nafte -promjena rashlane tečnosti -zamjena filtera vazduha -zamjena seta kaiševa -zamjena filtera vode	1.00	komad

3	Servis agregata (green power i catapillar)	2144.00	2	Agregati catapillar GEP 150-2 150kva	zamjena motornog ulja - zamjena filtera ulja - zamjena separatora nafte -promjena rashlane tečnosti - zamjena filtera vazduha -zamjena seta kaiševa -zamjena filtera vode	1.00	komad
---	--	---------	---	--------------------------------------	---	------	-------

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	Održavanje ispravnosti i funkcionalnosti dizel agregata • Cummins Power GenerationC55D5e • Cummins Power GenerationC55D5e • Cummins Power GenerationC66D5e • Cummins Power GenerationC110D5e (Partija I)	3820.00	1	Održavanje ispravnosti i funkcionalnosti dizel agregata • Cummins Power GenerationC55D5e • Cummins Power GenerationC55D5e • Cummins Power GenerationC66D5e • Cummins Power GenerationC110D5e (Partija I)	Obaveza Ponuđača je da jednom mjesečno izvrši preventivni pregled i radove koje podrazumjevaju preventivno održavanje za normalan rad agregata u periodu od 6mjeseca za agregate Cummins Power GenerationC55D5e, Cummins Power GenerationC55D5e, Cummins Power GenerationC66D5e, Cummins Power GenerationC110D5e U ove radove spada: • Provjera nivoa i dosipanje ulja u motoru; • Provjera nivoa goriva; • Provjera rashladne tečnosti u hladnjaku (nivo, kvalitet i dosipanje); • Provjera čistoće filtera vazduha;	4.00	komad

						• Ispuštanje vode iz predfiltera za gorivo; • Provjera i u zavisnosti od vrste akumulatora dosipanje elektrolita aku baterija; • Provjera dotegnutosti svih spojeva na dizel motoru, genaratoru; • Provjera ispravnosti elektro upravljačkog ormara agregata; • Start agregata u program rada (ispravnost gen seta); • Kontrola rada punjača akumulatorske baterije (napon i struju punjenja); • Kontrola rada grijača rashladne tečnosti bloka motora; • Kontrola zategnutosti kaiševa; • Provjera položaja u kom se nalazi glavna strujna sklopka na DEA; • Provjera rada tastera za hitno isključenje; • Kontrola napona i frekvencije DEA, pritiska ulja i ostalih instrumenata i indikatora; • Provjera zaptivenosti sistema za: hlađenje, gorivo i izduvne gasove; • Kontrola boje izduvnih gasova; • Provjera automatskog startovanja; • Provjera parametara modula upravljačkog dijela agregata i po potrebi kalibrisanje; servis i termovizijsko snimanje za aggregate Cummins Power GenerationC55D5e,		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cummins Power
GenerationC55D5e,
Cummins Power
GenerationC66D5e,
Cummins Power
GenerationC110D5e
Termovizijsko snimanje
se radi jednom i
obuhvata:
• Termovizijsko
snimanje DATA
CENTRA
• Termovizijsko
snimanje F
PAVILJONA
• Termovizijsko
snimanje Upravne
zgrade
• Termovizijsko
snimanje ISTRAGE
• Termovizijsko
snimanje ATS i
BYPASS oramara
• Termovizijsko
snimanje DEA i
elektrčnih spojeva u
DEA
• Termovizijsko
snimanje ostalih
glavnih
niskonaponskih tabli
vezanih za DATA
CENTAR, DEA i UPS
polje Snimanje se vrši
u skladu sa
standardom EN
13187:1998 CEN/TC
89. Za urađeno
termovizijsko snimanje
ponuđač mora
generisati Izvještaj.

Servis agregata:
Pod servisom
agregata
podrazumjeva se
obavezno servisiranje
opreme koja je
direktno vezana sa
garancijom (ukoliko je
ima), a radi se po
preporukama
proizvođača opreme, u

						garantnom i vanganantnom roku. Ti radovi se rade jednom godišnje ili do 250 časova rada i podrazumjevaju sljedeće radnje: • zamjena motornog ulja po preporuci proizvođača opreme • zamjena potrošnog materijala (filter goriva, filter ulja) po preporuci proizvođača opreme Sve ostale radnje se rade po preporuci proizvođača opreme: • zamjena rashladne tečnosti po preporuci proizvođača. • zamjena filtera vazduha po potrebi. • zamjena aku baterije po preporuci proizvođača opreme. Godišnji servisi I termovizijsko snimanje se izvode u sklopu mjesečnog održavanja agregata. IZLAZAK PO POZIVU : Obaveza Izvođača je da po pozivu (Telefonskim, pismenim putem, faxom ili meilom) za hitan servis i intervenciju, reaguje u najkraćem roku i preduzme sve radnje po proceduri proizvođača opreme. Vreme izlaska na lice mjesta po pozivu je minimum 3 (tri) sata u radno vrijeme i 5 (pet) sata vikendom i praznicima. Za intervencije po pozivu naručilac se obavezuje da će da plaća potrošni materijal nakon ispostavljanja računa ponuđača.	
--	--	--	--	--	--	--	--

				Intervencije za koje ponuđač smatra da ne spadaju u sitne, zamjene razvodnih tabli, generalni remont generatora, motora ili zamjena agregata ili sl može izvoditi na osnovu prihvaćene ponude od strane naručioca.		
2	Servis agregata	6300.00	1	Agregat Cummins marka AC350 350 kva	-zamjena motornog ulja -zamjena filtera ulja -zamjena filtera nafte -promjena rashlane tečnosti -zamjena filtera vazduha -zamjena seta kaiševa	2.00 komad
			2	Agregat Cummins marka C55D5 , 55 kva	-zamjena motornog ulja -zamjena filtera ulja -zamjena filtera nafte -promjena rashlane tečnosti -zamjena filtera vazduha -zamjena seta kaiševa	1.00 komad
			3	Agregat Cummins ELCOS, 55 kva	-zamjena motornog ulja -zamjena filtera ulja -zamjena filtera nafte -promjena rashlane tečnosti -zamjena filtera vazduha -zamjena seta kaiševa	1.00 komad
			4	Agegat Cummins C38d5 55 kva (Bijelo Polje)	-zamjena motornog ulja -zamjena filtera ulja -zamjena filtera nafte -promjena rashlane tečnosti -zamjena filtera vazduha -zamjena seta kaiševa -zamjena separatora nafte	1.00 komad

3	Servis agregata (green power i catapillar)	2144.00	1	Agregat Green power GP100S/D 100kva	zamjena motornog ulja -zamjena filtera ulja -zamjena filtera nafte -promjena rashlane tečnosti -zamjena filtera vazduha -zamjena seta kaiševa -zamjena filtera vode	1.00	komad
			2	Agregati catapillar GEP 150-2 150kva	zamjena motornog ulja -zamjena filtera ulja - zamjena separatora nafte -promjena rashlane tečnosti - zamjena filtera vazduha -zamjena seta kaiševa -zamjena filtera vode	1.00	komad