UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 05-76/23
Redni broj iz Plana javnih nabavki : 56
Djelovodni br. 01-426/23 - 6915/1
Podgorica, 04.12.2023.godine

Na osnovu člana 94 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG", br. 74/19, 3/23 i 11/23), Uprava za kapitalne projekte, objavljuje:

Izmjenu br. 1 Tenderske dokumentacije br. 05-76/23 od 01.12.2023. godine za otvoreni postupak javne nabavke „Dodatni radovi na izgradnji fudbalskog stadiona na Cetinju".

Vrši se izmjena Tenderske dokumentacije u dijelu Tehničkih specifikacija tenderske dokumentacije, na način što se:

1. **Iz Tehničkih specifikacija briše pozicija 378, kao i tekst koji glasi:**

„ **Opis predmeta nabavke:** Isporuka i ugradnja aluminijumskog svjetlećeg stuba koji predstavlja vizuelno jednu cjelinu bez vidnih ikakvih spojeva i srafa. Stub je visine 4m. Ovaj set ima istureni krak duzine 800mm od samog centra stuba, specijalno dizajniran tako da je veci dio stuba dizajniran kao konus, dok preostali dio je zasjecen a ujedno blago uvuce unutar stuba kako bi pratio istureni dio. Stub-svjetiljka je opremljen sa promjenjivim, vodootpornim LED modulima sa visokoefikasnim diodama, 12 LEDs, LED čipovi su dodatno snabdjeveni sočivima sa odgovarajućom svjetlosnom raspodjelom u skladu sa poziciom na kojoj se montiraju, 220-240V, 50/60Hz, temperature boje izvora svijetla 4000K, izlaznog svjetlosnog fluksa svjetiljke minimalno 4800lm, ulazna snaga svjetiljke maksimalno 40W, efikasnosti ne manje od 120lm/W(precizno navesti), Indeks reprodukcije boje je minimalno 80(precizno navesti), ne manjeg zivotnog vijeka od L90-B10 100 000h(precizno navesti). Svjetiljka treba da bude snabdjevena sa dodatnim uređajem za zaštitu od prenapona min. 10kV., stepena mehaničke zastite minimalno IP66. Predspojni uređaj treba da ima mogućnost kreiranja autonomnog scenarija dimovanja u više koraka, mogućnost kontrole nivoa osvijetljenosti putem protokola DALI. Aluminijumski stub-svjetiljka je podvrgnut procesu anodiziranja, sa minimalnim anodiziranjem od 25 microna. Proces se sastoji iz kontrolisanog stvaranja sloja aluminijum-oksida na površini aluminijuma tokom elektrohemijskog procesa. Dugotrajno eloksiranje štiti stub od spoljnih faktora, dalje oksidacije tj korozije, već daje i mogućnost toniranja aluminijuma u 10 boja, od kojih svaka ima mogućnost sjaja, anodiziranje se radi u zavrsnoj crnoj nijansi. Testiranja izvrsena prema Standard DIN EN ISO 9227– NSS method Test, kao i Standard DIN EN ISO 9227– CASS method Test. Stub mora posjedovati sertifikat QUALANOD ili ekvivalent cime se potvrdjuje kvalitet andoziranog aluminijuma. Anker ploča je specijalnog tanjirastog oblika što onemogućuje zadržavanje vode. Otvor na stubu je je dimenzija 400mm na visini od 600mm sa specijalnom antivandal bravom. Poklopac je laserski rezan sto dodatno omogucava da poklopac prenosi opterećenje koje nastaje usled uslova rada stuba.

Bitne karakteristike predmeta nabavke : Neophodno je da je stub projektovan i izradjen u skladu sa grupom standarda EN40: EN 40-1 – Lighting columns – Terms and definitions; EN 40-2 – Lighting columns – General requirements and dimensions; EN 40-3-1 – Lighting columns – Designing and verification – Specification of characteristic loading and recalled EN 1991-1-4. Designing bases and

influencing on construction. 2-4 Wind loads; EN 40-3-2 2 – Lighting columns – Designing and verification – Verification by testing; EN 40-3-3 – Lighting columns – Designing and verification – Verification by calculations; EN 40-6 – Aluminium lighting columns – requirements; EN 40-5 – Steel lighting columns - requirements. Isporuka i ugradnja priključne kutije. Neophodno je da bude sa visokim izolacionim sposobnostima I velikom mehaničkom otpornošću u zaštiti min IP54, fuse sockets 2. Protection class II. Materijal: integrisana stezaljka - PBT (polibutilen tereftalat - materijal sa visokim izolacionim parametrima i velikom mehaničkom čvrstoćom). Poklopac konektora i priključak i poklopac žice - prozirni polikarbonat. Baza konektora - polikarbonat ojačan staklenim vlaknima. Izlazi/ulazi za kablove osigurani zaptivkama. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj svjetiljci: Tip: BEA; I LED ili ekvivalent, finish – BLACK Color, proizvođača ROSA Poljska ili ekvivalent.

Količina: 32 kom "

2. **Iz Tehničkih specifikacija briše pozicija 379, kao i tekst koji glasi:**

„ **Opis predmeta nabavke:** Nabavka, isporuka i ugradnja podne svjetiljke.
Bitne karakteristike predmeta nabavke : precnika 210mm, LED 15,5W, IP67.
Količina: 6 kom "

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu iz člana 185 stav 3 tačka 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama u roku propisanim članom 186 stav 1 tačka 1 od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja izmjene tenderske dokumentacije.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.".

Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
Milovan Vujović,
s.r.