

Ministarstvo unutrašnjih poslovaBroj: 01-426/21-16578Mjesto i datum: Podgorica, 29.7.21

Na osnovu člana 143 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19), ovlašćeno lice Ministarstva unutrašnjih poslova, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za nabavku radova – izgradnja elektrodistributivne infrastrukture, za napajanje objekta ZGP Zatrijebačka Cijevna-Grabon, broj 02/21 od 17.06.2021. godine, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

**ODLUKU
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za nabavku radova – izgradnja elektrodistributivne infrastrukture, za napajanje objekta ZGP Zatrijebačka Cijevna-Grabon, broj 02/21 od 17.06.2021. godine:

- 1) Ponuda ponuđača Društvo sa ograničenom odgovornošću "Elektrovolt" doo – Podgorica je najpovoljnija;
- 2) Ponuda ponuđača Društvo za proizvodnju, promet, uvoz-izvoz i usluge "Ramel" doo Nikšić ispravna je i drugorangirana;
- 3) Ponuda ponuđača „Electro team“ doo Budva odbija se kao neispravna.

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

Naziv naručioca	Ministarstvo unutrašnjih poslova
Ovlašćeno lice naručioca	ministar Sergej Sekulović
Kontakt osoba	Filip Vujošević
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 22
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000
Identifikacioni broj	02016010

2. Podaci o postupku javne nabavke

<i>Broj tenderske dokumentacije</i>	<i>02/21</i>
<i>Vrsta postupka</i>	<i>Otvoreni postupak</i>
<i>Vrsta predmeta</i>	<i>Radovi</i>
<i>Opis predmeta nabavke</i>	<i>Nabavka radova – izgradnja elektro distributivne infrastrukture, za napajanje objekta ZGP Zatrijebačka Cijevna-Grabon</i>
<i>Šifra postupka</i>	<i>5306</i>
<i>CPV šifra</i>	<i>45000000 - Građevinski radovi</i>
<i>Predmet javne nabavke se nabavlja</i>	<i>kao cjelina</i>

<i>Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini / po partijama</i>	<i>72.000,00 €</i>
---	--------------------

3. Podaci o podnesenim ponudama¹

Blagovremene ponude podnijeli su sljedeći ponuđači:

1. Društvo za proizvodnju, promet, uvoz-izvoz i usluge "Ramel" doo Nikšić
2. Društvo sa ograničenom odgovornošću "Elektrovolt" doo – Podgorica
3. „Electro team" doo Budva (dio ponude koji se odnosi na garanciju ponude)

4. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja

/

5. Podaci o kandidatima/ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke iz razloga navedenih u Obavještenju o isključenju broj _____ od dana _____

/

¹ Ukoliko je primjenjivo

6. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

1. „ELECTRO TEAM“ DOO BUDVA

U postupku pregleda i ocjene ponuda, utvrđeno je da je ponuda ponuđača „Electro team“ doo Budva, neispravna u smislu člana 133 stav 1 tačka 1 ZJN, kojim je propisano da je neispravna ponuda ona koja nije sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom, u skladu sa Zakonom.

Ovo iz razloga što je predmetnom tenderskom dokumentacijom pod tačkom 12 – Uputstvo za sačinjavanje ponude predviđeno da se ponuda sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude, da se ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta, kao i da je ponuđač dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije, dok je pod tačkom 9 – Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda predviđeno da se ponude podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 05.07.2021. godine do 10.00 sati, da će se otvaranje ponuda održati dana 05.07.2021. godine u 10.00 sati, kao i da se dio ponude koji se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja: neposrednom predajom na pisarnici naručioca na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22, kancelarija 12, kod službenika za javne nabavke; preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22, kancelarija 12, kod službenika za javne nabavke, s tim što pošiljka mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje dijela ponude, radnim danima od 08.00 do 11.00 sati i od 12.00 do 14.00 sati, zaključno sa danom 05.07.2021. godine do 10.00 sati.

S tim u vezi, utvrđeno je da je ponuđač „Electro team“ doo Budva u predviđenom roku i na predviđeni način dostavio dio ponude koji se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude, izdatu od strane „NLB Banka“ AD Podgorica, broj GC2021/497 od 30.06.2021. godine, na iznos 1.440,00 €, sa istekom roka garancije: 11.10.2021. godine, original dokument, o čemu mu je i izdata potvrda Naručioca o prijemu, broj 426/21-14437/1 od 05.07.2021. godine u 08.30č, dok je uvidom u automatski sačinjen Zapisnik o otvaranju ponuda u ESJN utvrđeno da imenovani ponuđač nije dostavio dio ponude koji se podnosi putem ESJN-a, iz čega proizilazi da ponuda nije sačinjena na način utvrđen Tenderskom dokumentacijom u skladu sa ZJN, te je ocijenjena kao neispravna, u smislu člana 133 stav 1 tačka 1 ZJN.

7. Podaci o ispravnim ponudama

Predmetnom tenderskom dokumentacijom u dijelu Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i osnovi za isključenje, predviđeno je da u postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine

maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;

je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, te da se ispunjenost obaveznih uslova dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde: nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište; organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

Nadalje je predviđeno da privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti za obavljanje djelatnosti, tj. da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta, kao i da posjeduje ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom, što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke), i to: važeća Licenca projektanta i izvođača radova, za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta (u skladu sa predmetom javne nabavke, za građevinsku i elektrotehničku djelatnost), shodno članu 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019 - ispr. i 82/2020) i važeća Licenca za izvođenje geodetskih radova, shodno Zakonu o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG", br. 29/2007 i "Sl. list CG", br. 32/2011, 40/2011 - dr. zakon, 43/2015, 37/2017 i 17/2018).

Takođe su predviđeni osnovi za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke, tj. da će se privredni subjekat isključiti iz postupka javne nabavke ako: 1) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama; 2) ne ispunjava obavezne uslove i uslove sposobnosti privrednog subjekta predviđene tenderskom dokumentacijom i 3) postoji drugi razlog predviđen Zakonom.

Kao kriterijum za izbor najpovoljnije ponude predviđen je odnos cijene i kvaliteta, dok je pod tačkom 9 predmetne tenderske dokumentacije, predviđeno da se ponude podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 05.07.2021. godine do 10.00 sati, da će se otvaranje ponuda održati dana 05.07.2021. godine u 10.00 sati, kao i da se dio ponude koji se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja: neposrednom predajom na pisarnici naručioca na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22, kancelarija 12, kod službenika za javne nabavke; preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22, kancelarija 12, kod službenika za javne nabavke, s tim što pošiljka mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje dijela ponude, radnim danima od 08.00 do 11.00 sati i od 12.00 do 14.00 sati, zaključno sa danom 05.07.2021. godine do 10.00 sati.

Kao jezik ponude predviđeno je da se ponuda sačinjava na crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

Pod tačkom 12 Tenderske dokumentacije – Uputstvo za sačinjavanje ponude predviđeno je da se ponuda sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude, da se ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta, kao i da je ponuđač dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

Nadalje, tehničkom specifikacijom predmeta javne nabavke, su predviđene sljedeće stavke:

1. Pripremno-završni radovi:
Otvaranje i organizacija gradilišta, dopremanje alata i mehanizacije; popravak postojećih staza do stubnih mjesta, i pravljenje novih na početnoj dionici; pregled izvršenih radova; rad sa komisijom za tehnički pregled objekta; otprema alata i mehanizacije i zatvaranje gradilišta. 1 pauš
2. Obilježavanje-kolčenje projektovanih stubnih mjesta.
Ukupno za rad računato po stubnom mjestu: 37 kom
3. Krčenje trase voda, sječa mjestimične šume i šikare. Širina prosječnog pojasa je 6 m, sigurnosna udaljenost od krajnjih provodnika do bilo kojeg dijela stabla iznosi najmanje 3,0m. Takođe se, radi sigurnosti, predviđa da se uklone i ona stabla van trase koja su sklona padu i koja bi eventualnim padom mogla ugroziti vod, a u svemu prema tehničkom opisu. Posječena stabla i grane ukloniti van prosječnog pojasa i uspostaviti šumski red 5120 m²
4. Iskop temelja za drvene nosive stubove.
Dimenzijama prema datim dimenzijama u projektu stuba, uvećan 30% zbog mjestimično kosog terena, bilo koje kategorije zemljišta. Ukupno za rad i transport, računato po m³ iskopa : 23.8 m³
5. Iskop temelja za betonske stubove:
Dimenzijama prema datim dimenzijama u projektu stuba, uvećan 30% zbog mjestimično kosog terena, bilo koje kategorije zemljišta. Ukupno za rad i transport, računato po m³ iskopa : 8.49 m³
6. Izrada arimirano betonskih blok temelja, betonom marke C25/30, tipa čaša.
Pod stavkom se podrazumijeva: - provjera pretpostavljene nosivosti tla i usvojenog tipa temelja od strane ovlašćenog građevinskog inženjera. Ukoliko se pretpostavljena nosivost tla razlikuje od stvarne, u dogovoru sa nadzornim organom, usvojiti odgovarajući tip temelja- - nabavka i dopremanje na stubna mjesta šljunka, cementa i vode;- - spravljanje i ugradnja betona marke MB-20 (sa najmanje 250 kg cementa po m³ betona). Betoniranje izvesti bez prekida uz vibriranje i ručno nabijanje;- armiranje armaturnom mrežom Q 188- - fina obrada gornje površine - kape betonskih temelja i njega betona. Sve prema nacrtu temelja stubova komplet, a plaća se po m³ ugrađenog betona: 3.22 m³
7. Iskop rovova za izvođenje uzemljenja betonskih stubova u zemljištu bilo koje kategorije.
Prema nacrtima u prilogu projekta. Ukupno za rad i transport, komplet sa zatrpavanjem rova nakon polaganja uzemljivača računato po m³ iskopa: 38.2 m³
8. Nabavka i spoljašnji transport drvenih stubova do trase dalekovoda.
Drveni impregnisani stubovi, prečnika pri vrhu d=17 cm, prema JUS D.B2.020 ili ekvivalentan: Tip stuba: Nr_6,5_9 - 4 kom ; Tip stuba: Nr_7,4_10 - 4 kom; Tip stuba: Nr_8,2_11 - 19 kom; Tip stuba: Nr_9,1_12 -3 kom ; Plaća se m³ drveta: 11.70 m³
9. Unutrašnji transport i podizanje nosivih drvenih stubovaUnutrašnji transport i podizanje nosivih drvenih stubova: 30 kom
10. Nabavka i spoljašnji transport tipskih betonskih stubova do trase dalekovoda, i to: stub 11/1000 Izrađeni od armiranog betona MB-400 vibriranjem na vibrostolovima, sa

- stalnim priraštajem prečnika od vrha prema podnožju stuba u iznosu 15 mm/m, sa koeficijentom sigurnosti loma 1,8, opremljeni s minimalno dvije vruće pocinčane navojne čaure M12 za uzemljenje (pri vrhu i podnožju stupa). 4 kom
11. Nabavka i spoljašnji transport tipskih betonskih stubova do trase dalekovoda, i to: 12/1000 Izrađeni od armiranog betona MB-400 vibriranjem na vibrostolovima, sa stalnim priraštajem prečnika od vrha prema podnožju stuba u iznosu 15 mm/m, sa koeficijentom sigurnosti loma 1,8, opremljeni s minimalno dvije vruće pocinčane navojne čaure M12 za uzemljenje (pri vrhu i podnožju stupa). 1 kom
 12. Unutrašnji transport i podizanje betonskih stubova: Stubovi se postavljaju u pripremljene temeljne jame, sa centrom u simetralu trase i provjerom vertikalnosti po osi i normalno na osu trase. 4kom
 13. Unutrašnji transport i podizanje betonskih stubova: Stubovi se postavljaju u pripremljene temeljne jame, sa centrom u simetralu trase i provjerom vertikalnosti po osi i normalno na osu trase. 1kom
 14. Nabavka materijala i izvođenje uzemljenja betonskih stubova sa pocinčanim željezom fi 10 mm. Pod stavkom se podrazumijeva rezanje i polaganje u temeljne jame i kanale povezivanje ukrsnim komadima "žica-traka", u sistem uzemljenja prema nacrtu u prilogu projekta i stubnoj listi, i povezivanje na betonski stub preko čaure za uzemljenje, a plaća se po kg pocinčanog željeza: 80.3 kg
 15. Nabavka, transport i montaža tipskih željeznih konzola za drvene nosive stubove. Željezne Nr konzole težine 17 kg, prema nacrtima u projektu, a plaća se po kg željeza. 510 kg
 16. Nabavka, transport i montaža tipskih željeznih konzola za betonske stubove; Željezne konzole: ČJ1Z 0/500/315 težine 18 kg -5 kom, ČD2Z 125/500/315 težine 48 kg - 5 kom, prema nacrtima u projektu, a plaća se po kg željeza. 330 kg
 17. Pripremno-završni radovi za 10kV Dalekovod-elektromontažni dio:
Organizacija gradilišta i radova; - doprema i smještaj alata, mehanizacije i materijala;
- otprema alata i mehanizacije;- pregled izvršnih radova: 1 pauš
 18. Nabavka, transport i montaža linijskih potpornih izolatora. Oznake ovješnja: OV - osnovni vez, OVP-pojačan vez
OV Linijski potporni izolatori su sa tijelom od porcelana bez armature, sa nosačem izolatora, oznake prema IEC 720 ili ekvivalentan. Uračunati izolatori su tipa R 12,5 ET 75 L i R 12,5 ET 95 ili ekvivalent, a sve prema grafičkom prilogu. 91 kom
 19. Nabavka, transport i montaža linijskih potpornih izolatora. Oznake ovješnja: OV - osnovni vez, OVP - el. pojačan vez;
OVP Linijski potporni izolatori su sa tijelom od porcelana bez armature, sa nosačem izolatora, oznake prema IEC 720 ili ekvivalentan. Uračunati izolatori su tipa R 12,5 ET 75 L i R 12,5 ET 95 ili ekvivalent, a sve prema grafičkom prilogu. 9 kom
 20. Nabavka, transport sastavljanje i montaža izolatorskih lanaca. Oznake ovješnja: JZP - jednostruki vez el. Pojačan, DZP - dvostruki vez el I meh. Pojačan; JZP Izolatorski lanci su sastavljeni od izolatora tipa U120BS, ovjesnom opremom, prema tehničkom opisu, specifikaciji i nacrtima u prilogu dokumentacije, ili ekvivalentne. 33 kom
 21. Nabavka, transport sastavljanje i montaža izolatorskih lanaca. Oznake ovješnja: JZP - jednostruki vez el. Pojačan, DZP - dvostruki vez el I meh. Pojačan; DZP Izolatorski lanci su sastavljeni od izolatora tipa U120BS, ovjesnom opremom, prema tehničkom opisu, specifikaciji i nacrtima u prilogu dokumentacije, ili ekvivalentne. 6 kom

22. Nabavka i spoljašnji transport užeta Al-Fe 35/6mm² do trase dalekovoda. Alučel uže Al-Fe 35/6 mm²(6:1), prema EN50182 i IEC61089 ili ekvivalentne 968 kg
23. Unutrašnji transport, razvlačenje sa bubnja i propisna montaža užeta Al-Fe 35/6mm². Zatezanje provodnika i izrada mostova, plaća se po kg montiranog užeta: 968 kg
24. Nabavka i postavljanje tablica za numeraciju i upozorenje od visokog napona: 35kom
25. Ostali sitan materijal 1pauš
26. Pripremno-završni radovi STS 10/0.4 kV 100 kVA
Otvaranje i organizacija gradilišta, dopremanje alata i mehanizacije; popravak postojećih staza do STS i pravljenje novih na dionici; pregled izvršenih radova; rad sa komisijom za tehnički pregled objekta; otprema alata i mehanizacije i zatvaranje gradilišta. 1 pauš
27. Iskop zemlje za temelj STS U zemljištu bilo koje kategorije dimenzija za nosivost tla 2daN/cm² +10%, sa pravilnim odsijecanjem bočnih strana i dna jame i odbacivanjem iskopane zemlje. 8.8 m³
28. Izrada prefabrikovanih betonskih temelja za STS; Temelje izraditi prema podacima datim u grafičkom prilogu projekta, od betona min MB 30 sa armaturom I popunjen sitnim pijeskom. 1 kom
29. Nabavka, transport i montaža čelično-rešetkastog stuba STS visine 10,14m, sa svim konzolama i nosačima. Čelično-rešetkasti stub, fabričke proizvodnje iz tri dijela koja se sklapaju na licu mjesta, zaštićen od korozije vrućim cinkovanjem. Vijčani spojevi su od nerđajućeg čelika kvaliteta Č4580 (prohrom) ili čelika zaštićenog vrućim cinkovanjem, ukupne dužine 10,14m, komplet sa potrebnim željeznim visokonaponskim ugaonim konzolama (raspored provodnika u ravni), nosačima (za odvodnike prenapona, rastavljač sa osiguračima, transformator i konzola za razvodni NN ormar), u svemu prema dispoziciji opreme date u prilogu projekta. 1kom
30. Nabavka, transport i montaža srednjenaponske opreme na stubu stubne trafostanice. Metal-oksidni odvodnici prenapona za spoljnu montažu s EVA kućištem prema zahtjevima standarda IEC 60099-4 ili ekvivalentan, naznačenog napona 12kV, struje pražnjenja 10 kA pri talasu 8/20µs, tipa HAD 12R NNM ili ekvivalentan - kom 3,- Tropolni vertikalni linijski rastavljač snage (rasklopni uređaj za prekidanje struja opterećenja) za spoljnu montažu, nazivnog napona od 12kV i nazivne struje 200A sa ručnim polužnim pogonom za linijski rastavljač, dužine 8 metara, sa tri visokoučunska osigurača sa topljivim cjevastim patronima za spoljnu montažu za napon 12 kV, struje 16 A - kom 1, Uže FR-N1XD9-AR 71,5 sa stopicama za gnječenje radi spajanja provodnika ALFe 35/6 mm² sa rastavljačem snage, odnosno postolja osigurač sa odvodnicima prenapona i sa odvodnika prenapona na transformator snage, a u svemu prema tehničkom opisu i nacrtima u prilogu projekta. 1 kompl
31. Nabavka, transport i ugradnja trofaznog, uljnog transformatora 10/0,4 kV, proizveden i testiran prema standardu IEC 60076 ili ekvivalentan Trofazni uljni energetski transformator snage, prenosnog odnosa 10±2x2.5%/0,42kV, snage 100 kVA, sprege Yzn5, napona kratkog spoja uk=4% i učestanosti 50Hz, hlađenja ONAN, sa mineralnim uljem u skladu sa IEC 60296 ili ekvivalentan, proizveden i ispitan u skladu sa JUS IEC 76 IEC 354 ili ekvivalentan, sa namotajima od elektrolitskog bakra, opremljen standardnom opremom: dehidrator, pokazivač nivoa ulja, točkovi, termosta, pogon petopozicione preklopke napona, priključci za uzemljenje, ispušni otvor sa čepom za naliivanje ulja, ventil za ispuštanje ulja, kuke za dizanje, natpisna ploča. Izolatori su porcelanski na SN strani prema DIN 42531 i NN strani

prema DIN 42530. Gubici su sniženi, prema CENELEC HD 428.1 S1/1992. Nivo buke, takođe, prema CENELEC HD 428.1 S1/1992 ili ekvivalentan. Antikorozivna zaštita transformatora predviđena farbanjem. 1 kom

32. Nabavka, transport i montaža niskonaponskog razvodnog ormara, sa sledećom ugrađenom opremom Niskonaponski razvodni ormar izrađen od aluminijumskog lima debljine 2,5mm, za STS 100 kVA, sa zatvaranjem u tri tačke, postavljen na nosač od čeličnih profila od korozije zaštićen je cinčanjem toplim postupkom, stepena zaštite IP 54. Svi ulazi kablova su sa donje strane i zaštićeni uvodnicama. Sa prednje strane ormara su dvokrilna vrata. Vrata su opremljena sa bravom na zaključavanje. Niskonaponski ormar je podijeljen na slijedeća polja: * Polje priključenja * Polje mjerenja * Polje razvoda: 1 kom
33. Tropolni zaštitni prekidač tip COMPACT NSX250F ili ekvivalent Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 250A, prekidne moći 36kA, $I_{cs}=100\%I_{cu}$, fiksne verzije, tip COMPACT NSX250F ili ekvivalent, sastavljen od sledećih komponenti: bazni uređaj - prekidač; mikroprocesorska kontrolna jedinica tip Micrologic 2.2A "Standardna zaštita za distributivne sisteme" MX okidač za isključenje kompakt prekidača, AC 220-240V, 50 Hz, Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje $I_r=0,4...1xI_n$, fino podešavanje struje 0.9- 1I_o do maksimalne podešene struje I_r Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje $I_{sd}=1,5...10xI_r$ i vremena 0...0,4s Trenutna zaštita $I_i=0,5-12xI_n$, u koracima od po 0,5xI_n Indikacija LED diodama: zelena- ispravan rad (ready LED) žuta - predalarm preopterećenja ($>90\%I_r$) crvena - alarm preopterećenja ($>105\%I_r$) Utičnica za test uređaj, pomoćni kontakti za signalizaciju stanja kontakata prekidača OF i SDE prefabrikovana montažna ploča za prekidač od 250A prefabrikovana pokrovna maska za prekidač od 250A bakarne šine za konekciju prekidača sa vertikalnim sabirnicama. 1 kom
34. Nosač osigurača veličine 10,3x38, tipa: STI 1P 10,3X38 230V, ili ekvivalent Prema IEC 60947-3, nazivne struje 25A, prekidne moći 120kA ili ekvivalent 2kom
35. Nosač osigurača veličine 10,3x38, tipa: STI 3P 10,3X38 500V ili ekvivalent Prema IEC 60947-3, nazivne struje 25A, prekidne moći 120kA ili ekvivalent 1 kom
36. Uložak osigurača karakteristike gG: gG 10,3X38, 6A
Prema IEC 60269-1/2 ili ekvivalent. 3 kom
37. Uložak osigurača karakteristike gG: gG 10,3X38, 10A
Prema IEC 60269-1/2 ili ekvivalent 1kom
38. Uložak osigurača karakteristike gG: gG 10,3X38, 16A
Prema IEC 60269-1/2 ili ekvivalent 1kom
39. Nosač osigurača veličine 14x51, tipa: SBI 3P 14x51 500V ili ekvivalent
Prema IEC 60947-3, nazivne struje 50A, prekidne moći 120kA ili ekvivalent 3 kom
40. Uložak osigurača karakteristike gG gG 14x51, 50A Prema IEC 60269-1/2 ili ekvivalent 3kom
41. Odvodnik za zaštitu od prenapona uslijed atmosferskog pražnjenja i sklopnih prenapona. Odvodnik tipa 1+2 (klasa B+C) prema EN 61643-11 (VDE 0675 dio 6-11), LPZ 0 - LPZ 2, za sistem napajanja TN-C, impulsne struje 21kA (10/350us), nivoa zaštite $< 0,9kV$, nazivnog napona 280 V, proizvođača OBO Betterman, MCD 50-B VDE OBO ili ekvivalentno: 1 kom
42. Strujni mjerni transformator odnosa primarne i sekundarne struje TI 150/5A Strujni mjerni transformator tipa TI ; kl. 0,5 , nazivnog napona 0.72 kV, ispitnog napona 50

- Hz, 1 min. 3 kV, nazivna frekvencija 50/60 Hz, u skladu sa IEC 60044-1 VDE 0414, BS 3938 ili ekvivalent. 3 kom
43. Prikjučna kutija (stezaljke) za priključak naponskih i strujnih grana za mjerenje utrošene električne energije i snage 1pauš
 44. U polju razvoda niskonaponskog ormara, prostor razvoda "sopstvene potrošnje", smještena je sledeća oprema: sabirničke šine Cu 20x5mm, nulta šina Cu 20x5mm, zaštitna šina Fe-Zn 25x4 mm, 1 potporni izolator, 3-polne osiguračke letve SFL 160 3P, DIN (NH00) Prema IEC 60947-5-1 ili ekvivalent, za ručno upravljanje strujnim kolima pod opterećenjem, sa nožastim uloškom DIN (NH), za vertikalnu montažu na sabirnice na rastojanju 185 mm, vješanjem 4 kom
 45. Isporučka i polaganje HDPE cijevi ϕ 80 mm za vod za uzemljenje stuba. Isporučka i polaganje HDPE cijevi ϕ 80 mm za vod za uzemljenje stuba. 3 m
 46. Nabavka, polaganje i povezivanje kabla PP00 1x50 mm², Cu, 1 kV Za spajanje radnog uzemljenja. 32 m
 47. Nabavka, polaganje i povezivanje kabla PP00 4x95 mm², Cu, 1 kV Za povezivanje transformatora sa niskonaponskim razvodnim ormarićem 8 m
 48. Iskop rova za polaganje trake i iskop jama za postavljanje sonde, bez obzira na kategoriju tla 116x1x0,4x1+7x3,5x3,14x1+26x1x0,4x1+23x0,7x0,4x1+12x0,5x0,4x1 Dubina iskopa u svemu prema nacrtu, tehničkom opisu. Stranice rova zasijecati vertikalno. Iskopani materijal odbaciti min. 1,0m od ivice rova s jedne strane. Kameniti materijal odvojiti od zemljanog. Prilikom iskopa posebnu pažnju obratiti na postojeće podzemne i instalacije vodovoda, a iskop na tim mjestima izvesti prema uslovima uz saglasnost vlasnika. Obračun po 1m³ iskopanog materijala 175.5 m³
 49. Nabavka i transport i izrada bentonit podloge za uzemljivač. 116x0,4x0,25+7x3x0,018+23x0,4x0,25+12x0,4x0,25 Bentonit se polaže na način što se prvo iskop dobro pokvasi, a zatim se granule sipaju u iskop. Na granule se sipa voda i vrši se kompaktiranje ispune. Kada se dođe do polovine planirane debljine ispune, kod horizontalnog uzemljivača postavlja se uzemljivač na kant nakon čega se sipa druga polovina planirane ispune uz dobro nabijanje materijala oko uzemljivača i postupak hidratacije se ponavlja. Kod sonde bentonit se postavlja u prečniku od 150 mm uz odgovarajuću cijev oko koje se nabija ispuna a potom se cijev izvlači uz sondu. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m³ bentonita: 15.6m³
 50. Zatrpavanje rovova iskopom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak centimetara, uz ručno nabijanje. Postići stepen zbijenosti Sz od najmanje 95% u odnosu na standardni postupak po prostoru. Zbijanje izvršiti pomoću srednjeg vibracijskog uređaja za nabijanje, maksimalne radne težine 0,6kN, ili vibracijske ploče maksimalne radne težine 5,0kN. Ukupno za rad, sa pribavljanjem atesta zbijenosti tamponske podloge, računato po m³ iskopa: 62.1m³
 51. Nabavka transport i rad na zatrpavanje jama sa sondama materijalom sa malom specifičnom otpornošću-glinom, zemljom u koji je umiješano 5% bentonita. 10x3x3,122 Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak centimetara, uz ručno nabijanje. Postići stepen zbijenosti Sz od najmanje 95% u odnosu na standardni postupak po prostoru. Zbijanje izvršiti pomoću srednjeg vibracijskog uređaja za nabijanje, maksimalne radne težine 0,6kN, ili vibracijske ploče maksimalne radne težine 5,0kN. Rad se obavlja uz prisustvo nadzornog organa. Ukupno za rad, transport i materijal, računato po m³ materijala: 93.7 m³

52. Nabavka transport i izrada posteljice kabla od sitnog pijeska ili sitnozrnaste zemlje, granulacije do 4mm. 26x0,4x0,4; Pri slobodnom polaganju kablova, prvo se razastire sloj sitnog pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj pijeska debljine takođe 10 cm. Nabijanje posteljice se izvodi isključivo ručno. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 posteljice: 4.2m3
53. Uredjenje zemljišta nakon obrade rovova planiranjem viška materijala. 1.25x(116x0,4x0,25+7x3x3,14+26x0,4x0,4+23x0,4x0,25+12x0,4x0,25) Ukupno za rad, a plaća se po m3 planiranog iskopa. 141.8 m3
54. Isporka i polaganje pocinkovane čelične trake, Fe/ Zn 25x4 mm nasatice uz fiksiranje u kablovski rov. Traka se polaže pri zatrpavanju rova, uz prisustvo nadzornog organa, na dubini datoj na grafičkim priložima, nakon nanošenja prvog sloja bentonita. Stavka obuhvata i razvlačenje trake. Traka se u rovu polaže nasatice. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru dužnom položene Fe/Zn trake i 10% rezerve. 129 kg
55. Štapna sonda, izrađena od vruće cinkanog željeza presjeka 50x50x3 mm2 dužine 3 m. Sonda zajedno sa priključnom sponom za pljosnati vodič do širine 30 mm, namijenjena izradi štapnih uzemljenja, Pos FeZn proizvođača Hermi ili ekvivalent. Ukupno za nabavku i rad, računato po komadu sonde. 10 kom
56. Povezivanje trake uzemljivača sa združenim uzemljenjem trafostanice kao i priključaka sonde. Spajanje trake izvesti ukrsnim komadima traka-traka 30 kom
57. Nabavka, transport i montaža tipske konzole za kačenje izolatorskih lanaca na postojećoj STS "Karaula Cijevna" kako bi se izvršilo nastavljanje dalekovoda do STS "Zatrijebačka Cijevna". 1kom
58. Nabavka i postavljanje tablica za numeraciju i upozorenje od visokog napona: 1 kom
59. Ostali sitan material:
Šrafovska roba, spojni materijal, obujmice i dr. 1pauš
60. Pripremno-završni građevinski radovi za napajanje objekta Graničnog prelaza 1pauš
61. Obilježavanje trasa kablovskog voda radi iskopa rova. Ukupno za rad, računato za kompletnu trasu voda. Ukupno za rad računato po dužnom metru: 53m
62. Krčenje trase voda. Sječenje grmlja, stabala i ostalog rastinja s vađenjem panjeva, unutar radnog pojasa na trasi u širini od 2 m, s odvozom na deponiju. Obračun po m2. 42.4 m2
63. Mašinski iskop rova za polaganje kablova, bez obzira na kategoriju tla. 53x0,8x0,4x0,9 Stranice rova zasijecati vertikalno. Iskopani materijal odbaciti min. 1,0m od ivice rova s jedne strane. Kameniti materijal odvojiti od zemljanog. Na mjestima gdje nema dovoljno prostora za odbacivanje materijala iskopani materijal odmah odvesti na privremenu deponiju radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i radova, što je uračunato u jediničnu cijenu stavke. Prilikom iskopa posebnu pažnju obratiti na postojeće podzemne i nadzemne instalacije, a iskop na tim mjestima izvesti prema uslovima iz suglasnost vlasnika instalacija. Obračun po 1m3 iskopanog materijala u sraslom stanju, prema idealnom presjeku. 15.3 m3
64. Ručni iskop, proširenje i produbljenje rova(ručno). 53x0,8x0,4x0,1 Dimenzijama prema datim dimenzijama u projektu stuba, uvećan 20% zbog mjestimično kosog terena, bilo koje kategorije zemljišta. Ukupno za rad i transport, računato po m3 iskopa: 1.7m3
65. Nabavka transport i izrada posteljice kabla od sitnog pijeska ili sitnozrnaste zemlje, granulacije do 4mm. 53x0,4x0,2 Pri slobodnom polaganju kablova, prvo se razastire

sloj sitnog pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj pijeska debljine takođe 10 cm. Nabijanje posteljice se izvodi isključivo ručno. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m³ posteljice: 4.24m³

66. Zatrpavanje rovova iskopom. 53x0,4x0,6 Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak centimetara, uz ručno nabijanje. Postići stepen zbijenosti Sz od najmanje 95% u odnosu na standardni postupak po Proctoru. Zbijanje izvršiti pomoću srednjeg vibracijskog uređaja za nabijanje, maksimalne radne težine 0,6kN, ili vibracijske ploče maksimalne radne težine 5,0kN. Ukupno za rad, sa pribavljanjem atesta zbijenosti tamponske podloge, računato po m³ iskopa. 12.7m³
67. Uredjenje zemljišta sa odvozom viška materijala do deponije. 1.25x(53x0,4x0,2) Ukupno za rad i transport, računato sa udaljenošću deponije do 5 km a plaća se po m³ viška iskopa. 5.3 m³
68. Isporuka i ugradnja oznaka trase kabla.
Obilježava se napon i položaj kabla u rovu, promjena pravca trase, početak i kraj kablovica, eventualna mjesta približavanja, paralelnog vođenja ili ukrštanja kabla sa drugim kablovima i ostalim podzemnim instalacijama, kao i na svim onim mjestima gde nadzorni organ smatra da je potrebno. Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, ugrađenoj na betonskoj kocki. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci. 5 kom
69. Ostali sitan građevinski materijal: 1 pauš
70. Nabavka, transport i polaganje jednožilnog energetskog kabla PP00-A 4x70 mm², 0,6/1kV u zemljanom rovu. Pod stavkom se podrazumijeva: -razvlačenje kablova; - postavljanje kabla uz stub, računato po dužnom metru kabla. 60m
71. Isporuka i polaganje "gal"- štitnika ili slične mehaničke zaštite slobodno položenog kabla u rovu. Štitnici se polažu tako da se, po dužini, međusobno preklapaju za po desetak santimetara, potpuno prekrivajući položeni kabl. Štitnici se polažu nakon razastiranja drugog sloja pijeska u rovu. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po položenom štitniku (l = 1,0 m): 58.3 kom
72. Isporuka i polaganje plastične trake za upozorenje da se ispod nalazi elektroenergetski visokonaponski kabl. Traka treba da je crvene boje i sa odgovarajućim natpisom. Polaže se cijelom dužinom kablovskog rova, pri njegovom zatrpavanju, na četrdeset santimetara iznad kabla na regulisanim površinama i u dva sloja na trideset i pedeset centrimetara iznad kabla na neregulisanim površinama. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru dužnom položene trake. 53 m
73. Nabavka i montaža toploskupljajućih kablovskih završnica EPKT 0047 Kablovska završnica na napojnom NN kabl, za četvorožilne kablove bez armature izolovane plastičnom masom. Pod stavkom se podrazumijeva komplet rad i montaža kablovskih završnica. 2 kom
74. Snimanje tačnog položaja položenog kabla i izrada katastarske situacije. 53 m
75. Isporuka i polaganje pocinkovane čelične trake, Fe/ Zn 25x4 mm u kablovski rov:
Traka se polaže pri zatrpavanju rova, na dubini od oko 40 cm, nakon nanošenja prvog sloja iskopa. Stavka obuhvata i razvlačenje trake, nabavku ukrasnih komada "traka-traka" i izradu međusobnih veza traka. Traka se u rovu polaže nasatice. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru dužnom položene Fe/Zn trake. 41kg
76. Povezivanje trake uzemljivača sa združenim uzemljenjem objekta duž trase kablovskog rova. Spajanje trake izvesti ukrsnim komadima traka-traka: 2 kom

77. Nabavka i ugradnja olovničkih obujmica sa oznakom tipa, presjeka, naponskog nivoa i godine polaganja kabela na svim kablovskim izvodima. Računato po obujmnici. 3 kom
78. Ostali sitan instalacioni i montažni material: 1 pauš
79. Troškovi izrade projektne dokumentacije:
Nakon izvođenja radova, izrada tehničke dokumentacije, projekat izvedenog stanja, odnosno projekat održavanja. Dokumentaciju uraditi/predati naručiocu/investitoru u dva primjerka u papirnoj verziji i dva primjerka u el.verziji, od čega jedan u nezaštićenoj verziji. 1 pauš
80. Troškovi Ispitivanje izvedenih elektromontažnih radova.
Obezbeđivanje certifikata o efikasnosti sistema zaštite od opasnog napona dodira, mjerenje otpora uzemljenja, itd. I pribavljanje Stručnog nalaza: 1 pauš
81. Obilježavanje trajnim oznakama: 1 pauš

Predmetnom tenderskom dokumentacijom, pod tačkom 4 – Način utvrđivanja ekvivalentnosti predviđeno je da je za određenu/e stavku/e gdje je Naručilac naveo tip/standard uz naznaku "ili ekvivalentan", ponuđač dužan da u ponudi tačno navede šta nudi, te da ukoliko nudi ekvivalentan tip/standard dužan je da dostavi bilo koji validni dokaz, uključujući i dokaze (izvještaj o testiranju, potvrde i drugi način dokazivanja) izdate od akreditovanog sertifikacionog tijela kojim se potvrđuje usklađenost sa zahtjevima ili kriterijumima iz standarda utvrđenim u tehničkoj specifikaciji ili deklaraciju proizvođača o usaglašenosti u odnosu na predviđene standarde.

Nadalje, u odnosu na Zahtjeve u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora predviđeno je sljedeće:

- Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta.
- Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda.
- Garancija ponude: ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka roka važenja ponude.
- Rok izvršenja ugovora je max 60 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.
- Mjesto izvršenja ugovora je granica Crne Gore i Republike Albanije – granični prelaz Zatrijebačka Cijevna/CG-Grabon/R.Albanija. Objekat se nalazi oko 17km od naselja Dinoša.
- Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dana prijema mjesečne privremene/okonačne situacije, ovjerene od strane stručnog nadzora.
- Način plaćanja je: virmanski.
- Garantni rok: Garantni rok za izvedene radove i ugrađenu robu je 24 mjeseca. Garantni rok počinje da teče od datuma primopredaje objekta u ispravnom stanju, što će se konstatovati dokumentacijom. U slučaju konstatovanja nedostataka/kvarova (koji nijesu posljedica nepravilnog održavanja/rukovanja Naručioca) u toku garantnog roka, Naručilac (nadležna služba za upravljanje objektima i graničnim prelazima) će odmah pisanim putem (e-mail, faks, pismo) obavijestiti Izvođača koji je dužan bez odlaganja o svom trošku otkloniti nedostatke/kvarove, odnosno izvršiti zamjenu neispravnog/oštećenog dijela ispravnim.
- Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Naručilac će obezbijediti vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem predmetnih radova, o čemu će, nakon zaključenja Ugovora, upoznati Izvođača. Stručni nadzor će kontrolisati realizaciju Ugovora, u skladu sa revidovanim glavnim projektom, važećim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, Pravilnikom o načinu vršenja stručnog nadzora nad građenjem objekata, posebnim propisima i pravilima struke u dijelu koji su primjenjivi na predmet nabavke.
- Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.

1. DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ELEKTROVOLT" DOO – PODGORICA

U postupku pregleda i ocjene ponuda utvrđeno je da je ponuda ponuđača Društvo sa ograničenom odgovornošću "Elektrovolt" doo – Podgorica, ispravna u smislu člana 132 ZJN kojim je propisano da je ispravna ponuda ona koja ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ZJN, kao i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke.

Uvidom u dostavljenu ponudu ponuđača Društvo sa ograničenom odgovornošću "Elektrovolt" doo – Podgorica, konstatovano je da se ponuda podnosi kao zajednička sa podugovaračem, te da je procenat učešća podnosioca 70 %, člana zajedničke ponude "Proteus" društvo sa ograničenom odgovornošću Podgorica koji je zadužen za izvođenje dijela elektro radova 28%, dok je procenat učešća podugovarača Geopromet" D.O.O. – Podgorica, za ustupljeni dio – projektovanje i izvođenje geodetskih radova 2%.

Naime, u odnosu na predviđene osnove za isključenje iz postupka javne nabavke, a u cilju provjere tačnosti podataka navedenih u dostavljenim izjavama privrednih subjekata Društvo sa ograničenom odgovornošću "Elektrovolt" doo – Podgorica, "Proteus" društvo sa ograničenom odgovornošću Podgorica i "Geopromet" d.o.o. Podgorica upućeni su zahtjevi nadležnim organima za izdavanje predviđenih dokaza, ponuđaču putem ESJN-a, te je vršen uvid u javno dostupne evidencije koje vode nadležni organi, kao i u dokumentaciju koja je dostavljena putem ESJN-a od strane ponuđača, u skladu sa članom 112 st. 1 i 2 ZJN.

Naime, Upravi prihoda i carina Crne Gore upućen je Zahtjev za izdavanje dokumentacije, broj 078/21-10410/4 od 12.07.2021. godine, dok je Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava upućen Zahtjev za izdavanje dokumentacije, broj 078/21-10410/5 od 12.07.2021. godine, shodno članu 112 stav 1 ZJN.

S tim u vezi, Uprava prihoda i carina Crne Gore, Područna jedinica Podgorica, je dostavila dopis, broj 03/8-2-8630/1 od 19.07.2021. godine, u kojem je, između ostalog, navedeno: DOO "Elektrovolt" sa sjedištem u Podgorici, na dan 05.07.2021. godine, podnio poreske prijave i prema istim obračunao obaveze po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih, zaključno sa 05/2021. godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; DOO "Proteus" sa sjedištem u Podgorici, na dan 05.07.2021. godine, podnio poreske prijave i prema istim obračunao obaveze po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih, zaključno sa 06/2021. godine, i po tom osnovu ima neizmirenih poreskih obaveza, u iznosu 150,78 € (porezi i doprinosi izmireni zaključno sa 05/2021) i DOO "Geopromet" sa sjedištem u Podgorici, na dan 05.07.2021. godine, podnio poreske prijave i prema istim obračunao obaveze po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih, zaključno sa 05/2021. godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju dostavilo je uvjerenja iz kaznene evidencije, i to: Uvjerenje da za pravno lice "Elektrovolt" doo Podgorica u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj 05/2-041-9722/21-3 od 21.07.2021. godine, original dokument; Uvjerenje da za pravno lice "Proteus" doo Podgorica u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj 05/2-041-9722/21-4 od 21.07.2021. godine, original dokument; Uvjerenje da za pravno lice "Geopromet" doo Podgorica u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj 05/2-041-9722/21-5 od 21.07.2021. godine, original dokument.

Naime, ponuđač Društvo sa ograničenom odgovornošću "Elektrovolt" doo – Podgorica je putem ESJN-a dostavio Ugovor o zajedničkom nastupanju - Ugovor o konzorcijumu, zaključen u Podgorici, dana 28.06.2021. godine između "Elektrovolt" doo Podgorica i "Proteus" doo Podgorica, dok je po zahtjevu za dostavljanje traženih dokaza dostavio i original dokument. Naime, u predmetnom ugovoru navedeno je, između ostalog, da je nosilac ponude član "Elektrovolt" doo Podgorica, te njegova ovlaštenja, kao i ovlaštenja člana zajedničke ponude "Proteus" doo Podgorica, sa određenim dijelom predmeta nabavke za koji su zaduženi svaki od članova zajedničke ponude i njihovo procentualno učešće u ukupnoj vrijednosti ponude. Takođe je naznačeno da će član zajedničke ponude "Proteus" doo Podgorica za projektovanje i izvođenje geodetskih radova angažovati "Geopromet" doo Podgorica.

Nadalje je, na osnovu Zahtjeva, u cilju dokazivanja predviđenih uslova, dostavljeno:

- Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Uprave prihoda, registarski broj 5-0960284/001 od 24.03.2021. godine za Društvo sa ograničenom odgovornošću "Elektrovolt" doo – Podgorica, ovjerena kopija dokumenta od strane notara od 16.06.2021. godine;
- Rješenje Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, kojim je privrednom društvu doo "Elektrovolt" Podgorica izdata Licenca projektanta i izvođača radova, na period od 5 godina i to na osnovu licenci ovlaštenih inženjera: Veselinka Mijajlovića – diplomirani inženjer elektrotehnike i Gorana Vuletića – diplomirani inženjer građevinarstva, broj: UPI 072/7-75/5 od 28.04.2021. godine, ovjerena kopija dokumenta od strane notara od 16.07.2021. godine;
- Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se Goranu Vuletiću diplomiranom građevinskom inženjeru iz Podgorice izdaje Licenca ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, na neodređeno vrijeme, broj UPI 107/7-3861/2 od 05.11.2018. godine, ovjerena kopija dokumenta od strane notara od 02.06.2021. godine;
- Uvjerjenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, broj: 05/2-041-9750/21 od 20.07.2021. godine da za pravno lice "Elektrovolt" doo Podgorica, čije je odgovorno lice Veselinko Mijajlović, u kazненоj evidenciji na postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, original dokument;
- Uvjerjenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, broj: 05/2-041-9749/21 od 20.07.2021. godine da za Veselinka Mijajlovića, u kazненоj evidenciji na postoje podaci o osuđivanosti lica, original dokument;
- Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Uprave prihoda, registarski broj 5-0853522/002 od 08.03.2021. godine za "Proteus" društvo sa ograničenom odgovornošću Podgorica, ovjerena kopija dokumenta od strane notara od 19.07.2021. godine;
- Rješenje Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, kojim je privrednom društvu doo "Proteus" Podgorica izdata Licenca projektanta i izvođača radova, na period od 5 godina i to na osnovu licence ovlaštenog inženjera Srđana Lakovića – diplomirani inženjer elektrotehnike, broj: UPI 072/7-44/2 od 24.02.2021. godine, ovjerena kopija dokumenta od strane notara od 19.07.2021. godine;
- Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se Laković Srđanu dipl.inž.elektrotehnike iz Podgorice izdaje Licenca ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, na neodređeno vrijeme, broj UPI 107/7-278/2 od 26.02.2018. godine, ovjerena kopija dokumenta od strane notara od 30.10.2019. godine;

- Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, broj: 05/2-041-9751/21 od 20.07.2021. godine da za pravno lice "Proteus" doo Podgorica, čije je odgovorno lice Srđan Laković, u kaznenoj evidenciji na postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, original dokument;
- Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, broj: 05/2-041-9752/21 od 20.07.2021. godine da za Srđana Lakovića, u kaznenoj evidenciji na postoje podaci o osuđivanosti lica, original dokument;
- Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Uprave prihoda i carina, registarski broj 5-0271970/013 od 27.04.2021. godine za "Geopromet" D.O.O. - Podgorica, ovjerena kopija dokumenta od strane notara od 19.07.2021. godine;
- Licenca Uprave za nekretnine, broj 02-3881/1 od 19.07.2018. godine, kojom se potvrđuje da je društvo sa ograničenom odgovornošću "Geopromet" doo Podgorica ispunila uslove za izvođenje geodetskih radova, ovjerena kopija dokumenta od strane notara od 19.07.2021. godine;
- Licenca Uprave za nekretnine, broj 02-3580/2-16 od 28.03.2017. godine, kojom se potvrđuje da je društvo sa ograničenom odgovornošću "Geopromet" doo Podgorica ispunila uslove za projektovanje geodetskih radova, ovjerena kopija dokumenta od strane notara od 19.07.2021. godine;
- Ovlašćenje Uprave za nekretnine, broj 02-3036/2 od 07.07.2011. godine, kojim se potvrđuje da je Pejaković Dragana Miloš, dipl.ing.geodezije položio stručni ispit i stekao ovlašćenje za projektovanje geodetskih radova, ovjerena kopija dokumenta od strane notara od 19.07.2021. godine;
- Ovlašćenje Uprave za nekretnine, broj 02-3036/3 od 07.07.2011. godine, kojim se potvrđuje da je Pejaković Dragana Miloš, dipl.ing.geodezije položio stručni ispit i stekao ovlašćenje za izvođenje geodetskih radova, ovjerena kopija dokumenta od strane notara od 19.07.2021. godine;
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu Uprave za nekretnine, broj 02-1270/2 od 09.06.2006. godine, kojim se potvrđuje da je Delić Jagoša Ivan dipl.ing geodezije položio stručni ispit za sticanje ovlašćenja za projektovanje/rukovođenje svih vrsta geodetskih radova, ovjerena kopija dokumenta od strane notara od 19.07.2021. godine;
- Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, broj: 05/2-041-7961/21 od 17.06.2021. godine da za pravno lice "Geopromet" doo Podgorica, čije je odgovorno lice Ivan Delić, u kaznenoj evidenciji na postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, ovjerena kopija dokumenta od strane notara od 19.07.2021. godine;
- Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, broj: 05/2-041-7963/21 od 16.06.2021. godine da za Ivana Delića, u kaznenoj evidenciji na postoje podaci o osuđivanosti lica, ovjerena kopija dokumenta od strane notara od 19.07.2021. godine;
- Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, broj: 05/2-041-7962/21 od 16.06.2021. godine da za Miloša Pejakovića, u kaznenoj evidenciji na postoje podaci o osuđivanosti lica, ovjerena kopija dokumenta od strane notara od 19.07.2021. godine;
- Uvjerenje Uprave prihoda i carina Crne Gore, PJ Podgorica, broj 03/8-2-9422/1 od 07.07.2021. godine da je poreski obveznik doo "Geopromet" iz Podgorice podnio poreske prijave i prema istim obračunao obaveze po osnovu poreza i doprinosa iz i na lična primanja zaposlenih po osnovu podnijetih IOPPD obrazaca zaključno sa 05/2021

godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2020. godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; poreza na dodatu vrijednost, zaključno sa 05/2021 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, ovjerena kopija dokumenta od strane notara od 19.07.2021. godine.

Takođe je utvrđeno, uvidom u javno dostupnu evidenciju koju vodi nadležni organ – Uprava za katastar i državnu imovinu da se na spisku licenciranih geodetskih organizacija na teritoriji Crne Gore za jul 2021. godine nalazi i "Geopromet" doo Podgorica.

Shodno navedenim dokazima, konstatovano je da ponuđač Društvo sa ograničenom odgovornošću "Elektrovolt" doo – Podgorica (član zajedničke ponude "Proteus" društvo sa ograničenom odgovornošću Podgorica i podugovarač "Geopromet" d.o.o. Podgorica) ispunjavaju uslove za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, iz razloga što je utvrđeno, da u kaznenoj evidencije ne postoje podaci o osuđivanosti pravnih i fizičkih lica, da su izmirili sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, da su upisani u Centralni registar privrednih subjekata, kao i da posjeduju zahtijevane Licence za obavljanje djelatnosti shodno dijelu predmeta nabavke za koji su zaduženi i koji im je ustupljen.

Nadalje, s obzirom na činjenicu da je članom 43 stav 5 ZJN propisano da je privredni subjekat koji učestvuje u postupku javne nabavke dužan da u Izjavi privrednog subjekta navede da li je njegovo ovlašćeno lice u sukobu interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 Zakona i da li postoji sukob interesa iz člana 42 Zakona, utvrđeno je da su privredni subjekti: Društvo sa ograničenom odgovornošću "Elektrovolt" doo – Podgorica, "Proteus" društvo sa ograničenom odgovornošću Podgorica i "Geopromet" d.o.o. Podgorica u dijelu Izjave privrednih subjekata koji se odnosi na sukob interesa naveli da nijesu u sukobu interesa po navedenim osnovima.

Shodno navedenom, utvrđeno je da ponuđač Društvo sa ograničenom odgovornošću "Elektrovolt" doo – Podgorica (član zajedničke ponude "Proteus" društvo sa ograničenom odgovornošću Podgorica i podugovarač "Geopromet" d.o.o. Podgorica) ispunjavaju uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoje razlozi koji predstavljaju sukoba interesa, te samim tim ne postoji ni osnov za isključenje iz predmetnog postupka javne nabavke.

Nadalje, provjeravajući da li postoji razlog za neispravnost ponude konstatovano je da je ista sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa Zakonom. Ovo iz razloga što je ponuda sačinjena u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvom za sačinjavanje i podnošenje ponude, da su dostavljene Izjave privrednih subjekata, sačinjene na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta, finansijski dio ponude, kao i uslovi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za izvršenje ugovora.

Takođe je utvrđeno da je, u skladu sa predviđenim uslovima tenderske dokumentacije, imenovani ponuđač dostavio dio ponude koji se odnosi na garanciju ponude, o čemu je Naručilac izdao potvrdu o prijemu, broj 426/21-14439/1 od 05.07.2021. godine u 09:43 č. Predmetna garancija je izdata od strane „Prva banka CG“ AD Podgorica, broj 04-423-1509857.5-1, na iznos 1.440,00 €, u kojoj je, između ostalog, navedeno da ista važi 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda i 7 dana nakon isteka važenja ponude, a ukupno 97 dana, dok je datum otvaranja ponuda 05.07.2021. godine, original dokument.

Nadalje, provjeravajući da li je ponuda data u skladu sa gore navedenom tehničkom specifikacijom utvrđeno je da je ponuđač Društvo sa ograničenom odgovornošću "Elektrovolt" doo – Podgorica, u Finansijskom dijelu ponude ponudio sve zahtijevane stavke iz predmetne tehničke specifikacije, sa zahtijevanim karakteristikama, jedinicama mjere i količinama, kao i da je u odnosu na dato uputstvo Naručioca u predmetnoj tenderskoj dokumentaciji koje se odnosi na način utvrđivanja ekvivalentnosti, imenovani ponuđač postupio u skladu sa predviđenim.

Takođe je, uvidom u dostavljenu ponudu, utvrđeno da je u odnosu na predviđene zahtjeve u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za izvršenje ugovora ponuđeno zahtijevano.

Nadalje, uvidom u finansijski dio ponude konstatovano je da je ponuđač Društvo sa ograničenom odgovornošću "Elektrovolt" doo – Podgorica ponudio cijenu u iznosu: 50.453,52 €, te je utvrđeno da visina ponuđene cijene ne prelazi procijenjenu vrijednost nabavke.

Na osnovu izloženog, te činjenice da ponuda ponuđača Društvo sa ograničenom odgovornošću "Elektrovolt" doo – Podgorica, ne sadrži razloge za neispravnost, u smislu člana 133 ZJN, to je ista ocijenjena ispravnom.

2. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, UVOZ-IZVOZ I USLUGE "RAMEL" DOO NIKŠIĆ

U postupku pregleda i ocjene ponuda utvrđeno je da je ponuda ponuđača Društvo za proizvodnju, promet, uvoz-izvoz i usluge "Ramel" doo Nikšić, ispravna u smislu člana 132 ZJN kojim je propisano da je ispravna ponuda ona koja ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ZJN, kao i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke.

Uvidom u dostavljenu ponudu ponuđača Društvo za proizvodnju, promet, uvoz-izvoz i usluge "Ramel" doo Nikšić konstatovano je da se ponuda podnosi kao samostalna sa podugovaračima, te da je procenat učešća podnosioca 70 %, podugovarača Građevinsko, geodetski radovi, izvođenje, nadzor i projektovanje "Ding" d.o.o. Podgorica 1,50% (izvođenje geodetskih radova, u skladu sa tehničkom specifikacijom predmjera radova) i podugovarača Društvo "Ld gradnja" za izgradnju i promet d.o.o. – Nikšić 28,50 % (izvođenje građevinskih radova bez nabavke materijala, opreme i transporta u skladu sa tehničkom specifikacijom predmjera radova).

Naime, u odnosu na predviđene osnove za isključenje iz postupka javne nabavke, a u cilju provjere tačnosti podataka navedenih u dostavljenim izjavama privrednih subjekata Društvo za proizvodnju, promet, uvoz-izvoz i usluge "Ramel" doo Nikšić, Građevinsko, geodetski radovi, izvođenje, nadzor i projektovanje "Ding" d.o.o. Podgorica i Društvo "Ld gradnja" za izgradnju i promet d.o.o. – Nikšić upućeni su zahtjevi nadležnim organima za izdavanje predviđenih dokaza, ponuđaču putem ESJN-a, te je vršen uvid u javno dostupne evidencije koje vode nadležni organi, kao i u dokumentaciju koja je dostavljena putem ESJN-a od strane ponuđača, u skladu sa članom 112 st. 1 i 2 ZJN.

Naime, Upravi prihoda i carina Crne Gore upućen je Zahtjev za izdavanje dokumentacije, broj 078/21-10410/4 od 12.07.2021. godine, dok je Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava upućen Zahtjev za izdavanje dokumentacije, broj 078/21-10410/5 od 12.07.2021. godine, shodno članu 112 stav 1 ZJN.

S tim u vezi, Uprava prihoda i carina Crne Gore, dostavila je dopis Sektora za velike poreske obveznike, Odsjek za utvrđivanje i naplatu VPO, broj 03/6-6220/2-21 od 16.07.2021. godine, kao i dopis Područne jedinice Podgorica, broj 03/8-2-8630/1 od 19.07.2021. godine, u kojima je, između ostalog, navedeno: Poreski obveznik doo "Ramel" sa sjedištem u Nikšiću, na dan 05.07.2021. godine je podnio poreske prijave i prema istim obračunao i izmirio obaveze po osnovu: poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 05/2021, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2020. godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 05/2021, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; Poreski obveznik doo "LD gradnja" sa sjedištem u Nikšiću na dan 05.07.2021. godine je podnio poreske prijave i prema istim obračunao i izmirio obaveze po osnovu: poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 05/2021, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2020. godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 05/2021, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; DOO "Ding" sa sjedištem u Podgorici, na dan 05.07.2021. godine, podnio poreske prijave i prema istim obračunao obaveze po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih, zaključno sa 05/2021. godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju dostavilo je uvjerenja iz kaznene evidencije, i to: Uvjerenje da za pravno lice "Ramel" doo Nikšić u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj 05/2-041-9722/21 od 21.07.2021. godine, original dokument; Uvjerenje da za pravno lice "Ding" doo Podgorica u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj 05/2-041-9722/21-1 od 21.07.2021. godine, original dokument; Uvjerenje da za pravno lice "Ld gradnja" doo Nikšić u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, broj 05/2-041-9722/21-2 od 21.07.2021. godine, original dokument.

Ponuđač Društvo za proizvodnju, promet, uvoz-izvoz i usluge "Ramel" doo Nikšić je, putem ESJN-a, dostavio sljedeću dokumentaciju:

- Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Uprave prihoda i carina, registarski broj 5-0124091/016 od 26.05.2021. godine za "Ramel" doo Nikšić, neovjerena kopija dokumenta;
- Rješenje Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, kojim je privrednom društvu doo "Ramel" Nikšić izdata Licenca projektanta i izvođača radova, na period od 5 godina na osnovu licenci ovlašćenih inženjera elektrotehnike, broj: UPI 107/7-1768/6 od 17.03.2021. godine, neovjerena kopija dokumenta;
- Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se Radulović Danilu dipl. inženjeru elektrotehnike iz Danilovgrada izdaje Licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, na neodređeno vrijeme, broj UPI 101/2175-186/2 od 02.02.2018. godine, neovjerena kopija dokumenta;
- Potvrda poslodavcu o zaposlenima Uprave prihoda, PJ Nikšić, za Danila Radulovića, neovjerena kopija dokumenta;
- Kopija radne knjižice za Danila Radulovića;
- Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore za Danila Radulovića, broj 02-1681/2 od 02.12.2020. godine, neovjerena kopija dokumenta;

- Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Uprave prihoda, registarski broj 5-0402961/011 od 05.03.2021. godine za "Ld gradnja" doo Nikšić, neovjerena kopija dokumenta;
- Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se "Ld gradnja" doo Nikšić izdaje Licenca projektanta i izvođača radova, na period od 5 godina na osnovu licence ovlaštenog inženjera – diplomirani građevinski inženjer, broj UPI 107/7-2053/2 od 10.04.2018. godine, neovjerena kopija dokumenta;
- Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma kojim se Iliju Nikoliću diplomiranom građevinskom inženjeru iz Nikšića izdaje Licenca ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, na neodređeno vrijeme, broj UPI 107/7-1138/2 od 15.05.2018. godine, neovjerena kopija dokumenta;
- Kopija radne knjižice za Iliju Nikolića;
- Potvrda poslodavcu o zaposlenima Poreske uprave, PJ Nikšić, za Iliju Nikolića, neovjerena kopija dokumenta;
- Potvrda o članstvu u inženjerskoj komori Crne Gore za Iliju Nikolića, broj 02-2091 od 14.12.2020. godine, neovjerena kopija dokumenta;
- Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave, registarski broj 5-0622168/004 od 29.05.2020. godine za "Ding" doo Podgorica, neovjerena kopija dokumenta;
- Ovlašćenje Uprave za nekretnine da je Koska Vasilije Darko, spec.sci.geodezije položio stručni ispit i stekao ovlašćenje za izvođenje geodetskih radova, broj: 02-1146/1 od 03.03.2020. godine, neovjerena kopija dokumenta;
- Licenca Uprave za nekretnine kojom se potvrđuje da je geodetska organizacija "Ding" doo Podgorica ispunila uslove za izvođenje geodetskih radova, broj: 02-1147/1 od 18.03.2020. godine, neovjerena kopija dokumenta;
- Potvrda poslodavcu o zaposlenima Poreske uprave PJ Podgorica za Darka Kosku, neovjerena kopija dokumenta;
- Kopija radne knjižice za Darka Kosku;
- Izvod iz Izvještaja o ispitivanju, br. IK 03/21-7 Univerziteta u Nišu, Laboratorija za ispitivanje konstrukcija, neovjerena kopija dokumenta.

Takođe je, na osnovu Zahtjeva, dostavljeno:

- Uvjerjenje Uprave prihoda i carina Crne Gore, Sektor za velike poreske obveznike, broj: 03/6-6433/2-21 od 20.07.2021. godine da je poreski obveznik doo "Ramel" iz Nikšića, zaključno sa 05.07.2021. godine podnio poreske prijave i prema istim obračunao obaveze po osnovu: poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 05/2021 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2020. godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 05/2021 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, original dokument;
- Uvjerjenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, broj: 05/2-041-9692/21 od 19.07.2021. godine da za pravno lice "Ramel" doo Nikšić, čije je odgovorno lice Marinko Radulović, u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, original dokument;
- Uvjerjenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, broj: 05/2-041-9691/21 od 19.07.2021. godine da za Marinka Radulovića, u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, original dokument;

- Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, broj: 05/2-041-9673/21 od 19.07.2021. godine da za pravno lice "LD gradnja" doo Nikšić, čije je odgovorno lice Ilija Nikolić u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, original dokument;
- Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, broj: 05/2-041-9674/21 od 19.07.2021. godine da za Iliju Nikolića, u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, original dokument;
- Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, broj: 05/2-041-10038/21 od 26.07.2021. godine da za pravno lice "Ding" doo Podgorica, čije je odgovorno lice Danilo Bašić u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, ovjerena kopija dokumenta od strane notara od 27.07.2021. godine;
- Uvjerenje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, broj: 05/2-041-10037/21 od 26.07.2021. godine da za Danila Bašića, u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, ovjerena kopija dokumenta od strane notara od 27.07.2021. godine.

Takođe je utvrđeno, uvidom u javno dostupnu evidenciju koju vodi nadležni organ – Uprava za katastar i državnu imovinu da se na spisku licenciranih geodetskih organizacija na teritoriji Crne Gore za jul 2021. godine nalazi i "Ding" doo Podgorica.

Shodno navedenim dokazima, konstatovano je da ponuđač Društvo za proizvodnju, promet, uvoz-izvoz i usluge "Ramel" doo Nikšić (samostalna ponuda sa podugovaračima "Ding" d.o.o. Podgorica i "Ld gradnja" doo Nikšić) ispunjavaju uslove za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, iz razloga što je utvrđeno, da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnih i fizičkih lica, da su izmirili sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, da su upisani u Centralni registar privrednih subjekata, kao i da posjeduju zahtijevane Licence za obavljanje djelatnosti shodno dijelu predmeta nabavke za koji su zaduženi i koji im je ustupljen.

Nadalje, s obzirom na činjenicu da je članom 43 stav 5 ZJN propisano da je privredni subjekat koji učestvuje u postupku javne nabavke dužan da u Izjavi privrednog subjekta navede da li je njegovo ovlašteno lice u sukobu interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 Zakona i da li postoji sukob interesa iz člana 42 Zakona, utvrđeno je da su privredni subjekti: Društvo za proizvodnju, promet, uvoz-izvoz i usluge "Ramel" doo Nikšić, Građevinsko, geodetski radovi, izvođenje, nadzor i projektovanje "Ding" d.o.o. Podgorica i Društvo "Ld gradnja" za izgradnju i promet d.o.o. – Nikšić u dijelu Izjave privrednih subjekata koji se odnosi na sukob interesa naveli da nijesu u sukobu interesa po navedenim osnovima.

Shodno navedenom, utvrđeno je da ponuđač Društvo za proizvodnju, promet, uvoz-izvoz i usluge "Ramel" doo Nikšić (samostalna ponuda sa podugovaračima "Ding" d.o.o. Podgorica i "Ld gradnja" doo Nikšić) ispunjavaju uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoje razlozi koji predstavljaju sukoba interesa, te samim tim ne postoji ni osnov za isključenje iz predmetnog postupka javne nabavke.

Nadalje, provjeravajući da li postoji razlog za neispravnost ponude konstatovano je da je ista sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa Zakonom. Ovo iz razloga što je ponuda sačinjena u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvom za sačinjavanje i podnošenje ponude, da su dostavljene Izjave privrednih subjekata, sačinjene na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog

subjekta, finansijski dio ponude, kao i uslovi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za izvršenje ugovora.

Takođe je utvrđeno da je, u skladu sa predviđenim uslovima tenderske dokumentacije, imenovani ponuđač dostavio dio ponude koji se odnosi na garanciju ponude, o čemu je Naručilac izdao potvrdu o prijemu, broj 426/21-14438/1 od 05.07.2021. godine u 08:40 č. Predmetna garancija je izdata od strane „Prva banka CG“ AD Podgorica, broj 01-423-1509859.8, na iznos 1.440,00 €, u kojoj je, između ostalog, navedeno da ista važi 90 dana od dana javnog otvaranja i 7 dana nakon isteka važenja ponude, a ukupno 97 dana od dana javnog otvaranja ponude, tj. od 05.07.2021. godine do 10.10.2021. godine, uključujući i taj dan, original dokument. Nadalje, provjeravajući da li je ponuda data u skladu sa gore navedenom tehničkom specifikacijom utvrđeno je da je ponuđač Društvo za proizvodnju, promet, uvoz-izvoz i usluge „Ramel“ doo Nikšić, u Finansijskom dijelu ponude ponudio sve zahtijevane stavke iz predmetne tehničke specifikacije, sa zahtijevanim karakteristikama, jedinicama mjere i količinama, kao i da je u odnosu na dato uputstvo Naručioca u predmetnoj tenderskoj dokumentaciji koje se odnosi na način utvrđivanja ekvivalentnosti, imenovani ponuđač postupio u skladu sa predviđenim.

Takođe je utvrđeno, uvidom u dostavljenu ponudu, da je u odnosu na predviđene zahtjeve u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za izvršenje ugovora ponudio zahtijevano.

Nadalje, uvidom u finansijski dio ponude konstatovano je da je ponuđač Društvo za proizvodnju, promet, uvoz-izvoz i usluge „Ramel“ doo Nikšić ponudio cijenu u iznosu: 63.085,30 €, te je utvrđeno da visina ponuđene cijene ne prelazi procijenjenu vrijednost nabavke.

Na osnovu izloženog, te činjenice da ponuda ponuđača Društvo za proizvodnju, promet, uvoz-izvoz i usluge „Ramel“ doo Nikšić, ne sadrži razloge za neispravnost, u smislu člana 133 ZJN, to je ista ocijenjena ispravnom.

8. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

Predmetnom tenderskom dokumentacijom, u odnosu na metodologiju vrednovanja ponuda, predviđeno je da će Naručilac u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

☐ odnos cijene i kvaliteta

Vrednovanje ponuda po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta, primjenom relativnog (proporcionalnog) metoda vršiće se na sljedeći način:

✓ parametar najniža ponuđena cijena vrednovaće se na sljedeći način:

Maksimalan broj bodova po ovom parametru je 90.

Maksimalan broj bodova, po ovom parametru dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu bez pdv-a, dok se bodovi ostalim ponuđačima, po ovom parametru, dodjeljuju proporcionalno, u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu bez pdv-a, po formuli:

$$\text{Broj bodova} = \frac{\text{Najniža ponuđena cijena bez pdv-a}}{\text{Ponuđena cijena bez pdv-a}} \times 90$$

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po parametru najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

✓ parametar kvalitet vrednovaće se na sljedeći način:

Maksimalan broj bodova po ovom parametru je 10, u okviru kojeg će se bodovati sljedeće:

1. Najkraći ponuđeni rok izvršenja ugovora 10 bodova

Maksimalan broj bodova, po ovom parametru dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najkraći rok izvršenja ugovora, dok se bodovi ostalim ponuđačima, po ovom parametru, dodjeljuju proporcionalno, u odnosu na najkraći ponuđeni rok izvršenja ugovora, po formuli:

$$\text{Broj bodova} = \frac{\text{Najkraći ponuđeni rok izvršenja ugovora}}{\text{Ponuđeni rok izvršenja ugovora}} \times 10$$

Ponuđači su dužni da u dijelu, Uslovi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke, koji se odnosi na rok izvršenja ugovora precizno naznače koliki rok izvršenja ugovora nude, u odnosu na zahtijevani - max 60 dana od dana uvođenja Izvođača u posao. Kao osnov za vrednovanje navedenog parametra, uzima se kraći ponuđeni rok izvršenja ugovora u odnosu na zahtijevani - max 60 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.

Za ponuđeni rok izvršenja ugovora koji je jednak tenderskom dokumentacijom predviđenom maksimalnom roku izvršenja ugovora dodjeljuje se 0,00 bodova.

S tim u vezi, u postupku pregleda i ocjene ponuda utvrđeno je da su ispravne ponude:

- Društvo sa ograničenom odgovornošću "Elektrovolt" doo – Podgorica, ponuđena cijena: 50.453,52 €; ponuđeni rok izvršenja ugovora: 33 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.
- Društvo za proizvodnju, promet, uvoz-izvoz i usluge "Ramel" doo Nikšić, ponuđena cijena: 63.085,30 €; ponuđeni rok izvršenja ugovora: 50 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.

Svaki član komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponuda po utvrđenoj metodologiji i sačinio o tome izvještaj, koji je prilog ovog zapisnika.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Parametar 1	Parametar 2 ²	Ukupan broj bodova
1.	Društvo sa ograničenom odgovornošću "Elektrovolt" doo – Podgorica	Najniža ponuđena cijena 90 bodova	Kvalitet (najkraći ponuđeni rok izvršenja ugovora) 10 bodova	100,00
2.	Društvo za proizvodnju, promet, uvoz-izvoz i usluge "Ramel" doo Nikšić	Najniža ponuđena cijena 71,979 bodova	Kvalitet (najkraći ponuđeni rok izvršenja ugovora) 6,60 bodova	78,579

9. Podaci o najpovoljnijoj/im ponudi/ama u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma sa jednim ili više ponuđača³

/

10. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žililaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA

MINISTAR

Sergej Sekulović

(potpis)⁴



² Dodati onoliko koliko je parametara predviđeno tenderskom dokumentacijom i za svaki upisati broj bodova

³ Ukoliko je primjenjivo

⁴ Ukoliko naručilac koristi sertifikovani elektronski potpis, pečat nije potreban