

PREGLED POSTUPKA #69457

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	VODOVOD I KANALIZACIJA ULCINJ DOO
PIB	02877449
E-mail	npkul@t-com.me
Telefon	069/209-207
Internet adresa	www.vikulcinj.me
Fax	//
Adresa	Majka Tereza bb
Grad	Ulcinj
Poštanski broj	85360

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Neutralizator hlora
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Leonora Rudović
Kontakt	-
Datum objave	14.03.2024. 09:30
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka, isporuka i ugradnja postrojenja za neutralizaciju hlora kapaciteta 150 kg hlora	14.03.2024 12:00	20.03.2024 10:00	20.03.2024 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	VODOVOD I KANALIZACIJA ULCINJ DOO Neutralizator hlora 42993100 - Aparati za hloriranje	12.000,00 EUR	2.520,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
EC Deklaraciju o usaglašenosti u skladu sa EC direktivom 2006/42/EC i standardom 19606:2010 od proizvođača opreme.	Obavezni uslovi
Potvrda od proizvođača da proizvođač u Crnoj Gori ima servisera opreme koji može da reaguje u roku od 3 do 6 sati eventualnog akcidenta.	Obavezni uslovi
Potvrdu proizvođača da ponuđač može da prodaje opremu na teritoriji Crne Gore	Obavezni uslovi
5 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Garantni rok: 24 mjeseca, garancija teče od dana potpisivanja Zapisnika o isporuci i puštanje u rad.	Garantni rok
pumpna stanica Gač	Mjesto izvršenja ugovora
60 dana	Rok plaćanja
Nabavka, isporuka i ugradanja	Primopredaja i puštanje u rad
Ponuđač je dužan da u bitnim karakteristikama u finansijskom dijelu ponude navede oznaku proizvoda i naziv proizvođača „Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke”.	Drugi uslovi
.Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2 iz Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 16/23 i 20/23,36/2023,114/2023)	ESPD
U postupku nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
---------------------------	----------------

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 12.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		Nabavka, isporuka i ugradanja rezervoara za hemikaliju Materijal izrade: Polipropilen PP Rezervoar zapremine: lit 500 Priključak za punjenje hemikalije: mm 400 Priključak za usis pumpe : mm DN50 Priključak za potis ejektora :mm DN50 Priključak za hvatač kapljica i potisni kanal: mm DN50 Priključak za drenažu rezervoara: mm DN20 Obavezno prvo punjenje hemikalija (natrijum hidroksida i natrijum tiosulfata) za neutralizaciju Ejektora za usisavanje vazduha Protok vazduha : m³/h 150 Dimenzije: D x L mm 108 x 570 Priključak ulazne dizne prirubnički: PN16 mm DN80 Priključak izlazne dizne prirubnički: PN16 mm DN80 Priključak za vazduh navojni: R 2“ Materijal izrade: Polipropilen PP Materijal izrade kućišta: AISI304 Pumpa za pogon ejektora Protok:18 m³/h Visina dizanja: 50 m Napajanje: 230/400 V, 50 Hz Snaga motora: 4 kW Broj obrtaja na 50 Hz: 2850 [rpm] Zaštita: IP 55 Priključak usisa: R 2“ Priključak potisa : R 6/4“ Kućište pumpe:AISI316 Radno kolo: AISI316 Mehanički zaptivač: oxide ceramic. recirkulaciju vazduha iz magacina hlora do uređaja i od uređaja do magacina hlora. Cjevi su dimenzija po standardu ISO-UNI. Komplet sa fittingom namjenjenim za spajanje cjevi pod pritiskom lijepljenjem odgovarajućim lijepkom uz	

1	Nabavka, isporuka i ugradnja postrojenja za neutralizaciju hlora kapaciteta 150 kg hlora kom1	prethodnu pripremu površine sa rastvaračem. Fiting je dimenzija po standardu ISO-UNI. Spoljni prečnik: mm d63 Nominalni prečnik :mm 50 Nominalni pritisak SDR 13.6 na 20° C: bar 10 Temperaturni opseg: °C 0 °C ÷ 60 Spajanje lepljenjem po standardu EN ISO 15493 Material PVC-U U kompletu sa: Usisna rešetka sa priključcima za montažu na zid prostorije za boce, Materijal PVC-U PN16 cijev d110 L=1m Usisni cjevovod za kontaminirani vazduh. Materijal PVC-U, PN16 cjevi d63 i spojnih elemenata d63 otporan na hlor. Rotametar za kontrolu protoka kontaminiranog vazduha opsega mjerenja 10-100 m3/h, priključak R2" Materijali: Mjerna cjev Trogamid - Transparent PVC-U -Polysulfone (PSU) Plovak PP + magnet Zaptivke O-ring ,EPDM – FPM Nepovratni ventil PVC-U, d63 PN16 Povratni cjevovod vazduha u magacin kontejnera sa hlorom u kompletu sa hvatačem kapljica ,materijal PVC-U, d63 PN16. 3. Nabavka, isporuka i ugradnja Sonda detektora hlora Opseg mjerenja: 0 - 10 ppm Radni vijek: 2 godine Rezolucija: 0.1 ppm Opseg temperature :-20°C to +50°C Opseg pritiska: Atmosferski ± 10% T 90 Vrijeme odziva ≤60 sekundi Relativna vlažnost vazduha 15 do 90% bez kondenzacije Ponavljanje 2% od signala Izlazna linearnost: Linearna Kabl za povezivanje 2 x 0,75 mm2 Električni priključak 4 - 20 mA pri 24 V DC (maksimalno 35V). 4. Nabavka, isporuka i ugradnja Sonda detektora hlora Opseg mjerenja: 0 - 10 ppm Radni vijek: 2 godine Rezolucija: 0.1 ppm Opseg temperature :-20°C to +50°C Opseg pritiska: Atmosferski ± 10% T 90 Vrijeme odziva ≤60 sekundi Relativna vlažnost vazduha 15 do 90% bez kondenzacije Ponavljanje 2% od signala Izlazna linearnost: Linearna Kabl za povezivanje 2 x 0,75 mm2 Električni priključak 4 - 20 mA pri 24 V DC	1,00 kom
---	---	--	----------

(maksimalno 35V) Kućište za montažu PP .

5. Nabavka, isporuka i ugradnja Elektro orman za neutralizaciju Veliki ekran sa upravljanjem na dodir 4,3" ("touch-screen") Materijal ABS / RO u IP65 zaštiti omogućava rad i u najtežim industrijskim uslovima povećane vlage i prašine. Upravljački program i parametri na crnogorskom jeziku Napajanje uređaja: 230Vac, 380Vac, 50Hz Dimenzije RO: 00x400x300mm Nivo zaštite: IP65