

PREGLED POSTUPKA #70131

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA ULCINJ
PIB	02006235
E-mail	nail.bajri@ul-gov.me
Telefon	030/412-414
Internet adresa	www.ul-gov.me
Fax	030/412-414
Adresa	Đ K Skenderbeu bb
Grad	Ulcinj
Poštanski broj	85360

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka vodovodne pumpe
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Nail Bajri
Kontakt	-
Datum objave	21.03.2024. 14:30
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok izvršenja ugovora je 15 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Ulcinj	Mjesto izvršenja ugovora
Virmanski	Način plaćanja
Rok plaćanja je 30 dana od dana ispostavljanja fakture	Rok plaćanja
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
U predmetnom postupku može da učestvuje samo privredni subjekat ukoliko ne postoji sukob interesa između Naručioca i tog privrednog subjekta. Ponuđač to potvrđuje potpisanom Izjavom Obrazac 2, koja je u prilogu. Izjavu dostaviti na memorandum ponuđača.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **20.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Horizontalna višestepena pmpa hidruličkih karakteristika Q= 40 - 100 160 - 230 m3/h H= 130 - 118 - 100 - 60 m	Zahtjevan hidraulički maksimalan stepen korisosti pmpe $ET_{Amax} \geq 80\%$, radna tačka može odstupati za fiksni napor do $\pm 5\%$ pogledu protoka, obavezno priložiti radni dijagram sa prikazanim radnim tačkama. Zahtjevana NPSH karakteristika pmpe u cijelom rasponu protoka od $40-230 \text{ m}^3/\text{h} \leq 8 \text{ m}$ Potisni priključak pmpe DN125 PN40, isisni priključak DN125 PN25 Zahtjevano zapitkivanje – pletenica (ne mehanički zaptivač) Materijal kućišta pmpe, difuzora i radnih kola sivi liv GG25 ili GG20 Elektromotor: Snaga pogonskog elektromotora 75 kW, $I_{nom} \leq 135 \text{ A}$, 3x400V, 50 Hz, broj Obrtaja motora maksimalno 1500 o/min. Konstrukcija B3, klasa efikasnosti minimalno IE3, Klasa mehaničke zaštite minimalno IP55, klasa namotaja F, PTC sonda u namotajima za zaštitu motora od pregrijavanja. Pumpa se isporučuje na čeličnom postolju sa spojnicom i štitnikom spojnice. Napomena: Usisni i potis moraju imati radijalni smer u odnos na vratilo pmpe. Orijentacija usisno-potisnih priključaka pmpe – prema zahvatu naručioca, iz razloga postavljanja pumpnog agregatana postojeći usisno potisni cjevovod zahtjeva se da ponuđena pumpa ima rastojanje između osa i usisnog i potisnog cevovoda $C = 455 \text{ mm}$	1,00 kom