

PREGLED POSTUPKA #71317

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	VODOVOD I KANALIZACIJA DOO "TUZI"
PIB	03399702
E-mail	djeljajdanijela@gmail.com
Telefon	+382 69 400 550
Internet adresa	
Fax	
Adresa	TUZI BB
Grad	Tuzi
Poštanski broj	81206

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Vodovodni materijal
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Danijela Djeljaj
Kontakt	+38220875167
Datum objave	11.04.2024. 14:00

Napomena	Nabavka i isporuka će se vršiti sukcesivno, po potrebi, po jediničnim cijenama na zahtjev Naručioca do iznosa procijenjene vrijednosti odnosno do 13.223,14 EUR bez uračunatog PDV-a, a sve u skladu sa članom 6 stav 5 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki ("Službeni list CG", br. 16/23, 20/23, 36/23 i 114/23).
----------	--

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Vodovodni materijal	11.04.2024 14:00	16.04.2024 10:00	16.04.2024 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	VODOVOD I KANALIZACIJA DOO "TUZI" Vodovodni materijal 31711400 - Ventili i cijevi 42131260 - Kuglasti ventili 44167100 - Spojnice za cijevi	13.223,14 EUR	2.776,86 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Dokaz: uvjerenje, potvrda ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Dokaz: uvjerenje, potvrde ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Sukcesivno, na period od godinu dana, odnosno do utroška ugovorene vrijednosti.	Rok izvršenja ugovora
Virmanski, na žiro-račun ponuđača, u roku od 60 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu.	Rok plaćanja
Opština Tuzi	Mjesto izvršenja ugovora
Izjava privrednog subjekta - Obrazac 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list CG", br. 16/23, 20/23, 36/23 i 114/23).	ESPD
Komisija formirana od strane Naručioca koja će vršiti prijem robe	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Ponuđač mora da posjeduje : Sertifikat MEST EN ISO: 9001- za ponuđača u skladu sa predmetnom nabavkom; Sertifikat MEST EN ISO: 9001- za proizvođača, za sve stavke iz tehničke specifikacije predmetne javne nabavke	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je dužan da u bitnim karakteristikama u finansijskom dijelu ponude navede oznaku proizvoda i naziv proizvođača po svim stavkama iz obrasca „Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke”.	Drugi uslovi
Sertifikat (potvrda) kojim se potvrđuje da je kvalitet proizvoda u skladu sa standardima za pozicije za koje se traži usklađenost sa standardima u tabeli “Tehnicke specifikacije predmeta javne nabavke. Sertifikat (potvrda) kojim se potvrđuje da je proizvod DVGW sertifikovan i to za pozicije za koje je traženo u tabeli “Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke”.	Stručna i tehnička sposobnost
Katalog po svim stavkama iz tehničke specifikacije, za svaku partiju (jasne fotografije, opisi svih proizvoda, bitne informacije za sve partije po stavkama).	Stručna i tehnička sposobnost

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 13.223,14 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Kugla ventil sa čeličnom ručkom tijelo ventila i kugla izrađeni od mesinga, tijelo niklovano a kugla hromirana, zaptivanje kugle PTFE (teflon) za maksimalni pritisak 4 [MPa].	DN20 (3/4")	1,00 kom
2	Kugla ventil sa čeličnom ručkom tijelo ventila i kugla izrađeni od mesinga, tijelo niklovano a kugla hromirana, zaptivanje kugle PTFE (teflon) za maksimalni pritisak 4 [MPa].	DN25 (1")	1,00 kom
3	Kugla ventil sa čeličnom ručkom tijelo ventila i kugla izrađeni od mesinga, tijelo niklovano a kugla hromirana, zaptivanje kugle PTFE (teflon) za maksimalni pritisak 3 [MPa].	DN32 (5/4")	1,00 kom
4	Kugla ventil sa čeličnom ručkom tijelo ventila i kugla izrađeni od mesinga, tijelo niklovano a kugla hromirana, zaptivanje kugle PTFE (teflon) za maksimalni pritisak 3 [MPa].	DN40 (6/4")	1,00 kom
5	Kugla ventil sa čeličnom ručkom tijelo ventila i kugla izrađeni od mesinga, tijelo niklovano a kugla hromirana, zaptivanje kugle PTFE (teflon) za maksimalni pritisak 3 [MPa].	DN50 (2")	1,00 kom

6	Kugla ventil sa čeličnom ručkom tijelo ventila i kugla izrađeni od mesinga, tijelo niklovano a kugla hromirana, zaptivanje kugle PTFE (teflon) za maksimalni pritisak 1,6 [MPa].	DN65 (2,5")	1,00 kom
7	Kugla ventil sa čeličnom ručkom tijelo ventila i kugla izrađeni od mesinga, tijelo niklovano a kugla hromirana, zaptivanje kugle PTFE (teflon) za maksimalni pritisak 1,6 [MPa].	DN80 (3")	1,00 kom
8	Propusni ventil sa točkom, tijelo ventila izrađeno od mesinga, unutrašnji navoj nazivnog prečnika za maksimalni radni pritisak 20 [bar].	3/4"	1,00 kom
9	Propusni ventil sa točkom, tijelo ventila izrađeno od mesinga, unutrašnji navoj nazivnog prečnika za maksimalni radni pritisak 20 [bar].	1"	1,00 kom
10	Propusni ventil sa točkom, tijelo ventila izrađeno od mesinga, unutrašnji navoj nazivnog prečnika za maksimalni radni pritisak 20 [bar].	5/4"	1,00 kom
11	Propusni ventil sa točkom, tijelo ventila izrađeno od mesinga, unutrašnji navoj nazivnog prečnika za maksimalni radni pritisak 20 [bar].	6/4"	1,00 kom
12	Propusni ventil sa točkom, tijelo ventila izrađeno od mesinga, unutrašnji navoj nazivnog prečnika za maksimalni radni pritisak 20 [bar].	2"	1,00 kom
13	Propusni ventil sa točkom, tijelo ventila izrađeno od mesinga, unutrašnji navoj nazivnog prečnika za maksimalni radni pritisak 20 [bar].	2,5"	1,00 kom

14	Propusni ventil sa točkom, tijelo ventila izrađeno od mesinga, unutrašnji navoj nazivnog prečnika za maksimalni radni pritisak 20 [bar].	3"	1,00 kom
15	Reparaciona "express" spojka l = 100 [mm] za sanaciju na cjevovodnim instalacijama. Tijelo spojnice je izrađeno od prohromskog lima AISI 316 iz jednog dijela i jednodjelne gumene obloge.	3/4"	1,00 kom
16	Reparaciona "express" spojka l = 100 [mm] za sanaciju na cjevovodnim instalacijama. Tijelo spojnice je izrađeno od prohromskog lima AISI 316 iz jednog dijela i jednodjelne gumene obloge.	1"	1,00 kom
17	Reparaciona "express" spojka l = 100 [mm] za sanaciju na cjevovodnim instalacijama. Tijelo spojnice je izrađeno od prohromskog lima AISI 316 iz jednog dijela i jednodjelne gumene obloge.	5/4"	1,00 kom
18	Reparaciona "express" spojka l = 100 [mm] za sanaciju na cjevovodnim instalacijama. Tijelo spojnice je izrađeno od prohromskog lima AISI 316 iz jednog dijela i jednodjelne gumene obloge.	6/4"	1,00 kom
19	Reparaciona "express" spojka l = 100 [mm] za sanaciju na cjevovodnim instalacijama. Tijelo spojnice je izrađeno od prohromskog lima AISI 316 iz jednog dijela i jednodjelne gumene obloge.	2"	1,00 kom
20	Reparaciona "express" spojka l = 100 [mm] za sanaciju na cjevovodnim instalacijama. Tijelo spojnice je izrađeno od prohromskog lima AISI 316 iz jednog dijela i jednodjelne gumene obloge.	2,5"	1,00 kom

21	Reparaciona "express" spojka l = 100 [mm] za sanaciju na cjevovodnim instalacijama. Tijelo spojnice je izrađeno od prohrorskog lima AISI 316 iz jednog dijela i jednodjelne gumene obloge.	3"	1,00 kom
22	Jednodjelna reparaciona "kuplung" spojnica za plastične cijevi nazivnog prečnika, materijal izrade tijela reparacione spojnice - prohrorski lim AISI 304, dužine l = 200 [mm], spojnica mora biti ispitana na 16 [bar].	DN110	1,00 kom
23	Jednodjelna reparaciona "kuplung" spojnica za plastične cijevi nazivnog prečnika, materijal izrade tijela reparacione spojnice - prohrorski lim AISI 304, dužine l = 200 [mm], spojnica mora biti ispitana na 16 [bar].	DN160	1,00 kom
24	Jednodjelna reparaciona "kuplung" spojnica za plastične cijevi nazivnog prečnika, materijal izrade tijela reparacione spojnice - prohrorski lim AISI 304, dužine l = 200 [mm], spojnica mora biti ispitana na 16 [bar].	DN180	1,00 kom
25	Jednodjelna reparaciona "kuplung" spojnica za plastične cijevi nazivnog prečnika, materijal izrade tijela reparacione spojnice - prohrorski lim AISI 304, dužine l = 200 [mm], spojnica mora biti ispitana na 16 [bar].	DN200	1,00 kom
26	Jednodjelna reparaciona "kuplung" spojnica za plastične cijevi nazivnog prečnika, materijal izrade tijela reparacione spojnice - prohrorski lim AISI 304, dužine l = 200 [mm], spojnica mora biti ispitana na 16 [bar].	DN225	1,00 kom

27	Jednodjelna reparaciona "kuplung" spojnica za plastične cijevi nazivnog prečnika, materijal izrade tijela reparacione spojnice - prohromski lim AISI 304, dužine l = 200 [mm], spojnica mora biti ispitana na 16 [bar].	DN250	1,00 kom
28	Polietilenska PE100 spojnica SDR11, sa cijevnim fiksatorima, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi vani po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje treba da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	DN90	1,00 kom
29	Polietilenska PE100 spojnica SDR11, sa cijevnim fiksatorima, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi vani po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje treba da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	DN110	1,00 kom
30	Polietilenska PE100 spojnica SDR11, sa cijevnim fiksatorima, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi vani po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje treba da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	DN160	1,00 kom

31	Polietilenska PE100 spojnica SDR11, sa cijevnim fiksatorima, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi vani po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje treba da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	DN180	1,00 kom
32	Polietilenska PE100 spojnica SDR11, sa cijevnim fiksatorima, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi vani po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje treba da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	DN200	1,00 kom
33	Polietilenska PE100 spojnica SDR11, sa cijevnim fiksatorima, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi vani po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje treba da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	DN225	1,00 kom

34	Polietilenska PE100 spojnica SDR11, sa cijevnim fiksatorima, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi vani po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje treba da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	DN250	1,00 kom
35	Polietilensko PE100 luk 90° SDR11, sa cijevnim fiksatorima, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi vani po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje treba da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	DN90	1,00 kom
36	Polietilensko PE100 luk 90° SDR11, sa cijevnim fiksatorima, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi vani po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje treba da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	DN110	1,00 kom

37	Polietilensko PE100 luk 90° SDR11, sa cijevnim fiksatorima, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi vani po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje treba da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	DN160	1,00 kom
38	Polietilensko PE100 luk 90° SDR11, sa cijevnim fiksatorima, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi vani po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje treba da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	DN180	1,00 kom
39	Polietilensko PE100 luk 90° SDR11, sa cijevnim fiksatorima, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi vani po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje treba da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	DN200	1,00 kom

40	Polietilensko PE100 luk 90° SDR11, sa cijevnim fiksatorima, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi vani po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje treba da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	DN225	1,00 kom
41	Polietilensko PE100 luk 90° SDR11, sa cijevnim fiksatorima, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi vani po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje treba da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	DN250	1,00 kom
42	Polipropilenska kompresiona poluspojnica, spoljni navoj, nominalni pritisak PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala, poluspojnica izrađena po standardu UNI 9561.	3/4"	1,00 kom
43	Polipropilenska kompresiona poluspojnica, spoljni navoj, nominalni pritisak PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala, poluspojnica izrađena po standardu UNI 9561.	1"	1,00 kom
44	Polipropilenska kompresiona poluspojnica, spoljni navoj, nominalni pritisak PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala, poluspojnica izrađena po standardu UNI 9561.	5/4"	1,00 kom

45	Polipropilenska kompresiona poluspojnica, spoljni navoj, nominalni pritisak PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala, poluspojnica izrađena po standardu UNI 9561.	6/4"	1,00 kom
46	Polipropilenska kompresiona poluspojnica, spoljni navoj, nominalni pritisak PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala, poluspojnica izrađena po standardu UNI 9561.	2"	1,00 kom
47	Polipropilenska kompresiona poluspojnica, spoljni navoj, nominalni pritisak PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala, poluspojnica izrađena po standardu UNI 9561.	2,5"	1,00 kom
48	Polipropilenska kompresiona poluspojnica, spoljni navoj, nominalni pritisak PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala, poluspojnica izrađena po standardu UNI 9561.	3"	1,00 kom
49	Polipropilenska kompresiona spojnica, spoljni navoj, nominalni pritisak PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala, poluspojnica izrađena po standardu UNI 9561.	3/4"	1,00 kom
50	Polipropilenska kompresiona spojnica, spoljni navoj, nominalni pritisak PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala, poluspojnica izrađena po standardu UNI 9561.	1"	1,00 kom
51	Polipropilenska kompresiona spojnica, spoljni navoj, nominalni pritisak PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala, poluspojnica izrađena po standardu UNI 9561.	5/4"	1,00 kom

52	Polipropilenska kompresiona spojnica, spoljni navoj, nominalni pritisak PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala, poluspojnica izrađena po standardu UNI 9561.	6/4"	1,00 kom
53	Polipropilenska kompresiona spojnica, spoljni navoj, nominalni pritisak PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala, poluspojnica izrađena po standardu UNI 9561.	2"	1,00 kom
54	Polipropilenska kompresiona spojnica, spoljni navoj, nominalni pritisak PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala, poluspojnica izrađena po standardu UNI 9561.	2,5"	1,00 kom
55	Polipropilenska kompresiona spojnica, spoljni navoj, nominalni pritisak PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala, poluspojnica izrađena po standardu UNI 9561.	3"	1,00 kom
56	Liveno gvozdeni pocinčani fitting -Redukcija PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovana.	Φ 1" - Φ 3/4"	1,00 kom
57	Liveno gvozdeni pocinčani fitting -Redukcija PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovana.	Φ 2" - Φ 1"	1,00 kom
58	Liveno gvozdeni pocinčani fitting -Redukcija PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovana.	Φ 2" - Φ 3/4"	1,00 kom
59	Liveno gvozdeni pocinčani fitting -Redukcija PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovana.	Φ 3/4" - Φ 1/2"	1,00 kom
60	Liveno gvozdeni pocinčani fitting -Redukcija PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovana.	Φ 3" - Φ 2"	1,00 kom
61	Teflon Konac	1	1,00 kom
62	Kucina	100gr	1,00 kom

63	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	1/2"	1,00 kom
64	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	3/4"	1,00 kom
65	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	1"	1,00 kom
66	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	5/4"	1,00 kom
67	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	6/4"	1,00 kom
68	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	2"	1,00 kom
69	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	2,5"	1,00 kom
70	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	3"	1,00 kom
71	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nival PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	1/2"	1,00 kom
72	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nival PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	3/4"	1,00 kom
73	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nival PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	1"	1,00 kom
74	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nival PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	5/4"	1,00 kom

75	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nival PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	6/4"	1,00 kom
76	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nival PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	2"	1,00 kom
77	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nival PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	2,5"	1,00 kom
78	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nival PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	3"	1,00 kom
79	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Čep PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	1/2"	1,00 kom
80	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Čep PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	3/4"	1,00 kom
81	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Čep PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	1"	1,00 kom
82	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Čep PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	5/4"	1,00 kom
83	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Čep PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	6/4"	1,00 kom
84	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Čep PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	2"	1,00 kom
85	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Čep PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	2,5"	1,00 kom
86	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Čep PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	3"	1,00 kom

87	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Mufna PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	1/2"	1,00 kom
88	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Mufna PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	3/4"	1,00 kom
89	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Mufna PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	1"	1,00 kom
90	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Mufna PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	5/4"	1,00 kom
91	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Mufna PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	6/4"	1,00 kom
92	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Mufna PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	2"	1,00 kom
93	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Mufna PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	2,5"	1,00 kom
94	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Mufna PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	3"	1,00 kom
95	Dihtung Vodomjera	1/2"	1,00 kom
96	Dihtung Vodomjera	3/4"	1,00 kom
97	Dihtung Vodomjera	1"	1,00 kom
98	Dihtung Vodomjera	5/4"	1,00 kom
99	Dihtung Vodomjera	6/4"	1,00 kom
100	Dihtung Vodomjera	2"	1,00 kom
101	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90° PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	1/2"	1,00 kom

102	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90° PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	3/4"	1,00 kom
103	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90° PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	1"	1,00 kom
104	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90° PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	5/4"	1,00 kom
105	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90° PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	6/4"	1,00 kom
106	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90° PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	2"	1,00 kom
107	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90° PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	2,5"	1,00 kom
108	Dvodjelna ogrlica sa 4 vijka za plastične cijevi PN10 sa izlazom unutrašnji navoj 2", materijal tijela ogrlice nodularni liv po standardu po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, ispitano po standardu EN 12266/1-2.	DN63/2"	1,00 kom

109	Dvodjelna ogrlica sa 4 vijka za plastične cijevi PN10 sa izlazom unutrašnji navoj 2", materijal tijela ogrlice nodularni liv po standardu po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, ispitano po standardu EN 12266/1-2.	DN75/2"	1,00 kom
110	Dvodjelna ogrlica sa 4 vijka za plastične cijevi PN10 sa izlazom unutrašnji navoj 2", materijal tijela ogrlice nodularni liv po standardu po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, ispitano po standardu EN 12266/1-2.	DN90/2"	1,00 kom
111	Dvodjelna ogrlica sa 4 vijka za plastične cijevi PN10 sa izlazom unutrašnji navoj 2", materijal tijela ogrlice nodularni liv po standardu po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, ispitano po standardu EN 12266/1-2.	DN110/2"	1,00 kom
112	Dvodjelna ogrlica sa 4 vijka za plastične cijevi PN10 sa izlazom unutrašnji navoj 2", materijal tijela ogrlice nodularni liv po standardu po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, ispitano po standardu EN 12266/1-2.	DN160/2"	1,00 kom

113	Dvodjelna ogrlica sa 4 vijka za plastične cijevi PN10 sa izlazom unutrašnji navoj 2", materijal tijela ogrlice nodularni liv po standardu po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, ispitano po standardu EN 12266/1-2.	DN180/2"	1,00 kom
114	Dvodjelna ogrlica sa 4 vijka za plastične cijevi PN10 sa izlazom unutrašnji navoj 2", materijal tijela ogrlice nodularni liv po standardu po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, ispitano po standardu EN 12266/1-2.	DN200/2"	1,00 kom
115	Klizna spojnica, izrađena od mesinga, unutrašnji navoj za maksimalni radni pritisak 20 [bar].	3/4"	1,00 kom
116	Klizna spojnica, izrađena od mesinga, unutrašnji navoj za maksimalni radni pritisak 20 [bar].	1"	1,00 kom
117	Klizna spojnica, izrađena od mesinga, unutrašnji navoj za maksimalni radni pritisak 20 [bar].	5/4"	1,00 kom
118	Klizna spojnica, izrađena od mesinga, unutrašnji navoj za maksimalni radni pritisak 20 [bar].	6/4"	1,00 kom
119	Klizna spojnica, izrađena od mesinga, unutrašnji navoj za maksimalni radni pritisak 20 [bar].	2"	1,00 kom
120	Klizna spojnica, izrađena od mesinga, unutrašnji navoj za maksimalni radni pritisak 20 [bar].	2,5"	1,00 kom
121	Klizna spojnica, izrađena od mesinga, unutrašnji navoj za maksimalni radni pritisak 20 [bar].	3"	1,00 kom

122	Spojnica sa prirubnicom za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom u skladu sa standardom MEST EN1982 ili ekvivalent, DN 50 mm, PN 10/16 , za cijev spoljašnjeg prečnika DN 63 Lmin = 80 [mm] materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	DN50	1,00 kom
123	Spojnica sa prirubnicom za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom u skladu sa standardom MEST EN1982 ili ekvivalent, DN 65 mm, PN 10/16 , za cijev spoljašnjeg prečnika DN 75 Lmin = 80 [mm] materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	DN65	1,00 kom
124	Spojnica sa prirubnicom za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom u skladu sa standardom MEST EN1982 ili ekvivalent, DN 80 mm, PN 10/16 , za cijev spoljašnjeg prečnika DN 90 Lmin = 80 [mm] materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	DN80	1,00 kom
125	Spojnica sa prirubnicom za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom u skladu sa standardom MEST EN1982 ili ekvivalent, DN 100 mm, PN 10/16 , za cijev spoljašnjeg prečnika DN 110 Lmin = 90 [mm] materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	DN100	1,00 kom

126	Spojnica sa prirubnicom za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom u skladu sa standardom MEST EN1982 ili ekvivalent, DN 150 mm, PN 10/16 , za cijev spoljašnjeg prečnika DN 160 Lmin = 110 [mm] materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	DN150	1,00 kom
127	Spojnica sa prirubnicom za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom u skladu sa standardom MEST EN1982 ili ekvivalent, DN 150 mm, PN 10/16 , za cijev spoljašnjeg prečnika DN 180 Lmin = 110 [mm] materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	DN150	1,00 kom
128	Spojnica sa prirubnicom za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom u skladu sa standardom MEST EN1982 ili ekvivalent, DN 200 mm, PN 10/16 , za cijev spoljašnjeg prečnika DN 200 Lmin = 130 [mm] materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	DN200	1,00 kom
129	Spojnica sa prirubnicom za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom u skladu sa standardom MEST EN1982 ili ekvivalent, DN 200 mm, PN 10/16 , za cijev spoljašnjeg prečnika DN 225 Lmin = 130 [mm] materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	DN200	1,00 kom

130	Spojnicica sa prirubnicom za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom u skladu sa standardom MEST EN1982 ili ekvivalent, DN 250 mm, PN 10/16 , za cijev spoljašnjeg prečnika DN 250 Lmin = 150 [mm] materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	DN250	1,00 kom
131	Virbla sa točkom za maksimalni radni pritisak 20 bara	3/4"	1,00 kom
132	Virbla sa točkom za maksimalni radni pritisak 20 bara	1"	1,00 kom
133	Virbla sa točkom za maksimalni radni pritisak 20 bara	5/4"	1,00 kom
134	Virbla sa točkom za maksimalni radni pritisak 20 bara	6/4"	1,00 kom
135	Virbla sa točkom za maksimalni radni pritisak 20 bara	2"	1,00 kom
136	Virbla sa točkom za maksimalni radni pritisak 20 bara	2,5"	1,00 kom
137	PP SN Koljeno	3/4"	1,00 kom
138	PP SN Koljeno	1"	1,00 kom
139	PP SN Koljeno	5/4"	1,00 kom
140	PP SN Koljeno	6/4"	1,00 kom
141	PP SN Koljeno	2"	1,00 kom
142	PP SN Koljeno	2,5"	1,00 kom
143	PP SN Koljeno	3"	1,00 kom

144	EV Zasun F4 PN 16 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN80	1,00 kom
145	EV Zasun F4 PN 16 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN100	1,00 kom
146	EV Zasun F4 PN 16 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN150	1,00 kom
147	EV Zasun F4 PN 16 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN200	1,00 kom
148	EV Zasun F4 PN 16 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN350	1,00 kom
149	EV Zasun F4 PN 16 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN400	1,00 kom
150	EV Zasun F4 PN 16 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN450	1,00 kom