

U skladu sa članom 48 i 94 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19,3/23 i 11/23), na osnovu ovlašćenja iz Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke br. 20-00-5519 od 10.04.2024. godine, Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić donosi sledeću:

IZMJENU I DOPUNU

Tenderske dokumentacije br. 29/24 od 11.04.2024. godine - Nabavka energetskih ormara za potrebe Projekta Solari 5000+.

U tehničkoj specifikaciji **mjenjaju** se stavke 1,3 i 5 na sledeći način:

ZA STAVKU 1:

UMJESTO:

1. Nadgradni razvodni ormar RO-AC-PV-S1, izrađen od presovanog poliestera stepena zaštite IP 65, IK 10, klase izolacije II, za spoljašnju i unutrašnju ugradnju, sa uvodom kablova sa donje strane, u kompletu sa sitnim montažnim priborom. Dimenzije ormara su 400x400x200 mm (VxŠxD) sa dozvoljenim odstupanja V +/-25%, **S +/-15%**, D +/-20% (obaveza kompletnu specificiranu opremu komotno smjestiti). Orman je opremljen sa vratima, sa bravicom za zaključavanje. U orman se ugrađuje sledeća oprema:

SADA STOJI :

1. Nadgradni razvodni ormar RO-AC-PV-S1, izrađen od presovanog poliestera stepena zaštite IP 65, IK 10, klase izolacije II, za spoljašnju i unutrašnju ugradnju, sa uvodom kablova sa donje strane, u kompletu sa sitnim montažnim priborom. Dimenzije ormara su 400x400x200 mm (VxŠxD) sa dozvoljenim odstupanja V +/-25%, **S +/-25%**, D +/-20% (obaveza kompletnu specificiranu opremu komotno smjestiti). Orman je opremljen sa vratima, sa bravicom za zaključavanje. U orman se ugrađuje sledeća oprema:

ZA STAVKU 3:

UMJESTO :

3. Nadgradni razvodni ormar RO-AC-PV-S2, izrađen od presovanog poliestera stepena zaštite IP 65, IK 10, klase izolacije II, za spoljašnju i unutrašnju ugradnju, sa uvodom kablova sa donje strane, u kompletu sa sitnim montažnim priborom. Dimenzije ormara su 400x400x200 mm (VxŠxD) sa dozvoljenim odstupanja V +/-25%, **S +/-15%**, D +/-20% (obaveza kompletnu specificiranu opremu komotno smjestiti). Orman je opremljen sa vratima, sa bravicom za zaključavanje. U orman se ugrađuje sledeća oprema:

SADA STOJI:

3. Nadgradni razvodni ormar RO-AC-PV-S2, izrađen od presovanog poliestera stepena zaštite IP 65, IK 10, klase izolacije II, za spoljašnju i unutrašnju ugradnju, sa uvodom kablova sa donje strane, u kompletu sa sitnim montažnim priborom. Dimenzije ormara su 400x400x200 mm (VxŠxD) sa dozvoljenim odstupanja V +/-25%, **S +/-25%**, D +/-20% (obaveza kompletnu specificiranu opremu komotno smjestiti). Orman je opremljen sa vratima, sa bravicom za zaključavanje. U orman se ugrađuje sledeća oprema:

IZA STAVKU 5:

UMJESTO:

5. Nadgradni ormar RO-P-S3, izrađen od presovanog poliestera stepena zaštite IP 65, IK 10, klase izolacije II, sa uvodom kablova sa donje strane, dimenzija ormara su 800x600x300mm (VxŠxD) sa dozvoljenim odstupanja V +/-25%, **S +/-15%**, D +/-20% koji se smješta na fasadi objekta, što bliže GRT ormar (obaveza kompletnu specificiranu opremu komotno smjestiti). Ormar je opremljen sa vratima, sa bravicom za zaključavanje. U ormar se ugrađuje sledeća oprema

SADA STOJI:

5. Nadgradni ormar RO-P-S3, izrađen od presovanog poliestera stepena zaštite IP 65, IK 10, klase izolacije II, sa uvodom kablova sa donje strane, dimenzija ormara su 800x600x300mm (VxŠxD) sa dozvoljenim odstupanja V +/-25%, **S +/-25%**, D +/-20% koji se smješta na fasadi objekta, što bliže GRT ormar (obaveza kompletnu specificiranu opremu komotno smjestiti). Ormar je opremljen sa vratima, sa bravicom za zaključavanje. U ormar se ugrađuje sledeća oprema

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

Ispred Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
Predsjedavajući član
Sandra Lucić

