

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Vodovodni materijal

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

VODOVOD I KANALIZACIJA DOO
"TUZI"

PIB:

03399702

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Dokaz: uvjerenje, potvrda ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Dokaz: uvjerenje, potvrde ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Sukcesivno, na period od godinu dana, odnosno do utroška ugovorene vrijednosti.	Rok izvršenja ugovora
Virmanski, na žiro-račun ponuđača, u roku od 60 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu.	Rok plaćanja
Opština Tuzi	Mjesto izvršenja ugovora
Izjava privrednog subjekta - Obrazac 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list CG", br. 16/23, 20/23, 36/23 i 114/23).	ESPD
Komisija formirana od strane Naručioca koja će vršiti prijem robe	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Ponuđač mora da posjeduje : Sertifikat MEST EN ISO: 9001 - za ponuđača u skladu sa predmetnom nabavkom; Sertifikat MEST EN ISO: 9001- za proizvođača, za sve stavke iz tehničke specifikacije predmetne javne nabavke	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je dužan da u bitnim karakteristikama u finansijskom dijelu ponude navede oznaku proizvoda i naziv proizvođača po svim stavkama iz obrasca „Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke“.	Drugi uslovi
Sertifikat (potvrda) kojim se potvrđuje da je kvalitet proizvoda u skladu sa standardima za pozicije za koje se traži usklađenost sa standardima u tabeli "Tehnicke specifikacije predmeta javne nabavke. Sertifikat (potvrda) kojim se potvrđuje da je proizvod DVGW sertifikovan i to za pozicije za koje je traženo u tabeli "Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke".	Stručna i tehnička sposobnost
Katalog po svim stavkama iz tehničke specifikacije, za svaku partiju (jasne fotografije, opisi svih proizvoda, bitne informacije za sve partije po stavkama).	Stručna i tehnička sposobnost

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ĉ) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Dokaz: uvjerenje, potvrda ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Dokaz: uvjerenje, potvrde ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Sukcesivno, na period od godinu dana, odnosno do utroška ugovorene vrijednosti.	Rok izvršenja ugovora
Virmanski, na žiro-račun ponuđača, u roku od 60 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu.	Rok plaćanja
Opština Tuzi	Mjesto izvršenja ugovora
Izjava privrednog subjekta - Obrazac 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list CG", br. 16/23, 20/23, 36/23 i 114/23).	ESPD
Komisija formirana od strane Naručioca koja će vršiti prijem robe	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ponuđač mora da posjeduje : Sertifikat MEST EN ISO: 9001 - za ponuđača u skladu sa predmetnom nabavkom; Sertifikat MEST EN ISO: 9001- za proizvođača, za sve stavke iz tehničke specifikacije predmetne javne nabavke	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je dužan da u bitnim karakteristikama u finansijskom dijelu ponude navede oznaku proizvoda i naziv proizvođača po svim stavkama iz obrasca „Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke“.	Drugi uslovi
Sertifikat (potvrda) kojim se potvrđuje da je kvalitet proizvoda u skladu sa standardima za pozicije za koje se traži usklađenost sa standardima u tabeli "Tehnicke specifikacije predmeta javne nabavke. Sertifikat (potvrda) kojim se potvrđuje da je proizvod DVGW sertifikovan i to za pozicije za koje je traženo u tabeli "Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke".	Stručna i tehnička sposobnost
Katalog po svim stavkama iz tehničke specifikacije, za svaku partiju (jasne fotografije, opisi svih proizvoda, bitne informacije za sve partije po stavkama).	Stručna i tehnička sposobnost

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
13223.14	1	Kugla ventil sa čeličnom ručkom tijelo ventila i kugla izrađeni od mesinga, tijelo niklovano a kugla hromirana, zaptivanje kugle PTFE (teflon) za maksimalni pritisak 4 [MPa].	DN20 (3/4")	1.00	kom
	2	Kugla ventil sa čeličnom ručkom tijelo ventila i kugla izrađeni od mesinga, tijelo niklovano a kugla hromirana, zaptivanje kugle PTFE (teflon) za maksimalni pritisak 4 [MPa].	DN25 (1")	1.00	kom
	3	Kugla ventil sa čeličnom ručkom tijelo ventila i kugla izrađeni od mesinga, tijelo niklovano a kugla hromirana, zaptivanje kugle PTFE (teflon) za maksimalni pritisak 3 [MPa].	DN32 (5/4")	1.00	kom
	4	Kugla ventil sa čeličnom ručkom tijelo ventila i kugla izrađeni od mesinga, tijelo niklovano a kugla hromirana, zaptivanje kugle PTFE (teflon) za maksimalni pritisak 3 [MPa].	DN40 (6/4")	1.00	kom
	5	Kugla ventil sa čeličnom ručkom tijelo ventila i kugla izrađeni od mesinga, tijelo niklovano a kugla hromirana, zaptivanje kugle PTFE (teflon) za maksimalni pritisak 3 [MPa].	DN50 (2")	1.00	kom

13223.14	6	Kugla ventil sa čeličnom ručkom tijelo ventila i kugla izrađeni od mesinga, tijelo niklovano a kugla hromirana, zaptivanje kugle PTFE (teflon) za maksimalni pritisak 1,6 [MPa].	DN65 (2,5")	1.00	kom
	7	Kugla ventil sa čeličnom ručkom tijelo ventila i kugla izrađeni od mesinga, tijelo niklovano a kugla hromirana, zaptivanje kugle PTFE (teflon) za maksimalni pritisak 1,6 [MPa].	DN80 (3")	1.00	kom
	8	Propusni ventil sa točkom, tijelo ventila izrađeno od mesinga, unutrašnji navoj nazivnog prečnika za maksimalni radni pritisak 20 [bar].	3/4"	1.00	kom
	9	Propusni ventil sa točkom, tijelo ventila izrađeno od mesinga, unutrašnji navoj nazivnog prečnika za maksimalni radni pritisak 20 [bar].	1"	1.00	kom
	10	Propusni ventil sa točkom, tijelo ventila izrađeno od mesinga, unutrašnji navoj nazivnog prečnika za maksimalni radni pritisak 20 [bar].	5/4"	1.00	kom
	11	Propusni ventil sa točkom, tijelo ventila izrađeno od mesinga, unutrašnji navoj nazivnog prečnika za maksimalni radni pritisak 20 [bar].	6/4"	1.00	kom
	12	Propusni ventil sa točkom, tijelo ventila izrađeno od mesinga, unutrašnji navoj nazivnog prečnika za maksimalni radni pritisak 20 [bar].	2"	1.00	kom
	13	Propusni ventil sa točkom, tijelo ventila izrađeno od mesinga, unutrašnji navoj nazivnog prečnika za maksimalni radni pritisak 20 [bar].	2,5"	1.00	kom
	14	Propusni ventil sa točkom, tijelo ventila izrađeno od mesinga, unutrašnji navoj nazivnog prečnika za maksimalni radni pritisak 20 [bar].	3"	1.00	kom
	15	Reparaciona "express" spojka l = 100 [mm] za sanaciju na cjevovodnim instalacijama. Tijelo spojnice je izrađeno od prohromskog lima AISI 316 iz jednog dijela i jednodjelne gumene obloge.	3/4"	1.00	kom
	16	Reparaciona "express" spojka l = 100 [mm] za sanaciju na cjevovodnim instalacijama. Tijelo spojnice je izrađeno od prohromskog lima AISI 316 iz jednog dijela i jednodjelne gumene obloge.	1"	1.00	kom
	17	Reparaciona "express" spojka l = 100 [mm] za sanaciju na cjevovodnim instalacijama. Tijelo spojnice je izrađeno od prohromskog lima AISI 316 iz jednog dijela i jednodjelne gumene obloge.	5/4"	1.00	kom

13223.14	18	Reparaciona "express" spojka l = 100 [mm] za sanaciju na cjevovodnim instalacijama. Tijelo spojnice je izrađeno od prohromskog lima AISI 316 iz jednog dijela i jednodjelne gumene obloge.	6/4"	1.00	kom
	19	Reparaciona "express" spojka l = 100 [mm] za sanaciju na cjevovodnim instalacijama. Tijelo spojnice je izrađeno od prohromskog lima AISI 316 iz jednog dijela i jednodjelne gumene obloge.	2"	1.00	kom
	20	Reparaciona "express" spojka l = 100 [mm] za sanaciju na cjevovodnim instalacijama. Tijelo spojnice je izrađeno od prohromskog lima AISI 316 iz jednog dijela i jednodjelne gumene obloge.	2,5"	1.00	kom
	21	Reparaciona "express" spojka l = 100 [mm] za sanaciju na cjevovodnim instalacijama. Tijelo spojnice je izrađeno od prohromskog lima AISI 316 iz jednog dijela i jednodjelne gumene obloge.	3"	1.00	kom
	22	Jednodjelna reparaciona "kuplung" spojnica za plastične cijevi nazivnog prečnika, materijal izrade tijela reparacione spojnice - prohromski lim AISI 304, dužine l = 200 [mm], spojnica mora biti ispitana na 16 [bar].	DN110	1.00	kom
	23	Jednodjelna reparaciona "kuplung" spojnica za plastične cijevi nazivnog prečnika, materijal izrade tijela reparacione spojnice - prohromski lim AISI 304, dužine l = 200 [mm], spojnica mora biti ispitana na 16 [bar].	DN160	1.00	kom
	24	Jednodjelna reparaciona "kuplung" spojnica za plastične cijevi nazivnog prečnika, materijal izrade tijela reparacione spojnice - prohromski lim AISI 304, dužine l = 200 [mm], spojnica mora biti ispitana na 16 [bar].	DN180	1.00	kom
	25	Jednodjelna reparaciona "kuplung" spojnica za plastične cijevi nazivnog prečnika, materijal izrade tijela reparacione spojnice - prohromski lim AISI 304, dužine l = 200 [mm], spojnica mora biti ispitana na 16 [bar].	DN200	1.00	kom
	26	Jednodjelna reparaciona "kuplung" spojnica za plastične cijevi nazivnog prečnika, materijal izrade tijela reparacione spojnice - prohromski lim AISI 304, dužine l = 200 [mm], spojnica mora biti ispitana na 16 [bar].	DN225	1.00	kom
	27	Jednodjelna reparaciona "kuplung" spojnica za plastične cijevi nazivnog prečnika, materijal izrade tijela reparacione spojnice - prohromski lim AISI 304, dužine l = 200 [mm], spojnica mora biti ispitana na 16 [bar].	DN250	1.00	kom

13223.14	28	Polietilenska PE100 spojnica SDR11, sa cijevnim fiksatorima, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi vani po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje treba da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	DN90	1.00	kom
	29	Polietilenska PE100 spojnica SDR11, sa cijevnim fiksatorima, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi vani po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje treba da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	DN110	1.00	kom
	30	Polietilenska PE100 spojnica SDR11, sa cijevnim fiksatorima, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi vani po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje treba da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	DN160	1.00	kom
	31	Polietilenska PE100 spojnica SDR11, sa cijevnim fiksatorima, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi vani po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje treba da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	DN180	1.00	kom
	32	Polietilenska PE100 spojnica SDR11, sa cijevnim fiksatorima, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi vani po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje treba da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	DN200	1.00	kom
	33	Polietilenska PE100 spojnica SDR11, sa cijevnim fiksatorima, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi vani po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje treba da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	DN225	1.00	kom

13223.14	34	Polietilenska PE100 spojnica SDR11, sa cijevnim fiksatorima, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi vani po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje treba da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	DN250	1.00	kom
	35	Polietilensko PE100 luk 90° SDR11, sa cijevnim fiksatorima, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi vani po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje treba da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	DN90	1.00	kom
	36	Polietilensko PE100 luk 90° SDR11, sa cijevnim fiksatorima, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi vani po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje treba da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	DN110	1.00	kom
	37	Polietilensko PE100 luk 90° SDR11, sa cijevnim fiksatorima, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi vani po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje treba da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	DN160	1.00	kom
	38	Polietilensko PE100 luk 90° SDR11, sa cijevnim fiksatorima, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi vani po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje treba da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	DN180	1.00	kom
	39	Polietilensko PE100 luk 90° SDR11, sa cijevnim fiksatorima, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi vani po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje treba da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	DN200	1.00	kom

13223.14	40	Polietilensko PE100 luk 90° SDR11, sa cijevnim fiksatorima, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi vani po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje treba da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	DN225	1.00	kom
	41	Polietilensko PE100 luk 90° SDR11, sa cijevnim fiksatorima, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi vani po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje treba da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	DN250	1.00	kom
	42	Polipropilenska kompresiona poluspojnica, spoljni navoj, nominalni pritisak PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala, poluspojnica izrađena po standardu UNI 9561.	3/4"	1.00	kom
	43	Polipropilenska kompresiona poluspojnica, spoljni navoj, nominalni pritisak PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala, poluspojnica izrađena po standardu UNI 9561.	1"	1.00	kom
	44	Polipropilenska kompresiona poluspojnica, spoljni navoj, nominalni pritisak PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala, poluspojnica izrađena po standardu UNI 9561.	5/4"	1.00	kom
	45	Polipropilenska kompresiona poluspojnica, spoljni navoj, nominalni pritisak PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala, poluspojnica izrađena po standardu UNI 9561.	6/4"	1.00	kom
	46	Polipropilenska kompresiona poluspojnica, spoljni navoj, nominalni pritisak PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala, poluspojnica izrađena po standardu UNI 9561.	2"	1.00	kom
	47	Polipropilenska kompresiona poluspojnica, spoljni navoj, nominalni pritisak PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala, poluspojnica izrađena po standardu UNI 9561.	2,5"	1.00	kom
	48	Polipropilenska kompresiona poluspojnica, spoljni navoj, nominalni pritisak PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala, poluspojnica izrađena po standardu UNI 9561.	3"	1.00	kom
	49	Polipropilenska kompresiona spojnica, spoljni navoj, nominalni pritisak PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala, poluspojnica izrađena po standardu UNI 9561.	3/4"	1.00	kom
	50	Polipropilenska kompresiona spojnica, spoljni navoj, nominalni pritisak PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala, poluspojnica izrađena po standardu UNI 9561.	1"	1.00	kom

13223.14	51	Polipropilenska kompresiona spojnica, spoljni navoj, nominalni pritisak PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala, poluspojnica izrađena po standardu UNI 9561.	5/4"	1.00	kom
	52	Polipropilenska kompresiona spojnica, spoljni navoj, nominalni pritisak PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala, poluspojnica izrađena po standardu UNI 9561.	6/4"	1.00	kom
	53	Polipropilenska kompresiona spojnica, spoljni navoj, nominalni pritisak PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala, poluspojnica izrađena po standardu UNI 9561.	2"	1.00	kom
	54	Polipropilenska kompresiona spojnica, spoljni navoj, nominalni pritisak PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala, poluspojnica izrađena po standardu UNI 9561.	2,5"	1.00	kom
	55	Polipropilenska kompresiona spojnica, spoljni navoj, nominalni pritisak PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala, poluspojnica izrađena po standardu UNI 9561.	3"	1.00	kom
	56	Liveno gvozdeni pocinčani fitting -Redukcija PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovana.	Φ 1" - Φ 3/4"	1.00	kom
	57	Liveno gvozdeni pocinčani fitting -Redukcija PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovana.	Φ 2" - Φ 1"	1.00	kom
	58	Liveno gvozdeni pocinčani fitting -Redukcija PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovana.	Φ 2" - Φ 3/4"	1.00	kom
	59	Liveno gvozdeni pocinčani fitting -Redukcija PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovana.	Φ 3/4" - Φ 1/2"	1.00	kom
	60	Liveno gvozdeni pocinčani fitting -Redukcija PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovana.	Φ 3" - Φ 2"	1.00	kom
	61	Teflon Konac	1	1.00	kom
	62	Kucina	100gr	1.00	kom
	63	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	1/2"	1.00	kom
	64	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	3/4"	1.00	kom
	65	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	1"	1.00	kom
	66	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	5/4"	1.00	kom
	67	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	6/4"	1.00	kom
	68	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	2"	1.00	kom

13223.14	69	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad PN25 po standardu EN 10242 - DVGW certifikovan.	2,5"	1.00	kom
	70	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad PN25 po standardu EN 10242 - DVGW certifikovan.	3"	1.00	kom
	71	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nival PN25 po standardu EN 10242 - DVGW certifikovan.	1/2"	1.00	kom
	72	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nival PN25 po standardu EN 10242 - DVGW certifikovan.	3/4"	1.00	kom
	73	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nival PN25 po standardu EN 10242 - DVGW certifikovan.	1"	1.00	kom
	74	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nival PN25 po standardu EN 10242 - DVGW certifikovan.	5/4"	1.00	kom
	75	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nival PN25 po standardu EN 10242 - DVGW certifikovan.	6/4"	1.00	kom
	76	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nival PN25 po standardu EN 10242 - DVGW certifikovan.	2"	1.00	kom
	77	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nival PN25 po standardu EN 10242 - DVGW certifikovan.	2,5"	1.00	kom
	78	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nival PN25 po standardu EN 10242 - DVGW certifikovan.	3"	1.00	kom
	79	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Čep PN25 po standardu EN 10242 - DVGW certifikovan.	1/2"	1.00	kom
	80	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Čep PN25 po standardu EN 10242 - DVGW certifikovan.	3/4"	1.00	kom
	81	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Čep PN25 po standardu EN 10242 - DVGW certifikovan.	1"	1.00	kom
	82	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Čep PN25 po standardu EN 10242 - DVGW certifikovan.	5/4"	1.00	kom
	83	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Čep PN25 po standardu EN 10242 - DVGW certifikovan.	6/4"	1.00	kom
	84	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Čep PN25 po standardu EN 10242 - DVGW certifikovan.	2"	1.00	kom
	85	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Čep PN25 po standardu EN 10242 - DVGW certifikovan.	2,5"	1.00	kom
	86	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Čep PN25 po standardu EN 10242 - DVGW certifikovan.	3"	1.00	kom
	87	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Mufna PN25 po standardu EN 10242 - DVGW certifikovan.	1/2"	1.00	kom

13223.14	88	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Mufna PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	3/4"	1.00	kom
	89	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Mufna PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	1"	1.00	kom
	90	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Mufna PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	5/4"	1.00	kom
	91	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Mufna PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	6/4"	1.00	kom
	92	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Mufna PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	2"	1.00	kom
	93	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Mufna PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	2,5"	1.00	kom
	94	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Mufna PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	3"	1.00	kom
	95	Dihtung Vodomjera	1/2"	1.00	kom
	96	Dihtung Vodomjera	3/4"	1.00	kom
	97	Dihtung Vodomjera	1"	1.00	kom
	98	Dihtung Vodomjera	5/4"	1.00	kom
	99	Dihtung Vodomjera	6/4"	1.00	kom
	100	Dihtung Vodomjera	2"	1.00	kom
	101	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90° PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	1/2"	1.00	kom
	102	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90° PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	3/4"	1.00	kom
	103	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90° PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	1"	1.00	kom
	104	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90° PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	5/4"	1.00	kom
	105	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90° PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	6/4"	1.00	kom
	106	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90° PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	2"	1.00	kom
	107	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90° PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	2,5"	1.00	kom

13223.14	108	Dvodjelna ogrlica sa 4 vijka za plastične cijevi PN10 sa izlazom unutrašnji navoj 2", materijal tijela ogrlice nodularni liv po standardu po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, ispitano po standardu EN 12266/1-2.	DN63/2"	1.00	kom
	109	Dvodjelna ogrlica sa 4 vijka za plastične cijevi PN10 sa izlazom unutrašnji navoj 2", materijal tijela ogrlice nodularni liv po standardu po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, ispitano po standardu EN 12266/1-2.	DN75/2"	1.00	kom
	110	Dvodjelna ogrlica sa 4 vijka za plastične cijevi PN10 sa izlazom unutrašnji navoj 2", materijal tijela ogrlice nodularni liv po standardu po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, ispitano po standardu EN 12266/1-2.	DN90/2"	1.00	kom
	111	Dvodjelna ogrlica sa 4 vijka za plastične cijevi PN10 sa izlazom unutrašnji navoj 2", materijal tijela ogrlice nodularni liv po standardu po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, ispitano po standardu EN 12266/1-2.	DN110/2"	1.00	kom
	112	Dvodjelna ogrlica sa 4 vijka za plastične cijevi PN10 sa izlazom unutrašnji navoj 2", materijal tijela ogrlice nodularni liv po standardu po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, ispitano po standardu EN 12266/1-2.	DN160/2"	1.00	kom
	113	Dvodjelna ogrlica sa 4 vijka za plastične cijevi PN10 sa izlazom unutrašnji navoj 2", materijal tijela ogrlice nodularni liv po standardu po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, ispitano po standardu EN 12266/1-2.	DN180/2"	1.00	kom
	114	Dvodjelna ogrlica sa 4 vijka za plastične cijevi PN10 sa izlazom unutrašnji navoj 2", materijal tijela ogrlice nodularni liv po standardu po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, ispitano po standardu EN 12266/1-2.	DN200/2"	1.00	kom
	115	Klizna spojnica, izrađena od mesinga, unutrašnji navoj za maksimalni radni pritisak 20 [bar].	3/4"	1.00	kom
	116	Klizna spojnica, izrađena od mesinga, unutrašnji navoj za maksimalni radni pritisak 20 [bar].	1"	1.00	kom
	117	Klizna spojnica, izrađena od mesinga, unutrašnji navoj za maksimalni radni pritisak 20 [bar].	5/4"	1.00	kom

13223.14	118	Klizna spojnica, izrađena od mesinga, unutrašnji navoj za maksimalni radni pritisak 20 [bar].	6/4"	1.00	kom
	119	Klizna spojnica, izrađena od mesinga, unutrašnji navoj za maksimalni radni pritisak 20 [bar].	2"	1.00	kom
	120	Klizna spojnica, izrađena od mesinga, unutrašnji navoj za maksimalni radni pritisak 20 [bar].	2,5"	1.00	kom
	121	Klizna spojnica, izrađena od mesinga, unutrašnji navoj za maksimalni radni pritisak 20 [bar].	3"	1.00	kom
	122	Spojnica sa prirubnicom za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom u skladu sa standardom MEST EN1982 ili ekvivalent, DN 50 mm, PN 10/16 , za cijev spoljašnjeg prečnika DN 63 Lmin = 80 [mm] materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	DN50	1.00	kom
	123	Spojnica sa prirubnicom za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom u skladu sa standardom MEST EN1982 ili ekvivalent, DN 65 mm, PN 10/16 , za cijev spoljašnjeg prečnika DN 75 Lmin = 80 [mm] materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	DN65	1.00	kom
	124	Spojnica sa prirubnicom za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom u skladu sa standardom MEST EN1982 ili ekvivalent, DN 80 mm, PN 10/16 , za cijev spoljašnjeg prečnika DN 90 Lmin = 80 [mm] materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	DN80	1.00	kom
	125	Spojnica sa prirubnicom za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom u skladu sa standardom MEST EN1982 ili ekvivalent, DN 100 mm, PN 10/16 , za cijev spoljašnjeg prečnika DN 110 Lmin = 90 [mm] materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	DN100	1.00	kom
	126	Spojnica sa prirubnicom za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom u skladu sa standardom MEST EN1982 ili ekvivalent, DN 150 mm, PN 10/16 , za cijev spoljašnjeg prečnika DN 160 Lmin = 110 [mm] materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	DN150	1.00	kom

13223.14	127	Spojnica sa prirubnicom za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom u skladu sa standardom MEST EN1982 ili ekvivalent, DN 150 mm, PN 10/16 , za cijev spoljašnjeg prečnika DN 180 Lmin = 110 [mm] materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	DN150	1.00	kom
	128	Spojnica sa prirubnicom za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom u skladu sa standardom MEST EN1982 ili ekvivalent, DN 200 mm, PN 10/16 , za cijev spoljašnjeg prečnika DN 200 Lmin = 130 [mm] materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	DN200	1.00	kom
	129	Spojnica sa prirubnicom za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom u skladu sa standardom MEST EN1982 ili ekvivalent, DN 200 mm, PN 10/16 , za cijev spoljašnjeg prečnika DN 225 Lmin = 130 [mm] materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	DN200	1.00	kom
	130	Spojnica sa prirubnicom za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom u skladu sa standardom MEST EN1982 ili ekvivalent, DN 250 mm, PN 10/16 , za cijev spoljašnjeg prečnika DN 250 Lmin = 150 [mm] materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	DN250	1.00	kom
	131	Virbla sa točkom za maksimalni radni pritisak 20 bara	3/4"	1.00	kom
	132	Virbla sa točkom za maksimalni radni pritisak 20 bara	1"	1.00	kom
	133	Virbla sa točkom za maksimalni radni pritisak 20 bara	5/4"	1.00	kom
	134	Virbla sa točkom za maksimalni radni pritisak 20 bara	6/4"	1.00	kom
	135	Virbla sa točkom za maksimalni radni pritisak 20 bara	2"	1.00	kom
	136	Virbla sa točkom za maksimalni radni pritisak 20 bara	2,5"	1.00	kom
	137	PP SN Koljeno	3/4"	1.00	kom
	138	PP SN Koljeno	1"	1.00	kom
	139	PP SN Koljeno	5/4"	1.00	kom
	140	PP SN Koljeno	6/4"	1.00	kom
	141	PP SN Koljeno	2"	1.00	kom
	142	PP SN Koljeno	2,5"	1.00	kom
	143	PP SN Koljeno	3"	1.00	kom

13223.14	144	EV Zasun F4 PN 16 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN80	1.00	kom
	145	EV Zasun F4 PN 16 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN100	1.00	kom
	146	EV Zasun F4 PN 16 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN150	1.00	kom
	147	EV Zasun F4 PN 16 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN200	1.00	kom
	148	EV Zasun F4 PN 16 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN350	1.00	kom
	149	EV Zasun F4 PN 16 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN400	1.00	kom
	150	EV Zasun F4 PN 16 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN450	1.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
13223.14	1	Kugla ventil sa čeličnom ručkom tijelo ventila i kugla izrađeni od mesinga, tijelo niklovano a kugla hromirana, zaptivanje kugle PTFE (teflon) za maksimalni pritisak 4 [MPa].	DN20 (3/4")	1.00	kom

13223.14	2	Kugla ventil sa čeličnom ručkom tijelo ventila i kugla izrađeni od mesinga, tijelo niklovano a kugla hromirana, zaptivanje kugle PTFE (teflon) za maksimalni pritisak 4 [MPa].	DN25 (1")	1.00	kom
	3	Kugla ventil sa čeličnom ručkom tijelo ventila i kugla izrađeni od mesinga, tijelo niklovano a kugla hromirana, zaptivanje kugle PTFE (teflon) za maksimalni pritisak 3 [MPa].	DN32 (5/4")	1.00	kom
	4	Kugla ventil sa čeličnom ručkom tijelo ventila i kugla izrađeni od mesinga, tijelo niklovano a kugla hromirana, zaptivanje kugle PTFE (teflon) za maksimalni pritisak 3 [MPa].	DN40 (6/4")	1.00	kom
	5	Kugla ventil sa čeličnom ručkom tijelo ventila i kugla izrađeni od mesinga, tijelo niklovano a kugla hromirana, zaptivanje kugle PTFE (teflon) za maksimalni pritisak 3 [MPa].	DN50 (2")	1.00	kom
	6	Kugla ventil sa čeličnom ručkom tijelo ventila i kugla izrađeni od mesinga, tijelo niklovano a kugla hromirana, zaptivanje kugle PTFE (teflon) za maksimalni pritisak 1,6 [MPa].	DN65 (2,5")	1.00	kom
	7	Kugla ventil sa čeličnom ručkom tijelo ventila i kugla izrađeni od mesinga, tijelo niklovano a kugla hromirana, zaptivanje kugle PTFE (teflon) za maksimalni pritisak 1,6 [MPa].	DN80 (3")	1.00	kom
	8	Propusni ventil sa točkom, tijelo ventila izrađeno od mesinga, unutrašnji navoj nazivnog prečnika za maksimalni radni pritisak 20 [bar].	3/4"	1.00	kom
	9	Propusni ventil sa točkom, tijelo ventila izrađeno od mesinga, unutrašnji navoj nazivnog prečnika za maksimalni radni pritisak 20 [bar].	1"	1.00	kom
	10	Propusni ventil sa točkom, tijelo ventila izrađeno od mesinga, unutrašnji navoj nazivnog prečnika za maksimalni radni pritisak 20 [bar].	5/4"	1.00	kom
	11	Propusni ventil sa točkom, tijelo ventila izrađeno od mesinga, unutrašnji navoj nazivnog prečnika za maksimalni radni pritisak 20 [bar].	6/4"	1.00	kom
	12	Propusni ventil sa točkom, tijelo ventila izrađeno od mesinga, unutrašnji navoj nazivnog prečnika za maksimalni radni pritisak 20 [bar].	2"	1.00	kom

13223.14	13	Propusni ventil sa točkom, tijelo ventila izrađeno od mesinga, unutrašnji navoj nazivnog prečnika za maksimalni radni pritisak 20 [bar].	2,5"	1.00	kom
	14	Propusni ventil sa točkom, tijelo ventila izrađeno od mesinga, unutrašnji navoj nazivnog prečnika za maksimalni radni pritisak 20 [bar].	3"	1.00	kom
	15	Reparaciona "express" spojka l = 100 [mm] za sanaciju na cjevovodnim instalacijama. Tijelo spojnice je izrađeno od prohromskog lima AISI 316 iz jednog dijela i jednodjelne gumene obloge.	3/4"	1.00	kom
	16	Reparaciona "express" spojka l = 100 [mm] za sanaciju na cjevovodnim instalacijama. Tijelo spojnice je izrađeno od prohromskog lima AISI 316 iz jednog dijela i jednodjelne gumene obloge.	1"	1.00	kom
	17	Reparaciona "express" spojka l = 100 [mm] za sanaciju na cjevovodnim instalacijama. Tijelo spojnice je izrađeno od prohromskog lima AISI 316 iz jednog dijela i jednodjelne gumene obloge.	5/4"	1.00	kom
	18	Reparaciona "express" spojka l = 100 [mm] za sanaciju na cjevovodnim instalacijama. Tijelo spojnice je izrađeno od prohromskog lima AISI 316 iz jednog dijela i jednodjelne gumene obloge.	6/4"	1.00	kom
	19	Reparaciona "express" spojka l = 100 [mm] za sanaciju na cjevovodnim instalacijama. Tijelo spojnice je izrađeno od prohromskog lima AISI 316 iz jednog dijela i jednodjelne gumene obloge.	2"	1.00	kom
	20	Reparaciona "express" spojka l = 100 [mm] za sanaciju na cjevovodnim instalacijama. Tijelo spojnice je izrađeno od prohromskog lima AISI 316 iz jednog dijela i jednodjelne gumene obloge.	2,5"	1.00	kom
	21	Reparaciona "express" spojka l = 100 [mm] za sanaciju na cjevovodnim instalacijama. Tijelo spojnice je izrađeno od prohromskog lima AISI 316 iz jednog dijela i jednodjelne gumene obloge.	3"	1.00	kom
	22	Jednodjelna reparaciona "kuplung" spojnica za plastične cijevi nazivnog prečnika, materijal izrade tijela reparacione spojnice - prohromski lim AISI 304, dužine l = 200 [mm], spojnica mora biti ispitana na 16 [bar].	DN110	1.00	kom

13223.14	23	Jednodjelna reparaciona "kuplung" spojnica za plastične cijevi nazivnog prečnika, materijal izrade tijela reparacione spojnice - prohromski lim AISI 304, dužine l = 200 [mm], spojnica mora biti ispitana na 16 [bar].	DN160	1.00	kom
	24	Jednodjelna reparaciona "kuplung" spojnica za plastične cijevi nazivnog prečnika, materijal izrade tijela reparacione spojnice - prohromski lim AISI 304, dužine l = 200 [mm], spojnica mora biti ispitana na 16 [bar].	DN180	1.00	kom
	25	Jednodjelna reparaciona "kuplung" spojnica za plastične cijevi nazivnog prečnika, materijal izrade tijela reparacione spojnice - prohromski lim AISI 304, dužine l = 200 [mm], spojnica mora biti ispitana na 16 [bar].	DN200	1.00	kom
	26	Jednodjelna reparaciona "kuplung" spojnica za plastične cijevi nazivnog prečnika, materijal izrade tijela reparacione spojnice - prohromski lim AISI 304, dužine l = 200 [mm], spojnica mora biti ispitana na 16 [bar].	DN225	1.00	kom
	27	Jednodjelna reparaciona "kuplung" spojnica za plastične cijevi nazivnog prečnika, materijal izrade tijela reparacione spojnice - prohromski lim AISI 304, dužine l = 200 [mm], spojnica mora biti ispitana na 16 [bar].	DN250	1.00	kom
	28	Polietilenska PE100 spojnica SDR11, sa cijevnim fiksatorima, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi vani po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje treba da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	DN90	1.00	kom
	29	Polietilenska PE100 spojnica SDR11, sa cijevnim fiksatorima, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi vani po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje treba da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	DN110	1.00	kom
	30	Polietilenska PE100 spojnica SDR11, sa cijevnim fiksatorima, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi vani po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje treba da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	DN160	1.00	kom

13223.14	31	Polietilenska PE100 spojnica SDR11, sa cijevnim fiksatorima, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi vani po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje treba da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	DN180	1.00	kom
	32	Polietilenska PE100 spojnica SDR11, sa cijevnim fiksatorima, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi vani po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje treba da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	DN200	1.00	kom
	33	Polietilenska PE100 spojnica SDR11, sa cijevnim fiksatorima, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi vani po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje treba da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	DN225	1.00	kom
	34	Polietilenska PE100 spojnica SDR11, sa cijevnim fiksatorima, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi vani po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje treba da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	DN250	1.00	kom
	35	Polietilensko PE100 luk 90° SDR11, sa cijevnim fiksatorima, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi vani po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje treba da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	DN90	1.00	kom
	36	Polietilensko PE100 luk 90° SDR11, sa cijevnim fiksatorima, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi vani po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje treba da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	DN110	1.00	kom

13223.14	37	Polietilensko PE100 luk 90° SDR11, sa cijevnim fiksatorima, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi vani po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje treba da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	DN160	1.00	kom
	38	Polietilensko PE100 luk 90° SDR11, sa cijevnim fiksatorima, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi vani po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje treba da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	DN180	1.00	kom
	39	Polietilensko PE100 luk 90° SDR11, sa cijevnim fiksatorima, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi vani po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje treba da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	DN200	1.00	kom
	40	Polietilensko PE100 luk 90° SDR11, sa cijevnim fiksatorima, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi vani po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje treba da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	DN225	1.00	kom
	41	Polietilensko PE100 luk 90° SDR11, sa cijevnim fiksatorima, za elektrofuziono spajanje, izrađena ubrizgavanjem polietilena u kalup. Grijači, žičani namotaj, moraju biti inkorporirani u tijelo a ne nikako izloženi vani po potvršini tijela elektrofuzionog elementa. Pakovanje treba da bude takvo da na sebi ima etiketu, karticu sa podacima za ručni unos i bar kodom.	DN250	1.00	kom
	42	Polipropilenska kompresiona poluspojnica, spoljni navoj, nominalni pritisak PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala, poluspojnica izrađena po standardu UNI 9561.	3/4"	1.00	kom
	43	Polipropilenska kompresiona poluspojnica, spoljni navoj, nominalni pritisak PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala, poluspojnica izrađena po standardu UNI 9561.	1"	1.00	kom

13223.14	44	Polipropilenska kompresiona poluspojnicica, spoljni navoj, nominalni pritisak PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala, poluspojnicica izrađena po standardu UNI 9561.	5/4"	1.00	kom
	45	Polipropilenska kompresiona poluspojnicica, spoljni navoj, nominalni pritisak PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala, poluspojnicica izrađena po standardu UNI 9561.	6/4"	1.00	kom
	46	Polipropilenska kompresiona poluspojnicica, spoljni navoj, nominalni pritisak PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala, poluspojnicica izrađena po standardu UNI 9561.	2"	1.00	kom
	47	Polipropilenska kompresiona poluspojnicica, spoljni navoj, nominalni pritisak PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala, poluspojnicica izrađena po standardu UNI 9561.	2,5"	1.00	kom
	48	Polipropilenska kompresiona poluspojnicica, spoljni navoj, nominalni pritisak PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala, poluspojnicica izrađena po standardu UNI 9561.	3"	1.00	kom
	49	Polipropilenska kompresiona spojnicica, spoljni navoj, nominalni pritisak PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala, poluspojnicica izrađena po standardu UNI 9561.	3/4"	1.00	kom
	50	Polipropilenska kompresiona spojnicica, spoljni navoj, nominalni pritisak PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala, poluspojnicica izrađena po standardu UNI 9561.	1"	1.00	kom
	51	Polipropilenska kompresiona spojnicica, spoljni navoj, nominalni pritisak PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala, poluspojnicica izrađena po standardu UNI 9561.	5/4"	1.00	kom
	52	Polipropilenska kompresiona spojnicica, spoljni navoj, nominalni pritisak PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala, poluspojnicica izrađena po standardu UNI 9561.	6/4"	1.00	kom
	53	Polipropilenska kompresiona spojnicica, spoljni navoj, nominalni pritisak PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala, poluspojnicica izrađena po standardu UNI 9561.	2"	1.00	kom
	54	Polipropilenska kompresiona spojnicica, spoljni navoj, nominalni pritisak PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala, poluspojnicica izrađena po standardu UNI 9561.	2,5"	1.00	kom
	55	Polipropilenska kompresiona spojnicica, spoljni navoj, nominalni pritisak PN16, zaptivka NBR i stezni prsten od poliacetala, poluspojnicica izrađena po standardu UNI 9561.	3"	1.00	kom
	56	Liveno gvozdeni pocinčani fitting -Redukcija PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovana.	Φ 1" - Φ 3/4"	1.00	kom
	57	Liveno gvozdeni pocinčani fitting -Redukcija PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovana.	Φ 2" - Φ 1"	1.00	kom

13223.14	58	Liveno gvozdeni pocinčani fitting -Redukcija PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovana.	Φ 2" - Φ 3/4"	1.00	kom
	59	Liveno gvozdeni pocinčani fitting -Redukcija PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovana.	Φ 3/4" - Φ 1/2"	1.00	kom
	60	Liveno gvozdeni pocinčani fitting -Redukcija PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovana.	Φ 3" - Φ 2"	1.00	kom
	61	Teflon Konac	1	1.00	kom
	62	Kucina	100gr	1.00	kom
	63	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	1/2"	1.00	kom
	64	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	3/4"	1.00	kom
	65	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	1"	1.00	kom
	66	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	5/4"	1.00	kom
	67	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	6/4"	1.00	kom
	68	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	2"	1.00	kom
	69	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	2,5"	1.00	kom
	70	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	3"	1.00	kom
	71	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nipal PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	1/2"	1.00	kom
	72	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nipal PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	3/4"	1.00	kom
	73	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nipal PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	1"	1.00	kom
	74	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nipal PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	5/4"	1.00	kom
	75	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nipal PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	6/4"	1.00	kom
	76	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nipal PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	2"	1.00	kom
	77	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nipal PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	2,5"	1.00	kom

13223.14	78	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nival PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	3"	1.00	kom
	79	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Čep PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	1/2"	1.00	kom
	80	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Čep PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	3/4"	1.00	kom
	81	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Čep PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	1"	1.00	kom
	82	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Čep PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	5/4"	1.00	kom
	83	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Čep PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	6/4"	1.00	kom
	84	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Čep PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	2"	1.00	kom
	85	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Čep PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	2,5"	1.00	kom
	86	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Čep PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	3"	1.00	kom
	87	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Mufna PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	1/2"	1.00	kom
	88	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Mufna PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	3/4"	1.00	kom
	89	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Mufna PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	1"	1.00	kom
	90	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Mufna PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	5/4"	1.00	kom
	91	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Mufna PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	6/4"	1.00	kom
	92	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Mufna PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	2"	1.00	kom
	93	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Mufna PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	2,5"	1.00	kom
	94	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Mufna PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	3"	1.00	kom
	95	Dihtung Vodomjera	1/2"	1.00	kom
	96	Dihtung Vodomjera	3/4"	1.00	kom
	97	Dihtung Vodomjera	1"	1.00	kom
	98	Dihtung Vodomjera	5/4"	1.00	kom

13223.14	99	Dihtung Vodomjera	6/4"	1.00	kom
	100	Dihtung Vodomjera	2"	1.00	kom
	101	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90° PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	1/2"	1.00	kom
	102	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90° PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	3/4"	1.00	kom
	103	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90° PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	1"	1.00	kom
	104	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90° PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	5/4"	1.00	kom
	105	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90° PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	6/4"	1.00	kom
	106	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90° PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	2"	1.00	kom
	107	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90° PN25 po standardu EN 10242 - DVGW sertifikovan.	2,5"	1.00	kom
	108	Dvodjelna ogrlica sa 4 vijka za plastične cijevi PN10 sa izlazom unutrašnji navoj 2", materijal tijela ogrlice nodularni liv po standardu po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, ispitano po standardu EN 12266/1-2.	DN63/2"	1.00	kom
	109	Dvodjelna ogrlica sa 4 vijka za plastične cijevi PN10 sa izlazom unutrašnji navoj 2", materijal tijela ogrlice nodularni liv po standardu po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, ispitano po standardu EN 12266/1-2.	DN75/2"	1.00	kom
	110	Dvodjelna ogrlica sa 4 vijka za plastične cijevi PN10 sa izlazom unutrašnji navoj 2", materijal tijela ogrlice nodularni liv po standardu po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, ispitano po standardu EN 12266/1-2.	DN90/2"	1.00	kom
	111	Dvodjelna ogrlica sa 4 vijka za plastične cijevi PN10 sa izlazom unutrašnji navoj 2", materijal tijela ogrlice nodularni liv po standardu po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, ispitano po standardu EN 12266/1-2.	DN110/2"	1.00	kom

13223.14	112	Dvodjelna ogrlica sa 4 vijka za plastične cijevi PN10 sa izlazom unutrašnji navoj 2", materijal tijela ogrlice nodularni liv po standardu po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, ispitano po standardu EN 12266/1-2.	DN160/2"	1.00	kom
	113	Dvodjelna ogrlica sa 4 vijka za plastične cijevi PN10 sa izlazom unutrašnji navoj 2", materijal tijela ogrlice nodularni liv po standardu po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, ispitano po standardu EN 12266/1-2.	DN180/2"	1.00	kom
	114	Dvodjelna ogrlica sa 4 vijka za plastične cijevi PN10 sa izlazom unutrašnji navoj 2", materijal tijela ogrlice nodularni liv po standardu po standardu EN 1563, epoksidna zaštita po standardu EN 14901, ispitano po standardu EN 12266/1-2.	DN200/2"	1.00	kom
	115	Klizna spojnica, izrađena od mesinga, unutrašnji navoj za maksimalni radni pritisak 20 [bar].	3/4"	1.00	kom
	116	Klizna spojnica, izrađena od mesinga, unutrašnji navoj za maksimalni radni pritisak 20 [bar].	1"	1.00	kom
	117	Klizna spojnica, izrađena od mesinga, unutrašnji navoj za maksimalni radni pritisak 20 [bar].	5/4"	1.00	kom
	118	Klizna spojnica, izrađena od mesinga, unutrašnji navoj za maksimalni radni pritisak 20 [bar].	6/4"	1.00	kom
	119	Klizna spojnica, izrađena od mesinga, unutrašnji navoj za maksimalni radni pritisak 20 [bar].	2"	1.00	kom
	120	Klizna spojnica, izrađena od mesinga, unutrašnji navoj za maksimalni radni pritisak 20 [bar].	2,5"	1.00	kom
	121	Klizna spojnica, izrađena od mesinga, unutrašnji navoj za maksimalni radni pritisak 20 [bar].	3"	1.00	kom
	122	Spojnica sa prirubnicom za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom u skladu sa standardom MEST EN1982 ili ekvivalent, DN 50 mm, PN 10/16 , za cijev spoljašnjeg prečnika DN 63 Lmin = 80 [mm] materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	DN50	1.00	kom
	123	Spojnica sa prirubnicom za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom u skladu sa standardom MEST EN1982 ili ekvivalent, DN 65 mm, PN 10/16 , za cijev spoljašnjeg prečnika DN 75 Lmin = 80 [mm] materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	DN65	1.00	kom

13223.14	124	Spojnica sa prirubnicom za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom u skladu sa standardom MEST EN1982 ili ekvivalent, DN 80 mm, PN 10/16 , za cijev spoljašnjeg prečnika DN 90 Lmin = 80 [mm] materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	DN80	1.00	kom
	125	Spojnica sa prirubnicom za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom u skladu sa standardom MEST EN1982 ili ekvivalent, DN 100 mm, PN 10/16 , za cijev spoljašnjeg prečnika DN 110 Lmin = 90 [mm] materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	DN100	1.00	kom
	126	Spojnica sa prirubnicom za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom u skladu sa standardom MEST EN1982 ili ekvivalent, DN 150 mm, PN 10/16 , za cijev spoljašnjeg prečnika DN 160 Lmin = 110 [mm] materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	DN150	1.00	kom
	127	Spojnica sa prirubnicom za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom u skladu sa standardom MEST EN1982 ili ekvivalent, DN 150 mm, PN 10/16 , za cijev spoljašnjeg prečnika DN 180 Lmin = 110 [mm] materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	DN150	1.00	kom
	128	Spojnica sa prirubnicom za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom u skladu sa standardom MEST EN1982 ili ekvivalent, DN 200 mm, PN 10/16 , za cijev spoljašnjeg prečnika DN 200 Lmin = 130 [mm] materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	DN200	1.00	kom
	129	Spojnica sa prirubnicom za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom u skladu sa standardom MEST EN1982 ili ekvivalent, DN 200 mm, PN 10/16 , za cijev spoljašnjeg prečnika DN 225 Lmin = 130 [mm] materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	DN200	1.00	kom
	130	Spojnica sa prirubnicom za PEVG cijevi sa mesinganim prstenom u skladu sa standardom MEST EN1982 ili ekvivalent, DN 250 mm, PN 10/16 , za cijev spoljašnjeg prečnika DN 250 Lmin = 150 [mm] materijal izrade tijela spojnice - nodularni liv, spoljašnja zaštita - epoksid, materijal izrade gumenog zaptivača - EPDM	DN250	1.00	kom

13223.14	131	Virbla sa točkom za maksimalni radni pritisak 20 bara	3/4"	1.00	kom
	132	Virbla sa točkom za maksimalni radni pritisak 20 bara	1"	1.00	kom
	133	Virbla sa točkom za maksimalni radni pritisak 20 bara	5/4"	1.00	kom
	134	Virbla sa točkom za maksimalni radni pritisak 20 bara	6/4"	1.00	kom
	135	Virbla sa točkom za maksimalni radni pritisak 20 bara	2"	1.00	kom
	136	Virbla sa točkom za maksimalni radni pritisak 20 bara	2,5"	1.00	kom
	137	PP SN Koljeno	3/4"	1.00	kom
	138	PP SN Koljeno	1"	1.00	kom
	139	PP SN Koljeno	5/4"	1.00	kom
	140	PP SN Koljeno	6/4"	1.00	kom
	141	PP SN Koljeno	2"	1.00	kom
	142	PP SN Koljeno	2,5"	1.00	kom
	143	PP SN Koljeno	3"	1.00	kom
	144	EV Zasun F4 PN 16 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN80	1.00	kom
	145	EV Zasun F4 PN 16 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN100	1.00	kom
	146	EV Zasun F4 PN 16 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN150	1.00	kom
	147	EV Zasun F4 PN 16 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN200	1.00	kom
	148	EV Zasun F4 PN 16 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN350	1.00	kom
	149	EV Zasun F4 PN 16 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN400	1.00	kom

13223.14	150	EV Zasun F4 PN 16 - ventil po standardu MEST EN 1171 ili ekvivalent, materijal po standardu MEST EN 1563 ili ekvivalent, epoksidna zaštita po standardu MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN450	1.00	kom
	151	Kugla ventil sa čeličnom ručkom tijelo ventila i kugla izrađeni od mesinga, tijelo niklovano a kugla hromirana, zaptivanje kugle PTFE (teflon) za maksimalni pritisak 4 [MPa].	1/2"	1.00	kom
	152	Propusni ventil sa točkom, tijelo ventila izrađeno od mesinga, unutrašnji navoj nazivnog prečnika za maksimalni radni pritisak 20 [bar].	1/2"	1.00	kom

Izvještaj generisan 15.04.2024 15:37