

Broj: 203/2-JN/24-369/5

Podgorica: 16.042024.god.

U skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 03/23 i 1/23)
Naručilac daje

POJAŠNJENJE br. 1.

TENDERSKE DOKUMENTACIJE br. 09/24 Nabavka VN opreme u TS: Danilovgrad, TS Podgorica 5, TS Podgorica 1, TS Podgorica2, TS Mojkovac, od 26.03.2024.godine

1) Tenderkom dokumentacijom za Partiju 3. je navedeno: Odvodnici prenapona 110 kV, metaloksidni, bez iskrišta za spoljnu montažu, sa brojačem prorada odvodnika prenapona.

U bitnim karakteristikama navedeno je: “Prema Tehničkim zahtjevima za sabirnički rastavljač koji su sastavni dio tenderske dokumentacije.”

PITANJE 1: Molimo pojasnite na koji način je moguće ponuditi odvodnike prenapona u skladu sa tenderskom dokumentacijom, odnosno, prema navedenim tehničkim zahtjevima koji se ne odnose na iste.

ODGOVOR: Biće izvršena izmjena tenderske dokumentacije.

2) Tenderkom dokumentacijom za Partiju 4. je navedeno:

"Strujni mjerni transformatori 123 kV, 2x600/1/1/1/1/1 A, za spoljašnju montažu, hermetički zatvoren"

U bitnim karakteristikama navedeno je: “Prema Tehničkim zahtjevima za prekidač snage koji su sastavni dio tenderske dokumentacije”

"Strujni mjerni transformatori 123 kV, 2x200/1/1/1/1/1 A, za spoljašnju montažu, hermetički zatvoren"

U bitnim karakteristikama navedeno je: “Prema Tehničkim zahtjevima za prekidač snage koji su sastavni dio tenderske dokumentacije”

Naponski mjerni transformatori 123 kV, za spoljašnju montažu, hermetički zatvoren

U bitnim karakteristikama navedeno je: “Prema Tehničkim zahtjevima za prekidač snage koji su sastavni dio tenderske dokumentacije”

PITANJE 2: Molimo pojasnite na koji način je moguće ponuditi:

- "Strujni mjerni transformatori 123 kV, 2x600/1/1/1/1/1 A, za spoljašnju montažu, hermetički zatvoren"
 - "Strujni mjerni transformatori 123 kV, 2x200/1/1/1/1/1 A, za spoljašnju montažu, hermetički zatvoren"
 - Naponski mjerni transformatori 123 kV, za spoljašnju montažu, hermetički zatvoren
- U skladu sa tenderskom dokumentacijom, odnosno, prema navedenim tehničkim zahtjevima koji se ne odnose na iste?

ODGOVOR: Biće izvršena izmjena tenderske dokumentacije.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke

1. Stevan Čanović, dipl.el.ing. s.r.
2. Nikola Bakic, dipl.el.ing. s.r.
3. Rajka Božović, dipl.ecc. s.r.