

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

T 09/24 Nabavka VN opreme u TS: Danilovgrad, TS
Podgorica 5, TS Podgorica 1, TS Podgorica2, TS
Mojkovac

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI
SISTEM AD PODGORICA

PIB:

02751372

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerjenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerjenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi	Da

Izjava privrednog subjekta podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a i ista onudač je u obavezi da dostavi Izjavu privrednog subjekta, kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku.	ESPD	Da
Rok važenja ponude: 90 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude	Da
Partije 1, 2 i 4: • Rok izvršenja ugovora je __450__ dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora	Ne
Partija 3: • Rok izvršenja ugovora je __365__ dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora	Ne
• Mjesto izvršenja ugovora je __Centralni magacin - Zagorič.	Mjesto izvršenja ugovora	Da
• Rok plaćanja je: 20% avans u roku od 30 dana od ispostavljanja avansne situacije, 80% po isporučenoj robi i u roku od 30 dana od prijema uredno ispostavljene fakture.	Rok plaćanja	Da
• Garantni rok: minimalno 24 mjeseca, a maksimalno 60 mjeseci od dana isporuke	Garantni rok	Da
• Način plaćanja je: virmanski, na žiro račun dobavljača	Način plaćanja	Da
Partija1: Ponuđač mora da dostavi sljedeće podatke za ponuđenu opremu: Naziv proizvođača, tip prekidača, tip pogonskog mehanizma i zemlja porijekla.	Drugi uslovi	Ne
• Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: standardi navedeni u dijelu tenderske dokumentacije " TEHNIČKI ZAHTEJEVI " Ekvivalent se dokazuje potvrdom (uvjerenjem) izdatim od strane Instituta za snadardizaciju Crne Gore a kojim se potvrđuje ekvivalentnost standarda.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke	Da

- • Testiranja i metoda testiranja: Prijemno ispitivanje u fabrici organizovaće se u prisustvu tri predstavnika naručioca. Troškovi smještaja i putovanja su obaveza naručioca, osim u slučaju da se prijemno ispitivanje ponovi, kada će troškove smještaja i putovanja nadoknaditi isporučilac opreme.	Testiranja i metoda testiranja	Da
PARTIJA 1:• Isporučilac treba da pripremi, upakuje i transportuje opremu do mjesta koje odredi Naručilac i odgovoran je za sva eventualna oštećenja koja mogu nastati do trenutka prijema opreme od strane Naručioca. Svaki isporučeni prekidač mora biti posebno upakovan	Pakovanje	Ne
PARTIJA 2: • Pakovanje: Isporučilac treba da pripremi, upakuje i transportuje opremu do mjesta koje odredi Naručilac i odgovoran je za sva eventualna oštećenja koja mogu nastati do trenutka prijema opreme od strane Naručioca. Svaki isporučeni rastavljač mora biti posebno upakovan.	Pakovanje	Ne
PARTIJE 3 i 4: • Pakovanje: Isporučilac treba da pripremi, upakuje i transportuje opremu do mjesta koje odredi Naručilac i odgovoran je za sva eventualna oštećenja koja mogu nastati do trenutka prijema opreme od strane Naručioca.	Pakovanje	Ne
• Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu заштићених права интелектуалне својине трећих лица	Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu заштићених права интелектуалне својине трећих лица	Da
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti partije, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude.	Garancija ponude	Da
Za partije 1 i 2: Uz ponudu neophodno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: • Spisak tipskih ispitivanja koja su sprovedena, za svaki tip i klasu specificirane opreme; • Kopije Atesta o tipskim ispitivanjima.	Drugi uslovi	Ne
Partija 1. Rutinska ispitivanja moraju se sprovesti na svim prekidačima predviđenim za isporuku.	Izveštaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja	Ne

Partija 2: Rutinska ispitivanja moraju se sprovesti na svim rastavljačima predviđenim za isporuku.	Izveštaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja	Ne
Partija 3: Uz svaki odvodnik prenapona mora biti isporučen po jedan primjerak ispitnog protokola.	Izveštaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja	Ne
Partija 4: Uz svaki ispitani mjerni transformator mora biti isporučen po jedan primjerak ispitnog protokola.	Izveštaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja	Ne
Partija 2: Ponuđač mora da dostavi sljedeće podatke za ponuđenu opremu: Naziv proizvođača, tip rastavljača, tip pogonskog mehanizma i zemlja porijekla.	Drugi uslovi	Ne
Partija 3: Ponuđač mora da dostavi sljedeće podatke za ponuđenu opremu: Naziv proizvođača, tip odvodnika i zemlja porijekla.	Drugi uslovi	Ne
Partija 4: Ponuđač mora da dostavi sljedeće podatke za ponuđenu opremu: Naziv proizvođača, tip mjernog transformatora i zemlju porijekla.	Drugi uslovi	Ne
Za partije 3 i 4: Uz ponudu neophodno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: • Spisak tipskih ispitivanja koja su sprovedena, za svaki tip i klasu specificirane opreme; • Kopije Atesta o tipskim ispitivanjima • Mjerne skice	Drugi uslovi	Ne
Partija 4: Ponuđači su dužni u ponudi dostaviti odobrenje izdato od strane Zavoda za metrologiju posebno za svaki tip mjernog transformatora koji nude, u skladu sa Zakonom o metrologiji i Uredbom o zakonskim mjerilima .	Drugi uslovi	Ne

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi	Da

Izjava privrednog subjekta podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a i ista onudač je u obavezi da dostavi Izjavu privrednog subjekta, kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponudač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku.	ESPD	Da
Rok važenja ponude: 90 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude	Da
Partije 1, 2 i 4: • Rok izvršenja ugovora je __450__ dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora	Ne
Partija 3: • Rok izvršenja ugovora je __365__ dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora	Ne
• Mjesto izvršenja ugovora je __Centralni magacin - Zagorič.	Mjesto izvršenja ugovora	Da
• Rok plaćanja je: 20% avans u roku od 30 dana od ispostavljanja avansne situacije, 80% po isporučenoj robi i u roku od 30 dana od prijema uredno ispostavljene fakture.	Rok plaćanja	Da
• Garantni rok: minimalno 24 mjeseca, a maksimalno 60 mjeseci od dana isporuke	Garantni rok	Da
• Način plaćanja je: virmanski, na žiro račun dobavljača	Način plaćanja	Da
Partija1: Ponudač mora da dostavi sljedeće podatke za ponuđenu opremu: Naziv proizvođača, tip prekidača, tip pogonskog mehanizma i zemlja porijekla.	Drugi uslovi	Ne
• Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: standardi navedeni u dijelu tenderske dokumentacije " TEHNIČKI ZAHTEVI " Ekvivalent se dokazuje potvrdom (uvjerenjem) izdatim od strane Instituta za stnadardizaciju Crne Gore a kojim se potvrđuje ekvivalentnost standarda.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke	Da

- • Testiranja i metoda testiranja: Prijemno ispitivanje u fabrici organizovaće se u prisustvu tri predstavnika naručioca. Troškovi smještaja i putovanja su obaveza naručioca, osim u slučaju da se prijemno ispitivanje ponovi, kada će troškove smještaja i putovanja nadoknaditi isporučilac opreme.	Testiranja i metoda testiranja	Da
PARTIJA 1:• Isporučilac treba da pripremi, upakuje i transportuje opremu do mjesta koje odredi Naručilac i odgovoran je za sva eventualna oštećenja koja mogu nastati do trenutka prijema opreme od strane Naručioca. Svaki isporučeni prekidač mora biti posebno upakovan	Pakovanje	Ne
PARTIJA 2: • Pakovanje: Isporučilac treba da pripremi, upakuje i transportuje opremu do mjesta koje odredi Naručilac i odgovoran je za sva eventualna oštećenja koja mogu nastati do trenutka prijema opreme od strane Naručioca. Svaki isporučeni rastavljač mora biti posebno upakovan.	Pakovanje	Ne
PARTIJE 3 i 4: • Pakovanje: Isporučilac treba da pripremi, upakuje i transportuje opremu do mjesta koje odredi Naručilac i odgovoran je za sva eventualna oštećenja koja mogu nastati do trenutka prijema opreme od strane Naručioca.	Pakovanje	Ne
• Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica	Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica	Da
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti partije, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude.	Garancija ponude	Da
Za partije 1 i 2: Uz ponudu neophodno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: • Spisak tipskih ispitivanja koja su sprovedena, za svaki tip i klasu specificirane opreme; • Kopije Atesta o tipskim ispitivanjima.	Drugi uslovi	Ne
Partija 1. Rutinska ispitivanja moraju se sprovesti na svim prekidačima predviđenim za isporuku.	Izveštaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja	Ne

Partija 2: Rutinska ispitivanja moraju se sprovesti na svim rastavljačima predviđenim za isporuku.	Izvještaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja	Ne
Partija 3: Uz svaki odvodnik prenapona mora biti isporučen po jedan primjerak ispitnog protokola.	Izvještaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja	Ne
Partija 4: Uz svaki ispitani mjerni transformator mora biti isporučen po jedan primjerak ispitnog protokola.	Izvještaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja	Ne
Partija 2: Ponuđač mora da dostavi sljedeće podatke za ponuđenu opremu: Naziv proizvođača, tip rastavljača, tip pogonskog mehanizma i zemlja porijekla.	Drugi uslovi	Ne
Partija 3: Ponuđač mora da dostavi sljedeće podatke za ponuđenu opremu: Naziv proizvođača, tip odvodnika i zemlja porijekla.	Drugi uslovi	Ne
Partija 4: Ponuđač mora da dostavi sljedeće podatke za ponuđenu opremu: Naziv proizvođača, tip mjernog transformatora i zemlju porijekla.	Drugi uslovi	Ne
Za partije 3 i 4: Uz ponudu neophodno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: • Spisak tipskih ispitivanja koja su sprovedena, za svaki tip i klasu specifikirane opreme; • Kopije Atesta o tipskim ispitivanjima • Mjerne skice	Drugi uslovi	Ne
Partija 4: Ponuđači su dužni u ponudi dostaviti odobrenje izdato od strane Zavoda za metrologiju posebno za svaki tip mjernog transformatora koji nude, u skladu sa Zakonom o metrologiji i Uredbom o zakonskim mjerilima .	Drugi uslovi	Ne

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
Garantni rok je minimum 24 mjeseci od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu, a maksimalni 60 mjeseca.	Dokaz	Relativno	Da

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
Garantni rok je minimum 24 mjeseci od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu, a maksimalni 60 mjeseca.	Dokaz	Relativno	Da

Tehnička specifikacija prije izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	Nabavka prekidača	620000.00	1	Prekidač snage 110 kV za spoljašnju montažu, jednopolno upravljanje, sa nosačima konstrukcije prekidača pocinčanim toplim postupkom, komplet sa zavrtnjima i ankerima	Prema Tehničkim zahtjevima za prekidač snage koji su sastavni dio tenderske dokumentacije	4.00	kom
			2	Prekidač snage 110 kV za spoljašnju montažu, trolno upravljanje, sa nosačima konstrukcije prekidača pocinčanim toplim postupkom, komplet sa zavrtnjima i ankerima	Prema Tehničkim zahtjevima za prekidač snage koji su sastavni dio tenderske dokumentacije	6.00	kom
			3	Prekidač snage 220 kV za spoljašnju montažu, trolno upravljanje, sa nosačima konstrukcije prekidača pocinčanim toplim postupkom, komplet sa zavrtnjima i ankerima	Prema Tehničkim zahtjevima za prekidač snage koji su sastavni dio tenderske dokumentacije	3.00	kom

	2 Nabavka rastavljača	235000.00	1	Sabirnički rastavljač 110 kV za spoljašnju montažu, sa nosačima konstrukcije rastavljača pocinčanim toplim postupkom, komplet sa zavrtnjima i ankerima	Prema Tehničkim zahtjevima za sabirnički rastavljač koji su sastavni dio tenderske dokumentacije	6.00	kom
			2	Linijski rastavljač 110 kV sa noževima za uzemljenje, za spoljašnju montažu, sa nosačima konstrukcije rastavljača pocinčanim toplim postupkom, komplet sa zavrtnjima i ankerima	Prema Tehničkim zahtjevima za linijski rastavljač koji su sastavni dio tenderske dokumentacije	3.00	kom
			3	Uzemljivač sabirnica 110 kV za spoljašnju montažu, sa nosačima konstrukcije uzemljivača pocinčanim toplim postupkom, komplet sa zavrtnjima i ankerima	Prema Tehničkim zahtjevima za uzemljivač koji su sastavni dio tenderske dokumentacije	9.00	kom
3	Nabavka odvodnika prenapona	90000.00	1	Odvodnici prenapona 110 kV, metaloksidni, bez iskrišta za spoljnu montažu, sa brojačem prorada odvodnika prenapona	Prema Tehničkim zahtjevima za sabirnički rastavljač koji su sastavni dio tenderske dokumentacije	27.00	kom
4	Nabavka mjernih transformatora	165000.00	1	"Strujni mjerni transformatori 123 kV, 2x600/1/1/1/1/1 A, za spoljašnju montažu, hermetički zatvoren"	Prema Tehničkim zahtjevima za prekidač snage koji su sastavni dio tenderske dokumentacije	6.00	kom
			2	"Strujni mjerni transformatori 123 kV, 2x200/1/1/1/1/1 A, za spoljašnju montažu, hermetički zatvoren"	Prema Tehničkim zahtjevima za prekidač snage koji su sastavni dio tenderske dokumentacije	3.00	kom
			3	Naponski mjerni transformatori 123 kV, za spoljašnju montažu, hermetički zatvoren	Prema Tehničkim zahtjevima za prekidač snage koji su sastavni dio tenderske dokumentacije	6.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	Nabavka prekidača	620000.00	1	Prekidač snage 110 kV za spoljašnju montažu, jednopolno upravljanje, sa nosačima konstrukcije prekidača pocinčanim toplim postupkom, komplet sa zavrtnjima i ankerima	Prema Tehničkim zahtjevima za prekidač snage koji su sastavni dio tenderske dokumentacije	4.00	kom
			2	Prekidač snage 110 kV za spoljašnju montažu, trolno upravljanje, sa nosačima konstrukcije prekidača pocinčanim toplim postupkom, komplet sa zavrtnjima i ankerima	Prema Tehničkim zahtjevima za prekidač snage koji su sastavni dio tenderske dokumentacije	6.00	kom
			3	Prekidač snage 220 kV za spoljašnju montažu, trolno upravljanje, sa nosačima konstrukcije prekidača pocinčanim toplim postupkom, komplet sa zavrtnjima i ankerima	Prema Tehničkim zahtjevima za prekidač snage koji su sastavni dio tenderske dokumentacije	3.00	kom
2	Nabavka rastavljača	235000.00	1	Sabirnički rastavljač 110 kV za spoljašnju montažu, sa nosačima konstrukcije rastavljača pocinčanim toplim postupkom, komplet sa zavrtnjima i ankerima	Prema Tehničkim zahtjevima za sabirnički rastavljač koji su sastavni dio tenderske dokumentacije	6.00	kom

2	Nabavka rastavljača	235000.00	2	Linijski rastavljač 110 kV sa noževima za uzemljenje, za spoljašnju montažu, sa nosačima konstrukcije rastavljača pocinčanim toplim postupkom, komplet sa zavrtnjima i ankerima	Prema Tehničkim zahtjevima za linijski rastavljač koji su sastavni dio tenderske dokumentacije	3.00	kom
			3	Uzemljivač sabirnica 110 kV za spoljašnju montažu, sa nosačima konstrukcije uzemljivača pocinčanim toplim postupkom, komplet sa zavrtnjima i ankerima	Prema Tehničkim zahtjevima za uzemljivač koji su sastavni dio tenderske dokumentacije	9.00	kom
3	Nabavka odvodnika prenapona	90000.00	1	Odvodnici prenapona 110 kV, metaloksidni, bez iskrišta za spoljnu montažu, sa brojačem prorada odvodnika prenapona	Prema Tehničkim zahtjevima za odvodnike prenapona, koji su sastavni dio tenderske dokumentacije.	27.00	kom
4	Nabavka mjernih transformatora	165000.00	1	"Strujni mjerni transformatori 123 kV, 2x600/1/1/1/1/1/1 A, za spoljašnju montažu, hermetički zatvoren"	Prema Tehničkim zahtjevima za strujni mjerni transformator koji su sastavni dio tenderske dokumentacije	6.00	kom
			2	"Strujni mjerni transformatori 123 kV, 2x200/1/1/1/1/1/1 A, za spoljašnju montažu, hermetički zatvoren"	Prema Tehničkim zahtjevima za strujni mjerni transformator koji su sastavni dio tenderske dokumentacije	3.00	kom
			3	Naponski mjerni transformatori 123 kV, za spoljašnju montažu, hermetički zatvoren	Prema Tehničkim zahtjevima za naponski mjerni transformator koji su sastavni dio tenderske dokumentacije	6.00	kom