

Broj: 203/5-JN/24-793/3
Podgorica, 15.04.2024. godine

U skladu sa članom 4 stav 5 Pravilnika o načinu sprovođenja javnih nabavki („Službeni list CG“, br. 16/23, 20/23, 36/23 i 114/23) Naručilac objavljuje

POJAŠNJENJE br. 1
Zahtjeva za dostavljanje ponuda u postupku jednostavne nabavke 70963 od
04.04.2024. godine

PITANJE 1: Stavka 11. Koji je način fiksiranja metalnih ploča za konstrukciju objekta?

ODGOVOR: Način fiksiranja metalnih-čeličnih ploča na unutrašnji zid je sa tiplama i šarafima, (foto 1 i foto 2).

PITANJE 2: Stavka 15. Možete li nam poslati karakteristike materijala, dimenzije i izgled metalnih ploča.

ODGOVOR: Fiksiranje metalnih ploča silikonom, pur pjenom i sl.. Metalne-čelične ploče su debljine 5mm, širine 400mm, a dužina se određuje na licu mjesta zbog složenosti mjesta za postavljanje, iz tog razloga je stavka planirana u kvadratima, (foto 3 i foto 4).



Foto 1.



Foto 2 .



Foto 3.




Foto 4.