

Broj: 203/2-JN/24-369/7

Podgorica: 18.042024.god.

U skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 03/23 i 1/23)
Naručilac daje

POJAŠNJENJE br. 2.

TENDERSKE DOKUMENTACIJE br. 09/24 Nabavka VN opreme u TS: Danilovgrad, TS Podgorica 5, TS Podgorica 1, TS Podgorica2, TS Mojkovac, od 26.03.2024.godine

PITANJE 1: U tehničkim zahtjevima za odvodnike prenapona u dijelu 1.8. KONTROLA ISPITIVANJA – 1.8.1 Opšte

Navedeno je: „Ispitivanja se moraju sprovesti da bi se utvrdilo da li materijal i oprema odgovaraju traženim karakteristikama. Sva ispitivanja koja se obavljaju na materijalu i opremi moraju da se obave u skladu sa MEST EN 60099-4 i MEST EN 60099-5 zahtijevanim standardima. Ispitivanja ne smiju umanjiti karakteristike i pouzdanost predmeta ispitivanja ili mu skratiti životni vek.“

Na koja ispitivanja je Naručilac mislio? Na Prijemna i Rutinska?

ODGOVOR: Misli se na Prijemna i Rutinska ispitivanja.

PITANJE 2: U tehničkim zahtjevima za odvodnike prenapona u dijelu 1.8. KONTROLA ISPITIVANJA – 1.8.1 Opšte

Navedeno je: „Prijemna ispitivanja moraju se sprovesti na svakom odvodniku ponuđenog tipa“?

Da li umjesto „Prijemna ispitivanja moraju se sprovesti na svakom tipu odvodnika.“

Treba da stoji: „Rutinska ispitivanja moraju se sprovesti na svakom tipu odvodnika.“

ODGOVOR: Naručilac je u tehničkim zahtjevima za odvodnike prenapona u dijelu 1.8. KONTROLA I ISPITIVANJE naveo: „Prijemna ispitivanja moraju se sprovesti na svakom tipu odvodnika“ što znači da ukoliko postoji više tipova odvodnika, svaki tip mora biti zastupljen na prijemnim ispitivanjima bez obzira na njegov procentualni udio u čitavoj isporuci.

PITANJE 3: U tehničkim zahtjevima za odvodnike prenapona u dijelu 1.9 TABELA SA TEHNIČKIM PODACIMA 1.9.1 Odvodnici prenapona 123kV – ZAŠTITNE KARAKTERISTIKE u tački 3.4 stoji: „Za udarni talas $\frac{1}{2}$ μ s pri 10 kA“

Da li umjesto „Za udarni talas $\frac{1}{2}$ μ s pri 10 kA“ treba da stoji: „Za udarni talas $\frac{1}{20}$ μ s pri 10kA“?

ODGOVOR: Naručilac ostaje pri svom zahtjevu, za udarni talas 0.5 μ s pri 10kA.

PITANJE 4: Molimo Naručioca da za poziciju 3. Uzemljivač sabirnica 110 kV , potvrdi da je prihvatljiva klasa mehaničke izdržljivosti M1 ($M1 = 2.000\ CO$), što je najviša klasa za taj proizvod u skladu sa važećim standardom IEC 62271-102 i u skladu sa tim izmeni konkursnu dokumentaciju.

ODGOVOR: Naručilac ostaje pri svom zahtjevu.

PITANJE 5: Molimo Naručioca da za poziciju 3. Uzemljivač sabirnica 110 kV , potvrdi da li je napon napajanja motora 220V DC ili 110V DC i u skladu sa tim izmeni konkursnu dokumentaciju.

ODGOVOR: Naručilac je za predmetni uzemljivač definisao napon napajanja motora 220 VDC i ostaje pri svom zahtjevu.

PITANJE 6: Sastavni dio ugovora su tehničke specifikacije.

Dobavljač mora da dostavi, nakon potpisivanja Ugovora, u roku od 30 dana sljedeću je obavezan da organizuje u fabrici proizvođača rastavljača teorijsku i praktičnu obuku i dobijanje sertifikata za sledeće radove osoblja naručioca za:

- montažu rastavljača;
- ispitivanje rastavljača pred prvo stavljanje u pogon;
- stavljanje u pogon;
- održavanje rastavljača;

Praktična obuka održavanja rastavljača mora minimalno da sadrži radove na: zamjeni glavnih kontakata rastavljača, zamjeni motora, uređaja za blokadu i prenosnika u mehanizmu, zamjena i podešavanje signalnih kontakata, zamjena tastera, automata, izborne preklopke, kontaktera, grijača i utičnice“

Molimo vas da navedete za koliko predstavnika Naručioca treba organizovati Praktičnu obuku održavanja rastavljača?

ODGOVOR: Biće izvršena izmjena tenderske dokumentacije.

PITANJE 7: Dobavljač mora da dostavi, nakon potpisivanja Ugovora, u roku od 30 dana sljedeću dokumentaciju:

- Detaljan Plan i program proizvodnje, fabričkih ispitivanja i isporuke;
- Predlog ispitnog protokola;
- Crteže i šeme opreme na saglasnost;
- Uputstva za montažu, ispitivanje i održavanje opreme na službenom jeziku Naručioca.

Da li uputstva za montažu, ispitivanje i održavanje opreme moraju biti prevedeni na službeni jezik Naručioca od strane ovlašćenog Sudskog tumača.

ODGOVOR: Uputstva za montažu, ispitivanje i održavanje opreme ne moraju biti prevedena od strane ovlašćenog Sudskog tumača.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke

1. Stevan Čanović, dipl.el.ing. s.r.
2. Nikola Bakic, dipl.el.ing. s.r.
3. Rajka Božović, dipl.ecc. s.r.

