

PREGLED POSTUPKA #71952

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	LUKA BAR AD
PIB	02002558
E-mail	kabinet@lukabar.me
Telefon	030/300-400
Internet adresa	www.lukabar.me
Fax	030/300-402
Adresa	Obala 13.jula 2
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Vatrogasna oprema
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ivan Živanović
Kontakt	Jovan Vuksanović 067 445 032
Datum objave	26.04.2024. 12:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	LUKA BAR AD Rezervni dijelovi za vatrogasna vozila 34900000 - Razna prevozna sredstva i rezervni djelovi	17.344,00 EUR	3.642,24 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na OBRASCU 2, a koji je propisan Pravilnikom o načinu sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, broj 16/23, 20/23, 36/23,114/23).	ESPD
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Mjesto izvršenja ugovora je teritorija "Luka Bar" AD Bar, na adresi: Obala 13. jula br. 2, 85000 Bar.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja ugovora je maksimum 15 dana od potpisivanja ugovora. Ponuđač je dužan da navede rok isporuke.	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja je virmanski, na žiro račun Izabranog ponuđača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).	Način plaćanja
Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 dana od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji i prijema ispravne fakture.	Rok plaćanja
Naručilac će ovlastiti lice koje će vršiti prijem i kontrolu robe. Ukoliko se zapisnički utvrdi da roba posjeduje nedostatke u kvalitetu i kvantitetu, ponuđač je dužan da istu zamijeni/dostavi u roku od 10 kalendarskih dana od obostranog potpisivanja zapisnika.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ponuđači su dužni da za stavke 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, dostave dokaze kojim se potvrđuje usklađenost ponuđene robe sa standardima zahtijevanim u tehničkoj specifikaciji.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 9.600,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Vatrogasno crijevo Ø 52 mm	Vatrogasno crijevo Ø 52 mm usaglašeno sa standardom DIN 14811. Na krajevima Storz kovane spojnice prečnika 52 mm usaglašene sa standardom DIN 14302. Radni pritisak: 16 bari. Testirani pritisak: 24 bara. Pritisak pucanja: 60 bari. Dužina crijeva: 15 metara. Težina crijeva: minimum 300 gr/m. Otporno na UV zračenje i abraziju.	40,00 komad
2	Vatrogasno crijevo Ø 75 mm	Vatrogasno crijevo Ø 75 mm usaglašeno sa standardom DIN 14811. Na krajevima Storz kovane spojnice prečnika 75 mm usaglašene sa standardom DIN 14303. Radni pritisak: 16 bari. Testirani pritisak: 24 bara. Pritisak pucanja: 60 bari. Dužina crijeva. 15 metara. Težina crijeva: minimum 480 gr/m. Otporno na UV zračenje i abraziju.	20,00 komad

3	Vatrogasna spojnica/reducir Ø 75/52 mm	Vatrogasna prelazna spojnica Ø 75/52 mm urađena od kovanog aluminijuma u skladu sa standardom DIN 14342.	20,00 komad
4	Vatrogasna mlaznica Ø 52 mm	Mlaznica Ø 52 mm na zasun (sa ručkom). Usklađena sa standardom DIN 14365. Izlazni prečnik Ø 12 mm. Stabilna spojnica Ø 52 mm usklađena sa standardom DIN 14307.	30,00 komad
5	Hidrantski nastavak B/2C	Hidrantski nastavak B/2C (Ø 75/2 x 52 mm) sa elektrostatičkom plastifikacijom. Na ulazu se nalazi priključni dio Ø 75 mm (DN 80) koji je kompatibilan sa podzemnim hidrantom DN 80.	3,00 komad
6	Vatrogasna razdjelnica B/2C	Vatrogasna razdjelnica dvodijelna B/2C sa ručkom (Ø 75/2 x 52 mm). Ulaz: Ø 75 mm Storz kovana spojnica. Izlaz: 2 x Ø 52 mm Storz kovana spojnica. Izrađena u skladu sa standardom DIN 14345.	3,00 komad
7	T ključ za hidrant	T ključ za odvijanje ventila podzemnog hidranta sa kockom. Materijal: čelik- minimalne težine 2,5 kg.	3,00 komad
8	Univerzalni ključ za spoljne hidrante	Za otvaranje spoljnih hidranata usaglašen sa standardom DIN 3223. Materijal: čelik-minimalne težine 2 kg.	2,00 komad
9	Sabirnica B/2C	Vatrogasna sabirnica B/2C (Ø75/2x 52 mm). Od kovanog aluminijuma saklapnom i Storz kovanim spojnica u skladu sa standardom DIN 14308 i 14307. Minimalna težina 3 kg.	3,00 komad
10	Ušisna korpa Ø 75 mm	Ušisna korpa crvene boje sa Storz kovanom spojnicom usklađena sa standardom DIN 14362.	2,00 komad

11	Usisna korpa Ø 110 mm	Usisna korpa crvene boje sa kovanom Storz spojnicom usklađena sa standardom DIN 14362.	2,00 komad
12	Vatrogasno pjenilo	Namijenjeno je za miješanje sa slatkom i slanom vodom u procentima od 3 %. Pjenilo mora posjedovati standard. EN 1568-1,2,3:2008. Minimalna tačka smrzavanja -4 ^o C.	300,00 litar
13	Gumice za servisiranje	Brтва kape aparata za S-9 kg i S-6 kg pod stalnim pritiskom.	60,00 komad
14	Gumice za servisiranje	Gumica usisna Ø 75 mm.	15,00 komad
15	Gumice za servisiranje	Gumica potisna Ø 52 mm.	20,00 komad
16	Gumice za servisiranje	Gumica usisna Ø 110 mm.	15,00 komad