

PREGLED POSTUPKA #72561

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ PODGORICE DOO
PIB	02397579
E-mail	agencijapg@t-com.me
Telefon	020/408-700
Internet adresa	www.agencijapg.me
Fax	020/408-708
Adresa	Jovana Tomaševića 2A
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izvođenje radova na priključenju Gradskog pozorišta na elektro mrežu i funkcionalno ispitivanje instalacija i opreme
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zdenka Perović
Kontakt	020/408-736
Datum objave	07.05.2024. 14:50

Napomena	
----------	--

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Jednostavna nabavka 123/2024: Izvođenje radova na priključenju Gradskog pozorišta na elektro mrežu i funkcionalno ispitivanje instalacija i opreme	07.05.2024 14:50	13.05.2024 08:30	13.05.2024 08:30	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: U skladu sa članom 123 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ponuđač je dužan da dostavi: licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, dipl. inženjer elektrotehnike-smjer energetika. Za svako lice neophodno je dostaviti dokaz o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum opreuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije. Za ovlašćene inženjere elektro radova je neophodno dostaviti i potvrdu o članstvu u IKCG.	Stručna i tehnička sposobnost
Rok izvršenja ugovora je 15 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja je na žiro račun izvođača _____ (upisati broj žiro računa ponuđača), po ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i okončanom situacijom u roku od 30 dana od dana dostavljanja situacije. Potrebno je navesti i broj žiro računa za sve podugovarače u skladu sa članom 9 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki.	Način plaćanja

<p>Garantni rok: Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog pozitivnog izveštaja stručnog nadzora. Izvođač je obavezan da najkasnije deset dana prije isticanja roka važenja garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti 30 dana dužim od ponuđenog garantnog roka. Ako Izvođač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.</p>	Garantni rok
<p>Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci: Ponuđač čija ponuda je izabrana kao najpovoljnija dužan je da uz potpisan ugovor dostavi naručiocu bankarsku garanciju, neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv, za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 90 dana duže od roka izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvođač radova dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora. Izvođač je dužan da osigura da je Garancija za dobro izvršenje ugovora valjana i na snazi sve do sačinjavanja pozitivnog izveštaja od strane nadzora, odnosno izvršenog tehničkog pregleda. Garancija za dobro izvršenje ugovora je sastavni dio Ugovora. Ako izvođač radova ne preda naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora prilikom potpisivanja ugovora, smatra se da je odustao od ponude. Ako izvođač radova ne produži važenje garancije za dobro izvršenje ugovora, naručilac će aktivirati ovu garanciju.</p>	Drugi uslovi
<p>Izjava-Obrazac 2. Napomena: Navedeni obrazac je neophodno dostaviti u skladu sa važećim Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki. Ukoliko dostavljeni obrazac ne bude dostavljen na način kako je zahtijevano, takva ponuda će biti ocijenjena kao neispravna.</p>	Drugi uslovi
<p>U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): - Licenca o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019-ispr., 82/2020, 086/22 i 004/23), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane nadležnog ministarstva.</p>	Uslovi za obavljanje djelatnosti

<p>Ako Izvođač bez krivice Naručioca ne završi radove koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne - penale 2,0 ‰ (dva promila) od ugovorene cijene za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka. Visina ugovorene kazne ne može preći 15% od ugovorene cijene radova. Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju, Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati - odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača. Plaćanje ugovorene kazne (penala), ne oslobađa Izvodjača obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovoreni objekat. Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Izvodjač dužan da plati Naručiocu pored ugovorene kazne (penala) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.”</p>	<p>Drugi uslovi</p>
<p>Izvođač je dužan da prije početka vršenja ugovorenih radova zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih radova i da naručiocu preda polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti na iznos od 100.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvršenja ugovora do dana isteka garantnog roka i da primjerak vinkulira u korist Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se odnosi na ugovorene radove i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi se mora navesti da se ista izdaje za javnu nabavku radova koja su predmet ugovora. Ako izvođač ne preda naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti koja je u skladu sa zahtjevima iz prethodna dva stava, naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor o izvođenju predmetnih radova.</p>	<p>Drugi uslovi</p>

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 16.528,92 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Ispitivanje Glavnih ormara GRO-L i GRO-D i pripadajućih UPS-a i eventualna defektaza kvara kod UPS uređaja ,obzirom da je prošlo skoro 4 godine da baterije nijesu kontrolisane niti je UPS testiran.Pustanje napona od TS-e do GRO-a (eventualna nabavka baterija je obaveza investitora)		1,00 kompl
2	Isporuka i polaganje kabla N2XH 4X50 mm2 od GRO-D do ormara GRO-DP masinske prostorije za scensku tehniku-		45,00 m
3	Montaza i povezivanje kabla N2XH 5X6 za solarni sistem grijanja vode		50,00 m
4	Ispitivanje veza -napojnih kablova, uključujući i ormare u objektu ,od GRO-L i GRO-D do ormara jake struje-32 kom/I faza/ i ormara II faze/scenska tehnika/,otklanjanje eventualnih nedostataka i pustanje napona do svih ormara u objektu		1,00 kompl

5	Isporuka i montaža monofazne OG priključnice namijenjene za montažu u prostorijama šminkernica, magacina, radionica, i drugih tehničkih prostorija		118,00 kom
6	Isporuka i montaža trofazne OG priključnice namijenjene za montažu u tehničkim prostorijama i radionicama.		4,00 kom
7	Nabavka, transport i ugradnja podne modularne kutije za potrebe instalacija jake struje. Priključne kutije LEGRAND,16M ili ekvivalentno.		1,00 kom
8	Nabavka, transport i ugradnja modularnog instalacionog pribora. Pribor se montira u zidu (betonskom/gipsanom) prema projektu-Legrand Mosaic. *pomoćni 1M nosač+dekorativni bijeli 1M okvir 17 kom *pomoćni 2M nosač +dekorativni bijeli 2M okvir 35 kom *pomoćni 3M nosač+dekorativni bijeli 3M okvir 12 kom *pomoćni 4M nosač+dekorativni bijeli 4M okvir 45 kom *pomoćni 6M nosač+dekorativni bijeli 6M okvir 16 kom		1,00 komplet
9	Isporuka i montaža instalacionih priključnica za instalaciju opšte potrošnje. Prekidači su Legrand Mosaic ili ekvivalentno. 2M priključnica 2P+E 16A/230V, bijela 75 kom; 2M priključnica 2P+E 16A/230V, zelena 28 kom; 2M priključnica 2P+E 16A/230V, crvena 28 kom		1,00 komplet

10	Isporučka i montaža modularnih prekidača za instalaciju rasvjete. Prekidači su Legrand Mosaic ili ekvivalentno. jednopolni 1M prekidač 16A, bijeli, kat.br 77000, 65 kom; naizmjenični 1M prekidač 16A, bijeli, kat.br.77011 8 kom; unakrsni 1M prekidač 16A, bijeli, 2 kom; taster prekidači 10 kom;		1,00 komplet
11	Nabavka, isporuka i ugradnja senzora pokreta (sa opsegom 360 stepena).		29,00 kom
12	Montaza rasvjete koja se nalazi u magacinu (nije montirana zbog nezavršenosti plafona i zidova)		45,00 kom
13	Povezivanje 6 reflektora u glavnom holu na visini 9-10 m. Uracunati i sav pototrosni materijal. Skelu obezbjedjuje izvodjac.		6,00 kom
14	Nabavka i ugradnja dodatne rasvjeta u restoranu, IAC.0453254W Ugradna svjetiljka, bijele boje, GU10, Proizvodjac ACA Light, GrckaU kompletu sa promjenjivom LED sijalicom GU10, SYLVANIA, Njemacka ili ekvivalentno		25,00 kom
15	Nabavka i ugradnja ravjeta šanka restorana Pixo Mini SURFACE 520lm 930 MB BLACK - 0006165Šinski LED spot, 6.5W, 3000K, 520lm, CRI90, ugao svjetlosnog snopa 40°, 3 step MacAdam ellipse, IP20, IK03, radni vijek 50000h, niska stopa treperenja LED (low LED flickerering rate (6%-20%), IR / UV izvor svetlosti bez zračenja toplote, horizontalna rotacija: 345°, vertikalni nagib: 90°, proizvođač SYLVANIA, Njemačka ili ekvivalentno		5,00 kom

16	Nabavka i ugradnja dekorativne zidne svjetiljke restoran LUMINA FLARE LED 2700K - 3039984 Ambient decorative Flare LED rectangular vertical wall light with indirect lighting to provide a soft lighting effect, 2700K amber white colour temperature, white aluminium body and integrated LED (non-dimmable) driver, 469lm, 12W, 40lm/W, 2700K, IP20, RAL 9003. Proizvođač SYLVANIA, Njemačka ili ekvivalentno.		5,00 kom
17	Nabavka i ugradnja šina sa spotovima PRES centar Trofazna nadgradna šina, crne boje, dužine 2m. Napajanje za trofaznu šinu, crne boje. Završni čep za trofaznu šinu, crne boje		1,00 kom
18	Nabavka i ugradnja START Track Spot S HO 1600lm 840 MB BLK - 4848 Integrated LED spotlight, compact and minimalist design, ideal for retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink. 36°, 4000K, 14W, 1598 lm, Ra:80, LED Chromaticity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, radni vijek 50000h. Proizvođač SYLVANIA, Njemačka ili ekvivalentno.		5,00 kom

19	Nabavka i ugradnja zidne rasvjete na fasadi - terasi restorana. SylDeco Round IP54 GU10 Direct-Indirect - 0047133Round shaped exterior surface wall light with GU10 lamp holder, RAL9005 - Black Aluminium housing, light emission on two sides, 220-240V, Class I, IP54, IK07, 76 x 195 x 123mm (W x H x D). Proizvodjac SYLVANIA, NjemackaU kompletu sa promjenjivim LED sijalicama 2xGU10, SYLVANIA, Njemacka		14,00 kom
----	--	--	-----------

20	Isporučka i ugradnja RT-Radionice . izrađene od dva puta dekapiranog lima, stepena zaštite IP 54, ofarbanim prema zahtjevu projektanta enterijera ili RAL9001 bojom sa sledecom opremom: POLJE MREZE Grebenasta sklopka 20A/0-1/3P - 1 kom; 1-polni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA, nazivne struje 16A, C60 N C16A - 4 kom; 1-polni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA, nazivne struje 10A, C60 N C10A - 3 kom; 1-polni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA, nazivne struje 6A, C60 N C6A - 3 kom; LED indikacija prisustva napona sa aut.osig.6A (na vratima RT-a) - 3 kom; POLJE AGREGATA Grebenasta sklopka 20A/0-1/3P 1-polni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA, nazivne struje 16A, C60 N C16A; 1-polni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA, nazivne struje 6A, C60 N C6A; LED indikacija prisustva napona sa aut.osig.6A (na vratima RT-a). redne stezaljke, uvodnice, POK kanali, plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, bakarne pletenice i drugi potrebni materijal.		1,00 komplet
21	Isporučka i ugradnja svjetiljke Mariner Waterproof polycarbonate luminaires T5 / AC.7228 "Waterproof polycarbonate luminaires T5" 230V T5, 2x28W, IP65, L=1215, P širina=100, H=50, tijelo, štipavi-ce i difuzor od polikarbonata, sjenilo od metala.		16,00 kom

22	Isporuka i ugradnja ugradne svjetiljke-raster AC.5414FH,T5 / AC.5414FH 4x14W,"Recessed luminaires T5" 230V T5 4x14W 4000K, IP20, L=600x600, H=60, sa elektronskom prednapojnom spravom i cijevima, dupli parabol		6,00 kom
23	Isporuka i ugradnja kabla N2xH 5x10 mm2 za napajanje RT-Radionice		30,00 m
24	Isporuka i ugradnja kabla N2XH 3x2,5 mm2 za instalacije opšte potrošnje,OG izvedba sa krutim cijevima fi16 ,sa svim elementima i potrošnim materijalom		160,00 m
25	Isporuka i ugradnja kabla N2xH 3x1,5 mm2 za instalacije rasvjete,OG izvedba sa krutim cijevima fi16 ,sa svim elementima i potrošnim materijalom		150,00 m
26	Isporuka i montaža instalacionih priključnica za instalaciju opšte potrošnje. Prekidači su Legrand Mosaic ili ekvivalentno. *pomoćni 4M nosač +dekorativni bijeli 4M okvir - 6 kom; 2M priključnica 2P+E 16A/230V, bijela - 6 kom; 2M priključnica 2P+E 16A/230V, crvena - 6 kom;		1,00 komplet
27	Isporuka i montaža modularnih prekidača za instalaciju rasvjete. Prekidači su Legrand Mosaic *pomoćni 4M nosač+dekorativni bijeli 4M okvir 1 kom; jednopolni 1M prekidač 16A, bijeli, kat.br 77000 - 4 kom.		1,00 komplet

28	Nabavka, transport i ugradnja modularnog instalacionog pribora. Pribor se montira u zidu (betonskom/gipsanom) prema projektu-Legrand Mosaic ili ekvivalentno. Isporuca i ugradnja RJ-45 prikljucnice cat.6 tipa Legrand Mosaic ili ekvivalentno . Za potrebe strukturne mreze, 54 kom. *pomoćni 1M nosač+dekorativni bijeli 1M okvir, 54 kom. Isporuca i ugradnja RJ-45 modula SFTP cat.6a tipa Legrand Mosaic ili ekvivalentno . Za potrebe povezivanja mrežnih sistema, 37 kom.		1,00 komplet
----	---	--	--------------