

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 04-12/24

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 43

Djelovodni br. 01-426/24-2426/1

Podgorica, 07.05.2024.godine

U skladu sa odredbama člana 95 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23) a povodom zahtjeva za pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavljamo:

Pojašnjenje broj 1 Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju glavne saobraćajnice sa infrastrukturom u naselju Breza, Kolašin

Dana 30.04.2024. godine putem ESJN-a pristigao je zahtjev za pojašnjenje Tenderske dokumentacije od zainteresovanog privrednog subjekta u kojem je navedeno sljedeće:

Pitanje broj 1:

U predmjeru radova MOST/ZAVRSNI RADOVI data je poz.125 Nabavka I ugradnja mostovskih gvozdeno livekih slivnika ti ACO HSD-2 ili ekvivalent, kom 2.

U ATMOSFERSKOJ KANALIZACIJI/INSTALATERSKI RADOVI data je poz.164 Nabavka ACO Multitop HSD-2 slivnika ili ekvivalent za betonske mostove od livekog gvožđa, kom 2.

Sa obzirom da su u obje pozicije navedeni mostovski slivnici po 2 kom, da li se radi o duplim pozicijama, imajući u vidu da su u projektu mosta ucrtana 2 slivnika?

Odgovor na pitanje broj 1:

Povodom navedenog pitanja naručilac će izvršiti izmjenu tenderske dokumentacije.

Pitanje broj 2:

U ATMOSFERSKOJ KANALIZACIJI/BETONSKI RADOVI, nije data pozicija nabavke I ugradnje armature, kroz poz.146, 147 I 148 je data nabavka I ugradnja betona gdje je obračun po m3 ugrađenog betona, bez armature. U poz.146 se radi o većoj količini betona, pretpostavljamo da su ušli I zidovi AB pravougaonih slivničkih okana, što nije dato kroz opis pozicije.

Sa obzirom da se radi o značajnoj količini armature, potrebno je dati posebno poziciju nabavke I ugradnje armature ili dati učešće armature u m3 betona u navedenim pozicijama.

U FEKALNOJ KANALIZACIJI/BETONSKI RADOVI, nije data pozicija nabavke I ugradnje armature, kroz poz.183 I 184 je data nabavka I ugradnja betona gdje je obračun po m3 ugrađenog betona, bez armature. U poz.183 se radi o većoj količini betona, pretpostavljamo da su ušli I zidovi AB pravougaonih revizionih okana, što nije dato kroz opis pozicije. Nije data ni pozicija AB cijevi f1000mm iako u projektu postoje okrugla reviziona okna.

Sa obzirom da se radi o značajnoj količini armature, potrebno je dati posebno poziciju nabavke I ugradnje armature ili dati učešće armature u m3 betona u navedenim pozicijama.

Takođe je potrebno dati poziciju nabavke I ugradnje AB cijevi f1000mm za formiranje revizionog okna.

Kod VODOVOD/BETONSKI RADOVI, takođe nije data pozicija nabavke I ugradnje armature, kroz poz.207 I 208 je data nabavka I ugradnja betona gdje je obračun po m3 ugrađenog betona, bez armature.

I ovdje je potrebno dati poziciju nabavke I ugradnje armature ili dati učešće armature u m3 betona u navedenim pozicijama.

Odgovor na pitanje broj 2:

Povodom navedenog pitanja naručilac će izvršiti izmjenu tenderske dokumentacije.

Pitanje broj 3:

U poz. 166 Nabavka I ugradnja žabljeg poklopca, nije naveden prečnik (DN) šabljih poklopaca, od čega zavisi cijena. Molimo da se definiše navedeno.

Odgovor na pitanje broj 3:

Povodom navedenog pitanja naručilac će izvršiti izmjenu tenderske dokumentacije.

Pitanje broj 4:

U poz.296 Izrada betonskih okana unutr.dim.1,5mx1,5mx1,5m, sa teškim metalnim poklopcem, koja se postavljaju u kolovozu, potrebno je da se definišu dimenzije donje ploče, zidova i gornje ploče, od čega zavisi cijena okna koja se nudi po kom.

Odgovor na pitanje broj 4:

Povodom navedenog pitanja naručilac će izvršiti izmjenu tenderske dokumentacije.

**Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
Milovan Vujović, s.r.**