

Broj: 20-00- **7211**
Nikšić, 10.05.2024.godine

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije br. 45/24 od 30.04.2024. godine za nabavku robe po partijama kako slijedi: Partija 1: Nabavka tvrdih PVC cijevi; Partija 2: Nabavka kablova; Partija 3: Nabavka plug in MC4 konektori.

U roku za pripremanje ponude postavljeno je pitanje za pojašnjenje tenderske dokumentacije od zainteresovanih lica, pa Vam isto u skladu sa članom 48 i 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23) (u daljem tekstu: ZJN), a na osnovu ovlašćenja iz Rješenja o imenovanju Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda br. 20-00-6280 od 23.04.2024. godine, dostavljamo sa odgovorom:

1. Pitanje:

Molimo Vas za pojašnjenje Pitanje za partiju 1: Da li je potrebno da nudimo spojnice ako cijevi naseg proizvođača imaju na krajevima prosirenja, pa za njihovo spajanje nijesu potrebne? Napominjem da ovo vazi samo ukoliko se cijevi ne kidaju.

Odgovor:

Potrebno je nuditi i spojnice, jer se cijevi kidaju.

Ispred Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda

Predsjedavajući član

Sandra Lučić, dipl.pravnik

