

ZDRAVSTVENA USTANOVA
KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR BERANE
BR: 2747
BERANE: 14.05.2024.GODINE

Predmet: Zahtjev za izmjenju tenderske dokumentacije

Pitanje: Poštovani, u specifikaciji traženog lifta je navedeno: "KABINA LIFTA. *Dimenzije kabine (ŠxDxV): 1.400 x 2.400 x 2.100 mm". Imajući u vidu da proizvođači liftova imaju različite standarde u dimenzijama kabina, molim vas da kroz izmjenu predvidite mogućnost odstupanja od ovih dimenzija u vrijednosti od +/- 15%, kako bi svi proizvođači liftova mogli ravnopravno učestvovati u postupku.

Odgovor: Naručilac ne može prihvatiti Vaš zahtjev jer smanjenjem dimenzija kabine za 15%, nije u mogućnosti da stane standardni bolnički krevet dužine 2000 mm zbog senzora koje posjeduju vrata lifta.

Član komisije
Nikola Milošević

