

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 04-12/24

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 43

Djelovodni br. 01-426/24-2426/4

Podgorica, 23.05.2024.godine

U skladu sa odredbama člana 95 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23), a povodom zahtjeva za pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavljamo:

Pojašnjenje broj 4

**Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke
za izgradnju glavne saobraćajnice sa infrastrukturom u naselju Breza, Kolašin**

Dana 17.05.2024. godine putem ESJN-a pristigao je zahtjev za pojašnjenje Tenderske dokumentacije od zainteresovanog privrednog subjekta:

Pitanje br. 1:

Poštovani, U Izmjeni tenderske dokumentacije broj 2 od 17.05.2024 godine ste dali mogućnost ponuđačima da umjesto PVC cijevi u dijelu fekalne kanalizacije ponude PEVG korugovane cijevi istog prečnika i iste klase nosivosti. U Glavnom projektu je traženo da se fekalna kanalizacija radi sa PVC cijevima. Kojom metodom ste se vodili kada ste odredili da su cijevi izrađene od PVC-a i cijevi izrađene od PEVG-a ekvivalentne? Da li znate da su to skroz drugačiji materijali? Da li znate da je protivzakonito mijenjati predmjer u toku postupka javne nabavke? Da li znate da se fekalna kanalizacija gradi upravo od PVC-a zbog mnogo veće otpornosti PVC-a na abraziju? Cijevi od PEVG-a, za fekalnu kanalizaciju, ne mogu trajati više od 3-4 godine u eksploataciji. Zašto Naručilac traži i dozvoljava da ponuđači mogu ponuditi cijevi čija je razlika u cijeni trostruka što opet ukazuje na to da ne mogu biti ekvivalentni? Ukoliko ste u toku postupka javne nabavke izmijenili Glavni projekat, molim Vas da nam isti DOSTAVITE ELEKTRONSKI POTPISAN OD STRANE PROJEKTANTA I REVIDENTA SA IZMJENJENOM PROCJENOM INVESTICIJE JER JE OVA IZMJENA ZNAČAJNO UMANJUJE.

Odgovor na pitanje broj 1:

Izmjenom br.2 nije došlo do izmjene Glavnog projekta. Opis pozicija 186, 187, 188, 189, 190 je ostao isti. Projektant je omogućio ponuđačima da u pozicijama 186,187,188,189,190 umjesto PVC cijevi, za istu procijenjenu vrijednost, ponude ekvivalent- PEVG cijevi, pri čemu će odabir PVC ili PEVG cijevi biti vrednovan na isti način.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke

1. Milovan Vujović, predsjednik komisije, s.r.
2. Žaklina Kosić član, s.r.
3. Lidija Prnjat, član, s.r.