

PREGLED POSTUPKA #7581

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	AGENCIJA ZA STANOVANJE DOO
PIB	02015676
E-mail	aspg3@t-com.me
Telefon	020/623-337
Internet adresa	www.aspg.me
Fax	020/622-113
Adresa	Zetskih vladara bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Klima uredjaji sa uslugom ugradnje - Poslovne prostorije Sekretarijata za saobraćaj Podgorica
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Milanka Caković
Kontakt	020-623-337
Datum objave	20.08.2021. 14:00

Napomena

Poslovni prostor se nalazi u prizemlju u ul. Oktobarske revolucije (bivši "Američki kulturni centar") u Podgorici. Nabavka uređaja, ugradnja i puštanje u rad je u obavezi Ponudjača.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Klima uređaji sa uslugom ugradnje - Poslovne prostorije Sekretarijata za saobraćaj Podgorica	20.08.2021 14:00	25.08.2021 09:00	25.08.2021 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava Ponudjača - Obrazac 2	ESPD
Mjesto izvršenja ugovora: ul. Oktobarske revolucije (zgrada bivšeg "Američkog kulturnog centra").	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja ugovora: 10 dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja: Na žiro račun Ponudjača.	Način plaćanja
Rok plaćanja: Do 30 dana od dana ovjere fakture od strane stručnog nadzora Naručioca.	Rok plaćanja
Garantni rok: Ponudjač garantuje za kvalitet izvedenih radova i funkcionalnost uređaja koji su predmet ugovora u roku od 5 godina. Garantni rok počinje teći od dana završetka radova odnosno ovjere fakture - situacije od strane stručnog nadzora naručioca i primopredaje objekta.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Stručni nadzor nad izvođenjem radova Naručilac će vršiti interno preko lica koja su u radnom odnosu kod Naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci potpiše ugovor o organizovanju i sprovođenju mjera zaštite na radu i međusobnim pravima obavezama i odgovornostima ugovorenih strana, sa Naručiocem radova, shodno Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu (čl.22 stav 2).	Drugi uslovi
Ponuđači mogu, ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (shodno članu 4 stav 1 tačka 7 i članu 88 Zakona o javnim nabavkama). Za stavke u specifikaciji za koje se koristi materijal zahtjevanog kvaliteta od strane Naručioca, za koje su navedeni nazivi proizvođača, ukoliko Ponuđač ponudi materijal koji je ekvivalent traženom, on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno robe drugog proizvođača, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost), odnosno ponuđači su dužni dostaviti tehničku dokumentaciju iz kojih se mogu utvrditi bitne karakteristike predmeta nabavke radi utvrđivanja ekvivalentnosti.	Drugi uslovi

Nabavka uređaja, ugradnja i puštanje u rad je u obavezi Ponudjača.	Drugi uslovi
--	--------------

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **5.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	KLIMA UREDJAJ 12tica	Nabavka, ugradnja i pustanje u rad klima uređaja karakteristika: Dimenzije unutrašnje jedinice: 790x255x203mm (ŠxVxD); Kapacitet hladjenja: min 1000W - max 4000W; Kapacitet grijanja: min 1000W - max 4200W; Energetski razred hladjenja: A++; Energetski razred grijanja: A +; Temperaturni opseg pri hladjenju; od -15°C do +43°C; Temperaturni opseg pri grijanju; od -15°C do +24°C; Boja: bijela; Tihi način rada: 19dB; Tehnologija motora: Inverter; Wifi upravljanje; Filter sa aktivnim ugljem; "Hisense" ili ekvivalent. Uređaj ugraditi uz svu dodatne elemente koji ne narušavaju izgled prostorija (kanalice, nosači i sl.).	14,00 kom

2	KLIMA UREDJAJ 18tica	Nabavka, ugradnja i pustanje u rad klima uredjaja karakteristika: Dimenzije unutrašnje jedinice: 896x300x214mm (ŠxVxD); Kapacitet hladjenja: min 1500W - max 6300W; Kapacitet grijanja: min 1600W - max 6200W; Energetski razred hladjenja: A++; Energetski razred grijanja: A++; Temperaturni opseg pri hladjenju; od -15°C do +43°C; Temperaturni opseg pri grijanju; od -20°C do +24°C; Boja: bijela; Tihi način rada: 19dB; Odnos SEER hladjenje: 7.8; Odnos SCOP: 5.1; Tehnologija motora: Inverter; Wifi upravljanje; Filter sa aktivnim ugljem; "Hisense" ili ekvivalent. Uredjaj ugraditi uz svu dodatne elemente koji ne narušavaju izgled prostorija (kanalice, nosači i sl.).	1,00 kom
---	----------------------	--	----------