

Broj: 20-00-10759
Nikšić, 05.07.2024.godine

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije br. 84/24 od 28.06.2024. godine, za nabavku robe po partijama kako slijedi: Partija 1 : Nabavka građevinskog materijala –EPCG ŽNK , Partija 2 : Nabavka materijala za adaptaciju krova hala Centralnog magacina –EPCG ŽNK i Partija 3: Nabavka el.Opreme –kablovi za SE Vučionicu –EPCG ŽNK;

U roku za pripremanje ponude postavljena su pitanja za pojašnjenje tenderske dokumentacije od zainteresovanih lica, pa Vam isto u skladu sa članom 48 i 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23) (u daljem tekstu: ZJN), a na osnovu ovlašćenja iz Rješenja o imenovanju Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda br. 20-00-9584 od 18.06.2024. godine, dostavljamo sa odgovorom:

1. Pitanje:

Poštovani, obraćamo Vam se za pojašnjenje tenderske dokumentacije. U tehničkoj specifikaciji tehnderske dokumentacije za Partiju 1, pozicija 87 ste naveli sledeće: "89. WC šolja sa niskomontažnim vodokotlićem WC šolja sa nis. Mon. Vod. Sa ugradbenom armaturom i plastičnom ispirnom cijevi i ostalim pratećim sadržajem: EK-ventili,brinoksi, šarafi i tiple za WC šolje 12 kom. Molimo Vas da nam pojasnite da li ste tražili simplon (podni odvod) ili baltik (zidni odvod)?

Odgovor:

WC šolja sa niskomontažnim vodokotlićem WC šolja sa nis. Mon. Vod. Sa ugradbenom armaturom i plastičnom ispirnom cijevi i ostalim pratećim sadržajem: EK-ventili,brinoksi, šarafi i tiple za WC šolje, (zidni odvod).

Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije će biti izvršena.

Ispred Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda

Pređsjedavajući član

Sandra Lučić, dipl.pravnik

