

Broj: 203/9-JN/24-1395/5

Podgorica: 08.07.2024. godine

Na osnovu člana 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 03/23 i 1/23)
Naručilac daje:

POJAŠNJENJE br. 1
tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne, broj 34/24
od 02.07.2024. godine, šifra postupka 74598

PITANJE 1:

Poštovani, tenderskom dokumentacijom je specificirano: "U slučaju interventne zamjene releja u cilju što brže zamjene i vraćanja elementa prenosnog sistema nazad u pogon zamjena se mora realizovati bez izmjene postojećeg projekta i softverske konfiguracije". Molim dostavite postojeće projekte i softversku konfiguraciju kako bi ponuđači znali kako treba da bude konfigurisan relej, i kako bi mogli ponuditi tako konfigurisan relej.

Odgovor:

Projekti izvedenog stanja i softverska konfiguracija releja su interna dokumenta CGES-a i dio kritične infrastrukture koja se ne smije dijeliti. Releji iz predmetne nabavke su rezerva za veći broj releja instaliranih u sistemu CGES-a i ne moraju doći konfigurisani, u slučaju zamjene jednog od njih sa relejom iz predmetne nabavke, osoblje CGES-a, samostalno vrši zamjenu.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke

Filip Stanišić – predsjednik *Stanišić*

Miloš Darmanović – član *M. Darmanović*

Dijana Milačić – član *Dijana Milačić*