

PREGLED POSTUPKA #76900

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE
PIB	11044620
E-mail	ujr@ujr.gov.me
Telefon	020/230-227
Internet adresa	www.ujr.gov.me
Fax	020/230-228
Adresa	Arsenije Boljević 2A
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Vodosnabdijevanje ruralnih naselja sa izvorišta "Ćosovsko vrelo", Rožaje
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Blažo Bulatović
Kontakt	Safet Tahirović
Datum objave	01.08.2024. 15:00
Napomena	Obrazac 2 dostavljaju ponuđač i podugovarači

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Vodosnabdijevanje ruralnih naselja sa izvorišta "Ćosovsko vrelo", Rožaje	01.08.2024 15:00	09.08.2024 10:00	09.08.2024 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE Vodosnabdijevanje ruralnih naselja sa izvorišta “Ćosovsko vrelo”, opština Rožaje 45454000 - Radovi na rekonstruisanju	24.660,00 EUR	5.178,60 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registaru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.U slučaju podnošenja zajedničke ponude svi podnosioci zajedničke ponude dužni su da u cilju ispunjenosti uslova iz čl.102 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama, dostave dokaz o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke)- Licencu projektanta i izvođača radova, u skladu Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Rok za završetak radova je 15 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana od dana dostavljanja ovjerene privremene, odnosno okončane situacije.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: virmanski	Način plaćanja
Uslovi plaćanja su: Izvršiocu će se na žiro račun uplatiti po ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i okončanoj situaciji	Uslovi plaćanja
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, koja se sačinjava na OBRASCU 2, u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023, 020/23 od 22.02.2023, 036/23 od 29.03.2023, 114/23 od 19.12.2023, 049/24 od 29.5.2024.).	ESPD
Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi: Pisano ovlaštenje (autorizaciju) proizvođača ili ovlaštenog distributera (ovlaštenog zastupnika) proizvođača čiju opremu nudi, u kojem je navedeno da je ponuđač ovlašten da nudi opremu u predmetnom postupku javne nabavke i da je osposobljen za isporuku i ugradnju iste	Drugi uslovi
Mjesto izvršenja ugovora je opština Rožaje	Mjesto izvršenja ugovora
Ponuđač je u obavezi da dostavi Uvjerenje Zavoda za metrologiju za mjerač protoka koji se nudi	Drugi uslovi
Kriterijum za utvrđivanje ekvivalentnosti predmeta nabavke: U pozicijama u kojima su navedeni nazivi proizvoda i/ili proizvođača, ukoliko ponuđač ponudi ekvivalent traženom, u ponudi on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost). Ekvivalent mora imati iste ili bolje karaktersitike od traženog proizvoda što se dokazuje dostavljanje tehničkog lista za ponuđeni proizvod. U slučaju da ponuđač nudi tačno precizirane proizvode i/ili opremu koji su navedeni u specifikaciji predmeta javne nabavke, ponuđač će izbrisati navode „ili ekvivalentno“ i ponudu pripremiti u skladu sa tehničkom specifikacijom i tenderskom dokumentacijom.	Drugi uslovi
Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama iz ponude prvorangiranog ponuđača	Način obračuna troškova izvedenih radova
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: garanciju, neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 90 dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvršilac je dužan da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.	Drugi uslovi

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ponuda, treba da dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza kojima se dokazuju uslovi za učestvovanje u postupku, a koji su utvrđeni zahtjevom najkasnije u roku od osam dana

Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 24.660,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Nabavka, isporuka i ugradnja Elektromagnetna dozirna pumpa tip EMEC KA plus 1801ili ekvivalent Protok Q=1 l/h na P=18 bar max Glava pumpe sa automatskom ozrakom Priključak za crevo 4x6 Proporcionalno ili konstantno doziranje Podševanje hoda klipa membrane Radni režimi pumpe delitelja impulsa (1/10; 10/100; 100/1000) množitelj impulsa (1/10) mA strujni signal (0/4 mA = 0 otkucaja: 20 mA = max otkucaja Materijali izvedbe glava PVDF, zaptivke FKM B, membrana PTFE Dozirna pumpa se isporučuje sa: Usisnom korpom sa filterom 1/2" 4x6 Nivo sondom za zaštitu od rada na suvo Injekcionim ventilom priključak 1/2" 4x6 Nosačem pumpe za ugradnju na zid Obračun po kom.		1,00 kom

2	Nabavka, isporuka i ugradnja Multifunkcionalni ventil sa funkcijama regulatora povratnog pritiska, antisifonski i prelivni ventil tip: EMEC MFKTS / V ili ekvivalent Sigurnosni opseg: 1-18 bar. Povratni pritisak: 1-5 bar. Priključci za crevo: 4x6 Materijali: kućište PVC, zaptivke FPM, membrana PTFE Obračun po kom.		1,00 kom
3	Nabavka, isporuka i ugradnja Rezervoar za doziranje natrijum hipolorita Rezervoar ima korisnu zapreminu 100 litara, dimenzije: D=450mm H=800 mm sa priključcima i instalacijama. Na rezervoaru se nalaze sledeći otvori i priključci: usisna cev d3/4" za montažu usisnog creva PE 4x6 i nivo sonde, - servisni otvor D=140 mm sa navojnim poklopcem za zaptivkom od EPDM za vizuelnu kontrolu i dopunu rezervoara natrijum hipohloritom, na telu rezervoara je ugravirana zapreminska skala. Uz rezervoar se isporučuje i dovod servisne vode sa distributivnog cevovoda koji je izveden sa pregradnim kugla ventilom d20 DN 15 PN16, kugla slavinom 1/2", armiranim crevom 1/2 za dopunu rezervoara. Obračun po kom.		1,00 kom

4	Nabavka, isporuka i ugradnja Uvodnik za injekcioni ventil sa kugla ventilom DN 15 PN16 materijal PVC, procesni priključak R1/2" priključak za crevo 4x6, dužina uvodnika L=50mm i gumicom za sprečavanje kristalizacije, injekcionim ventilom priključak 1/2" 4x6, potisnim crevom za doziranje PE 4x6 PN16 komplet sa priborom za ugradnju na cevovod Obračun po kom.		1,00 kom
5	Nabavka, isporuka i ugradnja Potisni cevovod za doziranje crevo materijal PE Dimenzije (spoljni id x unutrašnji d) 6x4mm PN 16 bar komplet sa priborom za ugradnju, nosačima, crevima ili kanalicama za provlačenje, montažnim materijalom za kompletiranje instalacije: zidni nosači, tiplovi, vijci i slično Obračun po kompl.		1,00 kpl

6	Nabavka, isporuka i ugradnja Sonda analizatora slobodnog hlora u vodi tip: A-2015 proizvođač Hidrosanitas ili ekvivalent Merni opseg: 0-1 mg/l Osjetljivost: 0.01 mg/l (ppm) Opseg pH vrednosti: 6-8 Linearnost: 1% Tačnost: 2% Vreme odziva: 60 sec Količina (protok) uzorka: 500ml/min Priključak uzorka: 1/4" x 6/1 mm fleksibilno crevo Merni metod: amperometrijski (Au/Cu) (zlato/bakar) Protokomer: 24VDC, NPN, impuls na -2,5ml Analogni izlazni signal: 4-20 mA Pozicija uključuje crevo za dovod uzorka vode PE 6x8 PN16 do sonde i vrevo za odvod uzorka vode, priborom za ugradnju, nosačima, kanalicama za provlačenje creva, montažnim materijalom za kompletiranje instalacije: zaptivači, teflon trake, zidni nosači, tiplovi, vijci i slično Obračun po kom.		1,00 kom
7	Nabavka, isporuka i ugradnja Uvodnik za uzorkovanje vode sa kugla ventilom DN15 PN16 materijal PVC, procesni priključak R1/2" priključak za crevo 6x8, dužina uvodnika L=100mm sa regulatorom protoka 1/2" 0,6 m3, cevovoda PVC-u d20 DN 15 PN 16 komplet sa potrebnom fittingom, crevom za transport uzorka vode PE 6x8 PN16, priborom za ugradnju, nosačima, kanalicama za provlačenje creva, montažnim materijalom za kompletiranje instalacije: zaptivači, teflon trake, zidni nosači, tiplovi, vijci i slično. Obračun po kompl.		1,00 kpl

8	Nabavka, isporuka i ugradnja Razvojni orman automatike doziranja hlora tip A- 2021 proizvođač Hidrosanitas sa PLC-om SCHNEIDER M211 i HMI (tač ekranom) Weintek MT8051iE LCD 7"ili ekvivalent uređaj objedinjuje funkcije: analizatora rezidualnog hlora, kontrolera automatskog hlorisanja prema protoku vode i rezidualu hlora Priključak za sondu analizatora rezidualnog hlora i merač protoka (strujno 0/4-20mA ili impulsno) Napajanje uređaja: 230VAC, 50Hz Potrošnja: <10W Nivo zaštite: IP65 Analognih ulaza: 2 Digitalnih ulaza: 9 (PNP ili NPN) Digitalnih izlaza: 4 tranzistorska (SINK) Ugrađen Ethernet port kao i RS232/RS485 serijska komunikacija PLC omogućava povezivanje sa računarima i formiranje upravljačkog sistema (SCADA) kao i prenos podataka na daljinu. Program i uputstva na srpskom jeziku Pozicija uključuje isporuku i ugradnju signalnih kablova sa mernih uređaja od/do razvodnog ormana, priborom za ugradnju, nosačima, kanalicama, montažnim materijalom za kompletiranje instalacije Obračun po kom.		1,00 kom
---	--	--	----------

9	Sistem za daljinski nadzor rezervoara i sistema za hlorinju - GSM Ruter (Teltonika RUT)ili ekvivalent Napomena: Korisnik obezbeđuje SIM karticu za pristup internetu (dovoljan je i osnovni paket) - Hidrostatička sonda za praćenje nivoa u rezervoaru - mScada web aplikacija za praćenje preko računara/ telefona putem bilo kog savremenog pregledača interneta (web brosera Chrome, Firefox, Edge i sl) alarmiranje putem Telegram chat aplikacije ili SMSom Obračun po kompl.		1,00 kpl
10	Nabavka, isporuka i ugradnja Prirubnički merač protoka vode sa Woltman turbinom DN250 ili ekvivalent Merač protoka je opremljen reed davačem impulsa za daljinsko očitavanje podataka o zapremini protekle vode Nominalni prečnik DN250 mm Nominalni protok Qn=1,5 m3/h Maksimalni protok Qmax=3,2 m3/h Ugradbena dužina: 165mm Obračun po kom.		1,00 kom
11	Komplet vodovodni materijal Obračun po kompl.		1,00 kpl
12	Montaža, ispitivanje, podešavanje, i puštanje opreme u rad Obuka osoblja za rad, rukovanje i održavanje opreme		1,00 paušalno