

NAPOMENA: Sve ankere je neophodno zaliti trokomponentnom epoksi masom. Podloga mora biti čista, odmašćena, čvrsta i bez slabo vezanih djelova, potpuno suva (ne smije biti više od 4% vlage u betonu) i tretirana Izolit EPOXY PRAJMER-om.

NAPOMENA: Šipke savijati i uklapati na licu mjesta.

NAPOMENA: Ne mijenjati veličinu crteža. Koristiti samo zadate dimenzije. Provjeriti sve dimenzije na gradilistu prije početka izgradnje i za sve nejasnoće obratiti se projektantima.

Ab elementi	Ab tem. kons.	Ab stubovi	Ab zidna platna	Ab grede	Ab ploče
Beton MB	MB 30				
Armatura	- Poprecna i podužna armatura - B500B - Mrežasta armatura - B500A ili B500B				
zaštitni sloj ao [cm]	5	2.5	2.5	3	2



Vrsta armature / Karakteristike armature	B500A	B500B
Granica razvlacenja - σv	≥ 500	≥ 500
Odnos čvrstoće pri zatezanju i granice razvačenja - fak/σv	≥ 1.05	≥ 1.08

Projektant: **ANGELINI** D.O.O. Podgorica Vijenci Danila Kiša 1, Podgorica e-mail: angelini.doo@gmail.com	Investitor: UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU
Objekat: SOLARNA ELEKTRANA SKUPŠTINA	Lokacija: KROV SKUPŠTINE CRNE GORE, BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG BROJ 10, PODGORICA - KATASTARSKA PARCELA 3878, ZGRADA 1
Glavni inženjer: Milutin Marojević, dipl.ing.el.	Paraf.
Odgovorni inženjer: Aida Franca, spec. sci. građ.	Paraf.
Saradnik: Tijana Glušica, spec. sci. građ. Maida Kujović, BCs građ.	
Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Dio tehničke dokumentacije: KONSTRUKCIJA	Razmjera: R=1:100
Prilog: Grafička dokumentacija Plan pozicija	Br. priloga: 01
Crtež: Solarna elektrana	
Datum izrade i M.P. Novembar, 2021. godine	Datum revizije i M.P.

ZA JEDNOM ODŠTAMPAN I DISTRIBUIRAN DOKUMENT NE SNOSIMO DALJU ODGOVORNOST. NI JEDAN DIO OVOG CRTEŽA NE MOŽE SE REPRODUKOVATI ILI PRENOSITI BILO KOJIM SREDSTVOM, BEZ PISMENE DOZVOLE ODGOVORNOG PROJEKTANTA.