

CRNA GORA

OPŠTINA PETNJICA

Broj iz evidencije postupka javnih nabavki: 02/24

Redni broj iz Plana javnih nabavki za 2024. godinu: 18

Br: 04-019/24-810

Petnjica: 19.08.2024. godine

Na osnovu člana 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 003/23, 011/23) Opština Petnjica, daje,

POJAŠNJENJE BR. 1
ZA TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
ZA IZVOĐENJE RADOVA

MODERNIZACIJA LOKALNIH PUTEVA U OPŠTINI PETNJICA

PREDMET: Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke
Za nabavku radova, Modernizacija lokalnih puteva u opštini Petnjica
Broj:02/24 od 13.08.2024. godine
Šifra postupka: 77401

Pitanje 1: U Uslovima za učešće u postupku i zahtjevima u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke, između ostalog, navedeno je sljedeće:

Ponuđač u ponudi treba da dostavi Sertifikat o usaglašenosti fabričke kontrole proizvodnje, u skladu sa Zakonom o građevinskim proizvodima, za agregat za nevezane i hidraulički vezane materijale za upotrebu u građevinarstvu i izgradnji puteva u skladu sa standardom MEST EN 13242 , drobljeni separisani kameni agregat, granulacije 0-32 i 0-63mm i za agregat za beton u skladu sa standardom MEST EN 12620 , drobljeni, separisani kameni agregat , granulacije 0/4, 4/8, 8/16 i 16/32mm.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
--	---

Da li na označenim mjestima umjesto „granulacije 0-32“ treba da stoji „granulacije 0-31,5“ i umjesto „16/32mm“ treba da stoji „16/31,5mm“ kako bi isto bilo u skladu sa Zakonom o građevinskim proizvodima i navedenim sertifikatima?

Odgovor: Ne treba, već ovako kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

Pitanje 2: U Tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, između ostalih, nalazi se pozicija radova sa sljedećim opisom:

2	Modernizacija lokalnih puteva u opštini Petnjica	Izrada tamponskog sloja kolovozne konstrukcije d=15 cm, granulacije 0-32mm. Materijal za izradu tampona je šljunak do potrebne zbijenosti.	2.622 m3
---	--	--	----------

Imajući u vidu da se od ponuđača zahtijeva dostavljanje Sertifikata o usaglašenosti fabričke kontrole proizvodnje za drobljeni separisani kameni agregat, da li ovom pozicijom radova treba predvidjeti da se za izradu tampona umjesto šljunka koristi drobljeni kameni agregat granulacije 0-31,5mm?

Odgovor: U ovom dijelu gdje piše riječ „šljunak“ misli se na „drobljeni kameni agregat“, a granulacija ostaje 0-32mm.

Pitanje 3: U Tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, između ostalih, nalazi se pozicija radova sa sljedećim opisom:

3	Modernizacija lokalnih puteva u opštini Petnjica.	Izrada sloja asfalta od bitumenizirane kamene sitneži BNS-16, debljina sloja je 6 cm u valjanom stanju. U cijenu uračunat i sloj za čistoću pred asfaltiranje debljine 2 do 3 cm.	13.110 m ²
---	---	---	-----------------------

Od kojeg materijala se izrađuje sloj za čistoću?

S obzirom na to da se obračun vrši po m², da li je debljina sloja za čistoću 2 cm ili je ista 3 cm?

Odgovor: Sloj za čistoću (sloj prije asfaltiranja) izrađuje se od drobljenog kamenog agregata, granulacije 0-32 mm. Debljina sloja je 3 cm.

Pitanje 4: U Tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, između ostalih, nalazi se pozicija radova sa sljedećim opisom:

4	Modernizacija lokalnih puteva u opštini Petnjica	Izrada obostranih bankina, širine 50 cm	4.370 m
---	--	---	---------

Od kojeg materijala se izrađuju bankine?

Kolika je debljina bankina?

Odgovor: Bankine se izrađuju od kamenog drobljenog agregata granulacije 0-32mm, širine 50cm i debljine d=6cm.

Predsjednica komisije
Elvisa Agović

