

„KOMUNALNE USLUGE“ DOO PODGORICA

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE PO POZIVU BR. 03-3-426/24-12/24-6301

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 03-3-426/24-12/24-6301

Mjesto i datum: Podgorica, 23.08.2024. godine

PRILOG SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTU		
KOMUNALNE USLUGE DOO		
Primljeno		
Org. jed	Broj	Priloga

Na osnovu člana 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19), postupajući po zahtjevu zainteresovanog lica za pojašnjenje tenderske dokumentacije br. 03-3-426/24-12/24-6301 za nabavku robe – Nabavka i ugradnja uređaja za punjenje vozila na električni pogon, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke objavljuje sljedeće:

POJAŠNJENJE IV

Pitanje 1:

Poštovani, Obzirom da smo dobili odgovor da mora biti jedan punjač od 44 kW, zbog "prostornog ograničenja". Molimo Vas za pojašnjenje prostornog ograničenja jer punjač od 22 KW ima puno manju zapreminu od 44 kW, takodje na jednom stubu se mogu staviti dva punjača, tako da ne vidimo da je to prepreka. Ukoliko možete da definišete prostorno ograničenje, na osnovu toga bi mogli da znamo da li se mogu staviti dva punjača od po 22 kW.

Odgovor 1:

Poštovani, kao naručilac imamo pravo da se opredijelimo za izbor tehničkog rješenja, posebno ako postoji veći broj ponuđača koji mogu ispuniti navedeni zahtjev. Kako je već rečeno, zbog prostornog ograničenja, odnosno racionalnije upotrebe prostora, na tri betonska stuba u garaži želimo da postavimo tri punjača sa dva priključna mjesta za punjenje vozila a ne šest punjača sa po jednim priključnim mjestom. Smatramo da postoje punjači kod kojih nema značajne razlike u dimenzijama kod punjača sa jednim ili kod punjača sa dva priključna mjesta, tako da nam je varijanta punjača sa dva priključna mjesta prihvatljiva.

Predsjednik Komisije za sprovođenje postupka 12/24

