

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Priključne stezaljke

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI
SISTEM AD PODGORICA

PIB:

02751372

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Rok izvršenja ugovora je 90 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je centralni magacin naručioca - Zagorič, Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 30 dana od dana uredno dostavljene fakture po izvršenoj primopredaji robe u Centralnom magacinu u Zagoriču.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: virmanski.	Način plaćanja
Uslovi plaćanja su: Obostrano potpisan Zapisnik o primopredaji.	Uslovi plaćanja
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2.	Drugi uslovi
Garantni rok: 36 mjeseci od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Dostavljanje atesta sa tipskih fabričkih testiranja i vizuelni pregled isporučene robe prilikom prijema u Centralni magacin u Zagoriču.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Isporučena roba treba da ima tipske ateste po standardu IEC 61284/97, ISO sertifikat 9001. Prije isporuke, Dobavljač je u obavezi da dostavi fabričke testove.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Rok izvršenja ugovora je 90 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je centralni magacin naručioca - Zagorič, Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 30 dana od dana uredno dostavljene fakture po izvršenoj primopredaji robe u Centralnom magacinu u Zagoriču.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: virmanski.	Način plaćanja
Uslovi plaćanja su: Obostrano potpisan Zapisnik o primopredaji.	Uslovi plaćanja
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2.	Drugi uslovi
Garantni rok: 36 mjeseci od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Dostavljanje atesta sa tipskih fabričkih testiranja i vizuelni pregled isporučene robe prilikom prijema u Centralni magacin u Zagoriču.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Isporučena roba treba da ima tipske ateste po standardu IEC 61284/97, ISO sertifikat 9001 za proizvođača. Prije isporuke, Dobavljač je u obavezi da dostavi fabričke testove.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
10000.00	1	Priključne stezaljke	Priključna stezaljka "T" namijenjena za spoj AL cijevi prečnika 60mm na Al ili Cu/Zn bolcn prečnika 40mm	6.00	kom
	2	Priključne stezaljke	Priključna stezaljka "T" namijenjena za spoj AL cijevi prečnika 60mm na Al ili Cu/Zn bolcn prečnika 50mm	6.00	kom
	3	Priključne stezaljke	Priključna stezaljka 0°, vijčana, namijenjena za spoj dva Al-Fe provodnika 240/40mm ² osnog rastojanja 200mm na Al ili Cu/Zn bolcn ili cijev prečnika Ø 40 mm.	6.00	kom
	4	Priključne stezaljke	Priključna stezaljka 0°, vijčana, namijenjena za spoj dva Al-Fe provodnika 240/40mm ² osnog rastojanja 200mm na Al ili Cu/Zn bolcn ili cijev prečnika Ø 50 mm.	6.00	kom
	5	Priključne stezaljke	Priključna „T“ stezaljka, vijčana, namijenjena za spoj dva Al-Fe provodnika 240/40mm ² - prolaz, sa odvojkom na Al ili Cu/Zn bolcn ili cijev prečnika Ø 30 mm, razmak između provodnika 200mm.	6.00	kom
	6	Priključne stezaljke	Priključna „T“ stezaljka, vijčana, namijenjena za spoj dva Al-Fe provodnika 240/40mm ² - prolaz, sa odvojkom na Al ili Cu/Zn bolcn ili cijev prečnika Ø 50 mm, razmak između provodnika 200mm.	6.00	kom
	7	Priključne stezaljke	Priključna stezaljka 0°, vijčana, namijenjena za spoj Al-Fe provodnika 240/40mm ² na Aal ili Cu/Zn ploču dužine 100mm.	6.00	kom
	8	Priključne stezaljke	Priključna stezaljka 0°, vijčana, namijenjena za spoj Al-Fe provodnika 360/57mm ² na Aal ili Cu/Zn ploču dužine 100mm.	6.00	kom
	9	Priključne stezaljke	Priključna stezaljka "T" namijenjena za spoj dva Al ili Al-Fe provodnika 240/40mm ² na dva Al ili Al-Fe provodnika 240/40mm ²	6.00	kom
	10	Priključne stezaljke	Priključna stezaljka "T" namijenjena za spoj dva Al ili Al-Fe provodnika 360/57mm ² na dva Al ili Al-Fe provodnika 360/57mm ²	6.00	kom
	11	Priključne stezaljke	Strujna stezaljka sa dva viljka namijenjena za paralelan spoj dva Cu užeta 70mm ²	5.00	kom
	12	Priključne stezaljke	Strujna stezaljka sa dva viljka namijenjena za paralelan spoj dva Cu užeta 150mm ²	5.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
10000.00	1	Priključne stezaljke	Priključna stezaljka "T" namijenjena za spoj AL cijevi prečnika 60mm na Al ili Cu/Zn bolcn prečnika 40mm	6.00	kom
	2	Priključne stezaljke	Priključna stezaljka "T" namijenjena za spoj AL cijevi prečnika 60mm na Al ili Cu/Zn bolcn prečnika 50mm	6.00	kom
	3	Priključne stezaljke	Priključna stezaljka 0°, vijčana, namijenjena za spoj dva Al-Fe provodnika 240/40mm ² osnovnog rastojanja 200mm na Al ili Cu/Zn bolcn ili cijev prečnika Ø 40 mm.	6.00	kom
	4	Priključne stezaljke	Priključna stezaljka 0°, vijčana, namijenjena za spoj dva Al-Fe provodnika 240/40mm ² osnovnog rastojanja 200mm na Al ili Cu/Zn bolcn ili cijev prečnika Ø 50 mm.	6.00	kom
	5	Priključne stezaljke	Priključna „T“ stezaljka, vijčana, namijenjena za spoj dva Al-Fe provodnika 240/40mm ² - prolaz, sa odvojkom na Al ili Cu/Zn bolcn ili cijev prečnika Ø 30 mm, razmak između provodnika 200mm.	6.00	kom
	6	Priključne stezaljke	Priključna „T“ stezaljka, vijčana, namijenjena za spoj dva Al-Fe provodnika 240/40mm ² - prolaz, sa odvojkom na Al ili Cu/Zn bolcn ili cijev prečnika Ø 50 mm, razmak između provodnika 200mm.	6.00	kom
	7	Priključne stezaljke	Priključna stezaljka 0°, vijčana, namijenjena za spoj Al-Fe provodnika 240/40mm ² na Aal ili Cu/Zn ploču dužine 100mm.	6.00	kom
	8	Priključne stezaljke	Priključna stezaljka 0°, vijčana, namijenjena za spoj Al-Fe provodnika 360/57mm ² na Aal ili Cu/Zn ploču dužine 100mm.	6.00	kom
	9	Priključne stezaljke	Priključna stezaljka "T" namijenjena za spoj dva Al ili Al-Fe provodnika 240/40mm ² na dva Al ili Al-Fe provodnika 240/40mm ²	6.00	kom
	10	Priključne stezaljke	Priključna stezaljka "T" namijenjena za spoj dva Al ili Al-Fe provodnika 360/57mm ² na dva Al ili Al-Fe provodnika 360/57mm ²	6.00	kom
	11	Priključne stezaljke	Strujna stezaljka sa dva viljka namijenjena za paralelan spoj dva Cu užeta 70mm ²	5.00	kom

10000.00	12	Priključne stezaljke	Strujna stezaljka sa dva viljka namijenjena za paralelan spoj dva Cu užeta 150mm2	5.00	kom
----------	----	----------------------	---	------	-----