PREGLED POSTUPKA #78288

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	GLAVNI GRAD PODGORICA
PIB	02019710
E-mail	gradonacelnik@podgorica.me
Telefon	020/664-333
Internet adresa	www.podgorica.me
Fax	020/664-444
Adresa	Njegoševa 13
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Preventivno mjesečno održavanje generator seta i godišnji servis agregata za potrebe Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju kor
Status	U toku
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Stevan Ražnatović
Kontakt	020/482-084
Datum objave	30.08.2024. 14:30

Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Preventivno mjesečno održavanje generator seta i godišnji servis agregata za potrebe Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci	30.08.2024 14:30	05.09.2024 09:00	05.09.2024 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Da

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava: Obrazac 2	Drugi uslovi
Mjesto izvršenja ugovora: Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja ugovora: godinu dana od dana zaključivanja ugovora. Rok za pojedinačni odziv: ponuđač se obavezuje će najkasnije do 2h po prijavi kvara izaći na lokaciju.	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja: na žiro-račun ponuđača.	Način plaćanja
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture za izvršenu uslugu.	Rok plaćanja
Drugi uslovi: Ponuđač je u obavezi dostaviti potvrdu proizvođača kontrolno upravljačke jedinice dizel elektro agregata da je ponuđač ovlašćen za tehničku podršku i korišćenje Rainbow Scada sistema za daljinsko upravljanje i nadgledanje upravljačke jedinice dizel eklektro agregata za teritoriju Crne Gore.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **1.239,67 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		U okviru ove stavke izvođač 1x mjesečno obilazi predmetni generator set. Obaveza servisa je da mjesečno izvrši preventivni pregled i radove koji podrazumjevaju preventivno održavanje generator seta, neophodnih za ispravan rad Genset-a,a prema upustvima proizvođača opreme. Ti radovi su: A)Radovi na dizel elektro agregatu i ATS ormaru • provjera broja časova rada • pregled nivoa goriva u rezervoaru • pregled nivoa ulja u motoru • pregled nivoa rashladne tečnosti • pregled filtera vazduha i filtera goriva • pregled kvaliteta rashladne tečnosti (kvartalno svaka četiri mjeseca) • provjera aku baterija • pregled ventilatora i kaiša ventilatora motora • provjera dotegnutosti svih spojeva na dizel motoru i genaratoru • pregled električnog punjača baterije • pregled rada električnog grijača rashladne tečnosti; • pregled parametara napona i frekvencije mreže	

1	Preventivno mjesečno održavanje generator seta	• kontrola automatskog ormara za upravljenje generator setom • provjera položaja glavne strujne sklopke na DEA; • provjera rada tastera za hitno isključenje/emergency stop • kontrola napona i frekvencije DEA, pritiska ulja i indikatora; • pregled elektronskog modula na agregatu i po potrebi kalibrisanje • kontrola boje izduvnih gasova; • provjera automatskog startovanja • pregled čistoće agregata • pregled agregata – zaptivnosti • start agregata u program rada (ispravnost gen seta). B) Monitoring i kontrola rada agregata SCADA • Praćenje rada dizel elektro agregata GSM komunikacijom preko SCADA sistema kod Naručioca i Ponudjača po principu 7/24/365 . • Obezbjeđenje i kontrola digitalnog i analognog WEB monitoringa dizel elektro agregata (generatora i motora) i električne mreže • Obezbjeđenje i kontrola prikaza alarmnog stanja (upozorenje i shutdown) • Slanje alarmnih stanja SMS porukama • Kontrola i po potrebi aktiviranje WEB daljinskog startovanja, zaustavljanja dizel elektro agregata kao i daljinsko prebacivanje funkcije AUTO I MANUELNI režim rada. • Kontrola i po potrebi aktiviranje WEB daljinskog programiranja elektronskog modula agregata.	12,00 mjesec

2	Godišnji servis agregata	Pod godišnjim servisom agregata podrazumjeva se obavezno servisiranje opreme, a radi se po preporukama proizvođača opreme. Ti radovi se rade 1 x godišnje ili do 250 časova rada, što prije istekne, i podrazumjevaju sledeće radnje: -zamjena motornog ulja po preporuci proizvođača opreme -zamjena potrošnog materijala (filter nafte i filter ulja).	1,00 godina
3	Ostale radnje na agregatu	- zamjena filtera vazduha. Cijena nije uračunata u godišnji servis agregata i radi se po prihvaćenoj Ponudi Izvođača radova. zamjena rashladne tečnosti.Cijena nije uračunata u godišnji servis agregata i radi se po prihvaćenoj Ponudi Izvođača radova. Zamjena kaiša, natezača pumpe za vodu. Cijena nije uračunata u godišnji servis agregata i radi se po prihvaćenoj Ponudi Izvođača radova. zamjena termostata. Cijena nije uračunata u godišnji servis agregata i radi se po prihvaćenoj Ponudi Izvođača radova. Zamjena senzora, pritiska ulja, temperature…Cijena nije uračunata u godišnji servis agregata i radi se po prihvaćenoj Ponudi Izvođača radova. Čišćenje hladnjaka rashladne tečnosti, rezervoara goriva u agregatu. Cijena nije uračunata u godišnji servis agregata i radi se po prihvaćenoj Ponudi Izvođača radova. Rashladna tečnost treba da zadovoljava sledeće karakteristike: Ima dugi interval zamjene Ima organske, antikorozione inhibitore Zadovoljava standard DEUTZ motora DQC CB14 Tačka ključanja po ispitnoj metodi ASTM D11-20 je 180 stepeni C	1,00 kom

		Temperura mržnjenja pri 50% razblaženosti po ASTM D11-77 je -38 stepeni C Boja na pink fluoroscentno narandžasta Ph vrijednost pri 50% rastvorenosti ASTM D11-87 je 8,6 Motorno ulje 10W/40 je u skladu sa standardima: ACEA E9/E7/E6 API CI-4 DEUTZ: DQC IV-10-LA	