

PREGLED POSTUPKA #78613

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	AERODROMI CRNE GORE
PIB	02305623
E-mail	marko.djurovic@apm.co.me
Telefon	020/444-222
Internet adresa	www.montenegroairports.com
Fax	020/444-221
Adresa	Golubovci bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka UPS-a za administrativnu zgradu
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Tamara Božinović-Jevremović
Kontakt	032 670 910
Datum objave	09.09.2024. 14:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka UPS-a za administrativnu zgradu	09.09.2024 14:00	16.09.2024 10:00	16.09.2024 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	AERODROMI CRNE GORE Nabavka UPS-a za administrativnu zgradu 31174000 - Transformator za napajanje strujom	24.900,00 EUR	5.229,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2 (član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23, 020/23, 036/23, 114/23 i 049/24).	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora: 60 (slovima: šezdeset) dana od dana potpisivanja ugovora.	Mjesto izvršenja ugovora
Aerodrom Tivat.	Mjesto izvršenja ugovora
Naručilac će izvršiti plaćanje u roku do 15 /petnaest/ kalendarskih dana od dana ispostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Virmanski, na žiro račun ponuđača, broj : _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).	Način plaćanja
Sprovođenje kontrole kvaliteta vršiće imenovano lice određeno od strane Naručioca. Prilikom sprovođenja kontrole kvaliteta, ovlašćeni predstavnik Ponuđača i Naručioca sačinije zapisnik o obavljenoj isporuci, kao I montaži I puštanju u rad stavke 1.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Garantni rok je 12 mjeseci od dana isporuke. Danom isporuke smatraće se dan potpisivanja Zapisnika o obavljenoj isporuci, montaži I puštanju u rad. Ponuđač je dužan dostaviti izjavu kojom potvrđuje garantni rok.	Garantni rok

Ponudjac je dužan za stavku 1 dostaviti: Pisano ovlašćenje (autorizacija/MAF) proizvođača ili distributera (zastupnika) proizvođača čiju opremu nudi, u kojem je navedeno da je ponuđač ovlašćen da nudi/prodaje i servisira, kako u garantnom, tako i van garantnog perioda, opremu u predmetnom postupku javne nabavke. U slučaju dostavljanja ovlašćenja od distributera (zastupnika) neophodno je dostaviti i dokaz od proizvođača da je on ovlašćeni zastupnik – generalni ili za konkretnu nabavku. Traženo ovlašćenje (autorizaciju) je potrebno dostaviti za ponuđenu opremu. Ponudjac je dužan da dostavi dokaz da posjeduje ovlašćenog i licenciranog servisera, što dokazuje sertifikatrom od strane proizvođača opreme. Takođe, potrebno je dostaviti i potvrde da ovlašćeni i licencirani serviseri posjeduju sve neophodne licencirane softvere.	Drugi uslovi
Ponuđač je u obavezi da za svaku stavku tehničke specifikacije navede, u koloni bitne karakteristike predmeta nabavke, oznaku UPS-a i naziv proizvođača istog. Ponuđač je dužan da dostavi tehničke listove za predmetnu opremu.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 24.900,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Nabavka, montaža i puštanje u rad UPS uređaja 60kVA	Double On-line Conversion, snage 60 kVA /60kW sa 4 baterijska stringa proširiv do 6 - Trofazni ulaz / trofazni izlaz - Ulaznog napona, 400V, u granicama od 342 V do 477V (400V), pri punom opterećenju; frekfencije 40 - 70 Hz; $\cos\phi >0,99$; TDHI $\leq 3\%$ na ulazu pri punom opterećenju. - Dva ulaza Mains 1 i Mains 2, odvojeni ili zajednicki ulaz - Integrisan servisni bypass, integrisan statički bypass - Izlaz 400 / 231 V, podesiv na 380: 400: 415 V, 3 faze + nula, sa tolerancijom $\pm 1\%$ - Izlazni faktor snage $\cos\phi= 1,0$ - Izlazna frekvencija (sinhronizovano sa mrežom): 50/60 Hz, korisnički podesivo 0,5 do 2,0. - Distorzija izlaznog napona THDU $< 2\%$ pri lenearnim opterećenju i $< 5\%$ pri ne linearnom opterećenju od 100 % opterećenja - Crest faktor 3:1 - Efikasnost pri duploj konverziji i punom opterećenju: normalni mod do 94,80 % i 99,1 % pri ECO modu. - Podnošenje preopterećenja 125 % Pn u trajanju od 10 minuta i 150 Pn % u trajanju od 60 secundi. - Zastita od dubokog praznjenja	1,00 kom

		- Zastita od povratne sprege - Autonomije od minimum 10,5 minuta pri opterećenju od 51 kW sa 4 baterijska stringa. Mogućnost proširenja autonomije dodavanjem baterijskih stringova (još 2 u kućištu) i baterijskih ormara. -E3SOPT001 - Integrisana Network Management kartica za upravljanje i nadzor, - podržava protokole: HTTP, HTTPS, IP, SNMP, SSH, SSL, TCP/IP, Telnet - Dimenzije UPS-a (V x Š x D): 1970mm x 600mm x 1000mm - Težina: 743 kg - Nivo buke na 1 m od uređaja 65 dBA - Termička disipacija,: Normalni rad 10523 BTU/hr; Eco mod 1843 BTU/hr - Klasa mehanicke zastite: IP 20 - Standardi i sertifikati: CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, ISTA 2B, RCM	
2	Nabavka i isporuka UPS 1050VA/600W	UPS, 1050VA/600W Podni, 230V, 8x Šuko CEE 7/3 Izlazi, USB Tip A+C Port Ulaz: Ulazni napon od 180V do266 V: Max ulazna struja 6 A: Switching current capacity 10 A: Izlaz: Max konfigurisan snaga u W : 600 W ; Izlazna frekfencija od 47Hz do 63 Hz sync to mains 50/60 Hz +/- 1 Hz unsynchronized: UPS tip : Standby ; Efikasnost :80 % (totalnog opterećenja) Max konfigurisana snaga u VA: 1050 V;	25,00 kom