

PREGLED POSTUPKA #78884

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	DOO VODOVOD I KANALIZACIJA HERCEG NOVI
PIB	02293196
E-mail	vodovodhn@t-com.me
Telefon	031/322-174
Internet adresa	vodovodhnovi.co.me
Fax	031/322-090
Adresa	Put X hercegovače brigade 3
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Sukcesivna nabavka originalnih rezervnih djelova za hlornu opremu proizvođača "Controlmatik ABW"
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Svetlana Grubač
Kontakt	svetlana.grubach@gmail.com , 067230506
Datum objave	12.09.2024. 15:00

Napomena

Zahtjev za dostavljanje ponuda br: 05-3444/24
Sukcesivna nabavka originalnih rezervnih djelova za hlornu opremu proizvođača
"Controlmatik ABW" za period od godinu dana ili do isteka iznosa prcijenjen vrijednosti, tj koji
uslov se prvi ostvari

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Sukcesivna nabavka originalnih rezervnih djelova za hlornu opremu proizvođača "Controlmatik ABW"	12.09.2024 15:00	18.09.2024 08:00	18.09.2024 08:00	Poništena
Zahtjev za podnošenje ponuda	Sukcesivna nabavka originalnih rezervnih djelova za hlornu opremu proizvođača "Controlmatik ABW"	13.09.2024 13:05	18.09.2024 08:00	18.09.2024 08:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	DOO VODOVOD I KANALIZACIJA HERCEG NOVI rezervni djelovi i servisiranje hlorne opreme 71631100 - Usluge pregleda uređaja	15.000,00 EUR	3.150,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok važenja ponude 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Uslovi plaćanja su: Dobavljaču će se na žiro račun uplatiti u roku od 30 dana od dana prijema svake pojedinačne fakture ovjerene od strana ovlašćenog lica za praćenje realizacije predmetne nabavke, a koji će biti imenovan od strane Naručioca	Uslovi plaćanja
Rok plaćanja: Po sukcesivnom izvršenju predmeta javne nabavke u roku od 30 dana od dana prijema fakture za svaku izvršenu nabavku	Rok plaćanja
način placnja virmanski	Način plaćanja
Rok izvršenja ugovora je period od 12 mjeseci od dana zaključivanja Ugovora o javnoj nabavci ili potrošnje ugovorenih sredstava do dostizanja finansijskog limita u iznosu od 15000,00 eura bez pdv-a. Nabavka je sukcesivna u zavisnosti od potreba Naručioca sa rokom od maksimum 30 kalendarskih dana od dana prijema narudzbenice za svaku pojedinačnu nabavku	Rok izvršenja ugovora
Mesto izvršenja ugovora-magacin naručioca u Zelenici, u Herceg Novom	Mjesto izvršenja ugovora
obrazac 2 je sastavni dio ponude	ESPD
Ponuđač je dužan da u bitnim karakteristikama u finansijskom dijelu ponude navede oznaku proizvoda i naziv proizvođača po svim stavkama iz obrasca „Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke”.	Drugi uslovi

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Kontrola kvaliteta će se sprovesti potpisivanjem zapisnika o primopredaji robe, nakon provjere da li isporučeni rezervni djelovi odgovaraju opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom . Provjeru treba da izvrši ovlašćeni službenik Naručioca, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Dobavljača. Po završetku prijema robe službenik je obavezan da sačini zapisnik o primopredaji robe koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana.. Svi isporučeni originalni rezervni djelovi moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i prilikom realizacije ugovora Dobavljač dostavlja Naručiocu ateste za rezervne djelove u skladu sa standardima za pozicije za koje se traže navedeni standardi u tabeli "Tehnicke specifikacije predmeta javne nabavke". Garantni rok: 12 mjeseci od dana isporuke	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ponuđaččija je ponuda izabrana kao ekonomski napovoljnija je dužan da u roku od 8 dana dostavi originale ili ovjrene kopije dokaza kojima se dokazuju uslovi iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda: izjavu proizvođača opreme, ovlašćenog zastupnika ili distributera da može ponuditi rezervne djelove. Ukoliko ponuđač dostavi izjavu izdatu od strane ovlašćenog zastupnika ili distributera, potrebno je da dostavi i dokaz da je isti ovlašćen od proizvođača opreme . U izjavi mora da se navede da se odnosi na predmetnu javnu nabavku.	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuda se sačinjava na: ☐ crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom ☐ engleski jezik za djelove ponude koji se odnosi na tražene kataloge	Drugi uslovi
Ponuđači su dužni u ponudi dostaviti katalog proizvoda koji sadrži tehničke karakteristike rezervnih djelova hlorne opreme koji su predmet ponude i to za stavke od 1 do 27 iz tabele Tehnicke specifikacije predmeta javne nabavke.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 15.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Regulator gasnog hlora 2000 g/h proizvođača "Controlmatik ABW"	Regulator gasnog hlora 2000g/h od proizvođača opreme Controlmatik ABW Izrađen prema DIN 19606 Kućište izrađeno od specijalne plastike otporne na hlor – ABS plastika; Fitinzi - ABS plastika Opruge – tantal legure Dozirni ventil – tehnički čisto srebro (Ag) Brtve, membrane – fluorizovanih hidrougljika (viton, teflon, EPDM gume) Ulazni filter – teflon, kućište ulaznog ventila PVDF plastika, Adapter zaustavnog ventila – keramika Zaustavni ulazni ventil – tehnički čisto srebro (Ag); sic ulaznog ventila - teflon Opruge - hasteloy Proizvođač: Controlmatik-ABW; Slovenija	1,00 kom
2	Ventil za fleksibilnu cijev proizvođača "Controlmatik ABW"	Ventil za fleksibilnu cijev od proizvođača Controlmatik ABW Izrađen prema DIN 477 Priključak R3/4" Materijal izrade mesing prema DIN 477 Proizvođač: VTI GmbH Njemačka; Distributer: Controlmatik-ABW; Slovenija	1,00 kom

3	Ventil za zbirni vod za hlornu opremu proizvođača "Controlmatik ABW"	Ventil za zbirni vod od proizvođača opreme Controlmatik ABW Izrađen prema DIN 477 Priključak R3/4" Materijal izrade mesing prema DIN 477 Proizvođač: Controlmatik-ABW; Slovenija	1,00 kom
4	Fleksibilna cijev za hlornu opremu proizvođača "Controlmatik ABW"	Fleksibilna cijev od proizvođača opreme Controlmatik ABW Izrađena od bakarne cijevi, presvučena nikl legurom, dužine 1625 mm, sa priključcima za hlornu bocu R3/4" Izrađena prema DIN 477 Proizvođač: Controlmatik-ABW; Slovenija	1,00 kom
5	Zaustavni ventil montažnog jarma Komplet - Ag vijak M3; Ag podloška M3; Ag kapica M3 za hlornu opremu proizvođača "Controlmatik ABW"	Zaustavni ventil montažnog jarma od proizvođača opreme Controlmatik ABW Izrađen od tehnički čistog srebra, sastoji se od vijka, matice i podloške M3 (srebro Ag) Izrađen prema DIN 19606 standardu Proizvođač: Controlmatik-ABW; Slovenija	1,00 kom
6	Hlorootporno vakum crijevo za hlornu opremu proizvođača "Controlmatik ABW"	Hlorootporno vakum crijevo od proizvođača opreme Controlmatik ABW Izrada od PE (polietilena) otpornog na hlor dimenzija d8/d10 R3/8" Proizvođač: Controlmatik-ABW; Slovenija	1,00 kom
7	Vijak M5x5 za hlornu opremu proizvođača "Controlmatik ABW"	Vijak M5x5 od proizvođača opreme Controlmatik ABW Izrađen od mesinga, presvučena nikl legurom, otporan na kisjelu sredinu i hlor Proizvođač: Controlmatik-ABW; Slovenija	1,00 kom

8	Gumice za regulator gasnog hlora za hlornu opremu proizvođača "Controlmatik ABW"	Gumice za regulator gasnog hlora od proizvođača opreme Controlmatik ABW O-ring brtve: materijal izrade VITON, membrane: materijal izrade VITON armiran PVC platnom Dijafragma: specijalna ECTFE plastika Komplet brtvi regulatora sadrži: - "O" Brtva (15,6x2,62mm) 2komada - "O" Brtva (11,9x2,62mm) 2komada - "O" Brtva (21x3,5mm) 1komad - "O" Brtva (7,65x1,78mm) 1komad - Mrežica d16x0,1mm 1komad - Filter Teflonski - Vuna 1komad - "O" Brtva (35x1,5mm) 1komad - "O" Brtva (5,28x1,78mm) 1komad - "O" Brtva (9,20x1,65mm) 1komad - Fiting F 100 R 3/8" 2komad - Plosna Brtva (1,76x6,1x13,5mm) 2komada - Membrana D 102 1komad - "O" Brtva (9,19x2,62mm) 1komad Proizvođač: Controlmatik-ABW; Slovenija	1,00 kom
9	Papir za kružni писаč za hlornu opremu proizvođača "Controlmatik ABW"	Papir za kružni писаč od proizvođača opreme Controlmatik ABW Kružni papir, dimenzije Φ 180 mm Izrađen na indigo papiru, graduisan 7 dana u sedmici, 24 časa u danu, sa ispisima dana i časova zapisa Komplet sadrži 54 komada kružnog papira Proizvođač: Controlmatik-ABW; Slovenija	1,00 kom
10	Fiting F100 R 1/4" -Ravni cijev d8/d10 za hlornu opremu proizvođača "Controlmatik ABW"	Fiting F100 R 1/4" -Ravni cijev d8/d10 od proizvođača opreme Controlmatik ABW Izrađen od ABS plastike otporne na hlor, navoj R3/8" spoljni, za priključak hlорootpornog crijeva LDPE d8/d10 Proizvođač: Controlmatik-ABW; Slovenija	1,00 kom

11	Fiting d8/d10 ST - T spojka cijevi d8/d10 za hlornu opremu proizvođača "Controlmatik ABW"	Fiting d8/d10 ST - T spojka cijevi d8/d10 od proizvođača opreme Controlmatik ABW Izrađen od ABS plastike otporne na hlor, za priključak hlortopnog crijeva LDPE d8/d10 Proizvođač: Controlmatik-ABW; Slovenija	1,00 kom
12	Fiting d8/d10 L R3/8" - L ugao 90°/ cijev d8/d10 za hlornu opremu proizvođača "Controlmatik ABW"	Fiting d8/d10 L R3/8" - L ugao 90°/ cijev d8/d10 od proizvođača opreme Controlmatik ABW Izrađen od ABS plastike otporne na hlor, za priključak hlortopnog crijeva LDPE d8/d10 Proizvođač: Controlmatik-ABW; Slovenija	1,00 kom
13	Teflonski filter za hlornu opremu proizvođača "Controlmatik ABW"	Teflonski filter od proizvođača opreme Controlmatik ABW Izrađen od teflona opornog na hlor d 12,8 mm Proizvođač: Controlmatik-ABW; Slovenija	1,00 kom
14	AG filter mrežica za hlornu opremu proizvođača "Controlmatik ABW"	AG filter mrežica od proizvođača opreme Controlmatik ABW Filter mrežica izrađena od tehnički čistog srebra, prečnik d 12,8 mm Proizvođač: Controlmatik-ABW; Slovenija	1,00 kom
15	Dihtung za hlorne boce za hlornu opremu proizvođača "Controlmatik ABW"	Dihtung za hlorne boce od proizvođača opreme Controlmatik ABW Brtva plosna d 20,00/8,00x1,50 mm izrađena od teflona, za spoj boce i fleksibilne cijevi ili vakumskog regulatora Proizvođač: Controlmatik-ABW; Slovenija	1,00 kom

16	Injektor 2000 gr/h za hlornu opremu proizvođača "Controlmatik ABW"	Injektor 2000gr/h od proizvođača opreme Controlmatik ABW Izrađen prema DIN 19606 Kućište izrađeno od specijalne plastike otporne na hlor – ABS plastika Opruge – tantal legure Brtve – fluorizovanih hidrougljika (VITON, teflon, EPDM gume) Membrane – materijal izrade VITON armiran PVC platnom, dizna i difuzor -materijal izrade PVC otporan na visoki pritisak Proizvođač: Controlmatik-ABW; Slovenija	1,00 kom
17	Gumice za injektor za hlornu opremu proizvođača "Controlmatik ABW"	Gumice za injector od proizvođača hlorne opreme Controlmatik ABW O-ring brtve: materijal izrade VITON Membrane: materijal izrade VITON Komplet brtvi sadrži: - Membrana d57x3mm - Injektor 1komad - Plosna Brtva (1,85x5,5x21,5mm) 1komad - Plosna Brtva (1,8x22x31mm) 1komad Proizvođač: Controlmatik-ABW; Slovenija	1,00 kom
18	Obloga Injektora za visoki pritisak za hlornu opremu proizvođača "Controlmatik ABW"	Obloga injektora od proizvođača hlorne opreme Controlmatik ABW Obloga injektora za visoki pritisak izrađena od čelika, presvučena nikl legurom, otporna na kisjelu sredinu Spoj: unutrašnji navoj 5/4" Prirubnice sa dvije rupe za vijak M8x100mm kom.2, na prirubnici utor za „O“-brtvu 33,00xd2,5 mm, komplet sadrži: 2 komada prirubnica, 2 komada „O“-brtva 33,00x2,50 mm 2 komada vijka M8x100 mm sa navrtkom M8 Proizvođač: Controlmatik-ABW; Slovenija	1,00 kom

19	Prednje kućište injektora za hlornu opremu proizvođača "Controlmatik ABW"	Prednje kućište injektora od proizvođača opreme Controlmatik ABW Prednje kućište injektora gasnog hlora izrađeno od ABS plastike, sa priključkom unutrašnji navoj R3/8" za spoj fittinga za priključak hlороotpornog crijeva LDPE d8/d10 mm, na gornjoj strani kućišta unutrašnji navoj D21 mm za čep nepovratnog ventila injektora, u kućištu injektora izbušen propusni kanal Φ 3 mm za protok gasnog hlora Proizvođač: Controlmatik-ABW; Slovenija	1,00 kom
20	Zadnje kućište injektora za hlornu opremu proizvođača "Controlmatik ABW"	Zadnje kućište injektora od proizvođača opreme Controlmatik ABW Zadnje kućište injektora gasnog hlora izrađeno od ABS plastike, u kućištu injektora izbušen propusni kanal Φ 3 mm za protok gasnog hlora. Dimenzije kućišta: DxŠxV (57x57x50mm). Tijelo donjeg kućišta injektora izbušeno za montažu dizne i difuzora injektora d=26mm. Tijelo donjeg kućišta injektora izbušeno za montažu gornjeg kućišta inektora sa 4 rupe $\emptyset$ 8mm za montažu vijaka M 8x100mm sa navrtkom M 8mm. Proizvođač: Controlmatik-ABW d.o.o. Domžale, Slovenija	1,00 kom
21	Dizna Injektora No 14 za hlornu opremu proizvođača "Controlmatik ABW"	Dizna Injektora No 14 od proizvođača opreme Controlmatik ABW Usisna sapnica injektora gasnog hlora sa koničnom rupom za protok vode kroz diznu Φ 3mm i usisnim rupicama za gasni hlor Φ 1,5mm, navoj spoljni R1/2", utor za brtvu plosna d 31,00/d22,00x1,80 VITON Količina protoka gasnog hlora kroz diznu do 2000gr/h Proizvođač: Controlmatik-ABW; Slovenija	1,00 kom

22	Preklopnik vakuumski do 4kg/h za hlornu opremu proizvajalca "Controlmatik ABW"	Preklopnik vakuumski do 4kg/h od proizvajalca hlorne opreme Controlmatik ABW Izrađen prema DIN 19606 Kućište izrađeno od specijalne plastike otporne na hlor – ABS plastika Opruge – tantal legure Brtve – fluorizovanih hidrougljika (VITON, teflon, EPDM gume) Membrane materijal izrade Viton armiran PVC platnom Opruge - Hasteloy	1,00 kom
23	Gumice za preklopnik za hlornu opremu proizvajalca "Controlmatik ABW"	Gumice za preklopnik od proizvajalca opreme Controlmatik ABW O-ring brtve: materijal izrade VITON Membrane: materijal izrade VITON armiran PVC platnom Komplet brtvi sadrži: - Membrana d59x2,5mm - Preklopnik -2komada - „O“Brtva (7,83x3,53mm) -2komada - „O“Brtva (35x1,5mm) 1komad Proizvođač: Controlmatik-ABW; Slovenija	1,00 kom
24	Set kuglica za analizator hlora za hlornu opremu proizvajalca "Controlmatik ABW"	Set kuglica za analizator hlora od proizvajalca hlorne opreme Controlmatik ABW PVC kuglice d 3 mm otporne na kisjelu sredinu, za kontinualno čišćenje bakar/zlato elektroda. Set sadrži 80 komada PVC kuglica d3mm Proizvođač: Controlmatik-ABW; Slovenija	1,00 kom

25	Motor za analizator za hlornu opremu proizvođača "Controlmatik ABW"	Sinhroni motor za analizator od proizvođača hlorne opreme Controlmatik ABW Sinhroni koračni motor za pogon mješalice analizatora rezidualnog hlora u vodi Koračni motor za analizator M 1032 C, M 1035 C Koračni motor specifikacija: Radna temperatura –10C do +50C. Priklop: 24VDC/AC Kučište: IP 54 Broj okretaja: 122 obrtaja/min.(M 1035 C) Broj obrtaja: 250 obrata/min.(M 1032 C) Otkrivanje momenta za slučaj zaustavljanja motora. Uključena elektronika za regulaciju obrtaja i otkrivanje momenta. Izlaz alarma u slučaju zaustavljanja motora (M 1035 C)	1,00 kom
26	Miješalica za analizator za hlornu opremu proizvođača "Controlmatik ABW"	Miješalica za analizator od proizvođača opreme Controlmatik ABW Mješač Analizatora M 1032 C, Materijal: PVC, d4mm promjer osovine pogonskog motora analizatora, izrađen od PVC smjese odporne na kiselu sredinu i medij vode, dužina mješalice l=78mm, osiguranje na osovini pogonskog motora sa koničnim imbus vijkom M 3mm, koničnom mješalicom d=18x8mm,l=25mm Proizvođač: Controlmatik-ABW d.o.o. Domžale, Slovenija	1,00 kom

27	Rotametar dozirni za hlornu opremu proizvajalca "Controlmatik ABW"	ozirni rotametar od proizvajalca hlorne opreme Controlmatik ABW Rotametar gasnog hlora za merjenje protoka gasnog hlora Dozirni rotometar se sestoji od: Noseca ploca rotometra (izradena od visoko kvalitetne ABS plastike odporne na hlor) Nosaci mjerne cjevčice (izraden od visokokvalitetne ABS plastike odporne na hlor sa lezistem za mjernu cjevčicu Brtve mjerne cjevčice (plosna brtva d18,5x3,5/1,5 mm) Dozirni ventil (izraden od tehnicki čistog srebra za precizno doziranje gasnog hlora) Mjerna cjevčica (izradena od kvalitetnog DURAN stakla otpornog na hlor L-81 mm d-11 mm; gradušana u gr/h Izraden prema DIN 19606 Proizvajalac: Controlmatik-ABW; Slovenija	1,00 kom
28	Gumice za Rotametar za hlornu opremu proizvajalca "Controlmatik ABW"	Gumice za Rotametar od proizvajalca hlorne opreme Controlmatik ABW O-ring brtve: materijal izrade VITON Komplet brtvi sadrži: - „O“Brtva (2,90x1,78mm)-2komada - „O“Brtva (5,90x1,78mm)-1komad -„O“ brtva (9,20x1,65mm)-2komada -„O“ brtva (9,19x2,62mm)-1 komad -„O“ brtva (11,90x2,62mm)-2komad -Plosna brtva (d13,50/d6,10x1,70mm)-2 komada Proizvajalac: Controlmatik-ABW; Slovenija	1,00 kom
29	Čep ulazni d 15,9 x 38 za hlornu opremu proizvajalca "Controlmatik ABW"	Čep ulazni d 15,9 x 38 od proizvajalca opreme Controlmatik ABW Izraden od plastike odporne na hlor PVDF Proizvajalac: Controlmatik-ABW; Slovenija	1,00 kom

30	Nepovratni ventil za hlornu opremu proizvođača "Controlmatik ABW"	Nepovratni ventil od proizvođača hlorne opreme Controlmatik ABW Nepovratni ventil za gasni hlor za ugradnju na hlrootpornu vakumsku cijev LDPE d8/d10 mm, Tehnički podaci: izrađen od ABS plastike otporne na hlor sa mogućnošću za ugradnju u bilo kom položaju Fitinzi: ABS plastika otporna na hlor za ugradnju hlrootpornog crijeva d8/d10 mm Opruga nepovratne kugle ventila Hasteloy otporan na kisjelinu, navoj fitting spojnice: spoljni R3/8", konekcija PE cijev d8/d10 mm Proizvođač: Controlmatik-ABW; Slovenija	1,00 kom
31	Servis Vakuumskog Regulatora M 20 C	Servis Vakuumskog Regulatora M 20 C od proizvođača hlorne opreme Controlmatik ABW Servis obuhvata: - Zamjena rezervnih dijelova - Testiranje na ispitnom stolu u radioni	1,00 kom
32	Servis Vakuumskog Rotametra M 200 C	Servis Vakuumskog Rotametra M 200 C od proizvođača hlorne opreme Controlmatik ABW Servis obuhvata: - Zamjena rezervnih dijelova - Testiranje na ispitnom stolu u radioni	1,00 kom
33	Servis Vakuumskog Injektora M 300 C	Servis Vakuumskog Injektora M 300 C od proizvođača hlorne opreme Controlmatik ABW Servis obuhvata: - Zamjena rezervnih dijelova - Testiranje na ispitnom stolu u radioni	1,00 kom

34	Servis Vakuumskog Preklopnika M 400 C	Servis Vakuumskog Preklopnika M 400 C od proizvođača hlorne opreme Controlmatik ABW Servis obuhvata: - Zamjena rezervnih dijelova - Testiranje na ispitnom stolu u radioni	1,00 kom
35	Servis Analizatora Rezidualnog hlora u vodi M 1032 C proizvođača hlorne opreme Controlmatik ABW, Slovenija	Servis Analizatora Rezidualnog hlora u vodi M 1032 C od proizvođača hlorne opreme Controlmatik ABW Servis obuhvata: - Zamjena rezervnih dijelova - Testiranje na ispitnom stolu u radioni - Podešavanja parametara - Baždarenje uređaja	1,00 kom
36	Zamjena vakuumskog hlorootpornog crieva d8/d10 sistema hlorisanja na terenu	Zamjena vakuumskog hlorootpornog crieva d8/d10 sistema hlorisanja na terenu, obuhvata: - Zamjena hlorootpornog crijeva na terenu - Ispitivanje vakuumske linije na gasnu nepropustnost Napomena: rezervni dijelovi se posebno naplaćuju	1,00 kom
37	Servisni pregled sistema hlorisanja na filterskoj stanici "Mojdež"	Servisni pregled opreme na objektu obuhvata: - Izlazak na objekat - Detaljni pregled stanja opreme na objektu - Dostavljanje izvještaja o obavljenom pregledu	1,00 kom
38	Servisni pregled sistema hlorisanja na pumpnoj stanici "Opačica"	Servisni pregled opreme na objektu obuhvata: - Izlazak na objekat - Detaljni pregled stanja opreme na objektu Dostavljanje izvještaja o obavljenom pregledu	1,00 kom
39	Pumpa nadpritiska za Filtersku stanicu "Mojdež": Vertikalna pumpa sa motorom Q= ca. 18 m3/h; H= 60 m Motor snage 5,5 kW; 50 Hz; n= 2950 min-1 Pumpa iz materiala inox AISI304	Vertikalna pumpa sa motorom Q= ca. 18 m3/h; H= 60 m Motor snage 5,5 kW; 50 Hz; n= 2950 min-1 Pumpa iz materiala inox AISI304	1,00 kom

40	Pumpa nadpritiska za pumpnu stanicu "Opačica": Vertikalna pumpa sa motorom Q= 3,6 m ³ /h; H= 60 m Motor snage 1,5 kW; 50 Hz; n= 2950 min ⁻¹ Pumpa iz materiala inox AISI316	Vertikalna pumpa sa motorom Q= 3,6 m ³ /h; H= 60 m Motor snage 1,5 kW; 50 Hz; n= 2950 min ⁻¹ Pumpa iz materiala inox AISI316	1,00 kom
----	--	---	----------