

PREGLED POSTUPKA #78909

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	DOO VODOVOD I KANALIZACIJA HERCEG NOVI
PIB	02293196
E-mail	vodovodhn@t-com.me
Telefon	031/322-174
Internet adresa	vodovodhnovi.co.me
Fax	031/322-090
Adresa	Put X hercegovače brigade 3
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Servisiranje pumpi
Status	U toku
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Svetlana Grubač
Kontakt	svetlana.grubach@gmail.com
Datum objave	13.09.2024. 09:25

Napomena	Zbog specifičnosti predmeta nabavke, ne može se odrediti tačna količina. Predmet nabavke se određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, s obzirom na ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke. Ugovor će se zaključiti na procijenjenu vrijednost ili na godinu dana , koji uslov prvi se ispuni Nabavka ce se vrsiti sukcesivno, prema potrebi u obavljanju djelatnosti Naručioca . Ponuda se sačinjava u skladu sa zahtjevom, bez iznosa PDV-a. Cijena se iskazuje brojčano u eurima. U cijenu ponude uračunavaju se svi troškovi i popusti za cjelokupan predmet nabavke u skladu sa zahtjevom. Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponuda ne može biti alternativna. Naručilac i ponuđač u postupku jednostavne nabavke treba da primjenjuju antikorupcijska pravila i mjere sprečavanja sukoba interesa u skladu sa zakonom. Po pismenom obavještenju narudžbe usluge , e-mailom , izvršilac usluga dolazi sam po pumpe i vraća ih Naručiocu nakon servisiranja, o svom trošku. Rok izvršenja usluge je 7 dana od dana prijema Narudžbe od strane Naručioca, do isporuke pumpe poslije izvršene usluge. Ponuđač mora da obezbjedi neometanu komunikaciju putem email-a, uključujući i osoblje koje ce primiti narudzbu. Naručilac ce smatrati da je svojim slanjem narudžbe , na osnovu potvrde o slanju, počeo rok za nabavku. Garantni rok za izvršene usluge (vazi za sve pumpe)je 6 mjeseci od dana pismene primopredaje pumpe poslije izvršene usluge , kod Naručioca.
----------	--

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Servisiranje pumpi	13.09.2024 09:25	19.09.2024 08:15	19.09.2024 08:15	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	DOO VODOVOD I KANALIZACIJA HERCEG NOVI servisiranje pumpi 50511000 - Usluge popravki i održavanja pumpi	12.000,00 EUR	2.520,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača da ispunjava uslove iz Zahtjeva , obrazac 2 Izjava je sastavni dio ponude	ESPD
Rok izvršenja ugovora je do procijenjene vrijendosti ili za period od godine dana, zavisno od toga koji uslov se prvi ispuni. Pojedinačna nabavka usluga , prema potrebi u obavljanju djelatnosti Naručioca je : 7 dana od dana prijema Narudžbe od strane Naručioca, do isporuke pumpe poslije izvršene usluge. (Ponuđač mora da obezbjedi neometanu komunikaciju emailom, uključujući i osoblje koje ce primiti narudzbu. Naručilac ce smatrati da je svojim slanjem narudžbe , na osnovu potvrde o slanju, počeo rok za nabavku.	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja je:30 dana od dana ispostavljanja računa za izvršenu uslugu	Rok plaćanja
Način plaćanja: Virmanski	Način plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora je fco naručilac magazin, Zelenika , Herceg Novi Po pismenom obavještenju narudzbe usluge , e-mailom , izvrsilac usluga dolazi sam po pumpe i vraća ih kod naručioca o svom trošku	Mjesto izvršenja ugovora
Garantni rok za izvršene usluge (vazi za sve pumpe)je 6 mjeseci od dana pismene primopredaje pumpe poslije izvršene usluge , kod Naručioca.	Garantni rok
Specifikacija uključuje: I. PUMPE ZA ČISTU VODU-hidroforske pumpe II. PUMPE ZA OTPADNU VODU-fekalne crpne stanice III. PUMPE ZA ČISTU VODU-prepumpne stanice IV. POTAPAJUĆE PUMPE ZA ČISTU VODU -PS Opačica Usluge remonta i vrijednost rezervnih djelova su razloženi po stavkama.	Drugi uslovi

Napomene pod 1,2,3 vaze za sv e iz tehnicke specifikacije. Napomena br.1: POPRAVKA PUMPNOG DIJELA obuhvata:demontažu,defektažu, čišćenje (uračunati trošak sitnog materijala, opravku i montažu tj.ugradnju novih rezervnih dijelova i materijala, ispitivanje i sl.) Napomena br.2: PREMOTAVANJE STATORA:obuhvata : demontažu el-motora, njegovu pripremu za viklovanje statora i izradu veza, lakiranje i pečenje statora,montažu i ispitivanje. U ponudi za ovu stavku ukalkulisati osim vrijednosti rada i potreban material kompletno (dinamolak žica, lak, izolacioni materijal,i dr.sitan materijal) Napomena br. 3: VRIJEDNOST REZERVNIH DJELOVA podrazumijeva samo nabavnu vrijednost bez uračunavanja usluge ugradnje. Po pismenom obavještenju narudzbe usluge , e-mailom ili fax-om , izvršilac usluga dolazi sam po pumpe, o svom trošku. Rok izvršenja usluge je 7 dana od dana prijema Narudžbe od strane Naručioca, do isporuke pumpe poslije izvršene usluge. Ponuđač mora da obezbjedi neometanu komunikaciju (konstantan Internet i sve sto treba za prijem putem fax-a, ukljucujući i osoblje koje ce primiti narudzbu. Naručilac ce smatrati da je svojim slanjem narudžbe , na osnovu potvrde o slanju, počeo rok za nabavku. Garantni rok za izvršene usluge (vazi za sve pumpe)je 6 mjeseci od dana pismene primopredaje pumpe poslije izvršene usluge , kod Naručioca. Ponuda se dostavlja za cjelinu.	Drugi uslovi
Rok vazenja ponude je: 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 12.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	I. PUMPE ZA ČISTU VODU-hidroforske pumpe Vrijednost usluge remonta i vrijednost rezervnih djelova Naveden je proizvođač, tip pumpe i snaga motora 1."grundfos"-Njemačka, vertikalna centrifugalna pumpa tip CR- 10-12,snaga motora 4kW :	popravka pumpnog dijela	1,00 kom
2	radno kolo	—	1,00 kom
3	mehanički zaptivač	—	1,00 kom
4	osovina		1,00 kom
5	ležaj		1,00 komplet
6	O-ring komplet		1,00 komplet
7	" Elektrokovina" Maribor, vertikalna centrifugalna pumpa tip VCV 50/12, snaga motora 3kW: premotavanje statora elektromotora	-	1,00 kom
8	popravka pumpnog dijela		1,00 kom
9	radno kolo		1,00 kom
10	zamjena sprovodnog kola		1,00 komplet
11	zamjena mehaničkog zaptivača		1,00 kom

12	zamjena osovine		1,00 kom
13	zamjena lezaja komplet		1,00 komplet
14	Zamjena O-ring komplet		1,00 komplet
15	zamjena čaura (lezajna i odstojna)		1,00 komplet
16	II PUMPE ZA OTPADNU VODU:-fekalne crpne stanice "FLIYGT" Švedska , potapajuća pumpa za otpadnu vodu , tip CP 3200, snaga motora 21kW	premotavanje statora el. motora	1,00 kom
17	popravka pumpnog dijela		1,00 kom
18	radno kolo		1,00 kom
19	mehanički zaptivač, donji		1,00 kom
20	mehanički zaptivač, gornji		1,00 kom
21	zaptivni prsten radnog kola		1,00 komplet
22	ležaji		1,00 komplet
23	O-ring zaptivač		1,00 komplet
24	ulje za hladjenje		1,00 litar
25	Kabl GN 4x6 mm2		1,00 m1
26	III PUMPE ZA ČISTU VODU - prepumpne stanice "WILO" Njemačka vertikalna centrifugalna pumpa tip MVI 9505/IPN 25, snaga motora 45 kW - premotavanje statora el. motora	premotavanje statora el. motora	1,00 kom
27	popravka pumpnog dijela		1,00 kom
28	- radno kolo	- radno kolo	1,00 kom
29	mehanički zaptivač	-	1,00 kom
30	osovina		1,00 kom
31	ležaj		1,00 komplet

32	MZT Skoplje, horizontalna centrifugalna pumpa tip C 4-6, snaga motora 18 kW	- Premotavanje statora el.motora	1,00 kom
33	popravka pumpnog dijela	-	1,00 kom
34	radno kolo		1,00 kom
35	osovina		1,00 kom
36	ležaj		1,00 komplet
37	konzola(veća)		1,00 kom
38	konzola (manja)		1,00 kom
39	štop piksna		1,00 kom
40	- čaura međustepena		1,00 kom
41	- zatezna navrtka		1,00 komplet
42	-semering		1,00 kom
43	-grafitno uže		1,00 m1
44	."WILO" Njemačka vertikalna centrifugalna pumpa MVI 7005/2PN25, snaga motora 30kW	- Premotavanje statora el.motora	1,00 kom
45	- Popravka pumpnog dijela		1,00 kom
46	- radno kolo		1,00 kom
47	- mehanički zaptivač		1,00 kom
48	- osovina		1,00 kom
49	-Ležaj		1,00 komplet
50	IV .POTAPAJUĆE PUMPE ZA ČISTU VODU - PS Opačica 1. PLEUGER Njemačka, potapajuća 4-stepena pumpa, tip PN104-4a+M8-930-2, snaga motora 83kW	- premotavanje statora el.motora	1,00 kom
51	- Popravka pumpnog dijela		1,00 kom

52	- klizni radijalni ležaj		1,00 komplet
53	- aksijalni ležaj		1,00 kom
54	- rotorska čaura		1,00 komplet
55	- mehanički zaptivač		1,00 kom
56	- radno kolo		1,00 kom
57	-zaptivni prsten		1,00 kom
58	- ležaj međustepena		1,00 kom
59	- zaštitna čaura osovine		1,00 kom
60	VOGEL - Austrija, potapajuća 4-stepena pumpa, tip TV 103-4/1 NN KFR 9302S snaga motora 93kW	- premotavanje statora el.motora	1,00 kom
61	- Popravka pumpnog dijela		1,00 kom
62	- klizni radijalni ležaj		1,00 komplwt
63	- aksijalni ležaj		1,00 kom
64	- rotorska čaura		1,00 komplet
65	- mehanički zaptivač		1,00 kom
66	radno kolo		1,00 kom
67	-zaptivni prsten		1,00 kom
68	- ležaj međustepena		1,00 kom
69	- zaštitna čaura osovine		1,00 kom