

Zeta-Energy doo
Glavica bb, Danilovgrad
10.1.2024.godine

U skladu sa članom 4 Pravilnika o sprovođenju jednostavnih nabavki, postupajući po zahtjevu zainteresovanog lica za pojašnjenje Zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku rezervnih dijelova za elektrane, Službenik za javne nabavke objavljuje sledeće:

Pitanje 1:

Poštovani,

Da li nam možete reći ko je proizvođač ventila? Da li je u pitanju Rexroth? Hidraulični ventil brzog zatvaranja sa senzorom Ventil: 4WMR6 D32/MA Senzor: CSP - M1 - 01 Da li imate tehnički list ili natpisnu poču od ventila, pošto je teško zaključiti iz opisa o kom ventilu se radi.
Pozdrav, Elko Tim

Odgovor 1:

Proizvođač predmetnog ventila je Poljski PONAR Wadowice, tip: 4WMR6 D32/MA, sa max radnim pritiskom $p=35\text{MPa}$.

Ventil je tipa "špulna ventil (spool valve)", i čisto je mehanički pogonjen. Dakle, nema elektro magnet na sebi.

Na drugoj strani ventila se nalazi bezkontaktni dvopoložajni senzor ventila PNP tipa (4 pin-a), tip: CSP-M1-01, radni napon 24VDC.

Na žalost, nemamo tehnički list od ventila. Svi podaci koje Vam dostavljam su sa pločica ventila i senzora.

Službenik za javne nabavke Mirko Bjelica

