

PREGLED POSTUPKA #79837

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JZU DOM ZDRAVLJA BAR
PIB	02015137
E-mail	domzdravljabar@t-com.me
Telefon	030/311-001
Internet adresa	domzdravljabar.com
Fax	030/314-748
Adresa	Jovana Tomaševića 32
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka klima uređaja
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Nerma Kalamperović
Kontakt	030 314 748
Datum objave	02.10.2024. 11:00

Napomena	Ugovor se zaključuje na procijenjenu vrijednost. S obzirom na to da Naručilac ne može sa sigurnošću predvidjeti tačan broj neophodnih roba tokom trajanja ugovora, u specifikaciji je navedena jedinična mjera, shodno članu 87 stav 6 Zakona o javnim nabavkama ("Sl.list CG" broj 074/19, 003/23, 011/23) koji glasi: "Ako se zbog specifičnosti predmeta javne nabavke , ne može odrediti tačna količina predmeta nabavke, predmet nabavke se određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, s obzirom na ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke"; Naručilac će sa izabranim ponuđačem zaključiti ugovor u iznosu procijenjene vrijednost predmetne nabave; Isporuka ce se vršiti sukcesivno prema potrebama Naručioca.
----------	--

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka klima uređaja	02.10.2024 11:00	07.10.2024 07:30	07.10.2024 07:30	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	JZU DOM ZDRAVLJA BAR Nabavka klima uređaja 39717200 - Klima uređaji 42512300 - Uređaji za grijanje, provjetravanje i klimatizaciju	8.264,46 EUR	1.735,54 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ispunjenost uslova ponuđač može da dokazuje dokazima izdatim od nadležnih organa, ili potpisanom i ovjerenom Izjavom na Obrascu 2, koji je dužan da dostavi u ponudi, a koja čini sastavni dio Zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke. U predmetnom postupku može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije u sukobu interesa sa licima navedenim u zahtjevu. Ponuđač to potvrđuje potpisanom i ovjerenom Izjavom koji je dužan da dostavi u ponudi, a koja čini sastavni dio Zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke.	Drugi uslovi
Ugovor se zaključuje na period od godinu dana ili do utroška procijenjene vrijednosti, u zavisnosti šta prvo nastupi kao okolnost;	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana od dana dostavljanja fakture	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja
Troškovi prevoza robe do naručioca su obaveza dobavljača.	Drugi uslovi
Roba mora biti isporučena u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom, a faktura mora biti uredna, odnosno u skladu sa isporučenom robom, ponudom i zaključenim ugovorom.	Uslovi plaćanja

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 8.264,46 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Klima uređaj 12	Tip: inverter; Kapacitet klima uređaja 12000; kapacitet hlađenja: 3520W; Kapacitet grijanja: 3810W; Freon: R32; SEER koeficijent: 6.1; SCOP koeficijent: 4; Protok vazduha: 520 m3/h; Nivo buke unutrašnje jedinice: 38 Db; Boja: bijela	1,00 komad
2	Klima uređaj 18	Energetska klasa hlađenja A++; SEER koeficijent: 7,1; SCOP koeficijent: 4; Nivo buke unutrašnje jedinice: 44 Db; freon: R32; Protok vazduha: 840 m3/h;	1,00 komad