

Broj: D 22-426/24- 685

03. oktobar 2024. godine

Na osnovu člana 4 stav 5 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023, 020/23 od 22.02.2023, 036/23 od 29.03.2023) Naručilac objavljuje:.

POJAŠNJENJE

Zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke, šifra postupka 79016 od 27.9.2024 . godine za nabavku, isporuku, ugradnju i puštanje u rad dizel električnog agregata

PITANJE 1

Molimo Vas za pojašnjenje koje se odnosi na stavku 2 tehničke specifikacije: Ispitivanje kompletnog DEA postrojenja pitanje glasi: 1. Dio „Procedura za ispitivanje ove opreme je definisana ZJPTT/1987/EN-1 ili ekvivalentno (ažuriranom) procedurom” nije u skladu sa važećim međunarodnim standardom ISO 8528 po kojem se testira agregat prije isporuke u ovom slučaju za režim rada Emergency Standby Power (ESP), na osnovu koga proizvođač dizel elektro agregat dobija CE sertifikat. Podsjećamo da se ovaj protokol odnosi na SFRJ 1987 godine. Ovime smatramo da se ovaj standard ne može naći u tački 2 Vašeg poziva. 2. Dio „Ispitivanje kompletnog DEA postrojenja na opterećenje 0-80%, 0-40% i 0-20% iz „hladnog“ starta upotrebom odgovarajuće atestirane opreme za opterećenje uz odgovarajući monitoring parametara opreme u skladu sa procedurom za ispitivanje ove vrste opreme. Ispitivanje vrši nezavisna ovlašćena firma.“ ostavlja nejasnoću sa kojim uređajem i na koji način se to radi. Ukoliko se koristi uređaj LOAD BANK koji ispituje opterećenje dizel elektro agregata pri $\cos\phi=1$, što znači da pomenuti uređaj uključuje omske potrošače po traženim stepenima, to predstavlja značajno odstupanje od testa proizvođača opreme urađenog pri promenljivom opterećenju i $\cos\phi=0,8$ urađenog u atestiranoj evropskoj laboratoriji na osnovu kojeg dobija CE sertifikat i u skladu sa ISO 8528.. To znači da neko sa manje kvalifikacija i manje tehničke opreme, a uz to i ne prema važećim standardima, treba da ispituje isporučeni agregat koji će svakako dobiti pri isporuci ATEST proizvođača opreme. Ovim tačkama 1 i 2 smatramo da se tačka 2 treba ukoniti iz Vašeg Poziva.

ODGOVOR

Naručilac će izvršiti izmjenu zahtjeva za dostavljanje ponuda, koja će biti objavljena na CeJN-u.

PITANJE 2

Da li nam možete pojasniti proceduru ZJPTT / 1987/ EN-1 za ispitivanje ili dati na uvid, obzirom da ista nije javno dostupna? Takođe smo mišljenja, da ispitivanje treba da se radi prema opšteprihvaćenom međunarodnom standardu ISO 8528, na osnovu kojeg se definiše Emergency Standby Power (ESP) kod svih evropskih proizvođača. Takođe treba uzeti u obzir da je ispunjanje standarda ISO 8528 je

osnova za dobijanje CE sertifikata. Takodje, ostaje nejasno, zbog čega je potrebno raditi testiranje i pod kojim uslovima, obzirom da sami agregat dolazi atestiran od strane proizvođača?

ODGOVOR

Naručilac će izvršiti izmjenu zahtjeva za dostavljanje ponuda, koja će biti objavljena na CeJN-u.

PITANJE 3

Nakon obilaska lokacije i uvida u postojeće stanje mjesta gdje se planira postaviti agregat, imamo par nedoumica pa Vas molimo za pojašnjenje za sljedeće stavke: 1. U okviru tehničke specifikacije stavka br.1 Dizel električni agregat „Energo global“ EG82 ili ekvivalent je navedeno da je „ATS integrisan u okviru agregata“. Uvidom na lice mjesta utvrđeno je da je ATS kontaktorska grupa već instalirana u GRO (glavnoj razvodnoj tabli) agregata. Samim tim nejasan je zahtjev, odnosno navedena stavka nije dobro definisana. 2. U okviru tehničke specifikacije stavka br.3 Nabavka materijala i ugradnja panelne ograde, nije jasno definisano na koji način je zamišljeno da se postavi ograda jer se, uvidom na lokaciju, sa jedne strane nalazi toplotna pumpa, a sa druge strane je zgrada (objekat Opštine) pa se sama ograda ne može postaviti kao što je zahtjevom traženo „po 2m sa svake strane“. Betonska površina planirana za postavljanje agregata je dimenzija 2,6m x 2,2m a oko nje je zemlja. Potrebno je definisati izgled ograde i način postavljanja iste sa predmjerom radova. 3. U okviru tehničke specifikacije stavka br.4 Povezivanje agregata, uvidom na lokaciju, ustanovljeno je da su energetske i signalne kablove postavljene na betonsku podlogu, prema određenom tipu agregata, stoga smatramo da je ovaj postupak jednostavne nabavke potrebno poništiti, iz razloga što se favorizuje jedan ponuđač što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

ODGOVOR

Naručilac će izvršiti izmjenu zahtjeva za dostavljanje ponuda, koja će biti objavljena na CeJN-u.

Službenik za javne nabavke

Dijana Milačić

Dijana Milačić