Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka i ugradnja pumpi za fekalnu vodu na vojnom aerodromu „Knjaz Danilo“ u Golubovcima

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

MINISTARSTVO ODBRANE

PIB:

02011298

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Obuka: Ponuđač je dužan da izvrši obuku lica koja će biti zadužena za rukovođenjem pumpi.	Drugi uslovi
Rok isporuke: 30 dana od dana zaključivanja ugovora.	Drugi uslovi

U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde: nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da: je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište Dokazivanje uslova za obavljanje djelatnosti Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat je dužan da posjeduje: minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora; Dokazivanje stručne i tehničke sposobnosti Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se: dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom, odnosno da ima najmanje jedno zaposleno lice - ovlašćeni inženjer struke (djelatnost) elektrotehničke za izvođenje radova na elektro instalacijama jake struje i najmanje jedno zaposleno lice - ovlašćeni inženjer struke (djelatnost) mašinske za izvođenje mašinskih radova.	Stručna i tehnička sposobnost
Garantni rok: U trajanju od 24 mjeseca od dana isporuke i ugradnje.	Garantni rok

Garancija kvaliteta: Ponuđač garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka. Kvalitet robe mora u svemu zadovoljavati tehničke i funkcionalne karakteristike koje je ponuđač naveo u prihvaćenoj ponudi. Na isporučenu robu Naručilac zahtijeva proizvođačke garancije, kao i da prilikom isporuke, za stavku 1 iz tehničke specifikacije, dostavi katalog proizvođača i ATEX 1062X sertifikat. Takođe, ponuđač je dužan da uz isporuku robe dostavi potpisane i ovjerene garantne listove, uputstva za pravilnu upotrebu i osnovno održavanje na crnogorskom jeziku odnosno jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori. Garancija na isporučenu robu pokriva redovni servis u skladu sa uputstvima proizvođača kao i popravku robe ili eventualnu zamjenu iste, ukoliko roba pretrpi promjene u funkcionisanju ili oštećenja, a koja nisu prouzrokovana nepropisnim načinom korišćenja. Rok za popravku ne može biti duži od 10 dana od dana prijema poziva od strane Naručioca (telefon, faks, elektronskim putem), a rok za zamjenu robe ne može biti duži od 15 dana od dana prijema poziva od strane Naručioca. Ponuđač je dužan da, za vrijeme trajanja garantnog roka, vrši besplatno otklanjanje nedostataka nastalih normalnom upotrebom robe, odnosno upotrebom robe u skladu sa uputstvima proizvođača, kao i da obezbijedi rezervne djelove za period od 10 godina od dana ugradnje.	Drugi uslovi

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Od strane za to ovlašćenog lica naručioca, u mjestu isporuke, prilikom isporuke i prijema robe kroz provjeru kvantiteta i kvaliteta ugovorene robe na način da će se kvantitativna kontrola sprovesti prebrojavanjem isporučene robe, a kontrola kvaliteta, uvidom u isporučenu robu i zahtijevanu-dostavljenu propratnu dokumentaciju provjerom usklađenosti datih tehničkih svojstava robe sa zahtijevanim, ugovorenim tehničkim karakteristikama predmetne robe, kao i putem probnog rada na prijemu. Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlašćeno lice naručioca u mjestu isporuke izvrši kvalitativan i kvantitativan prijem robe sa njenom ugradnjom, što se potvrđuje zapisnikom o prijemu, koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Izabranog ponuđača. Ukoliko ovlašćeno lice Naručioca ustanovi da isporučena roba ne odgovara robi ugovorenih karakteristika i/ili ima očiglednih oštećenja i problema u funkcionisanju, sačinjava zapisnik o reklamaciji u prisustvu ovlašćenog lica izabranog ponuđača, a izabrani ponuđač se obavezuje da istu o svom trošku vrati i zamijeni robom ugovorenih karakteristika u roku od 15 dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde: organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi

Privredni subjekat treba da: posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Dokazivanje uslova za obavljanje djelatnosti Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke). Shodno članu 135, a u vezi člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20) ponuđač, privredno društvo, treba da dostavi: Licencu projektanta i izvođača radova za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, koju izdaje Ministarstvo održivog razvoja i turizma.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Rok plaćanja: U roku od 30 dana od dana prijema fakture i potpisanog Zapisnika o izvršenoj isporuci i ugradnji predmetne robe.	Rok plaćanja
Mjesto isporuke: Vojni aerodrom „Knjaz Danilo“ Golubovci.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Obuka: Ponuđač je dužan da izvrši obuku lica koja će biti zadužena za rukovođenjem pumpi.	Drugi uslovi
Mjesto isporuke: Vojni aerodrom „Knjaz Danilo“ Golubovci.	Drugi uslovi
Rok isporuke: 30 dana od dana zaključivanja ugovora.	Drugi uslovi
Rok plaćanja: U roku od 30 dana od dana prijema fakture i potpisanog Zapisnika o izvršenoj isporuci i ugradnji predmetne robe.	Rok plaćanja
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja

Garancija kvaliteta: Ponuđač garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka. Kvalitet robe mora u svemu zadovoljavati tehničke i funkcionalne karakteristike koje je ponuđač naveo u prihvaćenoj ponudi. Na isporučenu robu Naručilac zahtijeva proizvođačke garancije, kao i da prilikom isporuke, za stavku 1 iz tehničke specifikacije, dostavi katalog proizvođača i ATEX 1062X sertifikat. Takođe, ponuđač je dužan da uz isporuku robe dostavi potpisane i ovjerene garantne listove, uputstva za pravilnu upotrebu i osnovno održavanje na crnogorskom jeziku odnosno jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori. Garancija na isporučenu robu pokriva redovni servis u skladu sa uputstvima proizvođača kao i popravku robe ili eventualnu zamjenu iste, ukoliko roba pretrpi promjene u funkcionisanju ili oštećenja, a koja nisu prouzrokovana nepropisnim načinom korišćenja. Rok za popravku ne može biti duži od 10 dana od dana prijema poziva od strane Naručioca (telefon, faks, elektronskim putem), a rok za zamjenu robe ne može biti duži od 15 dana od dana prijema poziva od strane Naručioca. Ponuđač je dužan da, za vrijeme trajanja garantnog roka, vrši besplatno otklanjanje nedostataka nastalih normalnom upotrebom robe, odnosno upotrebom robe u skladu sa uputstvima proizvođača, kao i da obezbijedi rezervne djelove za period od 10 godina od dana ugradnje.	Drugi uslovi

Privredni subjekat treba da: posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Dokazivanje uslova za obavljanje djelatnosti Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke). Shodno članu 135, a u vezi člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20) ponuđač, privredno društvo, treba da dostavi: Licencu projektanta i izvođača radova za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, koju izdaje Ministarstvo održivog razvoja i turizma.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Garantni rok: U trajanju od 24 mjeseca od dana isporuke i ugradnje.	Garantni rok
Privredni subjekat je dužan da posjeduje: minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora; Dokazivanje stručne i tehničke sposobnosti Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se: dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom, odnosno da ima najmanje jedno zaposleno lice - ovlašćeni inženjer struke (djelatnost) elektrotehničke za izvođenje radova na elektro instalacijama jake struje i najmanje jedno zaposleno lice - ovlašćeni inženjer struke (djelatnost) mašinske za izvođenje mašinskih radova.	Stručna i tehnička sposobnost

Privredni subjekat treba da: je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište Dokazivanje uslova za obavljanje djelatnosti Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde: nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Od strane za to ovlašćenog lica naručioca, u mjestu isporuke, prilikom isporuke i prijema robe kroz provjeru kvantiteta i kvaliteta ugovorene robe na način da će se kvantitativna kontrola sprovesti prebrojavanjem isporučene robe, a kontrola kvaliteta, uvidom u isporučenu robu i zahtijevanu-dostavljenu propratnu dokumentaciju provjerom usklađenosti datih tehničkih svojstava robe sa zahtijevanim, ugovorenim tehničkim karakteristikama predmetne robe, kao i putem probnog rada na prijemu. Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlašćeno lice naručioca u mjestu isporuke izvrši kvalitativan i kvantitativan prijem robe sa njenom ugradnjom, što se potvrđuje zapisnikom o prijemu, koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Izabranog ponuđača. Ukoliko ovlašćeno lice Naručioca ustanovi da isporučena roba ne odgovara robi ugovorenih karakteristika i/ili ima očiglednih oštećenja i problema u funkcionisanju, sačinjava zapisnik o reklamaciji u prisustvu ovlašćenog lica izabranog ponuđača, a izabrani ponuđač se obavezuje da istu o svom trošku vrati i zamijeni robom ugovorenih karakteristika u roku od 15 dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde: organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Izjava privrednog subjekta	ESPD

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
19999.00	1	Demontaža postojećih utopnih fekalnih pumpi	Demontaža postojećih utopnih fekalnih pumpi tip: Elektrokovina 5,5KW u upojnoj jami na dubini od cc 6m. U cijenu uračunati i ispumpavanje fekalnih voda i stvaranje uslova za zamjenu pumpi.	2.00	Komplet

19999.00	2	Nabavka i ugradnja novih utopnih fekalnih pumpi	Nabavka i ugradnja novih utopnih fekalnih pumpi, po uzoru na postojeće, sljedećih karakteristika: Radna tačka 1 2 3 Kapacitet l/s 5 30 43 Napor m 15,5 10,2 7 - Efikasnost u srednjoj (nominalnoj) radnoj tački ne smije biti manji od 68%, Napomena: radna tačka može odstupati za fiksni protok do +/- 5% u pogledu napora, obavezno priložiti radni dijagram sa prikazanim radnim tačkama i efikasnost pumpe; - Minimanlni slobodni prolaz krutih čestica kroz pumpu minimalno 80mm, radno kolo jednokanalno otvoreno; - Sa donje strane radnog kola mora postojati spiralna nazubljena ploča-sjeckalica koja omogućava da se vlaknasti materijali usitne i ne zagušuju pumpu - Nominalna snaga elektromotora (P-2) do 6 kW, 4 polni (do 1470o/min), 3x400V; - Klasa efikasnosti motora IE3, 50Hz; - Klasa izolacije namotaja H; - Dužina energetskog i signalnog kabla 10m; - Elektromotor opremljen sondom za detekciju prodora vlage u komori mehaničkog zaptivača i senzorom za zaštitu od pragrijavanja namotaja; - Pumpa mora posjedovati dvostruki mehanički zaptivač: • Sa strane medijuma SiC-SiC- obavezno zaptivna lica od silicijum karbida • Sa strane elektromotora- zaptivna lica po preporuci proizvođača. -Kućište hidraulike pumpe, kućište elektromotora, radnog kola habajuće ploče- sivi liv GG25. Vratilo, uške za manipilaciju pumpom i šrafovi- nerđajući čelik. -Pumpa mora biti namijenjena za ugradnju na postolje preko jedne vođice 2” (ugrađuje se na postojeće postolje za mokru fiksnu ugradnju DN100 sa koljenom 90 stepeni). -Pumpe moraju imati ATEX 1062X sertifikat.	2.00	Komplet

19999.00	3	Nabavka i ugradnja komplet elektro-ormara po uzoru na postojeći.	Ormar treba da obezbijedi automatski rad dvije utopne fekalne pumpe. Elektro-ormar mora biti izrađen IP 68 sa svim potrebnim zaštitama i TDM relejima za detekciju prodora vode u kućištu motora. Signalni kablovi sa sondama ili plovcima za paljenje i gašenje pumpnih agregata. Takođe, mora imati tajmrer za smjenu rada pumpi i sve potrebne zaštite.	2.00	Komplet
	4	Demontaža starog usponskog cjevovoda, nabavka i ugradnja novog sa povezivanjem na instalaciju prečnika Φ100.	Demontaža starog usponskog cjevovoda, nabavka i ugradnja novog sa povezivanjem na instalaciju prečnika Φ100.	10.00	m
	5	Demontaža starog koljena sa stopom DN100 PN 10 i ugradnja novog	Demontaža starog koljena sa stopom DN100 PN 10 i ugradnja novog.	2.00	Kom
	6	Demontaža starih nepovratnih ventila DN100 PN10 i ugradnja novih	Demontaža starih nepovratnih ventila DN100 PN10 i ugradnja novih.	2.00	Kom
	7	Demontaža starih zasun ventila DN100 PN10 i ugradnja novih	Demontaža starih zasun ventila DN100 PN10 i ugradnja novih.	2.00	Kom
	8	Demontaža starog T komada DN100 PN10 i ugradnja novog	Demontaža starog T komada DN100 PN10 i ugradnja novog.	1.00	Kom
	9	Izrada crteža izvedenog stanja	Izrada crteža izvedenog stanja.	1.00	Paušalno

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
19999.00	1	Demontaža postojećih utopnih fekalnih pumpi	Demontaža postojećih utopnih fekalnih pumpi tip: Elektrokovina 5,5KW u upojnoj jami na dubini od cc 6m. U cijenu uračunati i ispumpavanje fekalnih voda i stvaranje uslova za zamjenu pumpi.	2.00	Komplet

19999.00	2	Nabavka i ugradnja novih utopnih fekalnih pumpi	Nabavka i ugradnja novih utopnih fekalnih pumpi, po uzoru na postojeće, sljedećih karakteristika: Radna tačka 1 2 3 Kapacitet l/s 5 30 43 Napor m 15,5 10,2 7 - Efikasnost u srednjoj (nominalnoj) radnoj tački ne smije biti manji od 68%, Napomena: radna tačka može odstupati za fiksni protok do +/- 5% u pogledu napora, obavezno priložiti radni dijagram sa prikazanim radnim tačkama i efikasnost pumpe; - Minimanlni slobodni prolaz krutih čestica kroz pumpu minimalno 80mm, radno kolo jednokanalno otvoreno; - Sa donje strane radnog kola mora postojati spiralna nazubljena ploča-sjeckalica koja omogućava da se vlaknasti materijali usitne i ne zagušuju pumpu - Nominalna snaga elektromotora (P-2) do 6 kW, 4 polni (do 1470o/min), 3x400V; - Klasa efikasnosti motora IE3, 50Hz; - Klasa izolacije namotaja H; - Dužina energetskog i signalnog kabla 10m; - Elektromotor opremljen sondom za detekciju prodora vlage u komori mehaničkog zaptivača i senzorom za zaštitu od pragrijavanja namotaja; - Pumpa mora posjedovati dvostruki mehanički zaptivač: • Sa strane medijuma SiC-SiC- obavezno zaptivna lica od silicijum karbida • Sa strane elektromotora- zaptivna lica po preporuci proizvođača. -Kućište hidraulike pumpe, kućište elektromotora, radnog kola habajuće ploče- sivi liv GG25. Vratilo, uške za manipilaciju pumpom i šrafovi- nerđajući čelik. -Pumpa mora biti namijenjena za ugradnju na postolje preko jedne vođice 2” (ugrađuje se na postojeće postolje za mokru fiksnu ugradnju DN100 sa koljenom 90 stepeni). -Pumpe moraju imati ATEX 1062X sertifikat.	2.00	Komplet

19999.00	3	Nabavka i ugradnja komplet elektro-ormara po uzoru na postojeći.	Ormar treba da obezbijedi automatski rad dvije utopne fekalne pumpe. Elektro-ormar mora biti izrađen IP 68 sa svim potrebnim zaštitama i TDM relejima za detekciju prodora vode u kućištu motora. Signalni kablovi sa sondama ili plovcima za paljenje i gašenje pumpnih agregata. Takođe, mora imati tajmrer za smjenu rada pumpi i sve potrebne zaštite.	2.00	Komplet
	4	Demontaža starog usponskog cjevovoda, nabavka i ugradnja novog sa povezivanjem na instalaciju prečnika Φ100.	Demontaža starog usponskog cjevovoda, nabavka i ugradnja novog sa povezivanjem na instalaciju prečnika Φ100.	10.00	m
	5	Demontaža starog koljena sa stopom DN100 PN 10 i ugradnja novog	Demontaža starog koljena sa stopom DN100 PN 10 i ugradnja novog.	2.00	Kom
	6	Demontaža starih nepovratnih ventila DN100 PN10 i ugradnja novih	Demontaža starih nepovratnih ventila DN100 PN10 i ugradnja novih.	2.00	Kom
	7	Demontaža starih zasun ventila DN100 PN10 i ugradnja novih	Demontaža starih zasun ventila DN100 PN10 i ugradnja novih.	2.00	Kom
	8	Demontaža starog T komada DN100 PN10 i ugradnja novog	Demontaža starog T komada DN100 PN10 i ugradnja novog.	1.00	Kom
	9	Izrada crteža izvedenog stanja	Izrada crteža izvedenog stanja.	1.00	Paušalno