

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Isporuka, ugradnja i puštanje u rad dizel električnog agregata

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

OPŠTINA ZETA

PIB:

02647109

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora odnosno isporuke je 45 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je sjedište JU „ Centar za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite za Opštinu Zeta", na adresi Anovi, ulica XII , br.13 , 81304 Golubovci.	Mjesto izvršenja ugovora

Rok plaćanja je 30 dana od dana potpisivanja zapisnika o puštanju u rad i primopredaje i dostavljanja fakture koja je prihvaćena i potvrđena od strane ovlašćenog predstavnika Naručioca.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponudlač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).	Način plaćanja
Garantni rok na isporučenu opremu i materijal i izvedene radove: ne manje od 2 godine od dana potpisivanja zapisnika o puštanju u rad i primopredaje.	Garantni rok
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponudča o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponudča, koja se sačinjava na obrascu 2. (član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23 i 114/23)).	Drugi uslovi
U postupku nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke), što se dokazuje dostavljanjem: Licence projektanta i izvođača radova izdata od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019-ispr., 82/2020, 086/22 i 004/23).	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) i stručnom osposobljenosti (licenca, ovlašćenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije): minimum jedan diplomirani inženjer elektrotehnike smjer energetika, koji posjeduje licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019-ispr., 82/2020, 086/22 i 004/23) i da je član Inženjerske komore Crne Gore;	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Tehnički list, izvod iz kataloga, fabričke ateste za ponuđenu opremu.	Drugi uslovi
Odabrani ponuđač je dužan da prilikom isporuke dostavi uputstvo za rad i održavanje na crnogorskom jeziku i da izvrši obuku osoblja Naručioca u trajanju od jednog dana.	Drugi uslovi
Odabrani ponuđač je dužan da izvrši ispitivanje i da dostavi atest izdat od strane ovlašćene organizacije za ugrađenu opremu.	Drugi uslovi

Dokazivanje ekvivalentnosti - za stavke koje u dijelu "bitne karakteristike predmeta nabavke" imaju "naziv brenda ili ekvivalentno", u slučaju da ponuđač nudi ekvivalent on mora precizno navesti naziv ekvivalenta odnosno robnu marku i naziv drugog proizvođača. Naime, pored traženih proizvoda ponuđači mogu, shodno članu 88 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG", br. 74/19, 03/23 i 11/23), ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, koja je sastavni dio dokumentacije, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Obzirom da je Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti („Sl. list CG", br. 53/11 i 33/14) propisano da se ekvivalentnost proizvoda (istovjetnost tehničkih zahtjeva za proizvode) dokazuje ispravama o usaglašenosti, ponuđači su dužni dostaviti dokaz - ispravu o usaglašenosti, odnosno deklaraciju proizvođača o usaglašenosti, u slučaju da ponuđač ne nudi proizvode tražene tehničkom specifikacijom predmeta nabavke.	Drugi uslovi
--	--------------

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora odnosno isporuke je 45 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je sjedište JU „ Centar za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite za Opštinu Zeta", na adresi Anovi, ulica XII , br.13 , 81304 Golubovci.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana od dana potpisivanja zapisnika o puštanju u rad i primopredaje i dostavljanja fakture koja je prihvaćena i potvrđena od strane ovlaštenog predstavnika Naručioca.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača. Žiro račun:_____ Banka:_____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).	Način plaćanja

Garantni rok na isporučenu opremu i materijal i izvedene radove: ne manje od 2 godine od dana potpisivanja zapisnika o puštanju u rad i primopredaje. (Ponudáč je obavezan da precizira garantni rok).	Garantni rok
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponudáča o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponudáča, koja se sačinjava na obrascu 2. (član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23 i 114/23)).	Drugi uslovi
U postupku nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke), što se dokazuje dostavljanjem: Licence projektanta i izvođača radova izdata od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019-ispr., 82/2020, 086/22 i 004/23).	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) i stručnom osposobljenosti (licenca, ovlašćenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije): minimum jedan diplomirani inženjer elektrotehnike smjer energetika, koji posjeduje licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019-ispr., 82/2020, 086/22 i 004/23) i da je član Inženjerske komore Crne Gore; minimum 1 lice koje posjeduje ovlašćenje izdato od proizvođača ili ovlašćenog zastupnika, ovlašćenog partnera ili distributera opreme koju nudi u svojoj ponudi, da je isto ovlašćeno za montažu i servis predmetne opreme. Ukoliko je ovlašćenje izdato od ovlašćenog zastupnika, ovlašćenog partnera ili distributera, potrebno je dostaviti dokaz da je isti ovlašćen od strane proizvođača za davanje ovlašćenja.	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je za ponuđenu opremu dužan da dostavi tehnički list, izvod iz kataloga kao i fabričke ateste uključujući i ispitivanje agregata na opterećenje u skladu sa standardom ISO 8528.	Drugi uslovi
Odabrani ponuđač je dužan da prilikom isporuke dostavi uputstvo za rad i održavanje na crnogorskom jeziku i da izvrši obuku osoblja Naručioca u trajanju od jednog dana.	Drugi uslovi
Odabrani ponuđač je dužan da izvrši ispitivanje i da dostavi atest izdat od strane ovlašćene organizacije za ugrađenu opremu.	Drugi uslovi

Dokazivanje ekvivalentnosti - za stavke koje u dijelu "bitne karakteristike predmeta nabavke" imaju "naziv brenda ili ekvivalentno", u slučaju da ponuđač nudi ekvivalent on mora precizno navesti naziv ekvivalenta odnosno robnu marku i naziv drugog proizvođača. Naime, pored traženih proizvoda ponuđači mogu, shodno članu 88 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“, br. 74/19, 03/23 i 11/23), ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, koja je sastavni dio dokumentacije, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Obzirom da je Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti („Sl.list CG“, br. 53/11 i 33/14) propisano da se ekvivalentnost proizvoda (istovjetnost tehničkih zahtjeva za proizvode) dokazuje ispravama o usaglašenosti, ponuđači su dužni dostaviti dokaz - ispravu o usaglašenosti, odnosno deklaraciju proizvođača o usaglašenosti, u slučaju da ponuđač ne nudi proizvode tražene tehničkom specifikacijom predmeta nabavke.	Drugi uslovi
Odabrani ponuđač je dužan da dizel električni agregat (DEA) postavi na betonsko postolje i poveže na instalaciju koji su već urađeni po svemu u skladu sa Glavnim projektom izgradnje objekta Odabrani ponuđač je u obavezi da za pravilnu instalaciju agregata koji nudi, ukoliko je potrebno, izvrši određena prilagođavanja u odnosu na već izvedene radove o svom trošku.	Drugi uslovi

Dobavljač garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka. Dobavljač garantuje kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki nedostatak ili izvrši zamjenu, koji nije posledica nepravilnog rukovanja Naručioca. Dobavljač se obavezuje da u periodu trajanja garantnog roka u slučaju nastanka kvara u roku od 48 sata po prijemu pisanog obavještenja o nastalom kvaru, pristupi intervenciji na otklanjanju kvara. Rok za otklanjanje kvara iznosi 3 dana od dana odziva. U slučaju težeg kvara, ukoliko je za otklanjanje kvara potrebno više od 3 dana, Dobavljač je dužan da Naručiocu dostavi pisani zahtjev za produženje roka za otklanjanje nastalog kvara sa obrazloženjem, na koji Naručilac daje saglasnost.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan dostaviti potvrdu/izjavu da za agregat postoji ovlašćeni servis na teritoriji Crne Gore sa nazivom i adresom servisa. Potrebno je uz izjavu dostaviti dokaz da je navedeni servis ovlašćen od strane proizvođača, ovlašćenog zastupnika, ovlašćenog partnera ili distributera, odnosno potrebno je dostaviti autorizaciju proizvođača, ovlašćenog zastupnika, ovlašćenog partnera ili distributera za ovlašćeni servis. Ukoliko ponuđač dostavi ovlašćenje izdato od strane ovlašćenog zastupnika, ovlašćenog partnera ili distributera, potrebno je da dostavi i dokaz da je isti ovlašćen za davanje ovlašćenja servisu za teritoriju Crne Gore.	Drugi uslovi

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlašćena lica Naručioca u mjestu isporuke izvrše kvalitativan i količinski prijem, što se potvrđuje zapisnikom, koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Dobavljača. Ako se zapisnički utvrdi da agregat koji je Dobavljač isporučio naručiocu ima nedostatke u kvalitetu i očiglednih grešaka, Dobavljač mora iste otkloniti nakasnije u roku od 7 dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji, a ukoliko to ne učini ili ako se ista ili slična greška ponovi, Dobavljač mora agregat zamijeniti novim koje ima jednake ili bolje tehničke karakteristike. Naručilac je u obavezi da svaki nedostatak ili kvar na agregatu pisano prijavi Dobavljaču odmah po nastanku ili saznanju. Prijavu može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik Naručioca.	Drugi uslovi
---	--------------

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

21487.60	1	Dizel električni agregat "ENERGO GLOBAL" EG 82 I ili ekvivalent	• Snaga 82,5kVA/66 kW u stand-by režimu rada • Snaga 75kVA/60kW u režimu trajnog rada • Master silent zvučno izolovan, anti vibraciona verzija, nivo buke 63 DbA na 7 metara, CE deklaracija; • 1500 obr/min, vođeno hlađenje; regulacija broja obrtaja • Sinhroni alternator, IP 23, broj polova 4, 50Hz, broj faza 3+N, AVR (automatic voltage regulation) +/-1% • ATS integrisan u okviru agregata • Težina praznog DEA 1300 kg • Dimenzije 2550x1000x1503 cm • Integralni rezervoar 200 l na osnovnom kućištu • Autonomija 16 h • Grljač motora • Starter akumulator 12VDC/100Ah, sa punjačem • Taster general stop, za gašenje u slučaju nužde • Ulje i antifriz (-20 °C) za normalan rad agregata Rezervoar je smješten u bazi agregata, sa ugrađenim davačem i pokazivačem nivoa goriva. Kućiste agregata je izrađeno od pocinkovanog lima, oblikovanog na presi i pričvršćeno za bazu. Elektrostatički farbano nanosom praha. Kućiste opremljeno sa kukama za podizanje, dovoljne jačine za podizanje kompetnog agregata. Sa unutrašnje strane obloženo zvučnoizolacionom pjenom vatrootpornom klase 1. Ulivnik za gorivo sa spoljne strane. Zaključavanje vrata i ulivnika za gorivo.	1.00	komplet
	2	Ispitivanje kompletnog DEA postrojenja	Ispitivanje kompletnog DEA postrojenja na opterećenje 0-80%, 0-60%, 0-40% i 0-20% iz režima "hladnog" starta upotrebom odgovarajuće atestirane opreme za opterećenje uz odgovarajući monitoring parametara opreme u skladu sa procedurom za ispitivanje ove vrste opreme. Ispitivanje vrši nezavisna ovlaštena firma. Procedura za ispitivanje ove opreme je definisana ZJPTT / 1987/ EN-1 ili ekvivalentnom (azuriranom) procedurom.	1.00	komplet

21487.60		3 Nabavka materijala i ugradnja panelne ograde	Nabavka materijala i ugradnja panelne ograde oko agregata sa ulazom. Orjentaciju ulaza uskladiti sa Investitorom i Nadzorom. Stavka obuhvata sav material za ugradnju ograde visine 1,6m. Ograda je po 2m udaljena od svake strane agregata.	40.00	m2
		4 Povezivanje agregata na već postojeću elektro instalaciju, izrada instalacije izjednačenja potencijala, ispitivanje i puštanje u rad. Podrazumijeva se nabavka i ugradnja provodnika, materijala i opreme za za nesmetan rad agregata, kao i oprema i materijal za izjednačavanje potencijala svih metalnih masa (agregat, ograda itd).	Povezivanje agregata na već postojeću elektro instalaciju, izrada instalacije izjednačenja potencijala, ispitivanje i puštanje u rad. Podrazumijeva se nabavka i ugradnja provodnika, materijala i opreme za za nesmetan rad agregata, kao i oprema i materijal za izjednačavanje potencijala svih metalnih masa (agregat, ograda itd). na već postojeću elektro instalaciju, izrada instalacije izjednačenja potencijala, ispitivanje i puštanje u rad. Podrazumijeva se nabavka i ugradnja provodnika, materijala i opreme za za nesmetan rad agregata, kao i oprema i materijal za izjednačavanje potencijala svih metalnih masa (agregat, ograda itd).	1.00	komplet

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
21487.60	1	Dizel električni agregat "ENERGO GLOBAL" EG 82 I ili ekvivalent	Isporuka i ugradnja dizel električnog agregata (DEA) za spoljnu montažu, slobodnostojeći, u kućištu, minimalnih karakteristika: - snaga u stand by režimu: 82,5kVA-66kW, - snaga u režimu stalnog rada (prime) 75kVA-60kW, - napon 400/230V 50Hz, 3 faze, - faktor snage 0.8, - dizel motor četvorotaktni, sa turbopunjačem, - regulacija broja obrtaja, - starter akumulator sa punjačem, - zvučno izolovan sa antivibracionom izvedbom. - vodenno hlađen - Integrisani rezervoar sa kapacitetom za obezbjeđivanje autonomije rada od min. 12h - Taster general stop, za gašenje u slučaju nužde - Ulje i antifriz za normalan rad agregata - Ulivnik za gorivo sa spoljne strane. - Zaključavanje vrata i ulivnika za gorivo.	1.00	komplet
	2	Nabavka materijala i ugradnja panelne ograde	Nabavka materijala i ugradnja panelne ograde sa kapijom, na zelenoj površini oko agregata. Orjentaciju uskladiti sa Investitorom i Nadzorom. Stavka obuhvata sav rad i material za ugradnju ograde visine 1,5m uključujući i kapiju.	30.00	m2
	3	Povezivanje agregata	Povezivanje agregata na već postojeću elektro instalaciju, izrada instalacije izjednačenja potencijala, ispitivanje i puštanje u rad. Podrazumijeva se nabavka i ugradnja provodnika, materijala i opreme za za normalan rad agregata, kao i oprema i materijal za izjednačavanje potencijala svih metalnih masa (agregat, ograda itd).	1.00	komplet