

PREGLED POSTUPKA #79044

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	VODOVOD I KANALIZACIJA ULCINJ DOO
PIB	02877449
E-mail	npkul@t-com.me
Telefon	069/209-207
Internet adresa	www.vikulcinj.me
Fax	//
Adresa	Majka Tereza bb
Grad	Ulcinj
Poštanski broj	85360

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Sukcesivna nabavka vodomjera
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Leonora Rudović
Kontakt	069209207
Datum objave	22.10.2024. 11:50

Napomena	S obzirom na to da Naručilac ne može sa sigurnošću predvidjeti količine vodomjera, naručilac će zadržati pravo da količinu sa pojedinih stavki na tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke ,a za kojima neće imati potrebe tokom ugovora, zamjeni za druge stavke sa specifikacije , Realizacija Ugovora će se vršiti po cijenama datih u ponudi do utroška ukupne ugovorene vrijednosti koja je jednaka procijenjenoj vrijednosti nabavke.
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Sukcesivna nabavka vodomjera	22.10.2024 11:50	29.10.2024 09:00	29.10.2024 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	VODOVOD I KANALIZACIJA ULCINJ DOO nabavka vodomjera 38421100 - Vodomjeri	19.750,00 EUR	5.250,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2	ESPD
rok izvršenja ugovora: godinu dana po zaključivanju ugovora	Rok izvršenja ugovora
način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
rok plaćanja: do 30 dana po ispostavljanju fakture	Rok plaćanja
rok isporuke: sukcesivno , prema potrebama naručioca, u roku od godinu dana po potpisivanju ugovora	Drugi uslovi
za vodomjere iz tehničke specifikacije neophodno je dostaviti: naziv proizvođača odobrenje tipa mjerila izdatog od Zavoda za metrologiju Crne Gore vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani), novi i neupotrebljavani, u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori roba po specifikaciji će se poručivati sukcesivno, u roku trajanja ugovora, zavisno od potreba , hitnosti određenih poslova i slično. Potrebno je dostaviti kataloge za sve stavke iz specifikacije,(da budu jednobrazni od jednog proizvođača),	Drugi uslovi
ISO 9001 ponuđača po predmetnoj javnoj nabavci; ISO 14001 proizvođača	Stručna i tehnička sposobnost
Sredstva finansijskog obezbjeđenja Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu: garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja koji je 10 dana duži od dana isteka roka važenja ugovora, bezuslovnu i plativu na prvi poziv, koju će Naručilac aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ugovora o javnoj nabavci .	Obavezni uslovi
za stavke 9 10, 11 i 12 dostaviti potvrdu proizvađača da su veliki i mali vodomje za kombinovani vodomjer spojeni sistemom bay pass	Obavezni uslovi

Dostaviti na uvid vodomjer čije su karakteristike date pod stavkom 9 tehničke specifikacije, vodomjer dostaviti na uvid u kcelariji Doo Vodovoda i kanalizacije, na adresi Majka Tereza bb 85360 Ulcinj.	Obavezni uslovi
Dostaviti izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti za sve ponuđene vodomjere	Obavezni uslovi
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Ispunjenost uslova iz stručno tehničke sposobnosti dokazuje se: Potvrdoma izdatim od strane korisnika o pruženim uslugama za isporuku vodomjera (javnom preduzeću) minimalne vrijednosti ugovora 15000,00 evra, tokom prethodnih godinu dana. Potvrda mora biti potpisana od strane korisnika i pečatirana. Potvrda treba da sadrži slijedeće podatke: a. Opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen; b. Naziv i sjedište korisnika usluga, koji izdaje referencu; c. Naziv i sjedište privrednog subjekta (ponuđača) kome se izdaje referenca; d. Kontakt osoba korisnika usluga (ime i prezime, broj telefona i e-mail adresa).	Stručna i tehnička sposobnost

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **19.750,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Kućni vodomjer DN 15, horizontalna montaža, pripremljen za daljinsko očitavanje Nabavka i isporuka višezlaznih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2024 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	-Promjer DN 15, horizontalna montaža. -Na pripremljene vodomjere za daljinsko bežično očitavanje radio modul se može montirati bez demontaže istih sa mreže i mijenjanja njihovog mehanizma. -Kućište od mesinga sa navojnim grlom i prstenom od mesinga. -Dužina vodomjera 165mm. -Metrološka klasa R160. -Klasa tačnosti vodomjera 2. -Radni pritisak do 16 bara. -Temperaturna klasa T50 (za hladnu vodu). -Vodomjere isporučiti sa zaptivačima, holenderima i navrtkama. Na tijelu ili drugim djelovima vodomjera treba da su vidne sledeće oznake: -Službena oznaka vodomjera koja treba da bude na ploči mehanizma u samom vodomjeru; -Oznaka nazivnog pritiska PN (PN16); -Oznaka klase tačnosti; -Oznaku smjera kretanja vode; -Godina proizvodnje i serijski broj vodomjera treba da budu na vodomjeru odozgo, tj u ravni paralelnoj sa ravni brojčanika; Vodomjer mora imati utisnut osnovni i godišnji žig Zavoda za metrologiju na olovnu plombu.	25,00 kom

2	Kućni vodomjer DN 15, vertikalna montaža, pripremljen za daljinsko očitavanje Nabavka i isporuka višezlaznih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2024 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	-Promjer DN 15, vertikalna montaža. -Na pripremljene vodomjere za daljinsko bežično očitavanje radio modul se može montirati bez demontaže istih sa mreže i mijenjanja njihovog mehanizma. -Kućište od mesinga sa navojnim grlom i prstenom od mesinga. -Dužina vodomjera 105mm. -Metrološka klasa R160. -Klasa tačnosti vodomjera 2. -Radni pritisak do 16 bara. -Temperaturna klasa T50 (za hladnu vodu). -Vodomjere isporučiti sa zaptivačima, holenderima i navrtkama. Na tijelu ili drugim djelovima vodomjera treba da su vidne sledeće oznake: -Službena oznaka vodomjera koja treba da bude na ploči mehanizma u samom vodomjeru; -Oznaka nazivnog pritiska PN (PN16); -Oznaka klase tačnosti;Oznaku smjera kretanja vode; -Godina proizvodnje i serijski broj vodomjera treba da bude na vodomjeru odozgo, tj u ravni paralelnoj sa ravni brojčanika; Vodomjer mora imati utisnut osnovni i godišnji žig Zavoda za metrologiju na olovnu plombu.	15,00 kom
---	---	--	-----------

3	Kućni vodomjer DN 20, horizontalna montaža, pripremljen za daljinsko očitavanje Nabavka i isporuka višezlaznih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2024 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	-Promjer DN 20, horizontalna montaža. -Na pripremljene vodomjere za daljinsko bežično očitavanje radio modul se može montirati bez demontaže istih sa mreže i mijenjanja njihovog mehanizma. -Kućište od mesinga sa navojnim grlom i prstenom od mesinga. -Dužina vodomjera 190mm. -Metrološka klasa R160. -Klasa tačnosti vodomjera 2. -Radni pritisak do 16 bara. -Temperaturna klasa T50 (za hladnu vodu). -Vodomjere isporučiti sa zaptivačima, holenderima i navrtkama. Na tijelu ili drugim djelovima vodomjera treba da su vidne sledeće oznake: -Službena oznaka vodomjera koja treba da bude na ploči mehanizma u samom vodomjeru; -Oznaka nazivnog pritiska PN (PN16); -Oznaka klase tačnosti; -Oznaku smjera kretanja vode; -Godina proizvodnje i serijski broj vodomjera treba da bude na vodomjeru odozgo, tj u ravni paralelnoj sa ravni brojčanika; Vodomjer mora imati utisnut osnovni i godišnji žig Zavoda za metrologiju na olovnu plombu.	100,00 kom
---	---	---	------------

4	Kućni vodomjer DN 20, vertikalna montaža, pripremljen za daljinsko očitavanje Nabavka i isporuka višezlaznih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2024 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	-Promjer DN 20, vertikalna montaža. -Na pripremljene vodomjere za daljinsko bežično očitavanje radio modul se može montirati bez demontaže istih sa mreže i mijenjanja njihovog mehanizma. -Kućište od mesinga sa navojnim grlom i prstenom od mesinga. -Dužina vodomjera 105mm. -Metrološka klasa R160. -Klasa tačnosti vodomjera 2. -Radni pritisak do 16 bara. -Temperaturna klasa T50 (za hladnu vodu). -Vodomjere isporučiti sa zaptivačima, holenderima i navrtkama. Na tijelu ili drugim djelovima vodomjera treba da su vidne sledeće oznake: -Službena oznaka vodomjera koja treba da bude na ploči mehanizma u samom vodomjeru; -Oznaka nazivnog pritiska PN (PN16); -Oznaka klase tačnosti; -Oznaku smjera kretanja vode; -Godina proizvodnje i serijski broj vodomjera treba da bude na vodomjeru odozgo, tj u ravni paralelnoj sa ravni brojčanika; Vodomjer mora imati utisnut osnovni i godišnji žig Zavoda za metrologiju na olovnu plombu.	5,00 kom
---	---	---	----------

5	Kućni vodomjer DN 25, horizontalna montaža, pripremljen za daljinsko očitavanje Nabavka i isporuka višezlaznih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2024 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	-Promjer DN 25, horizontalna montaža. -Na pripremljene vodomjere za daljinsko bežično očitavanje radio modul se može montirati bez demontaže istih sa mreže i mijenjanja njihovog mehanizma. -Kućište od mesinga sa navojnim grlom i prstenom od mesinga. -Dužina vodomjera 260mm. -Metrološka klasa R160. -Klasa tačnosti vodomjera 2. -Radni pritisak do 16 bara. -Temperaturna klasa T50 (za hladnu vodu). -Vodomjere isporučiti sa zaptivačima, holenderima i navrtkama. Na tijelu ili drugim djelovima vodomjera treba da su vidne sledeće oznake: -Službena oznaka vodomjera koja treba da bude na ploči mehanizma u samom vodomjeru; -Oznaka nazivnog pritiska PN (PN16); -Oznaka klase tačnosti; -Oznaku smjera kretanja vode; -Godina proizvodnje i serijski broj vodomjera treba da bude na vodomjeru odozgo, tj u ravni paralelnoj sa ravni brojčanika; Vodomjer mora imati utisnut osnovni i godišnji žig Zavoda za metrologiju na olovnu plombu	5,00 kom
---	---	--	----------

6	Vodomjer DN 32, horizontalna montaža, pripremljen za daljinsko očitavanje Nabavka i isporuka višeznačnih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2024 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	-Promjer DN 32, horizontalna montaža. -Na pripremljene vodomjere za daljinsko očitavanje radio modul se može montirati bez demontaže istih sa mreže i mijenjanja njihovog mehanizma. -Kućište od mesinga sa navojnim grlom i prstenom od mesinga. -Dužina vodomjera 260mm. -Metrološka klasa R160. -Klasa tačnosti vodomjera 2. -Radni pritisak do 16 bara. -Temperaturna klasa T50 (za hladnu vodu). -Vodomjere isporučiti sa zaptivačima, holenderima i navrtkama. Na tijelu ili drugim djelovima vodomjera treba da su vidne sledeće oznake: -Službena oznaka vodomjera koja treba da bude na ploči mehanizma u samom vodomjeru; -Oznaka nazivnog pritiska PN (PN16); -Oznaka klase tačnosti; -Oznaku smjera kretanja vode; -Godina proizvodnje i serijski broj vodomjera treba da bude na vodomjeru odozgo, tj u ravni paralelnoj sa ravni brojčanika; Vodomjer mora imati utisnut osnovni i godišnji žig Zavoda za metrologiju na olovnu plombu.	10,00 kom
---	---	---	-----------

7	Vodomjer DN 40, horizontalna montaža, pripremljen za daljinsko očitavanje Nabavka i isporuka višezlaznih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2024 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	-Promjer DN 40, horizontalna montaža. -Na pripremljene vodomjere za daljinsko očitavanje radio modul se može montirati bez demontaže istih sa mreže i mijenjanja njihovog mehanizma. -Kućište od mesinga sa navojnim grlom i prstenom od mesinga. -Dužina vodomjera 300mm. -Metrološka klasa R160. -Klasa tačnosti vodomjera 2. -Radni pritisak do 16 bara. -Temperaturna klasa T50 (za hladnu vodu). -Vodomjere isporučiti sa zaptivačima, holenderima i navrtkama. Na tijelu ili drugim djelovima vodomjera treba da su vidne sledeće oznake: -Službena oznaka vodomjera koja treba da bude na ploči mehanizma u samom vodomjeru; -Oznaka nazivnog pritiska PN (PN16); -Oznaka klase tačnosti; -Oznaku smjera kretanja vode; -Godina proizvodnje i serijski broj vodomjera treba da bude na vodomjeru odozgo, tj u ravni paralelnoj sa ravni brojčanika; Vodomjer mora imati utisnut osnovni i godišnji žig Zavoda za metrologiju na olovnu plombu.	5,00 kom
---	---	---	----------

8	Vodomjer DN 50, horizontalna montaža, pripremljen za daljinsko očitavanje Nabavka i isporuka višemelaznih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2024 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	montaža, pripremljen za daljinsko očitavanje -Promjer DN 50, horizontalna montaža. -Na pripremljene vodomjere za daljinsko očitavanje radio modul se može montirati bez demontaže istih sa mreže i mijenjanja njihovog mehanizma. - Kućište od mesinga sa navojnim grlom i prstenom od mesinga. -Dužina vodomjera 260mm. -Metrološka klasa R160. -Klasa tačnosti vodomjera 2. -Radni pritisak do 16 bara. - Temperaturna klasa T50 (za hladnu vodu). -Vodomjere isporučiti sa zaptivačima, holenderima i navrtkama. Na tijelu ili drugim djelovima vodomjera treba da su vidne sledeće oznake: -Službena oznaka vodomjera koja treba da bude na ploči mehanizma u samom vodomjeru; -Oznaka nazivnog pritiska PN (PN16); -Oznaka klase tačnosti; -Oznaku smjera kretanja vode; -Godina proizvodnje i serijski broj vodomjera treba da bude na vodomjeru odozgo, tj u ravni paralelnoj sa ravni brojčanika; Vodomjer mora imati utisnut osnovni i godišnji žig Zavoda za metrologiju na olovnu plombu.	5,00 kom
---	--	---	----------

9	Kombinovani vodomjer DN50/20, horizontalna ugradnja Nabavka i isporuka višemlaznih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2024 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	-Tip priključka-prirubnice DN50. -Vodomeri kombinovani sa bajpasom (veza velikog i malog vodomera) DN50 -Mehanički pokazni uređaji koji se sastoje od numeričkih točkića i kazaljki; -Sa pripremom za daljinsko očitavanje vodomjera. -Na pripremljene vodomjere za daljinsko očitavanje radio modul se može montirati bez demontaže istih sa mreže i mijenjanja njihovog mehanizma. -Kućište od mesinga sa navojnim grlom i prstenom od mesinga. -Dužina vodomjera 270mm. -Klasa tačnosti vodomjera 2. -Radni pritisak do 16 bara. -Temperaturna klasa T50 (za hladnu vodu). -Na tijelu ili drugim djelovima vodomjera treba da su vidne sledeće oznake: -Tip kombinovanog vodomjera; -Službena oznaka vodomjera; -Maksimalni dozvoljeni pritisak (16bar); -Temperaturna klasa; -Oznaku smjera kretanja vode strelicom; -Godine proizvodnje i serijski brojevi vodomjera trebaju da budu na vodomjerima odozgo, tj u ravnima paralelnim sa ravnima brojčanika; Vodomjer mora imati utisnute osnovni i godišnji žig Zavoda za metrologiju na olovnu plombu.	2,00 kom
---	---	--	----------

10	Kombinovani vodomjer DN80/20, horizontalna ugradnja Nabavka i isporuka višemlaznih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2024 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	-Tip priključka-prirubnice DN80. -Vodomeri kombinovani sa bajpasom (veza velikog i malog vodomera) DN80 -Mehanički pokazni uređaji koji se sastoje od numeričkih točkića i kazaljki; -Sa pripremom za daljinsko očitavanje vodomjera. -Na pripremljene vodomjere za daljinsko očitavanje radio modul se može montirati bez demontaže istih sa mreže i mijenjanja njihovog mehanizma. -Kućište od mesinga sa navojnim grlom i prstenom od mesinga. -Dužina vodomjera 300mm. -Klasa tačnosti vodomjera 2. -Radni pritisak do 16 bara. -Temperaturna klasa T50 (za hladnu vodu). -Na tijelu ili drugim djelovima vodomjera treba da su vidne sledeće oznake: -Tip kombinovanog vodomjera; -Službena oznaka vodomjera; -Maksimalni dozvoljeni pritisak (16bar); -Temperaturna klasa; -Oznaku smjera kretanja vode strelicom; -Godine proizvodnje i serijski brojevi vodomjera trebaju da budu na vodomjerima odozgo, tj u ravnima paralelnim sa ravnima brojčanika; Vodomjer mora imati utisnute osnovni i godišnji žig Zavoda za metrologiju na olovnu plombu	2,00 kom
----	---	---	----------

11	Kombinovani vodomjer DN100/20, horizontalna ugradnja Nabavka i isporuka višemplaznih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2024 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	-Tip priključka-prirubnice DN100/20. -Vodomeri kombinovani sa bajpasom (veza velikog i malog vodomera) DN80 - Mehanički pokazni uređaji koji se sastoje od numeričkih točkića i kazaljki; -Sa pripremom za daljinsko očitavanje vodomjera. -Na pripremljene vodomjere za daljinsko očitavanje radio modul se može montirati bez demontaže istih sa mreže i mijenjanja njihovog mehanizma. -Kućište od mesinga sa navojnim grlom i prstenom od mesinga. -Dužina vodomjera 360mm. -Klasa tačnosti vodomjera 2. -Radni pritisak do 16 bara. -Temperaturna klasa T50 (za hladnu vodu). -Na tijelu ili drugim djelovima vodomjera treba da su vidne sledeće oznake: -Tip kombinovanog vodomjera; - Službena oznaka vodomjera; -Maksimalni dozvoljeni pritisak (16bar); -Temperaturna klasa; -Oznaku smjera kretanja vode strelicom; -Godine proizvodnje i serijski brojevi vodomjera trebaju da budu na vodomjerima odozgo, tj u ravnima paralelnim sa ravnima brojčanika; Vodomjer mora imati utisnute osnovni i godišnji žig Zavoda za metrologiju na olovnu plombu	2,00 kom
----	---	---	----------

12	Kombinovani vodomjer DN150/40, horizontalna ugradnja Nabavka i isporuka višemlaznih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2024 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	-Tip priključka-prirubnice DN150/40. -Vodomeri kombinovani sa bajpasom (veza velikog i malog vodomera) DN80 - Mehanički pokazni uređaji koji se sastoje od numeričkih točkića i kazaljki; -Sa pripremom za daljinsko očitavanje vodomjera. -Na pripremljene vodomjere za daljinsko očitavanje radio modul se može montirati bez demontaže istih sa mreže i mijenjanja njihovog mehanizma. -Kućište od mesinga sa navojnim grlom i prstenom od mesinga. -Dužina vodomjera 500mm. -Klasa tačnosti vodomjera 2. -Radni pritisak do 16 bara. -Temperaturna klasa T50 (za hladnu vodu). -Na tijelu ili drugim djelovima vodomjera treba da su vidne sledeće oznake: -Tip kombinovanog vodomjera; - Službena oznaka vodomjera; -Maksimalni dozvoljeni pritisak (16bar); -Temperaturna klasa; -Oznaku smjera kretanja vode strelicom; -Godine proizvodnje i serijski brojevi vodomjera trebaju da budu na vodomjerima odozgo, tj u ravnima paralelnim sa ravnima brojčanika; Vodomjer mora imati utisnute osnovni i godišnji žig Zavoda za metrologiju na olovnu plombu	2,00 kom
13	Nabavka i isporuka višemlaznih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2024 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	Industrijski vodomjer tip Woltmann ,DN80 PN16 , prirubnički za horizontalnu ugradnju sa suvim mehanizmom, meterološke klase minimum R80 po MID-u.Kućište od mesinga, temperatura vode do +30(za hladnu vodu . Vodomjeri se isporučuju sa prirubnicama Ø80/3"	2,00 kom
14	Nabavka i isporuka višemlaznih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2024 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	Industrijski vodomjer tip Woltmann ,DN100 PN16 , prirubnički za horizontalnu ugradnju sa suvim mehanizmom, meterološke klase minimum R80 po MID-u.Kućište od mesinga, temperatura vode do +30(za hladnu vodu .	2,00 kom

15	Nabavka i isporuka višeznačnih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2023 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	Industrijski vodomjer tip Woltmann ,DN150 PN16 , priрубnički za horizontalnu ugradnju sa suvim mehanizmom, metrološke klase minimum R80 po MID-u.Kućište od mesinga, temperatura vode do +30(za hladnu vodu) .	2,00 kom
16	Nabavka i isporuka višeznačnih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2023 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	Industrijski vodomjer tip Woltmann ,DN200 PN16 , priрубnički za horizontalnu ugradnju sa suvim mehanizmom, metrološke klase minimum R80 po MID-u.Kućište od mesinga, temperatura vode do +30(za hladnu vodu) .	2,00 kom