

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Sukcesivna nabavka vodomjera

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

VODOVOD I KANALIZACIJA ULCINJ
DOO

PIB:

02877449

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Uz ponudu se dostavlja Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2	ESPD
rok izvršenja ugovora: godinu dana po zaključivanju ugovora	Rok izvršenja ugovora
način plaćanja: virnanski	Način plaćanja
rok plaćanja: do 30 dana po ispostavljanju fakture	Rok plaćanja
rok isporuke: sukcesivno , prema potrebama naručioca, u roku od godinu dana po potpisivanju ugovora	Drugi uslovi

za vodomjere iz tehničke specifikacije neophodno je dostaviti: naziv proizvođača odobrenje tipa mjerila izdatog od Zavoda za metrologiju Crne Gore vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani), novi i neupotrebljavani, u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori roba po specifikaciji će se poručivati sukcesivno, u roku trajanja ugovora, zavisno od potreba , hitnosti određenih poslova i slično. Potrebno je dostaviti kataloge za sve stavke iz specifikacije,(da budu jednobrazni od jednog proizvođača),	Drugi uslovi
ISO 9001 ponuđača po predmetnoj javnoj nabavci; ISO 14001 proizvođača	Stručna i tehnička sposobnost
Sredstva finansijskog obezbjeđenja Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu: garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja koji je 10 dana duži od dana isteka roka važenja ugovora, bezuslovnu i plativu na prvi poziv, koju će Naručilac aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ugovora o javnoj nabavci .	Obavezni uslovi
za stavke 9 10, 11 i 12 dostaviti potvrdu proizvađača da su veliki i mali vodomje za kombinovani vodomjer spojeni sistemom bay pass	Obavezni uslovi
Dostaviti na uvid vodomjer čije su karakteristike date pod stavkom 9 tehničke specifikacije, vodomjer dostaviti na uvid u kacerariji Doo Vodovoda i kanalizacije, na adresi Majka Tereza bb 85360 Ulcinj.	Obavezni uslovi
Dostaviti izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti za sve ponuđene vodomjere	Obavezni uslovi

• Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Ispunjenost uslova iz stručno tehničke sposobnosti dokazuje se: Potvrdom izdatim od strane korisnika o pruženim uslugama za isporuku vodomjera (javnom preduzeću) minimalne vrijednosti ugovora 15000,00 evra, tokom prethodnih godinu dana. Potvrda mora biti potpisana od strane korisnika i pečatirana. Potvrda treba da sadrži slijedeće podatke: a. Opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen; b. Naziv i sjedište korisnika usluga, koji izdaje referencu; c. Naziv i sjedište privrednog subjekta (ponuđača) kome se izdaje referenca; d. Kontakt osoba korisnika usluga (ime i prezime, broj telefona i e-mail adresa).	Stručna i tehnička sposobnost
---	-------------------------------

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Uz ponudu se dostavlja Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2	ESPD
rok izvršenja ugovora: godinu dana po zaključivanju ugovora	Rok izvršenja ugovora
način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
rok plaćanja: do 30 dana po ispostavljanju fakture	Rok plaćanja
rok isporuke: sukcesivno , prema potrebama naručioca, u roku od godinu dana po potpisivanju ugovora	Drugi uslovi

za vodomjere iz tehničke specifikacije neophodno je dostaviti: naziv proizvođača odobrenje tipa mjerila izdatog od Zavoda za metrologiju Crne Gore vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani), novi i neupotrebljavani, u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori roba po specifikaciji će se poručivati sukcesivno, u roku trajanja ugovora, zavisno od potreba , hitnosti određenih poslova i slično. Potrebno je dostaviti kataloge za sve stavke iz specifikacije,(da budu jednobrazni od jednog proizvođača),	Drugi uslovi
ISO 9001 ponuđača po predmetnoj javnoj nabavci; ISO 14001 proizvođača	Stručna i tehnička sposobnost
Sredstva finansijskog obezbjeđenja Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu: garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja koji je 10 dana duži od dana isteka roka važenja ugovora, bezuslovnu i plativu na prvi poziv, koju će Naručilac aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ugovora o javnoj nabavci .	Obavezni uslovi
za stavke 9 10, 11 i 12 dostaviti potvrdu proizvađača da su veliki i mali vodomje za kombinovani vodomjer spojeni sistemom bay pass	Obavezni uslovi
Dostaviti na uvid vodomjer čije su karakteristike date pod stavkom 9 tehničke specifikacije, vodomjer dostaviti na uvid u kacerariji Doo Vodovoda i kanalizacije, na adresi Majka Tereza bb 85360 Ulcinj.	Obavezni uslovi
Dostaviti izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti za sve ponuđene vodomjere	Obavezni uslovi

• Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Ispunjenost uslova iz stručno tehničke sposobnosti dokazuje se: Potvrdom izdatim od strane korisnika o pruženim uslugama za isporuku vodomjera (javnom preduzeću) minimalne vrijednosti ugovora 15000,00 evra, tokom prethodnih godinu dana. Potvrda mora biti potpisana od strane korisnika i pečatirana. Potvrda treba da sadrži slijedeće podatke: a. Opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen; b. Naziv i sjedište korisnika usluga, koji izdaje referencu; c. Naziv i sjedište privrednog subjekta (ponuđača) kome se izdaje referenca; d. Kontakt osoba korisnika usluga (ime i prezime, broj telefona i e-mail adresa).	Stručna i tehnička sposobnost
---	-------------------------------

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

19750.00	1	Kućni vodomjer DN 15, horizontalna montaža, pripremljen za daljinsko očitavanje Nabavka i isporuka višezlaznih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2024 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	-Promjer DN 15, horizontalna montaža. -Na pripremljene vodomjere za daljinsko bežično očitavanje radio modul se može montirati bez demontaže istih sa mreže i mijenjanja njihovog mehanizma. -Kućište od mesinga sa navojnim grlom i prstenom od mesinga. -Dužina vodomjera 165mm. -Metrološka klasa R160. -Klasa tačnosti vodomjera 2. -Radni pritisak do 16 bara. -Temperaturna klasa T50 (za hladnu vodu). -Vodomjere isporučiti sa zaptivačima, holenderima i navrtkama. Na tijelu ili drugim djelovima vodomjera treba da su vidne sledeće oznake: -Službena oznaka vodomjera koja treba da bude na ploči mehanizma u samom vodomjeru; -Oznaka nazivnog pritiska PN (PN16); -Oznaka klase tačnosti; -Oznaku smjera kretanja vode; -Godina proizvodnje i serijski broj vodomjera treba da budu na vodomjeru odozgo, tj u ravni paralelnoj sa ravni brojčanika; Vodomjer mora imati utisnut osnovni i godišnji žig Zavoda za metrologiju na olovnu plombu.	25.00	kom
----------	---	--	---	-------	-----

19750.00	2	Kućni vodomjer DN 15, vertikalna montaža, pripremljen za daljinsko očitavanje Nabavka i isporuka višemlaznih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2024 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	-Promjer DN 15, vertikalna montaža. -Na pripremljene vodomjere za daljinsko bežično očitavanje radio modul se može montirati bez demontaže istih sa mreže i mijenjanja njihovog mehanizma. -Kućište od mesinga sa navojnim grlom i prstenom od mesinga. -Dužina vodomjera 105mm. -Metrološka klasa R160. -Klasa tačnosti vodomjera 2. -Radni pritisak do 16 bara. -Temperaturna klasa T50 (za hladnu vodu). -Vodomjere isporučiti sa zaptivačima, holenderima i navrtkama. Na tijelu ili drugim djelovima vodomjera treba da su vidne sledeće oznake: -Službena oznaka vodomjera koja treba da bude na ploči mehanizma u samom vodomjeru; -Oznaka nazivnog pritiska PN (PN16); -Oznaka klase tačnosti;Oznaku smjera kretanja vode; -Godina proizvodnje i serijski broj vodomjera treba da bude na vodomjeru odozgo, tj u ravni paralelnoj sa ravni brojčanika; Vodomjer mora imati utisnut osnovni i godišnji žig Zavoda za metrologiju na olovnu plombu.	15.00	kom
----------	---	--	--	-------	-----

19750.00	3	Kućni vodomjer DN 20, horizontalna montaža, pripremljen za daljinsko očitavanje Nabavka i isporuka višezlaznih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2024 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	-Promjer DN 20, horizontalna montaža. -Na pripremljene vodomjere za daljinsko bežično očitavanje radio modul se može montirati bez demontaže istih sa mreže i mijenjanja njihovog mehanizma. -Kućište od mesinga sa navojnim grlom i prstenom od mesinga. -Dužina vodomjera 190mm. -Metrološka klasa R160. -Klasa tačnosti vodomjera 2. -Radni pritisak do 16 bara. -Temperaturna klasa T50 (za hladnu vodu). -Vodomjere isporučiti sa zaptivačima, holenderima i navrtkama. Na tijelu ili drugim djelovima vodomjera treba da su vidne sledeće oznake: -Službena oznaka vodomjera koja treba da bude na ploči mehanizma u samom vodomjeru; -Oznaka nazivnog pritiska PN (PN16); -Oznaka klase tačnosti; -Oznaku smjera kretanja vode; -Godina proizvodnje i serijski broj vodomjera treba da bude na vodomjeru odozgo, tj u ravni paralelnoj sa ravni brojčanika; Vodomjer mora imati utisnut osnovni i godišnji žig Zavoda za metrologiju na olovnu plombu.	100.00	kom
----------	---	--	---	--------	-----

19750.00	4	Kućni vodomjer DN 20, vertikalna montaža, pripremljen za daljinsko očitavanje Nabavka i isporuka višemlaznih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2024 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	-Promjer DN 20, vertikalna montaža. -Na pripremljene vodomjere za daljinsko bežično očitavanje radio modul se može montirati bez demontaže istih sa mreže i mijenjanja njihovog mehanizma. -Kućište od mesinga sa navojnim grlom i prstenom od mesinga. -Dužina vodomjera 105mm. -Metrološka klasa R160. -Klasa tačnosti vodomjera 2. -Radni pritisak do 16 bara. -Temperaturna klasa T50 (za hladnu vodu). -Vodomjere isporučiti sa zaptivačima, holenderima i navrtkama. Na tijelu ili drugim djelovima vodomjera treba da su vidne sledeće oznake: -Službena oznaka vodomjera koja treba da bude na ploči mehanizma u samom vodomjeru; -Oznaka nazivnog pritiska PN (PN16); -Oznaka klase tačnosti; -Oznaku smjera kretanja vode; -Godina proizvodnje i serijski broj vodomjera treba da bude na vodomjeru odozgo, tj u ravni paralelnoj sa ravni brojčanika; Vodomjer mora imati utisnut osnovni i godišnji žig Zavoda za metrologiju na olovnu plombu.	5.00	kom
----------	---	--	---	------	-----

19750.00	5	Kućni vodomjer DN 25, horizontalna montaža, pripremljen za daljinsko očitavanje Nabavka i isporuka višemelaznih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2024 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	-Promjer DN 25, horizontalna montaža. -Na pripremljene vodomjere za daljinsko bežično očitavanje radio modul se može montirati bez demontaže istih sa mreže i mijenjanja njihovog mehanizma. -Kućište od mesinga sa navojnim grlom i prstenom od mesinga. -Dužina vodomjera 260mm. -Metrološka klasa R160. -Klasa tačnosti vodomjera 2. -Radni pritisak do 16 bara. -Temperaturna klasa T50 (za hladnu vodu). -Vodomjere isporučiti sa zaptivačima, holenderima i navrtkama. Na tijelu ili drugim djelovima vodomjera treba da su vidne sledeće oznake: -Službena oznaka vodomjera koja treba da bude na ploči mehanizma u samom vodomjeru; -Oznaka nazivnog pritiska PN (PN16); -Oznaka klase tačnosti; -Oznaku smjera kretanja vode; -Godina proizvodnje i serijski broj vodomjera treba da bude na vodomjeru odozgo, tj u ravni paralelnoj sa ravni brojčanika; Vodomjer mora imati utisnut osnovni i godišnji žig Zavoda za metrologiju na olovnu plombu	5.00	kom
----------	---	---	--	------	-----

19750.00	6	Vodomjer DN 32, horizontalna montaža, pripremljen za daljinsko očitavanje Nabavka i isporuka višemlaznih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2024 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	-Promjer DN 32, horizontalna montaža. -Na pripremljene vodomjere za daljinsko očitavanje radio modul se može montirati bez demontaže istih sa mreže i mijenjanja njihovog mehanizma. -Kućište od mesinga sa navojnim grlom i prstenom od mesinga. -Dužina vodomjera 260mm. -Metrološka klasa R160. -Klasa tačnosti vodomjera 2. -Radni pritisak do 16 bara. -Temperaturna klasa T50 (za hladnu vodu). -Vodomjere isporučiti sa zaptivačima, holenderima i navrtkama. Na tijelu ili drugim djelovima vodomjera treba da su vidne sledeće oznake: -Službena oznaka vodomjera koja treba da bude na ploči mehanizma u samom vodomjeru; -Oznaka nazivnog pritiska PN (PN16); -Oznaka klase tačnosti; -Oznaku smjera kretanja vode; -Godina proizvodnje i serijski broj vodomjera treba da bude na vodomjeru odozgo, tj u ravni paralelnoj sa ravni brojčanika; Vodomjer mora imati utisnut osnovni i godišnji žig Zavoda za metrologiju na olovnu plombu.	10.00	kom
----------	---	--	---	-------	-----

19750.00		7 Vodomjer DN 40, horizontalna montaža, pripremljen za daljinsko očitavanje Nabavka i isporuka višezlaznih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2024 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	-Promjer DN 40, horizontalna montaža. -Na pripremljene vodomjere za daljinsko očitavanje radio modul se može montirati bez demontaže istih sa mreže i mijenjanja njihovog mehanizma. -Kućište od mesinga sa navojnim grlom i prstenom od mesinga. -Dužina vodomjera 300mm. -Metrološka klasa R160. -Klasa tačnosti vodomjera 2. -Radni pritisak do 16 bara. -Temperaturna klasa T50 (za hladnu vodu). -Vodomjere isporučiti sa zaptivačima, holenderima i navrtkama. Na tijelu ili drugim djelovima vodomjera treba da su vidne sledeće oznake: -Službena oznaka vodomjera koja treba da bude na ploči mehanizma u samom vodomjeru; -Oznaka nazivnog pritiska PN (PN16); -Oznaka klase tačnosti; -Oznaku smjera kretanja vode; -Godina proizvodnje i serijski broj vodomjera treba da bude na vodomjeru odozgo, tj u ravni paralelnoj sa ravni brojčanika; Vodomjer mora imati utisnut osnovni i godišnji žig Zavoda za metrologiju na olovnu plombu.	5.00	kom
		8 Vodomjer DN 50, horizontalna montaža, pripremljen za daljinsko očitavanje Nabavka i isporuka višezlaznih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2024 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	montaža, pripremljen za daljinsko očitavanje -Promjer DN 50, horizontalna montaža. -Na pripremljene vodomjere za daljinsko očitavanje radio modul se može montirati bez demontaže istih sa mreže i mijenjanja njihovog mehanizma. -Kućište od mesinga sa navojnim grlom i prstenom od mesinga. - Dužina vodomjera 260mm. -Metrološka klasa R160. -Klasa tačnosti vodomjera 2. - Radni pritisak do 16 bara. -Temperaturna klasa T50 (za hladnu vodu). -Vodomjere isporučiti sa zaptivačima, holenderima i navrtkama. Na tijelu ili drugim djelovima vodomjera treba da su vidne sledeće oznake: -Službena oznaka vodomjera koja treba da bude na ploči mehanizma u samom vodomjeru; -Oznaka nazivnog pritiska PN (PN16); -Oznaka klase tačnosti; -Oznaku smjera kretanja vode; -Godina proizvodnje i serijski broj vodomjera treba da bude na vodomjeru odozgo, tj u ravni paralelnoj sa ravni brojčanika; Vodomjer mora imati utisnut osnovni i godišnji žig Zavoda za metrologiju na olovnu plombu.	5.00	kom

19750.00	9	Kombinovani vodomjer DN50/20, horizontalna ugradnja Nabavka i isporuka višemlaznih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2024 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	-Tip priključka-prirubnice DN50. -Vodomeri kombinovani sa bajpasom (veza velikog i malog vodomera) DN50 -Mehanički pokazni uređaji koji se sastoje od numeričkih točkića i kazaljki; -Sa pripremom za daljinsko očitavanje vodomjera. -Na pripremljene vodomjere za daljinsko očitavanje radio modul se može montirati bez demontaže istih sa mreže i mijenjanja njihovog mehanizma. -Kućište od mesinga sa navojnim grlom i prstenom od mesinga. -Dužina vodomjera 270mm. -Klasa tačnosti vodomjera 2. -Radni pritisak do 16 bara. -Temperaturna klasa T50 (za hladnu vodu). -Na tijelu ili drugim djelovima vodomjera treba da su vidne sledeće oznake: -Tip kombinovanog vodomjera; -Službena oznaka vodomjera; -Maksimalni dozvoljeni pritisak (16bar); -Temperaturna klasa; -Oznaku smjera kretanja vode strelicom; -Godine proizvodnje i serijski brojevi vodomjera trebaju da budu na vodomjerima odozgo, tj u ravnima paralelnim sa ravnima brojčanika; Vodomjer mora imati utisnute osnovni i godišnji žig Zavoda za metrologiju na olovnu plombu.	2.00	kom
----------	---	---	--	------	-----

19750.00	10	Kombinovani vodomjer DN80/20, horizontalna ugradnja Nabavka i isporuka višemlaznih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2024 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	-Tip priključka-prirubnice DN80. -Vodomeri kombinovani sa bajpasom (veza velikog i malog vodomera) DN80 -Mehanički pokazni uređaji koji se sastoje od numeričkih točkića i kazaljki; -Sa pripremom za daljinsko očitavanje vodomjera. -Na pripremljene vodomjere za daljinsko očitavanje radio modul se može montirati bez demontaže istih sa mreže i mijenjanja njihovog mehanizma. -Kućište od mesinga sa navojnim grlom i prstenom od mesinga. -Dužina vodomjera 300mm. -Klasa tačnosti vodomjera 2. -Radni pritisak do 16 bara. -Temperaturna klasa T50 (za hladnu vodu). -Na tijelu ili drugim djelovima vodomjera treba da su vidne sledeće oznake: -Tip kombinovanog vodomjera; -Službena oznaka vodomjera; -Maksimalni dozvoljeni pritisak (16bar); -Temperaturna klasa; -Oznaku smjera kretanja vode strelicom; -Godine proizvodnje i serijski brojevi vodomjera trebaju da budu na vodomjerima odozgo, tj u ravnima paralelnim sa ravnima brojčanika; Vodomjer mora imati utisnute osnovni i godišnji žig Zavoda za metrologiju na olovnu plombu	2.00	kom
----------	----	--	---	------	-----

19750.00	11	Kombinovani vodomjer DN100/20, horizontalna ugradnja Nabavka i isporuka višemlaznih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2024 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	-Tip priključka-prirubnice DN100/20. - Vodomeri kombinovani sa bajpasom (veza velikog i malog vodomera) DN80 -Mehanički pokazni uređaji koji se sastoje od numeričkih točkića i kazaljki; -Sa pripremom za daljinsko očitavanje vodomjera. -Na pripremljene vodomjere za daljinsko očitavanje radio modul se može montirati bez demontaže istih sa mreže i mijenjanja njihovog mehanizma. -Kućište od mesinga sa navojnim grlom i prstenom od mesinga. - Dužina vodomjera 360mm. -Klasa tačnosti vodomjera 2. -Radni pritisak do 16 bara. - Temperaturna klasa T50 (za hladnu vodu). - Na tijelu ili drugim djelovima vodomjera treba da su vidne sledeće oznake: -Tip kombinovanog vodomjera; -Službena oznaka vodomjera; -Maksimalni dozvoljeni pritisak (16bar); -Temperaturna klasa; - Oznaku smjera kretanja vode strelicom; - Godine proizvodnje i serijski brojevi vodomjera trebaju da budu na vodomjerima odozgo, tj u ravnima paralelnim sa ravnima brojčanika; Vodomjer mora imati utisnute osnovni i godišnji žig Zavoda za metrologiju na olovnu plombu	2.00	kom
	12	Kombinovani vodomjer DN150/40, horizontalna ugradnja Nabavka i isporuka višemlaznih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2024 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	-Tip priključka-prirubnice DN150/40. - Vodomeri kombinovani sa bajpasom (veza velikog i malog vodomera) DN80 -Mehanički pokazni uređaji koji se sastoje od numeričkih točkića i kazaljki; -Sa pripremom za daljinsko očitavanje vodomjera. -Na pripremljene vodomjere za daljinsko očitavanje radio modul se može montirati bez demontaže istih sa mreže i mijenjanja njihovog mehanizma. -Kućište od mesinga sa navojnim grlom i prstenom od mesinga. - Dužina vodomjera 500mm. -Klasa tačnosti vodomjera 2. -Radni pritisak do 16 bara. - Temperaturna klasa T50 (za hladnu vodu). - Na tijelu ili drugim djelovima vodomjera treba da su vidne sledeće oznake: -Tip kombinovanog vodomjera; -Službena oznaka vodomjera; -Maksimalni dozvoljeni pritisak (16bar); -Temperaturna klasa; - Oznaku smjera kretanja vode strelicom; - Godine proizvodnje i serijski brojevi vodomjera trebaju da budu na vodomjerima odozgo, tj u ravnima paralelnim sa ravnima brojčanika; Vodomjer mora imati utisnute osnovni i godišnji žig Zavoda za metrologiju na olovnu plombu	2.00	kom

19750.00	13	Nabavka i isporuka višezlaznih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2024 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	Industrijski vodomjer tip Woltmann ,DN80 PN16 , priрубnički za horizontalnu ugradnju sa suvim mehanizmom, meterološke klase minimum R80 po MID-u.Kućište od mesinga, temperatura vode do +30(za hladnu vodu . Vodomjeri se isporučuju sa priрубnicama Ø80/3"	2.00	kom
	14	Nabavka i isporuka višezlaznih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2024 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	Industrijski vodomjer tip Woltmann ,DN100 PN16 , priрубnički za horizontalnu ugradnju sa suvim mehanizmom, meterološke klase minimum R80 po MID-u.Kućište od mesinga, temperatura vode do +30(za hladnu vodu .	2.00	kom
	15	Nabavka i isporuka višezlaznih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2023 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	Industrijski vodomjer tip Woltmann ,DN150 PN16 , priрубnički za horizontalnu ugradnju sa suvim mehanizmom, meterološke klase minimum R80 po MID-u.Kućište od mesinga, temperatura vode do +30(za hladnu vodu) .	2.00	kom
	16	Nabavka i isporuka višezlaznih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2023 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	Industrijski vodomjer tip Woltmann ,DN200 PN16 , priрубnički za horizontalnu ugradnju sa suvim mehanizmom, meterološke klase minimum R80 po MID-u.Kućište od mesinga, temperatura vode do +30(za hladnu vodu) .	2.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

19750.00	1	Kučni vodomjer DN 15, horizontalna montaža, pripremljen za daljinsko očitavanje Nabavka i isporuka višemelaznih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2024 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	-Promjer DN 15, horizontalna montaža. -Na pripremljene vodomjere za daljinsko bežično očitavanje radio modul se može montirati bez demontaže istih sa mreže i mijenjanja njihovog mehanizma. -Kućište od mesinga sa navojnim grlom i prstenom od mesinga. -Dužina vodomjera 165mm. -Metrološka klasa R160. -Klasa tačnosti vodomjera 2. -Radni pritisak do 16 bara. -Temperaturna klasa T50 (za hladnu vodu). -Vodomjere isporučiti sa zaptivačima, holenderima i navrtkama. Na tijelu ili drugim djelovima vodomjera treba da su vidne sledeće oznake: -Službena oznaka vodomjera koja treba da bude na ploči mehanizma u samom vodomjeru; -Oznaka nazivnog pritiska PN (PN16); -Oznaka klase tačnosti; -Oznaku smjera kretanja vode; -Godina proizvodnje i serijski broj vodomjera treba da budu na vodomjeru odozgo, tj u ravni paralelnoj sa ravni brojčanika; Vodomjer mora imati utisnut osnovni i godišnji žig Zavoda za metrologiju na olovnu plombu.	15.00	kom
----------	---	---	---	-------	-----

19750.00	2	Kućni vodomjer DN 15, vertikalna montaža, pripremljen za daljinsko očitavanje Nabavka i isporuka višemelaznih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2024 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	-Promjer DN 15, vertikalna montaža. -Na pripremljene vodomjere za daljinsko bežično očitavanje radio modul se može montirati bez demontaže istih sa mreže i mijenjanja njihovog mehanizma. -Kućište od mesinga sa navojnim grlom i prstenom od mesinga. -Dužina vodomjera 105mm. -Metrološka klasa R160. -Klasa tačnosti vodomjera 2. -Radni pritisak do 16 bara. -Temperaturna klasa T50 (za hladnu vodu). -Vodomjere isporučiti sa zaptivačima, holenderima i navrtkama. Na tijelu ili drugim djelovima vodomjera treba da su vidne sledeće oznake: -Službena oznaka vodomjera koja treba da bude na ploči mehanizma u samom vodomjeru; -Oznaka nazivnog pritiska PN (PN16); -Oznaka klase tačnosti;Oznaku smjera kretanja vode; -Godina proizvodnje i serijski broj vodomjera treba da bude na vodomjeru odozgo, tj u ravni paralelnoj sa ravni brojčanika; Vodomjer mora imati utisnut osnovni i godišnji žig Zavoda za metrologiju na olovnu plombu.	5.00	kom
----------	---	---	--	------	-----

19750.00	3	Kućni vodomjer DN 20, horizontalna montaža, pripremljen za daljinsko očitavanje Nabavka i isporuka višemelaznih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2024 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	-Promjer DN 20, horizontalna montaža. -Na pripremljene vodomjere za daljinsko bežično očitavanje radio modul se može montirati bez demontaže istih sa mreže i mijenjanja njihovog mehanizma. -Kućište od mesinga sa navojnim grlom i prstenom od mesinga. -Dužina vodomjera 190mm. -Metrološka klasa R160. -Klasa tačnosti vodomjera 2. -Radni pritisak do 16 bara. -Temperaturna klasa T50 (za hladnu vodu). -Vodomjere isporučiti sa zaptivačima, holenderima i navrtkama. Na tijelu ili drugim djelovima vodomjera treba da su vidne sledeće oznake: -Službena oznaka vodomjera koja treba da bude na ploči mehanizma u samom vodomjeru; -Oznaka nazivnog pritiska PN (PN16); -Oznaka klase tačnosti; -Oznaku smjera kretanja vode; -Godina proizvodnje i serijski broj vodomjera treba da bude na vodomjeru odozgo, tj u ravni paralelnoj sa ravni brojčanika; Vodomjer mora imati utisnut osnovni i godišnji žig Zavoda za metrologiju na olovnu plombu.	20.00	kom
----------	---	---	---	-------	-----

19750.00	4	Kućni vodomjer DN 20, vertikalna montaža, pripremljen za daljinsko očitavanje Nabavka i isporuka višemelaznih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2024 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	-Promjer DN 20, vertikalna montaža. -Na pripremljene vodomjere za daljinsko bežično očitavanje radio modul se može montirati bez demontaže istih sa mreže i mijenjanja njihovog mehanizma. -Kućište od mesinga sa navojnim grlom i prstenom od mesinga. -Dužina vodomjera 105mm. -Metrološka klasa R160. -Klasa tačnosti vodomjera 2. -Radni pritisak do 16 bara. -Temperaturna klasa T50 (za hladnu vodu). -Vodomjere isporučiti sa zaptivačima, holenderima i navrtkama. Na tijelu ili drugim djelovima vodomjera treba da su vidne sledeće oznake: -Službena oznaka vodomjera koja treba da bude na ploči mehanizma u samom vodomjeru; -Oznaka nazivnog pritiska PN (PN16); -Oznaka klase tačnosti; -Oznaku smjera kretanja vode; -Godina proizvodnje i serijski broj vodomjera treba da bude na vodomjeru odozgo, tj u ravni paralelnoj sa ravni brojčanika; Vodomjer mora imati utisnut osnovni i godišnji žig Zavoda za metrologiju na olovnu plombu.	5.00	kom
----------	---	---	---	------	-----

19750.00	5	Kučni vodomjer DN 25, horizontalna montaža, pripremljen za daljinsko očitavanje Nabavka i isporuka višemelaznih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2024 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	-Promjer DN 25, horizontalna montaža. -Na pripremljene vodomjere za daljinsko bežično očitavanje radio modul se može montirati bez demontaže istih sa mreže i mijenjanja njihovog mehanizma. -Kućište od mesinga sa navojnim grlom i prstenom od mesinga. -Dužina vodomjera 260mm. -Metrološka klasa R160. -Klasa tačnosti vodomjera 2. -Radni pritisak do 16 bara. -Temperaturna klasa T50 (za hladnu vodu). -Vodomjere isporučiti sa zaptivačima, holenderima i navrtkama. Na tijelu ili drugim djelovima vodomjera treba da su vidne sledeće oznake: -Službena oznaka vodomjera koja treba da bude na ploči mehanizma u samom vodomjeru; -Oznaka nazivnog pritiska PN (PN16); -Oznaka klase tačnosti; -Oznaku smjera kretanja vode; -Godina proizvodnje i serijski broj vodomjera treba da bude na vodomjeru odozgo, tj u ravni paralelnoj sa ravni brojčanika; Vodomjer mora imati utisnut osnovni i godišnji žig Zavoda za metrologiju na olovnu plombu	2.00	kom
----------	---	---	--	------	-----

19750.00	6	Vodomjer DN 32, horizontalna montaža, pripremljen za daljinsko očitavanje Nabavka i isporuka višemelaznih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2024 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	-Promjer DN 32, horizontalna montaža. -Na pripremljene vodomjere za daljinsko očitavanje radio modul se može montirati bez demontaže istih sa mreže i mijenjanja njihovog mehanizma. -Kućište od mesinga sa navojnim grlom i prstenom od mesinga. -Dužina vodomjera 260mm. -Metrološka klasa R160. -Klasa tačnosti vodomjera 2. -Radni pritisak do 16 bara. -Temperaturna klasa T50 (za hladnu vodu). -Vodomjere isporučiti sa zaptivačima, holenderima i navrtkama. Na tijelu ili drugim djelovima vodomjera treba da su vidne sledeće oznake: -Službena oznaka vodomjera koja treba da bude na ploči mehanizma u samom vodomjeru; -Oznaka nazivnog pritiska PN (PN16); -Oznaka klase tačnosti; -Oznaku smjera kretanja vode; -Godina proizvodnje i serijski broj vodomjera treba da bude na vodomjeru odozgo, tj u ravni paralelnoj sa ravni brojčanika; Vodomjer mora imati utisnut osnovni i godišnji žig Zavoda za metrologiju na olovnu plombu.	2.00	kom
----------	---	---	---	------	-----

19750.00	7	Vodomjer DN 40, horizontalna montaža, pripremljen za daljinsko očitavanje Nabavka i isporuka višemlaznih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2024 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	-Promjer DN 40, horizontalna montaža. -Na pripremljene vodomjere za daljinsko očitavanje radio modul se može montirati bez demontaže istih sa mreže i mijenjanja njihovog mehanizma. -Kućište od mesinga sa navojnim grlom i prstenom od mesinga. -Dužina vodomjera 300mm. -Metrološka klasa R160. -Klasa tačnosti vodomjera 2. -Radni pritisak do 16 bara. -Temperaturna klasa T50 (za hladnu vodu). -Vodomjere isporučiti sa zaptivačima, holenderima i navrtkama. Na tijelu ili drugim djelovima vodomjera treba da su vidne sledeće oznake: -Službena oznaka vodomjera koja treba da bude na ploči mehanizma u samom vodomjeru; -Oznaka nazivnog pritiska PN (PN16); -Oznaka klase tačnosti; -Oznaku smjera kretanja vode; -Godina proizvodnje i serijski broj vodomjera treba da bude na vodomjeru odozgo, tj u ravni paralelnoj sa ravni brojčanika; Vodomjer mora imati utisnut osnovni i godišnji žig Zavoda za metrologiju na olovnu plombu.	5.00	kom
	8	Vodomjer DN 50, horizontalna montaža, pripremljen za daljinsko očitavanje Nabavka i isporuka višemlaznih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2024 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	montaža, pripremljen za daljinsko očitavanje -Promjer DN 50, horizontalna montaža. -Na pripremljene vodomjere za daljinsko očitavanje radio modul se može montirati bez demontaže istih sa mreže i mijenjanja njihovog mehanizma. -Kućište od mesinga sa navojnim grlom i prstenom od mesinga. - Dužina vodomjera 260mm. -Metrološka klasa R160. -Klasa tačnosti vodomjera 2. - Radni pritisak do 16 bara. -Temperaturna klasa T50 (za hladnu vodu). -Vodomjere isporučiti sa zaptivačima, holenderima i navrtkama. Na tijelu ili drugim djelovima vodomjera treba da su vidne sledeće oznake: -Službena oznaka vodomjera koja treba da bude na ploči mehanizma u samom vodomjeru; -Oznaka nazivnog pritiska PN (PN16); -Oznaka klase tačnosti; -Oznaku smjera kretanja vode; -Godina proizvodnje i serijski broj vodomjera treba da bude na vodomjeru odozgo, tj u ravni paralelnoj sa ravni brojčanika; Vodomjer mora imati utisnut osnovni i godišnji žig Zavoda za metrologiju na olovnu plombu.	5.00	kom

19750.00	9	Kombinovani vodomjer DN50/20, horizontalna ugradnja Nabavka i isporuka višemlaznih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2024 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	-Tip priključka-prirubnice DN50. -Vodomeri kombinovani sa bajpasom (veza velikog i malog vodomera) DN50 -Mehanički pokazni uređaji koji se sastoje od numeričkih točkića i kazaljki; -Sa pripremom za daljinsko očitavanje vodomjera. -Na pripremljene vodomjere za daljinsko očitavanje radio modul se može montirati bez demontaže istih sa mreže i mijenjanja njihovog mehanizma. -Kućište od mesinga sa navojnim grlom i prstenom od mesinga. -Dužina vodomjera 270mm. -Klasa tačnosti vodomjera 2. -Radni pritisak do 16 bara. -Temperaturna klasa T50 (za hladnu vodu). -Na tijelu ili drugim djelovima vodomjera treba da su vidne sledeće oznake: -Tip kombinovanog vodomjera; -Službena oznaka vodomjera; -Maksimalni dozvoljeni pritisak (16bar); -Temperaturna klasa; -Oznaku smjera kretanja vode strelicom; -Godine proizvodnje i serijski brojevi vodomjera trebaju da budu na vodomjerima odozgo, tj u ravnima paralelnim sa ravnima brojčanika; Vodomjer mora imati utisnute osnovni i godišnji žig Zavoda za metrologiju na olovnu plombu.	2.00	kom
----------	---	---	--	------	-----

19750.00	10	Kombinovani vodomjer DN80/20, horizontalna ugradnja Nabavka i isporuka višemlaznih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2024 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	-Tip priključka-prirubnice DN80. -Vodomeri kombinovani sa bajpasom (veza velikog i malog vodomera) DN80 -Mehanički pokazni uređaji koji se sastoje od numeričkih točkića i kazaljki; -Sa pripremom za daljinsko očitavanje vodomjera. -Na pripremljene vodomjere za daljinsko očitavanje radio modul se može montirati bez demontaže istih sa mreže i mijenjanja njihovog mehanizma. -Kućište od mesinga sa navojnim grlom i prstenom od mesinga. -Dužina vodomjera 300mm. -Klasa tačnosti vodomjera 2. -Radni pritisak do 16 bara. -Temperaturna klasa T50 (za hladnu vodu). -Na tijelu ili drugim djelovima vodomjera treba da su vidne sledeće oznake: -Tip kombinovanog vodomjera; -Službena oznaka vodomjera; -Maksimalni dozvoljeni pritisak (16bar); -Temperaturna klasa; -Oznaku smjera kretanja vode strelicom; -Godine proizvodnje i serijski brojevi vodomjera trebaju da budu na vodomjerima odozgo, tj u ravnima paralelnim sa ravnima brojčanika; Vodomjer mora imati utisnute osnovni i godišnji žig Zavoda za metrologiju na olovnu plombu	1.00	kom
----------	----	---	---	------	-----

19750.00	11	Kombinovani vodomjer DN100/20, horizontalna ugradnja Nabavka i isporuka višemlaznih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2024 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	-Tip priključka-prirubnice DN100/20. - Vodomeri kombinovani sa bajpasom (veza velikog i malog vodomera) DN80 -Mehanički pokazni uređaji koji se sastoje od numeričkih točkića i kazaljki; -Sa pripremom za daljinsko očitavanje vodomjera. -Na pripremljene vodomjere za daljinsko očitavanje radio modul se može montirati bez demontaže istih sa mreže i mijenjanja njihovog mehanizma. -Kućište od mesinga sa navojnim grlom i prstenom od mesinga. - Dužina vodomjera 360mm. -Klasa tačnosti vodomjera 2. -Radni pritisak do 16 bara. - Temperaturna klasa T50 (za hladnu vodu). - Na tijelu ili drugim djelovima vodomjera treba da su vidne sledeće oznake: -Tip kombinovanog vodomjera; -Službena oznaka vodomjera; -Maksimalni dozvoljeni pritisak (16bar); -Temperaturna klasa; - Oznaku smjera kretanja vode strelicom; - Godine proizvodnje i serijski brojevi vodomjera trebaju da budu na vodomjerima odozgo, tj u ravnima paralelnim sa ravnima brojčanika; Vodomjer mora imati utisnute osnovni i godišnji žig Zavoda za metrologiju na olovnu plombu	2.00	kom
	12	Kombinovani vodomjer DN150/40, horizontalna ugradnja Nabavka i isporuka višemlaznih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2024 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	-Tip priključka-prirubnice DN150/40. - Vodomeri kombinovani sa bajpasom (veza velikog i malog vodomera) DN80 -Mehanički pokazni uređaji koji se sastoje od numeričkih točkića i kazaljki; -Sa pripremom za daljinsko očitavanje vodomjera. -Na pripremljene vodomjere za daljinsko očitavanje radio modul se može montirati bez demontaže istih sa mreže i mijenjanja njihovog mehanizma. -Kućište od mesinga sa navojnim grlom i prstenom od mesinga. - Dužina vodomjera 500mm. -Klasa tačnosti vodomjera 2. -Radni pritisak do 16 bara. - Temperaturna klasa T50 (za hladnu vodu). - Na tijelu ili drugim djelovima vodomjera treba da su vidne sledeće oznake: -Tip kombinovanog vodomjera; -Službena oznaka vodomjera; -Maksimalni dozvoljeni pritisak (16bar); -Temperaturna klasa; - Oznaku smjera kretanja vode strelicom; - Godine proizvodnje i serijski brojevi vodomjera trebaju da budu na vodomjerima odozgo, tj u ravnima paralelnim sa ravnima brojčanika; Vodomjer mora imati utisnute osnovni i godišnji žig Zavoda za metrologiju na olovnu plombu	1.00	kom

19750.00	13	Nabavka i isporuka višezlaznih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2024 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	Industrijski vodomjer tip Woltmann ,DN80 PN16 , priрубnički za horizontalnu ugradnju sa suvim mehanizmom, meterološke klase minimum R80 po MID-u.Kućište od mesinga, temperatura vode do +30(za hladnu vodu . Vodomjeri se isporučuju sa priрубnicama Ø80/3"	2.00	kom
	14	Nabavka i isporuka višezlaznih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2024 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	Industrijski vodomjer tip Woltmann ,DN100 PN16 , priрубnički za horizontalnu ugradnju sa suvim mehanizmom, meterološke klase minimum R80 po MID-u.Kućište od mesinga, temperatura vode do +30(za hladnu vodu .	2.00	kom
	15	Nabavka i isporuka višezlaznih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2023 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	Industrijski vodomjer tip Woltmann ,DN150 PN16 , priрубnički za horizontalnu ugradnju sa suvim mehanizmom, meterološke klase minimum R80 po MID-u.Kućište od mesinga, temperatura vode do +30(za hladnu vodu) .	1.00	kom
	16	Nabavka i isporuka višezlaznih vodomjera sa suvim mehanizmom. Vodomjeri moraju biti ovjereni (pregledani i žigosani, žig nije stariji od 2023 godine), novi i neupotrebljavani u skladu sa važećim metrološkim propisima u Crnoj Gori.	Industrijski vodomjer tip Woltmann ,DN200 PN16 , priрубnički za horizontalnu ugradnju sa suvim mehanizmom, meterološke klase minimum R80 po MID-u.Kućište od mesinga, temperatura vode do +30(za hladnu vodu) .	1.00	kom

Izveštaj generisan 24.10.2024 09:57