

PREGLED POSTUPKA #81196

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	ZETA ENERGY DOO
PIB	02794624
E-mail	jefimija@zeta-energy.me
Telefon	020/813-313
Internet adresa	www.zeta-energy.me
Fax	020/813-313
Adresa	Glavica bb
Grad	Danilovgrad
Poštanski broj	81410

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Rezervni djelovi za male hidroelektrane
Status	Čeka na objavu
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Mirko Bjelica
Kontakt	Mirko Bjelica 067556412
Datum objave	25.10.2024. 12:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	ZETA ENERGY DOO Rezervi djelovi za elektrane 31221000 - Električni releji 38421110 - Mjerači protoka 42131100 - Ventili definisani prema funkciji	10.720,00 EUR	2.251,20 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
75 dana od dana zaključenja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Kancelarije Zeta-Energy Glavica bb Danilovgrad	Mjesto izvršenja ugovora
30 dana od dana ispostavljanja fakture	Rok plaćanja
virmanski uz navodjenje odgovarajućeg poziva na broj računa i broj ugovora za predmetnu nabavku	Način plaćanja
12 mjeseci od dana isporuke robe. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka u toku garantnog roka, Naručilac će o tome odmah pisanim putem obavijestiti izabranog ponudjača koji je dužan da u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja o svom trošku otkloni nedostatke.	Garantni rok
originalno pakovanje proizvoda sa utisnutom standardnom deklaracijom	Pakovanje
Izabrani ponudjač se obavezuje da robe isporuči u svemu prema uslovima iz Zahtjeva Naručioca i izabrane ponude koja će biti sastavni dio Ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa pravilima o transportu i čuvanju robe. Izabrani ponudjač je dužan da prije isporuke pisanim putem obavijesti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostavi skeniranu kopiju otpremnice potpisanu od ovlašćenog lica za robu koja je predmet Ugovora. isporuka će se smatrati izvršenom kada Komisija narušioca u mjestu isporuke obavi kvalitativni i količinski prijem robe, što se potvrđuje zapisnikom o primopredaji robe. ako prilikom primopredaje, se utvrdi da roba koju je izabrani ponudjač isporučio ima nedostataka u kvalitetu ili količini, izabrani ponudjač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca. Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostatak), Naručilac će o tome bez odlaganja obavijestiti Isporučioca kako bi iste otklonio.	Uslovi za primopredaju

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: u slučaju da ponudjač nudi ekvivalent, dužan je ponuditi robu koja je ekvivalent robi navedenoj u tehničkoj specifikaciji, uz podnošenje potvrda proizvođača robe koju nudi da ponudjeni djelovi odgovaraju geometrijski i funkcionalno (u potvrdi navesti kataloške brojeve djelova za koje vazi potvrda)	Drugi uslovi
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
kreterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponudjena cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 10.720,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Plovak za potopne pumpe / Float for submersible pumps	Plovak za potopne pumpe sa kabelom dužine 10 metara / Float for submersible pumps with a 10-meter cable	4,00 kom
2	Magnetostrictive linear position sensors / Magnetostruktivni linearni senzori položaja	Senzor: Magnetostrictive Sensors – BALLUFF ili ekvivalent. Tip: BTL7-A501-M0100-P-S32 Priključak (S32): M16, 8 pinova, IEC 130-9. Order Code: BTL1FHR Magnet: Mechanical Accessories BTL5-F-2814-1S Order Code: BAM014H Osovinica-ruka: Fastening Technology BTL2-GS10-0350-A	1,00 set
3	Sonda za očitavanje nivoa vode / Water level sensing probe	Proizvođač UWT ili ekvivalent Capanivo CN 8100 - A01E0A1Q2A Kabel dužine od 9 metara do 12 metara	1,00 kom
4	Hidraulični ventil brzog zatvaranja / Hydraulic quick-closing valve	Hidraulični ventil brzog zatvaranja sa senzorom / Hydraulic quick-closing valve with sensor Ventil: 4WMR6 D32/MA Senzor: CSP - M1 - 01	1,00 set

5	Hidraulički špulna ventil / Hydraulic spool valve	Hidraulični špulna ventil / Hydraulic spool valve Proizvođač: Hydac ili ekvivalent Tip: 3WSE 6X H01-24DG/V	1,00 kom
6	Sonda za mjerenje nivoa vode / Water level measuring probe	Proizvođač: Nivelco ili ekvivalent. Tip: NPK4430 (1bar, 30m kabel) Dužina kabela: 30 metara Manufacturer: Nivelco NPK4430 (1bar, 30m kabel) Cable length: 30 meters	1,00 kom
7	Transmitter protoka / Flow transmitter	Specifikacija: Proizvođač: Buerkert ili ekvivalent. Tip: 8036 SE35-0000-0000-R3-A-C-F4-BDN / DC-A Detalji: Prirubnički spoj, DN25; Kućište od nerđajućeg čelika; Viton brtva; 4 ... 20mA izlaz, puls; Totalizator protoka; Napajanje 4..20mA Ovaj opis se odnosi na Buerkertov transmitter protoka tipa 8036, model SE35-0000-0000-R3-A-C-F4-BDN / DC-A. Ima prirubnički spoj veličine DN25 s kućištem od nerđajućeg čelika i Viton brtvom. Ima 4 ... 20mA izlaz. Navedeni transmitter protoka ima sposobnost mjerenja protoka tekućine kroz cjevovod sa prirubničkim spojem DN25, uz omogućavanje kontinualnog izlaza podataka o protoku putem signala 4-20mA, te takođe omogućuje praćenje ukupnog protoka (totalizator).	1,00 kom

8	Zaporni električno-upravljani ventil / Electrically-operated shut-off valve	Specifikacija ventila: Proizvođač: Buerkert ili ekvivalent. Model: 8804-BK-3-2-25,0EE-VA-FD12-035-XB-BFI / UC Tip ventila: Električni upravljački ventil, kugla Veličina: DN25 (Kvs = 72m³/h) Materijal: Kućište od nerđajućeg čelika, teflonska brtva Priključak: Prirubnički priključak Pogon: Električni pogon tipa 3003 sa ulazom 4 ... 20mA Ovaj električno-upravljani ventil modela 8804-BK-3-2-25,0EE-VA-FD12-035-XB-BFI / UC je ventil kuglastog oblika veličine DN25 s kapacitetom protoka (Kvs) od 72m³/h. Izrađen je s kućištem od nerđajućeg čelika i teflonskom brtvom te ima prirubnički priključak. Opremljen je električnim pogonom tipa 3003 s ulazom 4 ... 20mA za upravljanje	1,00 kom
9	Elektromagnetni prekidač / Electromagnetic switch	Proizvođač: Schneider ili ekvivalent. Tip: LC1D32 - 220 VAC	2,00 kom
10	PLC	Siemens LOGO 8 ili ekvivalent. Ponuđeni PLC treba da bude kompatibilan sa software-om za programiranje - LOGO Soft Comfort V8.4	3,00 kom

11	PLC	LOGO! ili ekvivalent. Ponuđeni modul za proširenje treba da bude kompatibilan sa već ugrađenim Siemens LOGO 8, kao i software-om LOGO Soft Comfort V8.4! -Tip: DM16 24 modul za proširenje -Naziv proizvoda: LOGO! DM16 24 Expansion Module -Tip: Modul za proširenje za Simens LOGO! PLC sistem -Display: nema -Digital ulazi: 8 digitalnih ulaza (DI) -Digital izlazi: 8 digitalnih izlaza (DO) -Memory Words: 4 memorijske riječi (MW)	2,00 kom
12	PLC	Modul za proširenje sa analognim ulazima. Simens LOGO ili ekvivalent. Ponudjeni modul za proširenje mora biti kompatibilan sa već ugrađenim Simens LOGO 8, kao i sa softverom LOGO Soft Comfort V8.4! Tip modula: AM2 AQ modul za proširenje; Naziv proizvoda: LOGO! AM2 AQ Modul za proširenje; TIP; Modul za proširenje sa analognim izlazima za Simens LOGO! PLC sistem; Analogni izlazi: 2 analogna izlaza (2AQ); Opseg naponskog izlaza: 0-10V; Opseg strujnog izlaza: 0/4-20mA	1,00 kom