Crna Gora
Opština Plužine
Broj: 01-426- 1222
Mjesto i datum: Plužine,30.10.2024.

U skladu sa članom 4 stav 5 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG", br.16/23, 20/23, 36/03, 114/23 i 49/24), Naručilac na zahtjev zainteresovanog ponuđača daje pojašnjenje Zahtjeva za dostavljanje ponuda – Demontaža postojeće, nabavka i ugradnja nove PVC stolarije, šifra postupka 81398 od 29.10.2024. godine

Pitanje 1: Poštovani kada kažete „Bravariju opremi kvalitetnim okovom za otvaranje svakog prozora oko obje osovine." Da li se misli da se samo glavno krilo svakog dvokrilnog prozora otvara oko dvije ose(na kipu i na stranu) dok se sporedno krilo otvara samo oko jedne ose nakon otvaranja glavnog krila?

Odgovor 1: U zahtjevu za dostavljanje ponuda u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke u dijelu bitne karakteristike predmeta nabavke je navedeno „Bravariju opremiti kvalitetnim okovom za otvaranje svakog prozora oko obje osovine", a kako se radi o četvorokrilnim prozorima znači da se svako od četiri krila prozora otvara oko dvije ose odnosno sa strane i na kip.

Službenik za javne nabavke
Vera Lučić