

Agencija za stanovanje d.o.o. Podgorica

Broj: 8139-J/25-2024

Mjesto: Podgorica, 08.11.2024. godine

POJAŠNJENJE 1
ZAHTJEVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA JEDNOSTAVNE NABAVKE
šifra #79312 od 07.11.2024. godine

za nabavku i isporuku sendvič panela i obrađenog lima za krov objekta Agencije za stanovanje

Pitanje zainteresovanog lica, postavljeno dana 08.11.2024. godine:

Poštovani, Stavka iz ponude br.8 imate napomenu „pripremljeni preklop“ Mislite na otkap,koja je dužina potrebnog otkapa? I da li je uračunat u dužinu od 13,5m?

Odgovor:

Dužina krovne ravni za pokrivanje je cca 20m. Tabla dužine 13.50m iz poz. br.8 se nastavlja kraćom tablom iz poz. br. 10. Iz tog razloga na tabli dužine 13.50m (poz.br.8) je potrebno u dužini 50cm pripremiti preklop za nastavljjanje panela, tj. potrebno je ukloniti lim sa donje strane i ispunu panela u toj dužini, kako bi se obezbijedili uslovi da se slivna ravan panela kvalitetno nastavi. Pripremljeni preklop od 50cm je uračunat u dužini 13.50m.

Za komisiju za sprovođenje postupka
jednostavne nabavke

Tanja Drakulović, dipl.ing.građ



ДУЗИНА
1350М

2185М

ОПСОМ

УКЛАДЕНИИ В ДУЗИНСИ ОПСОМ

- ДОЛГИ КОСЕДИ ДУМ
- ШОЗ РИ ПРАВЕ

(СОЗДАНИИ ГОРАМИ ШОЗ
ПРЕПЯТЫИ ДУМ)

