

PREGLED POSTUPKA #82408

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA
PIB	02005573
E-mail	vodovod@t-com.me
Telefon	033/403-304
Internet adresa	www.vodovodbudva.me
Fax	033/452-772
Adresa	Trg Sunca 1
Grad	Budva
Poštanski broj	85310

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	nabavka frekventnih regulatora
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Perica Šaranović
Kontakt	068038315
Datum objave	11.11.2024. 12:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	nabavka frekventnih regulatora, programiranje, povezivanje i pustanje u rad	11.11.2024 12:00	19.11.2024 14:00	19.11.2024 14:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA Frekventni regulatori sa automatikom 38570000 - Instrumenti i aparati za regulaciju i kontrolu	7.999,00 EUR	1.679,79 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje dostavljanjem uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, što se dokazuje dostavljanjem uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Mjesto izvršenja ugovora je magacin naručioca – tehnička zgrada “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Budva, na adresi Dubovica bb, Budva.	Mjesto izvršenja ugovora
Izjava- obrazac 2	ESPD

Rok izvršenja ugovora je 365 dana od dana potpisivanje ugovora, sukcesivno, s tim sto rok svake pojedinačne isporuke može biti maksimalno 21 dan od datuma na narudžbenici	Rok izvršenja ugovora
Garantni rok-garantni rok proizvođača	Garantni rok
Rok važnosti ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **7.999,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Frekventni regulator sa transponderom pritiska, povezivanje, programiranje i puštanje u rad	Karakteristike transpondera pritiska: Opseg regulacije 0-16 bara; Kućište od nerđajućeg materijala, izlazni signal 4-20mA dvožilna veza.pritisak preopterećenja 25 bara, Procesni priključak G ½" muški prema DIN EN 837-1; Karakteristike frekventnog regulatora: Snaga 7,5 kw sa komandnim panelom 3 faze 50 Hz Danfoss FC-101 (ili ekvivalent) Namjena: pumpe za čistu vodu Mogućnost skaliranja prikaza i monitoring vrijednosti na displeju (bar) Mogućnost PID regulacije u zatvorenoj petlji sa mogućnosti podešavanja: - PID sleep time - PID sleep delay time - PID boost time - PID wake up time - PID wake up ref difference Mogućnost podešavanja broja automatskog reseta greške Mogućnost podešavanja vremenskog razmaka automatskog reseta greške e	11,00 kom