CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD

Broj: 203/1-JN/24-2614/12
Podgorica, 19.11.2024. godine

U skladu sa članom 94 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 074/19), Naručilac vrši

IZMJENU br. 2
Tenderske dokumentacije br. 63/24 od 25.10.2024. godine

1. Vrši se sledeća izmjena tenderske dokumentacije u dijelu Tehničke specifikacije, tačka 5. Ovlašćenje proizvođača ili ovlašćenih zastupnika za proizvodnju i nuđenje proizvoda:

Izvođač treba da dostavi važeće pisano ovlašćenje (Izjavu) proizvođača opreme i/ili ovlašćenog zastupnika i/ili ovlašćenog distributera i/ili ovlaštenog uvoznika i/ili ovlašćenog partnera, kojim se Izvođač ovlašćuje za prodaju predmeta nabavke. Pisana ovlašćenja trebaju biti potpisana i ovjerena, a dostavljaju se za predmetnu opremu i to za:
- Visokotemperaturni provodnik malog ugiba sa kompozitnim jezgrom (HTLS), kao i za spojnu i ovjesnu opremu i opremu za zaštitu od vibracija.

I sada glasi:

Izvođač treba da dostavi važeće pisano ovlašćenje (Izjavu) proizvođača opreme ili ovlašćenog zastupnika ili ovlašćenog distributera ili ovlašćenog uvoznika ili ovlašćenog partnera, kojim se Izvođač ovlašćuje za prodaju predmeta nabavke. Pisana ovlašćenja trebaju biti potpisana i ovjerena, a dostavljaju se za predmetnu opremu i to za:
- Visokotemperaturni provodnik malog ugiba sa kompozitnim jezgrom (HTLS), kao i za spojnu i ovjesnu opremu i opremu za zaštitu od vibracija.

2. Vrši se sledeća izmjena tenderske dokumentacije u dijelu Tehničke specifikacije, tačka 1.3. Izrada projektne dokumentacije na strani 4:

Uzdužni profili predmetnih dalekovoda zainteresovanim ponuđačima će na zahtjev biti dostavljeni na uvid.

I sada glasi:

Snimanje postojećeg stanja dalekovoda nije potrebno jer naručilac već posjeduje uzdužne profile predmetnih dalekovoda koji će, na zahtjev, zainteresovanim ponuđačima biti dostavljeni na uvid.

3. Vrši se sledeća izmjena tenderske dokumentacije u dijelu Tehničke specifikacije, tačka 2.6. Uslovi za zamjenu provodnika na strani 11:

Kod montaže treba paziti da ne dođe do oštećenja užeta. Ako uz svu pažnju ipak dođe do oštećenja užeta, izvođač je dužan sa time upoznati nadzorni organ Investitora koji će odlučiti da li će se takvo uže montirati, što zavisi od stepena oštećenja. Opravka provodnika se ne dozvoljava bez prethodne saglasnosti investitora.

I sada glasi:

Kod montaže treba paziti da ne dođe do oštećenja užeta a ukoliko uz svu pažnju ipak dođe do oštećenja užeta, izvođač je dužan sa time upoznati nadzorni organ Naručioca.

4. Vrši se sledeća izmjena tenderske dokumentacije u dijelu Obaveze izvođača na strani 10/19:

- obezbijedi obuku elektromontera Naručioca za vrijeme izvođenja elektromontažnih radova

Briše se.

5. Vrši se sledeća izmjena tenderske dokumentacije Obaveze izvođača na strani 11/19:

- obuka elektromontera Naručioca za vrijeme izvođenja elektromontažnih radova

Briše se.

6. Vrši se sledeća izmjena tenderske dokumentacije u dijelu Tehničke specifikacije, tačka 2.6. Uslovi za zamjenu provodnika

Za vrijeme obavljanja radova, izvođač će u dogovoru sa investitorom izvršiti obuku radnika investitora. Obuka će obuhvatiti teorijski i praktični segment, sa fokusom na specifičnosti rada sa ovim tipom provodnika tokom razvlačenja, zatezanja, postavljanja stezaljki te izrade kompresionih spojnica.

Briše se.

7. Vrši se sledeća izmjena tenderske dokumentacije u dijelu Uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke – Rok izvršenja ugovora:

Rok izvršenja ugovora je 180 dana od dana zaključivanja ugovora. Radovi će se izvoditi u terminima beznaponskog stanja koje će obezbijediti Naručilac u zavisnosti od stanja u elektroenergetskom sistemu, a o čemu će obavijestiti Izvođača 7 dana prije početka radova. Obaveza je izvođača da kroz dinamički plan usaglasi vrijeme potrebno za izradu i reviziju projekta, nabavku opreme i materijala, kao i za sve ostale predviđene aktivnosti, vodeći računa o krajnjem roku izvršenja ugovora. Izvođač će biti uveden u posao najkasnije 30 dana od dana potpisivanja ugovora. Smatra se da je Izvođač je uveden u posao kada mu Naručilac dostavi projektni zadatak.

I sada glasi:

Rok izvršenja ugovora je 180 dana od dana zaključivanja ugovora. Radovi će se izvoditi u terminima beznaponskog stanja koje će obezbijediti Naručilac u zavisnosti od stanja u elektroenergetskom sistemu, a o čemu će obavijestiti Izvođača 7 dana prije početka radova. Obaveza je izvođača da kroz dinamički plan usaglasi vrijeme potrebno za izradu i reviziju projekta, nabavku opreme i materijala, kao i za sve ostale predviđene aktivnosti, vodeći računa o krajnjem roku izvršenja ugovora. Revizija prve verzije Glavnog projekta - 10 dana od dostavljanja prve verzije Glavnog projekta. Revizija konačne verzije Glavnog projekta - 5 dana od dostavljanja konačne verzije Glavnog projekta. Izvođač će biti uveden u posao najkasnije 30 dana od dana potpisivanja ugovora. Smatra se da je Izvođač je uveden u posao kada mu Naručilac dostavi projektni zadatak.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke

Vladan Raonić, dipl.ecc.-predsjednik

Milica Vranić, dipl.inž.el.-član

Milica Vranić

Biljana Bulut Marković, dipl.inž.el.-član

Uputstvo o pravnom sredstvu:

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove izmjene i dopune tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava u roku od deset dana od dana objavljivanja. Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D. Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.