CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD

Broj: 203/1-JN/24-2614/14
Podgorica, 22.11.2024. godine

U skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG", br. 74/19, 3/23, 11/23) Naručilac daje

POJAŠNJENJE br. 5
Tenderske dokumentacije br. 63/24 od 25.10.2024. godine

PITANJE 1: Potrebna nam je pojašnjenje u vezi sa tačkom 2.2 tehničke specifikacije dokumenta, konkretno u vezi sa zahtevom koji glasi:
Minimalni faktor punjenja aluminijumskog folija treba da bude ≥90%.
Molimo vas da nam objasnite na koga se odnosite sa ovim zahtevom:
- Ako se odnosi na poprečnu površinu, koja mora biti ≥90% aluminijuma, ovaj zahtev se čini da je u suprotnosti sa standardima kao što su EN60889:2010, EN50182:2014, EN50540:2021, kao i sa zahtevom navedenim iznad, koji zahteva da spoljni prečnik mora biti ≤ 17,1 mm (+1%), budući da bi se dimenzija provodnika znatno povećala.
- Ako se odnosi na težinu provodnika gde bi težina aluminijuma trebalo da bude ≥90% od ukupne težine, onda je u redu.
- Ili se odnosi na opšti prostor gde je punjenje aluminijumom ≥90%, što znači da je razmak između aluminijumskih čestica u skladu sa zahtevom? Ako je to slučaj, tvrdimo da nudimo provodnik gde je aluminijumski komponent trapezni provodnici koji se idealno poklapaju međusobno, ostavljajući razmak između njih relativno 0. Još jednom, kao i gore, molimo vas da nam objasnite na koga se odnosi ovaj zahtev.

Odgovor: Zahtjev se ne odnosi na prvu i drugu stavku. Naručiocu je nejasna treća navedena stavka zbog čega je potrebno da ponuđač preciznije formuliše pitanje.

PITANJE 2: Kod bodovanja je navedeno: Maksimalni garantni rok koji će se vrednovati je 120 mjeseci. Molimo da dopunite da je i on od potpisivanja zapisnika o primopredaji radova.

Odgovor: Kod bodovanja, kao i u uslovima za učešće u postupku i zahtjevima u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke je, prije navoda na koji upućujute, takođe navedeno i: „Minimalni garantni rok je 36 mjeseci od potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova", tj. tačno je određen momenat od kada počinje da teče garantni rok, iz čega je takođe više nego jasno da se isti odnosi na bilo koji ponuđeni garantni rok, uključujući i maksimalni.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke

Vladan Raonić, dipl.ecc.-predsjednik

Milica Vranić, dipl.inž.el.-član
Milica Vranić

Biljana Bulut Marković, dipl.inž.el.-član