

AGENCIJA ZA STANOVANJE DOO

Broj: 8814-37/T-2024

Mjesto: Podgorica, 06.12.2024. godine

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke
po pozivu br. **8616-37/T-2024** od 29.11.2024. godine

Na osnovu člana 95 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore broj 74/09, 03/23 i 11/23),
postupajući po Zahtjevu zainteresovanog lica koji je dostavljen dana 03.12.2024. godine, dajemo sledeće:

POJAŠNJENJE

tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke (#83143) 8616-37/T-2024 od 29.11.2024.
godine za *nabavku radova*

IZRADA I UGRADNJA PVC I AL BRAVARIJE

Pitanje1:

Poštovani,

Naveli ste PVC bravarija (prozori, balkonska vrata, ulazna vrata) izrađena od kvalitetnih petokomornih PVC profila renomiranih proizvođača (Veka, Aluplast, Gealan ili ekvivalent), debljine zida min. 3mm (RAL 9016) sa pocinkovanim čeličnim ojačanjima minimalne debljine zida 1,5mm. Bravariju opremiti kvalitetnim okovom za otvaranje prozora i balonskih vrata oko horizontalne i vertikalne ose, a ulazna vrata opremiti kvalitetnom bravom sa zaključavanjem u više tačaka i kvalitetnim cilindrom (Okovi Roto, Siegenia ili ekvivalent). Zastakljivanje se vrši termopan staklom 4+15+4 mm, flot kvaliteta, uz korišćenje kvalitetnih EPDM dihtunga koji se mogu zamijeniti po potrebi. Sve prozore sa proljašnje strane snadbjeti okapnikom – solbankom od ekstrudiranog aluminijuma sa pripadajućim bočnim završecima. Montažu bravarije vršiti metalno-elastičnim tiplama, a šupljine oko otvora popuniti purpjenom. Pri izradi i montaži bravarije koristiti kvalitetne materijale, što se dokazuje odgovarajućim atestima. Cijenom predvidjeti i demontažu stare bravarije.

Na koji način planirate provjeru debljine zida PVC profila za isporučene prozore?

Opšte je poznato da na tržištu trenutno ne postoji PVC profil za debljim zidom od 2,7mm, čak neke jeftinije klase profila imaju debljinu zida i 2.2mm.

Standard je da zahtjev bude (i jedino razumno) vrijednost koeficijenta provodljivosti U_f (ovo je za profile i U_g (ovo je za staklo) ili objedinjeni U_w

Odgovor 1

U saznanju smo da na našem tržištu postoje profili proizvođača sa debljinom zida 3mm.

Debljinu zida PVC profila je moguće provjeriti adekvatnim mjernim instrumentima na licu mjesta ili prilikom radioničke izrade, kontrolom uzorka i sl.

Za komisiju za sprovođenje postupka javne nabavke:



Tanja Drakulović
Drakulović Tanja – predsjednik